

2022年05月份宁东供电公司10千伏配变可开放容量公示表

序号	单位	变压器名称	电压等级	额定容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	灵州区供电公司	10kV唐庄变524中心线永利六队梅花井公变	10KV	50	32.5	
2	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场清水营二队养殖场2号公变200	10KV	200	55.4	
3	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场清水营二队养殖场3号公变50	10KV	250	223.6	
4	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线东湾二队公变	10KV	315	302.0	
5	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线东湾水塔公变	10KV	200	185.6	
6	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线东湾养殖场2#公变	10KV	100	0.0	满载运行,无法接入
7	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线东湾一队海子坑公变	10KV	315	310.2	
8	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线东湾一队西庄子公变	10KV	315	305.0	
9	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线东湾一队中队公变	10KV	315	305.6	
10	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线回民巷村部1#公变	10KV	160	56.2	
11	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线回民巷二队公变	10KV	50	19.0	
12	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线回民巷三队公变	10KV	30	10.8	
13	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线清水营二队东公变	10KV	315	302.3	
14	灵州区供电公司	白芨滩变519养殖场线清水营二队西公变	10KV	30	25.6	
15	灵州区供电公司	白杨林小区1号公变	10KV	1600	1520.3	
16	灵州区供电公司	白杨林小区2号公变	10KV	1600	1538.5	
17	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二队新庄点公变	10KV	200	120.3	
18	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村1号公变	10KV	315	221.4	
19	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村2号公变	10KV	315	220.2	
20	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村4号公变	10KV	315	220.3	
21	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村5号公变	10KV	315	301.2	
22	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村6号公变	10KV	315	192.3	
23	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村7号公变	10KV	315	300.2	
24	灵州区供电公司	磁窑堡变512煤化线马二新村8号公变	10KV	315	280.5	
25	灵州区供电公司	磁窑堡变523七里沟线马跑泉五队沟北1号公变	10KV	100	0.0	满载运行,无法接入
26	灵州区供电公司	磁窑堡变523七里沟线马跑泉五队沟南1号公变	10KV	250	182.5	
27	灵州区供电公司	磁窑堡变523七里沟线马四队路北2号公变	10KV	315	220.1	
28	灵州区供电公司	磁窑堡变523七里沟线马五队沟北2号公变	10KV	100	96.2	
29	灵州区供电公司	磁窑堡变524马跑泉线1号公变	10KV	315	300.2	
30	灵州区供电公司	磁窑堡变524马跑泉线马跑泉三队公变	10KV	200	53.2	
31	灵州区供电公司	磁窑堡变524马跑泉线马四队路北1号公变	10KV	100	40.6	
32	灵州区供电公司	磁窑堡变524马跑泉线马四队路北3号公变	10KV	200	170.2	
33	灵州区供电公司	磁窑堡变524马跑泉线马四队路北4号公变	10KV	315	253.2	
34	灵州区供电公司	高利墩变521东湾线清水营二队新村公变	10KV	315	280.5	
35	灵州区供电公司	高利墩变523永利线高利墩变523永利线古窑子桥东公变	10KV	160	135.6	
36	灵州区供电公司	高利墩变523永利线永利二队1#公变	10KV	200	186.2	
37	灵州区供电公司	高利墩变523永利线永利二队2#公变	10KV	315	262.3	
38	灵州区供电公司	高利墩变523永利线永利三队公变	10KV	30	22.3	

39	灵州区供电公司	高利墩变523永利线永利一队西庄子公变	10KV	50	45.2	
40	灵州区供电公司	古窑子汽配城1号公变	10KV	315	204.75	
41	灵州区供电公司	古窑子汽配城2号公变	10KV	315	204.75	
42	灵州区供电公司	古窑子汽配城3号公变	10KV	315	204.75	
43	灵州区供电公司	古窑子桥西2号变	10KV	400	350.6	
44	灵州区供电公司	槐树庄公寓3号公变	10KV	1000	850.2	
45	灵州区供电公司	槐树庄小区1号公变	10KV	630	460.3	
46	灵州区供电公司	槐树庄小区2号公变	10KV	500	425.3	
47	灵州区供电公司	民惠苑10号公变	10KV	630	409.50	
48	灵州区供电公司	民惠苑11号公变	10KV	630	409.50	
49	灵州区供电公司	民惠苑12号公变	10KV	630	409.50	
50	灵州区供电公司	民惠苑13号公变	10KV	630	409.50	
51	灵州区供电公司	民惠苑14号公变	10KV	800	520.00	
52	灵州区供电公司	民惠苑15号公变	10KV	630	409.50	
53	灵州区供电公司	民惠苑16号公变	10KV	630	409.50	
54	灵州区供电公司	民惠苑17号公变	10KV	630	409.50	
55	灵州区供电公司	民惠苑18号公变	10KV	630	409.50	
56	灵州区供电公司	民惠苑1号公变	10KV	800	520.00	
57	灵州区供电公司	民惠苑2号公变	10KV	800	520.00	
58	灵州区供电公司	民惠苑3号公变	10KV	630	409.50	
59	灵州区供电公司	民惠苑4号公变	10KV	630	409.50	
60	灵州区供电公司	民惠苑5号公变	10KV	630	409.50	
61	灵州区供电公司	民惠苑6号公变	10KV	630	409.50	
62	灵州区供电公司	民惠苑7号公变	10KV	800	520.00	
63	灵州区供电公司	民惠苑8号公变	10KV	800	520.00	
64	灵州区供电公司	民惠苑9号公变	10KV	630	409.50	
65	灵州区供电公司	宁东管委会充电桩变压器	10KV	630	409.50	
66	灵州区供电公司	宁东所充电桩1号公变	10KV	200	50	
67	灵州区供电公司	青松苑小区1号公变	10KV	630	550.2	
68	灵州区供电公司	青松苑小区2号公变	10KV	800	752.3	
69	灵州区供电公司	青松苑小区3号公变	10KV	800	486.2	
70	灵州区供电公司	青松苑小区4号公变	10KV	800	680.1	
71	灵州区供电公司	青松苑小区5号公变	10KV	800	425.3	
72	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线横山四队1号公变	10KV	30	25.7	
73	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线横山四队2号公变	10KV	50	36.5	
74	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线横山四队3号公变	10KV	315	300.2	
75	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线横山四队5号公变	10KV	200	162.3	
76	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线移民新村公变	10KV	200	253.2	
77	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线张家窑村2号公变	10KV	50	0.0	
78	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线张家窑村3号公变	10KV	80	56.2	
79	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线张家窑村4号公变	10KV	200	125.3	

80	灵州区供电公司	双庙变518宝丰线张家窑村5号公变	10KV	315	300.2	
81	灵州区供电公司	水洞沟充电桩1号公变	10KV	400	260.00	
82	灵州区供电公司	水洞沟充电桩2号公变	10KV	400	286.00	
83	灵州区供电公司	天豹汽车站充电桩变压器	10KV	400	256.00	
84	灵州区供电公司	西团变512团化线新民小区1#公变	10KV	630	384.1	
85	灵州区供电公司	西团变512团化线新民小区2#公变	10KV	630	409.50	
86	灵州区供电公司	新区变524新园II线清水营养殖场4号公变	10KV	100	100.0	
87	灵州区供电公司	新区变524新园II线清水营一队东公变	10KV	50	25.6	
88	灵州区供电公司	新区变524新园II线清水营一队西公变	10KV	100	89.0	
89	灵州区供电公司	银河花园1号公变	10KV	1250	802.50	
90	灵州区供电公司	银河花园2号公变	10KV	630	409.50	
91	灵州区供电公司	银河花园3号公变	10KV	630	409.50	
92	灵州区供电公司	银河花园4号公变	10KV	630	419.50	
93	灵州区供电公司	银河花园5号公变	10KV	630	409.50	
94	灵州区供电公司	银河花园6号公变	10KV	630	409.50	
95	灵州区供电公司	银河花园7号公变	10KV	630	409.50	
96	灵州区供电公司	银河花园8号公变	10KV	630	409.50	
97	灵州区供电公司	银河花园9号公变	10KV	500	315.00	
98	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利七队公变	10KV	30	15.6	
99	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利四队1#公变	10KV	30	22.0	
100	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利四队2#公变	10KV	30	25.6	
101	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利四队石槽村公变	10KV	160	145.2	
102	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利五队1#公变	10KV	30	13.2	
103	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利五队2#公变	10KV	30	16.2	
104	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利五队黄蒿沟公变	10KV	50	35.2	
105	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利五队碱沟子公变	10KV	315	289.5	
106	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利一队公变	10KV	315	311.8	
107	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利一队新村2号公变	10KV	160	160.0	
108	灵州区供电公司	永利变517石槽村线永利一队新村公变	10KV	160	123.5	
109	灵州区供电公司	水田1号公变	10KV	200	124	
110	灵州区供电公司	水田2号公变	10KV	100	62	
111	灵州区供电公司	水田3号公变	10KV	100	64	
112	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线李源畔村2#公变	10kV	50	14.88	
113	盐池县供电公司	宝塔变514高园 I 线宝塔工业园区公变	10kV	100	36.25	
114	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线余堡子村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
115	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线穆源村公变	10kV	250	188.93	
116	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线23#公变	10kV	315	220.20	
117	盐池县供电公司	盐池变516新区线党校公变	10kV	315	149.70	
118	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线王下窝村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
119	盐池县供电公司	盐池变514城西线千户小区2号公变	10kV	315	125.76	
120	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线张记墩公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

121	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线杨庄台养殖园区公变	10kV	50	42.49	
122	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线杨记坑公变	10kV	50	3.85	
123	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线杨庄台下公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
124	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线新农村2号公变	10kV	315	158.51	
125	盐池县供电公司	盐池变518县城线2#公变	10kV	315	144.93	
126	盐池县供电公司	盐池变518县城线3#公变	10kV	315	173.82	
127	盐池县供电公司	盐池变518县城线4#公变	10kV	315	112.72	
128	盐池县供电公司	盐池变518县城线5#公变	10kV	315	182.74	
129	盐池县供电公司	盐池变518县城线6#公变	10kV	315	137.25	
130	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线冯记台1号公变	10kV	100	77.54	
131	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线金渠子公变	10kV	200	139.40	
132	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线王申庄养殖园公变	10kV	100	68.65	
133	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线王疙瘩公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
134	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线9#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
135	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线12#公变	10kV	400	145.38	
136	盐池县供电公司	盐池变518县城线13#公变	10kV	200	59.04	
137	盐池县供电公司	盐池变518县城线26#公变	10kV	315	53.58	
138	盐池县供电公司	盐池变518县城线17#公变	10kV	315	41.77	
139	盐池县供电公司	盐池变518县城线19#公变	10kV	315	185.50	
140	盐池县供电公司	盐池变518县城线22#公变	10kV	160	105.40	
141	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线21#公变	10kV	200	118.07	
142	盐池县供电公司	盐池变516新区线八五新村1#公变	10kV	250	91.65	
143	盐池县供电公司	盐池变518县城线20#公变	10kV	500	360.10	
144	盐池县供电公司	盐池变521城东线20#公变	10kV	250	205.70	
145	盐池县供电公司	盐池变521城东线18#公变	10kV	160	88.40	
146	盐池县供电公司	盐池变521城东线6#公变	10kV	250	96.37	
147	盐池县供电公司	盐池变521城东线7#公变	10kV	315	156.02	
148	盐池县供电公司	盐池变521城东线8#公变	10kV	315	145.36	
149	盐池县供电公司	盐池变521城东线9#公变	10kV	250	54.36	
150	盐池县供电公司	盐池变521城东线24#公变	10kV	315	169.49	
151	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线32#公变	10kV	315	35.93	
152	盐池县供电公司	盐池变518县城线15#公变	10kV	315	117.65	
153	盐池县供电公司	盐池变528城西II线南苑新村八区公变	10kV	200	60.52	
154	盐池县供电公司	盐池变528城西II线南苑新村二区公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
155	盐池县供电公司	盐池变528城西II线南苑养殖园区1号公变	10kV	200	77.62	
156	盐池县供电公司	盐池变528城西II线南苑新村三区公变	10kV	200	86.79	
157	盐池县供电公司	盐池变528城西II线南苑新村四区1号公变	10kV	200	128.88	
158	盐池县供电公司	青山变512青镇线长山子公变	10kV	200	112.49	
159	盐池县供电公司	青山变512青镇线库团公变	10kV	100	1.50	
160	盐池县供电公司	青山变516郝记台线方山公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
161	盐池县供电公司	青山变516郝记台线方山2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

162	盐池县供电公司	青山变516郝记台线二道湖公变	10kV	200	22.10	
163	盐池县供电公司	青山变516郝记台线蔡梁公变	10kV	200	62.90	
164	盐池县供电公司	青山变516郝记台线北马坊西公变	10kV	200	93.50	
165	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线牛毛井公变	10kV	50	42.48	
166	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线草原站公变	10kV	80	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
167	盐池县供电公司	盐池变519东顺Ⅰ线沟台公变	10kV	100	73.70	
168	盐池县供电公司	青山变512青镇线龙记湾公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
169	盐池县供电公司	青山变512青镇线青马圈公变	10kV	100	74.80	
170	盐池县供电公司	青山变512青镇线张记场公变	10kV	50	15.30	
171	盐池县供电公司	青山变512青镇线月儿泉公变	10kV	100	28.93	
172	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线碱沟子公变	10kV	200	103.70	
173	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线张步梁公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
174	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线余记梁公变	10kV	100	41.65	
175	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线张旧庄公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
176	盐池县供电公司	青山变512青镇线牛圈坑公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
177	盐池县供电公司	青山变512青镇线古峰庄公变	10kV	200	108.56	
178	盐池县供电公司	青山变512青镇线糜子滩公变	10kV	50	23.33	
179	盐池县供电公司	青山变512青镇线路记红庄公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
180	盐池县供电公司	青山变512青镇线雷记沟分支公变	10kV	50	17.22	
181	盐池县供电公司	青山变512青镇线雷记沟公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
182	盐池县供电公司	青山变516郝记台线北马坊东公变	10kV	200	98.60	
183	盐池县供电公司	青山变512青镇线甘洼山公变	10kV	200	31.30	
184	盐池县供电公司	青山变512青镇线甘洼山养殖园公变	10kV	100	61.76	
185	盐池县供电公司	青山变512青镇线东梁公变	10kV	50	12.09	
186	盐池县供电公司	青山变512青镇线长山子养殖园区公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
187	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线新泉井公变	10kV	200	67.44	
188	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线姬儿庄西公变	10kV	100	67.29	
189	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线宋堡子公变	10kV	100	4.18	
190	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线宋堡子养殖公变	10kV	50	5.10	
191	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线双疙瘩公变	10kV	50	42.50	
192	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线莎草湾公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
193	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线任新庄公变	10kV	100	70.35	
194	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线齐记庄2#公变	10kV	100	66.93	
195	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线郭记梁公变	10kV	100	52.07	
196	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾二队1#公变	10kV	200	17.00	
197	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾三队1#公变	10kV	100	18.70	
198	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾三队3#公变	10kV	200	75.65	
199	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线王记梁公变	10kV	315	34.81	
200	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线沟沿养殖园区公变	10kV	315	157.25	
201	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线德胜墩养殖园区公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
202	盐池县供电公司	青山变516郝记台线赵记场公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

203	盐池县供电公司	青山变516郝记台线武记疙瘩公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
204	盐池县供电公司	青山变516郝记台线杨成沟公变	10kV	200	124.10	
205	盐池县供电公司	青山变516郝记台线王台公变	10kV	100	25.04	
206	盐池县供电公司	青山变516郝记台线小水公变	10kV	80	17.27	
207	盐池县供电公司	青山变516郝记台线营盘台公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
208	盐池县供电公司	青山变516郝记台线西台公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
209	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线小王梁1#公变	10kV	200	52.70	
210	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线小丰子公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
211	盐池县供电公司	萌城变524萌新线萌城1#公变	10kV	315	150.23	
212	盐池县供电公司	萌城变524萌新线南西1#公变	10kV	80	47.74	
213	盐池县供电公司	萌城变524萌新线施天池村公变	10kV	50	2.13	
214	盐池县供电公司	萌城变524萌新线农贸市场1#公变	10kV	200	87.01	
215	盐池县供电公司	萌城变524萌新线农贸市场2#公变	10kV	315	201.32	
216	盐池县供电公司	萌城变524萌新线南东1#公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
217	盐池县供电公司	萌城变524萌新线马坊沟村公变	10kV	100	33.98	
218	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线西井滩1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
219	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线双井子1#公变	10kV	200	78.20	
220	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线夏记墩1#公变	10kV	200	73.10	
221	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线陈新庄村公变	10kV	50	12.50	
222	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线北河下队村公变	10kV	200	113.90	
223	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线北河上队村公变	10kV	50	11.27	
224	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线南窑子村公变	10kV	250	179.35	
225	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线卢口子村公变	10kV	50	18.06	
226	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线幸福新村1#公变	10kV	200	137.43	
227	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾一队1#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
228	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾一队2#公变	10kV	200	98.60	
229	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾南五队1#公变	10kV	200	83.30	
230	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾一队公变	10kV	400	74.80	
231	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线季记梁养殖园区公变	10kV	100	34.00	
232	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线季记梁5#公变	10kV	200	73.10	
233	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线韩忠场2#公变	10kV	200	47.60	
234	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线水源地设施1#公变	10kV	200	37.40	
235	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线西井滩3#公变	10kV	315	36.82	
236	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线南洼1#公变	10kV	200	101.17	
237	盐池县供电公司	青山变516郝记台线王记场公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
238	盐池县供电公司	青山变516郝记台线庙湾公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
239	盐池县供电公司	青山变516郝记台线太平庙公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
240	盐池县供电公司	青山变516郝记台线青山南队公变	10kV	200	32.30	
241	盐池县供电公司	青山变516郝记台线青山北队公变	10kV	200	73.10	
242	盐池县供电公司	青山变516郝记台线南梁南公变	10kV	100	39.10	
243	盐池县供电公司	青山变516郝记台线南梁北公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

244	盐池县供电公司	青山变516郝记台线猫头梁养殖园区公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
245	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线幸福新村2#公变	10kV	200	73.07	
246	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线小口子村公变	10kV	50	19.55	
247	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线潘庄子公变	10kV	200	22.10	
248	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线周庄子农业设施公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
249	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线赵记圈水利公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
250	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾四队1#公变	10kV	200	32.30	
251	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾四队2#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
252	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾四队3#公变	10kV	250	54.40	
253	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾五队2#公变	10kV	160	23.80	
254	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子南村1#公变	10kV	200	93.50	
255	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子东村1#公变	10kV	400	187.00	
256	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子西村1#公变	10kV	400	207.40	
257	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线赵记圈村1#公变	10kV	200	42.50	
258	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线前步梁公变	10kV	100	62.73	
259	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线南洼2#公变	10kV	100	43.47	
260	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线下滩村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
261	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线王庄科村公变	10kV	200	167.96	
262	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线李家源村公变	10kV	200	162.76	
263	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线林记口子村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
264	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线汪家源村公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
265	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线孙洼子村公变	10kV	50	29.12	
266	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾五队1#公变	10kV	250	39.84	
267	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线杨沙沟村公变	10kV	30	6.80	
268	盐池县供电公司	青山变516郝记台线郝记台小型提灌公变	10kV	50	22.67	
269	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线水源地设施2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
270	盐池县供电公司	青山变516郝记台线马记圈公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
271	盐池县供电公司	青山变516郝记台线朱咀公变	10kV	50	9.32	
272	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾二队3#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
273	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾二队1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
274	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾二队2#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
275	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾七队1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
276	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾一队3#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
277	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线王梁设施农业1#公变	10kV	400	207.40	
278	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线王梁设施农业2#公变	10kV	250	45.16	
279	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线沙渠洼村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
280	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线麦草掌村公变	10kV	50	28.62	
281	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线贺斗沟村公变	10kV	50	16.88	
282	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线万记源村公变	10kV	50	24.94	
283	盐池县供电公司	青山变516郝记台线六里洼公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
284	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线郭东洼村公变	10kV	200	161.84	

285	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线官记台村公变	10kV	160	106.16	
286	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线高新庄村公变	10kV	315	243.97	
287	盐池县供电公司	青山变516郝记台线刘庄滩公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
288	盐池县供电公司	青山变516郝记台线莲花池公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
289	盐池县供电公司	青山变516郝记台线高圈公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
290	盐池县供电公司	青山变516郝记台线海子塘公变	10kV	200	83.30	
291	盐池县供电公司	青山变516郝记台线尖山湾公变	10kV	200	88.40	
292	盐池县供电公司	青山变516郝记台线侯家河南队公变	10kV	200	37.40	
293	盐池县供电公司	青山变516郝记台线红庄公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
294	盐池县供电公司	青山变516郝记台线郝记台公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
295	盐池县供电公司	华台变515官记圈线黄浩塘2#公变	10kV	100	32.30	
296	盐池县供电公司	华台变515官记圈线高记圈1#公变	10kV	200	78.44	
297	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东陈记圈1#公变	10kV	100	34.00	
298	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东陈记圈2#公变	10kV	100	44.80	
299	盐池县供电公司	华台变515官记圈线油坊队公变	10kV	100	36.55	
300	盐池县供电公司	华台变515官记圈线崔记塘2#公变	10kV	200	74.09	
301	盐池县供电公司	华台变515官记圈线蔡记塘公变	10kV	200	108.80	
302	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线闫兴庄公变	10kV	100	56.12	
303	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线高火场公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
304	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线占贵养殖园区公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
305	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线杨记梁新村公变	10kV	200	98.60	
306	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线马场2号公变	10kV	100	11.90	
307	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地南王圈1#公变	10kV	200	103.70	
308	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线马记圈公变	10kV	100	36.90	
309	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线马仓壕1#公变	10kV	100	31.45	
310	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线马仓壕2#公变	10kV	400	266.05	
311	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线西沙边子2#公变	10kV	315	206.54	
312	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线刘记沟养殖园公变	10kV	200	144.50	
313	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线李寨子2#公变	10kV	100	28.90	
314	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟1#公变	10kV	250	1.11	
315	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线李记沟2#公变	10kV	200	123.25	
316	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线李记沟养殖园公变	10kV	200	134.30	
317	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线李记沟1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
318	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线沟北公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
319	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线东沙边子2#公变	10kV	250	92.65	
320	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线蒋记坑公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
321	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线胡记圈公变	10kV	100	49.30	
322	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线红疙瘩公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
323	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线潘记梁公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
324	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线高镇1号公变	10kV	250	128.05	
325	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线高镇3号公变	10kV	200	94.30	

326	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线高镇8号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
327	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线高镇2号公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
328	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线二步坑公变	10kV	50	13.66	
329	盐池县供电公司	华台变515官记圈线高记场养殖园区公变	10kV	50	42.48	
330	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东塘1#公变	10kV	315	55.32	
331	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东塘1#养殖园区公变	10kV	400	244.80	
332	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东塘3#公变	10kV	200	68.00	
333	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线二步坑新村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
334	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线平台公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
335	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线张圈公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
336	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线闫小口子公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
337	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线龚儿庄公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
338	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线大疙瘩公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
339	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线金渠子1号公变	10kV	30	5.67	
340	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线陈水塘公变	10kV	50	11.68	
341	盐池县供电公司	盐池变527八岔梁线得胜墩公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
342	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东塘2#养殖园区公变	10kV	200	117.30	
343	盐池县供电公司	华台变515官记圈线崔记塘1#公变	10kV	400	304.30	
344	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线暴记春公变	10kV	100	56.36	
345	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌支线王冲庄公变	10kV	50	17.55	
346	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌支线杜圈公变	10kV	100	24.08	
347	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌支线杨庄台上公变	10kV	50	9.45	
348	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线西叶记禾子1#公变	10kV	200	47.29	
349	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线牛毛井养殖园公变	10kV	315	252.46	
350	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线牛记圈2#公变	10kV	100	44.20	
351	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线蔡家梁公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
352	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线闵庄子公变	10kV	200	115.38	
353	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线东冒寨子公变	10kV	200	88.40	
354	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线东冒寨子养殖园区公变	10kV	200	119.00	
355	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线柳杨堡1#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
356	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线柳杨堡2#公变	10kV	400	44.37	
357	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线沙边子基点2#公变	10kV	400	261.80	
358	盐池县供电公司	李家寨变513水源池线北王圈2#公变	10kV	100	21.25	
359	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线巴子洼公变	10kV	100	72.85	
360	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线长城新村6号公变	10kV	315	237.31	
361	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线长城新村2号公变	10kV	315	235.19	
362	盐池县供电公司	华台变514井沟线麦垛山公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
363	盐池县供电公司	华台变514井沟线苏步井村公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
364	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线马儿庄1号公变	10kV	315	215.83	
365	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线宋兴庄吊庄2号公变	10kV	100	66.05	
366	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线宋新庄吊庄1号公变	10kV	100	33.69	

367	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线张儿庄公变	10kV	80	32.30	
368	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线余台子公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
369	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线叶儿庄1号公变	10kV	100	49.30	
370	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线叶儿庄3号公变	10kV	100	43.56	
371	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线烟墩山公变	10kV	100	37.28	
372	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线王疙瘩公变	10kV	100	36.13	
373	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线铁柱泉公变	10kV	50	17.36	
374	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线李新庄公变	10kV	400	253.81	
375	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线回六庄吊庄公变	10kV	50	13.60	
376	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线黄草梁2号公变	10kV	100	85.00	
377	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线东升养殖园区公变	10kV	100	66.44	
378	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线科技园3号公变	10kV	315	97.76	
379	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线马儿庄3号公变	10kV	50	21.70	
380	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线黄米沟养殖园区公变	10kV	50	31.56	
381	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线牛记口子公变	10kV	160	69.05	
382	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线胡圈公变	10kV	100	55.11	
383	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线尚圈1号公变	10kV	50	13.60	
384	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线尚小口子公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
385	盐池县供电公司	华台变514井沟线西大井公变	10kV	200	112.71	
386	盐池县供电公司	华台变514井沟线王记沟公变	10kV	200	93.50	
387	盐池县供电公司	华台变514井沟线苏步井街公变	10kV	315	215.67	
388	盐池县供电公司	华台变514井沟线乔记梁公变	10kV	50	31.01	
389	盐池县供电公司	华台变514井沟线硝池子公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
390	盐池县供电公司	华台变514井沟线井沟1#公变	10kV	200	27.20	
391	盐池县供电公司	华台变514井沟线赵记梁公变	10kV	250	212.50	
392	盐池县供电公司	华台变514井沟线井沟2#公变	10kV	200	6.80	
393	盐池县供电公司	华台变514井沟线官记台公变	10kV	100	50.52	
394	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线桃胡台公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
395	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线滩羊场公变	10kV	100	38.45	
396	盐池县供电公司	青山变512青镇线吊庄2#公变	10kV	200	82.52	
397	盐池县供电公司	青山变512青镇线吊庄养殖园区1#公变	10kV	100	64.60	
398	盐池县供电公司	青山变512青镇线吊庄种植园区2#公变	10kV	100	40.80	
399	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线深井公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
400	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线上陵牛场2号公变	10kV	630	52.91	
401	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线乔儿庄公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
402	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线余庄子公变	10kV	100	59.50	
403	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地杨寨子1#公变	10kV	200	42.50	
404	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地杨寨子3#公变	10kV	200	78.20	
405	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地皖记沟农扶办公变	10kV	200	47.60	
406	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地小墩子1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
407	盐池县供电公司	华台变514井沟线官记台养殖园区公变	10kV	200	146.20	

408	盐池县供电公司	华台变514井沟线段记塘公变	10kV	200	129.20	
409	盐池县供电公司	华台变514井沟线侯记坑公变	10kV	100	44.20	
410	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线牛场公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
411	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线金渠子2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
412	盐池县供电公司	华台变514井沟线双井子公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
413	盐池县供电公司	华台变514井沟线油房梁公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
414	盐池县供电公司	华台变514井沟线边记场1号公变	10kV	250	197.73	
415	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线马儿庄2号公变	10kV	100	13.60	
416	盐池县供电公司	强滩变515闰兴庄线梁台吊庄公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
417	盐池县供电公司	强滩变515闰兴庄线李家坝1号公变	10kV	50	19.48	
418	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线黎明养殖园区公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
419	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾六队1#公变	10kV	200	23.12	
420	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线哈巴湖一组公变	10kV	315	157.68	
421	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官东庄2号公变	10kV	50	33.55	
422	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官西庄养殖公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
423	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线田记掌西队1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
424	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线李记畔村公变	10kV	50	32.16	
425	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线阳山养殖厂公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
426	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线松记水村公变	10kV	100	3.40	
427	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线康庄子1号公变	10kV	50	3.70	
428	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线中沙边子1#公变	10kV	400	294.10	
429	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线赵窝棚村公变	10kV	200	153.68	
430	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石子山2号公变	10kV	200	96.20	
431	盐池县供电公司	王乐井变523王石线李记渠1号公变	10kV	50	28.14	
432	盐池县供电公司	王乐井变523王石线盖木庄2号公变	10kV	315	254.15	
433	盐池县供电公司	王乐井变523王石线盖木庄3号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
434	盐池县供电公司	王乐井变523王石线东沟公变	10kV	100	51.00	
435	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线中沙边子养殖园公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
436	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线中沙边子2#公变	10kV	315	201.46	
437	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线小沙窝公变	10kV	100	41.25	
438	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线毛记圈公变	10kV	100	59.69	
439	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上土沟2#公变	10kV	315	68.38	
440	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下滩公变	10kV	200	104.23	
441	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线狼洞沟西沟公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
442	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线狼子沟公变	10kV	100	24.57	
443	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线鸦儿沟村公变	10kV	200	122.62	
444	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线王吾岔养殖园区公变	10kV	200	169.20	
445	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线王吾岔1号公变	10kV	200	140.45	
446	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线平阳沟1号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
447	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线范庄子1号公变	10kV	50	17.37	
448	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线火山子公变	10kV	315	260.95	

449	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线小阳沟公变	10kV	50	15.30	
450	盐池县供电公司	王乐井变523王石线马记掌公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
451	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上滩公变	10kV	200	96.05	
452	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线牛毛井1#公变	10kV	100	37.73	
453	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线牛毛井2#公变	10kV	100	51.00	
454	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线曾记畔养殖园区公变	10kV	250	188.28	
455	盐池县供电公司	王乐井变523王石线陈庄子公变	10kV	200	104.48	
456	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线郭庄子公变	10kV	100	27.25	
457	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线寇庄子1号公变	10kV	50	21.91	
458	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线东疙瘩公变	10kV	100	71.19	
459	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线大阳沟养殖园区公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
460	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线蔡记圈公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
461	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线北台公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
462	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线北沟公变	10kV	50	9.46	
463	盐池县供电公司	王乐井变523王石线叶记渠公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
464	盐池县供电公司	王乐井变523王石线野湖井2号公变	10kV	200	113.90	
465	盐池县供电公司	王乐井变523王石线野湖井3号公变	10kV	315	257.55	
466	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线东沙边子3#公变	10kV	200	64.60	
467	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线沙边子基点1#公变	10kV	100	21.25	
468	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线西沙边子1#公变	10kV	200	47.60	
469	盐池县供电公司	王乐井变523王石线乡政府2号公变	10kV	200	27.13	
470	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线官记圈东队公变	10kV	100	38.75	
471	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线深井东队1号公变	10kV	200	116.42	
472	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南梁公变	10kV	100	75.65	
473	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线刘八庄公变	10kV	200	99.79	
474	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线张记圈1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
475	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线宏翔养殖园区3号公变	10kV	200	98.60	
476	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线宏翔养殖园区1号公变	10kV	200	70.06	
477	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线五分支斗1号公变	10kV	100	14.46	
478	盐池县供电公司	华台变515官记圈线老井塘公变	10kV	400	178.50	
479	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈记圈2#公变	10kV	100	30.60	
480	盐池县供电公司	华台变515官记圈线左记湾公变	10kV	200	93.50	
481	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线一区温棚公变	10kV	400	309.40	
482	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线温棚1号公变	10kV	100	54.40	
483	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线深井养殖园区1号公变	10kV	200	93.50	
484	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线钱记源村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
485	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线田记掌东队1号公变	10kV	200	104.50	
486	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线绿海种植园区B区公变	10kV	100	72.16	
487	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线史庄子3号公变	10kV	200	118.61	
488	盐池县供电公司	华台变515官记圈线李记场1#公变	10kV	200	103.70	
489	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吊庄三区公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

490	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吊庄二区公变	10kV	100	45.65	
491	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吊庄一区公变	10kV	400	187.07	
492	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线标准化养殖园区2号公变	10kV	315	21.98	
493	盐池县供电公司	华台变515官记圈线路记梁2#公变	10kV	400	250.75	
494	盐池县供电公司	华台变515官记圈线路记梁1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
495	盐池县供电公司	华台变515官记圈线芦记塘2#公变	10kV	315	58.91	
496	盐池县供电公司	华台变515官记圈线黄沙窝1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
497	盐池县供电公司	华台变515官记圈线梁台1#公变	10kV	100	44.32	
498	盐池县供电公司	华台变515官记圈线张记场1#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
499	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吊庄五区公变	10kV	400	234.46	
500	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线北梁养殖园区公变	10kV	200	144.16	
501	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线C区温棚公变	10kV	80	52.55	
502	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线长廊2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
503	盐池县供电公司	华台变515官记圈线张记场养殖园区公变	10kV	200	119.00	
504	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈1#公变	10kV	160	21.24	
505	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
506	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈养殖园区公变	10kV	100	46.75	
507	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈4#公变	10kV	200	68.00	
508	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡养殖园区公变	10kV	200	27.20	
509	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村4号公变	10kV	200	146.49	
510	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线田记掌新村公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
511	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村1号公变	10kV	200	144.50	
512	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村养殖园区1号公变	10kV	315	233.75	
513	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村养殖园区3号公变	10kV	100	42.50	
514	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村3号公变	10kV	315	233.75	
515	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村2号公变	10kV	315	227.45	
516	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线沟口东公变	10kV	100	39.95	
517	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线宋红沟公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
518	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线并梁公变	10kV	50	17.13	
519	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线大掌公变	10kV	30	17.00	
520	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线摆宴井西公变	10kV	50	12.54	
521	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线摆宴井东公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
522	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡2号公变	10kV	315	167.91	
523	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡新村2号公变	10kV	200	98.60	
524	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡1号公变	10kV	315	136.61	
525	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡养殖园区2号公变	10kV	315	160.65	
526	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡新村1号公变	10kV	100	13.57	
527	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线D区温棚公变	10kV	80	42.50	
528	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线东西长廊温棚公变	10kV	100	3.40	
529	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线深井东队2号公变	10kV	200	93.82	
530	盐池县供电公司	华台变515官记圈线张记场西壕养殖园区公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

531	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈记圈养殖园区公变	10kV	100	69.70	
532	盐池县供电公司	华台变515官记圈线三拓养殖园区公变	10kV	200	124.27	
533	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线杨记梁公变	10kV	200	126.65	
534	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线长城新村1号公变	10kV	315	239.80	
535	盐池县供电公司	王乐井变523王石线边记洼公变	10kV	100	17.00	
536	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线27#公变	10kV	315	177.49	
537	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线平凉台公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
538	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线刘范坡公变	10kV	50	18.70	
539	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线李庄子西队公变	10kV	100	40.93	
540	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线田新庄1号公变	10kV	50	22.10	
541	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线李庄子东队公变	10kV	50	15.03	
542	盐池县供电公司	惠安堡变523惠农线南梁2号公变	10kV	200	74.15	
543	盐池县供电公司	惠安堡变523惠农线惠镇8号公变	10kV	200	87.55	
544	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区1#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
545	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
546	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区6#公变	10kV	400	214.03	
547	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区3#公变	10kV	315	134.25	
548	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区7#公变	10kV	400	216.41	
549	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区5#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
550	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线养殖南区公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
551	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线鸦儿沟街道公变	10kV	100	15.91	
552	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线市场公变	10kV	315	80.75	
553	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线东队水房公变	10kV	200	119.00	
554	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线东队水坑公变	10kV	315	162.52	
555	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线11#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
556	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线朱家窑1号公变	10kV	200	103.70	
557	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线太阳沟1号公变	10kV	315	216.07	
558	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线刘记窑1号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
559	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼东队公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
560	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼南窑公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
561	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼养殖一、二区公变	10kV	200	93.72	
562	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线韩记沟公变	10kV	50	8.83	
563	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线柴家渠公变	10kV	50	30.61	
564	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线七里庄公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
565	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线南环公变	10kV	315	199.74	
566	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线生活区11#公变	10kV	315	168.68	
567	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线西街公变	10kV	315	157.25	
568	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线生活区9#公变	10kV	315	174.25	
569	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线生活区10#公变	10kV	200	83.30	
570	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线鸡场公变	10kV	400	159.80	
571	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线二中后2#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

572	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线二中后公变	10kV	315	103.06	
573	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线步行街1#公变	10kV	315	148.76	
574	盐池县供电公司	盐池变518县城线29#公变	10kV	315	173.29	
575	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线芦沟子公变	10kV	50	16.92	
576	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线柳条井公变	10kV	100	29.01	
577	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线梁禾场公变	10kV	50	17.23	
578	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线狼儿沟东公变	10kV	30	2.58	
579	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线滩羊场公变	10kV	200	164.83	
580	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线道沟公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
581	盐池县供电公司	摆宴井514沟口线狼儿沟西公变	10kV	100	61.20	
582	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线四道岭公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
583	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线向阳西公变	10kV	100	54.40	
584	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线西雪亮公变	10kV	100	58.68	
585	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线孙儿庄公变	10kV	100	56.98	
586	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线沙窝子1号公变	10kV	50	19.40	
587	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线沙窝子新村公变	10kV	80	61.64	
588	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线硝池子公变	10kV	100	54.41	
589	盐池县供电公司	青山变516郝记台线东湾配变公变	10kV	50	5.10	
590	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线雪峰养殖园区公变	10kV	50	17.71	
591	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线杨儿庄公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
592	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线毛儿庄温棚公变	10kV	160	127.66	
593	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线郝记山村公变	10kV	200	162.04	
594	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线柳叶洼公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
595	盐池县供电公司	青山变512青镇线田记台公变	10kV	80	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
596	盐池县供电公司	青山变512青镇线陈记圈公变	10kV	100	59.50	
597	盐池县供电公司	青山变512青镇线黄米湾公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
598	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线马儿沟公变	10kV	100	28.08	
599	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线姬儿庄东公变	10kV	100	27.22	
600	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线观音卯公变	10kV	100	68.00	
601	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线断兔沟公变	10kV	50	13.45	
602	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线古山塘公变	10kV	200	133.94	
603	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线黄记井公变	10kV	100	31.96	
604	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线北王场公变	10kV	400	328.10	
605	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线毛儿庄东公变	10kV	100	34.00	
606	盐池县供电公司	王乐井变523王石线赵记沟公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
607	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子1号公变	10kV	200	115.97	
608	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线沙峁峁村2#公变	10kV	200	162.57	
609	盐池县供电公司	南新变526河口线沙坡子北村公变	10kV	50	27.20	
610	盐池县供电公司	南新变526河口线四股泉上村公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
611	盐池县供电公司	南新变526河口线沙坡子南村公变	10kV	50	24.65	
612	盐池县供电公司	南新变526河口线周记山村公变	10kV	50	22.33	

613	盐池县供电公司	南新变526河口线营盘山村公变	10kV	200	166.35	
614	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线牛头沟养殖园区公变	10kV	100	46.75	
615	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线牛头沟1号公变	10kV	50	11.90	
616	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线丁记井养殖园区公变	10kV	100	69.89	
617	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线南阳沟公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
618	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线郭记洼公变	10kV	100	21.25	
619	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线丁记井1号公变	10kV	200	105.74	
620	盐池县供电公司	南新变526河口线三岔河村公变	10kV	250	207.32	
621	盐池县供电公司	南新变526河口线石下河村公变	10kV	200	163.30	
622	盐池县供电公司	南新变526河口线河口村公变	10kV	250	203.66	
623	盐池县供电公司	南新变526河口线陈记山村公变	10kV	50	28.54	
624	盐池县供电公司	华台变514井沟线姬记梁公变	10kV	200	149.60	
625	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线哈巴湖二组公变	10kV	100	79.90	
626	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线哈巴湖三组公变	10kV	80	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
627	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线沙记渠公变	10kV	50	14.89	
628	盐池县供电公司	南新变526河口线四股泉下村公变	10kV	50	30.60	
629	盐池县供电公司	南新变526河口线下圈村公变	10kV	50	34.00	
630	盐池县供电公司	南新变526河口线四股泉养殖园村公变	10kV	100	84.24	
631	盐池县供电公司	南新变526河口线石堡子村公变	10kV	100	38.25	
632	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官滩1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
633	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄养殖园区公变	10kV	250	190.02	
634	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线井沟公变	10kV	200	108.80	
635	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线冯记沟4号公变	10kV	100	64.60	
636	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线岔岱公变	10kV	100	11.87	
637	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线中学机关公变	10kV	100	57.89	
638	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线红东公变	10kV	100	51.85	
639	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线张旧庄养殖园区公变	10kV	50	36.28	
640	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线森林养殖园区公变	10kV	200	51.44	
641	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线岔岱养殖园区公变	10kV	50	25.42	
642	盐池县供电公司	萌城变524萌新线萌城2#公变	10kV	315	134.06	
643	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线强记滩3号公变	10kV	50	15.66	
644	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线麻黄梁公变	10kV	100	11.48	
645	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线张记沟2号公变	10kV	100	17.00	
646	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线火山子养殖园区公变	10kV	100	73.98	
647	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线张记沟1号公变	10kV	100	35.59	
648	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线红西公变	10kV	200	47.60	
649	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线老政府机关公变	10kV	100	49.30	
650	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线甜水河公变	10kV	100	30.92	
651	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线星月泰养殖园区公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
652	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线野麦子塘公变	10kV	30	15.30	
653	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线王吾岔2号公变	10kV	200	109.99	

654	盐池县供电公司	王乐井变523王石线佟记山2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
655	盐池县供电公司	王乐井变523王石线三道井1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
656	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线冯记沟1号公变	10kV	100	34.00	
657	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线冯记沟2号公变	10kV	200	134.30	
658	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线张记圈养殖园区公变	10kV	100	64.21	
659	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线苦水公变	10kV	100	16.37	
660	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线刘相庄2号公变	10kV	100	33.01	
661	盐池县供电公司	盐池变528城西II线二区温棚公变	10kV	100	44.20	
662	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线东庄村公变	10kV	50	38.61	
663	盐池县供电公司	盐池变528城西II线A区温棚公变	10kV	50	26.28	
664	盐池县供电公司	盐池变528城西II线固原吊庄1号公变	10kV	200	128.42	
665	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线复兴养殖园区公变	10kV	100	27.48	
666	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线余庄子2#公变	10kV	100	23.88	
667	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线余庄子1#公变	10kV	200	62.90	
668	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线大疙瘩公变	10kV	100	11.22	
669	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线大疙瘩猪场公变	10kV	200	140.68	
670	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线大疙瘩水利1#公变	10kV	100	28.90	
671	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线惠新2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
672	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线惠新3号公变	10kV	200	69.50	
673	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线麻黄梁公变	10kV	100	48.02	
674	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线陈记梁养殖园区公变	10kV	250	196.71	
675	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线北圈公变	10kV	100	44.20	
676	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线英雄堡公变	10kV	30	2.85	
677	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线三道湾公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
678	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线叶记场公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
679	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线张记台2#公变	10kV	50	14.18	
680	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线泉胜公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
681	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线油坊公变	10kV	200	136.85	
682	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线英雄堡水利公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
683	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇9号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
684	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇小区1号公变	10kV	200	141.76	
685	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇小区2号公变	10kV	200	138.24	
686	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇7号公变	10kV	200	65.09	
687	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇4号公变	10kV	315	157.87	
688	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇16号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
689	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇11号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
690	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇5号公变	10kV	315	79.25	
691	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇6号公变	10kV	315	72.45	
692	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线新庄子公变	10kV	100	44.48	
693	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线玉义养殖园区公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
694	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线长城公变	10kV	100	60.30	

695	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线陈记梁公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
696	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线靳记坑公变	10kV	50	22.10	
697	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线青羊井公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
698	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线陈记壕公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
699	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇2号公变	10kV	200	62.90	
700	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇10号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
701	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇13号公变	10kV	315	26.78	
702	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线三墩子新村公变	10kV	100	56.95	
703	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东塘4#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
704	盐池县供电公司	华台变515官记圈线芦记塘1#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
705	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线黑土坑吊庄公变	10kV	50	29.11	
706	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线张洼子村公变	10kV	100	37.95	
707	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄3号公变	10kV	200	103.94	
708	盐池县供电公司	青山变512青镇线张圈配变公变	10kV	100	54.13	
709	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线冯记沟3号公变	10kV	500	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
710	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子3号公变	10kV	315	34.81	
711	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
712	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子1号公变	10kV	80	22.10	
713	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子养殖园区公变	10kV	250	128.35	
714	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线井线四墩子村公变	10kV	200	100.66	
715	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线四墩子新村公变	10kV	160	90.10	
716	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线千户村设施农业公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
717	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线李毛庄吊庄2号公变	10kV	200	27.20	
718	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线长顺养殖园区公变	10kV	100	29.61	
719	盐池县供电公司	盐池变528城西II线西王记圈养殖园区1号公变	10kV	80	52.63	
720	盐池县供电公司	盐池变514城西线八五新村2号公变	10kV	315	131.76	
721	盐池县供电公司	盐变516新区线二堡吊庄1#公变	10kV	315	172.08	
722	盐池县供电公司	盐变516新区线二堡吊庄2#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
723	盐池县供电公司	盐变516新区线二堡吊庄4#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
724	盐池县供电公司	盐池变527八岔梁线东门2#公变	10kV	100	27.40	
725	盐池县供电公司	盐池变527八岔梁线东门1#公变	10kV	200	74.02	
726	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线何新庄村公变	10kV	100	52.02	
727	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线康掌村公变	10kV	160	132.60	
728	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线桑堡子村公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
729	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山村2#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
730	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线贺新庄村公变	10kV	50	18.39	
731	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线门坎岭子村公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
732	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线大路洼村公变	10kV	50	4.45	
733	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线段子咀村公变	10kV	50	28.90	
734	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线凉风掌村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
735	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线管记掌村公变	10kV	100	65.58	

736	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线刘记口子村公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
737	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线巴儿掌村公变	10kV	50	24.43	
738	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线上甘沟村公变	10kV	50	8.54	
739	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线阳洼村公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
740	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线沙坡子村公变	10kV	50	27.51	
741	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线上高窑村公变	10kV	50	22.47	
742	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线李新庄村公变	10kV	50	23.15	
743	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线新庄子村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
744	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线阳山村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
745	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山村1#公变	10kV	400	315.69	
746	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线何记山村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
747	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线郭记洼子村公变	10kV	50	26.64	
748	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线白记洼子村公变	10kV	315	257.50	
749	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线马儿庄村公变	10kV	30	2.64	
750	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线张记洼子村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
751	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线马记口子村公变	10kV	50	8.49	
752	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线下甘沟村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
753	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线寺儿掌村公变	10kV	315	262.13	
754	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线井滩子村1#公变	10kV	30	5.89	
755	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线余记洼子村公变	10kV	50	20.38	
756	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线燕儿台村公变	10kV	160	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
757	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线高记沟村公变	10kV	50	1.70	
758	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线赵记湾村公变	10kV	200	11.90	
759	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线李记沟村公变	10kV	315	248.85	
760	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线石葱湾村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
761	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线高峁峁村公变	10kV	100	61.20	
762	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线黄羊岭村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
763	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线张伙场村公变	10kV	200	167.79	
764	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线冯峁峁村公变	10kV	400	322.52	
765	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线青山村公变	10kV	400	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
766	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线沙源村公变	10kV	315	257.55	
767	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线皖记沟2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
768	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线崖阳崩村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
769	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线谢畔子村公变	10kV	400	326.40	
770	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线松峁峁村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
771	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线白土峁村公变	10kV	250	180.65	
772	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线史疙崂村公变	10kV	200	164.42	
773	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线赵山村公变	10kV	50	30.60	
774	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线郭堡子村公变	10kV	50	28.61	
775	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线刘记洼村公变	10kV	250	202.30	
776	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线陈记山村公变	10kV	50	26.72	

777	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线白记滩村公变	10kV	100	55.03	
778	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线中滩村公变	10kV	315	234.66	
779	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线刘记山村公变	10kV	400	305.18	
780	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线杨圈山村公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
781	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线徐畔子村公变	10kV	50	18.63	
782	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线马会台村公变	10kV	50	32.92	
783	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线周大坝村公变	10kV	200	137.11	
784	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线阳岗村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
785	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线王新庄村公变	10kV	50	26.16	
786	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线马如山公变	10kV	160	125.69	
787	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线后洼村1#公变	10kV	315	111.44	
788	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线胶泥湾村1#公变	10kV	50	27.79	
789	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线打虎店村公变	10kV	50	39.27	
790	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线后洼村2#公变	10kV	200	98.60	
791	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线井沟畔村公变	10kV	50	8.99	
792	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线包源村公变	10kV	315	212.25	
793	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线豆角咀村公变	10kV	50	10.92	
794	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线惠镇12号公变	10kV	80	26.79	
795	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线景新庄村公变	10kV	50	33.95	
796	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线张南沟村2#公变	10kV	50	26.44	
797	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线阳岗村2#公变	10kV	160	130.90	
798	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线马坊公变	10kV	100	18.70	
799	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线石山沟公变	10kV	100	23.80	
800	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线杨沟沿公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
801	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线石山沟水利公变	10kV	50	16.07	
802	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线上青石岭公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
803	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线马坊水利公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
804	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线刘堡子公变	10kV	100	59.68	
805	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线金盆湾公变	10kV	200	119.12	
806	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线杨夙窑村公变	10kV	50	13.12	
807	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线李记畔村2#公变	10kV	50	32.19	
808	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线阳山村2#公变	10kV	100	40.80	
809	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线惠记畔村公变	10kV	50	18.59	
810	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线红沟洼水利公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
811	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线南洼公变	10kV	200	108.90	
812	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线二道沟公变	10kV	100	8.38	
813	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线张平庄公变	10kV	160	129.20	
814	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线余记圈公变	10kV	80	40.94	
815	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线红沟洼公变	10kV	100	26.10	
816	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线余屹崂公变	10kV	30	5.10	
817	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线高新庄公变	10kV	50	11.90	

818	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线罗庄科公变	10kV	100	40.58	
819	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线甘记畔公变	10kV	100	13.60	
820	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线麻记畔公变	10kV	100	52.55	
821	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线马滩公变	10kV	315	261.51	
822	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线林洼子公变	10kV	200	122.55	
823	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线李伏渠公变	10kV	100	71.97	
824	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线苏老庄公变	10kV	100	74.65	
825	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线堡头公变	10kV	100	44.20	
826	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线东风养殖园区公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
827	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线碗石碛公变	10kV	100	73.34	
828	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线新建源公变	10kV	100	75.21	
829	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线新庄洼公变	10kV	80	30.72	
830	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线西湾公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
831	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线农台公变	10kV	100	59.03	
832	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线山泉岭公变	10kV	30	17.69	
833	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线下掌公变	10kV	160	123.58	
834	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线新桥公变	10kV	100	49.47	
835	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线堡子塘村公变	10kV	400	330.38	
836	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线井滩子村2#公变	10kV	50	9.99	
837	盐池县供电公司	宁源变518大墩梁线五堡自然村公变	10kV	100	74.80	
838	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线长城新村4号公变	10kV	315	205.23	
839	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结移民新村6号公变	10kV	315	187.37	
840	盐池县供电公司	盐池变525城南线上潘圈公变	10kV	200	68.00	
841	盐池县供电公司	盐池变525城南线机械化林场公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
842	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结移民新村3号公变	10kV	315	140.78	
843	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结新村养殖园区2号公变	10kV	315	212.22	
844	盐池县供电公司	盐池变525城南线猫头梁2号公变	10kV	200	124.10	
845	盐池县供电公司	盐池变525城南线猫头梁1号公变	10kV	100	39.10	
846	盐池县供电公司	盐池变525城南线南门林场东公变	10kV	50	9.35	
847	盐池县供电公司	盐池变525城南线浪子塘1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
848	盐池县供电公司	盐池变525城南线黄蒿渠1号公变	10kV	160	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
849	盐池县供电公司	盐池变525城南线终记圈东公变	10kV	100	23.80	
850	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结新村养殖园区1号公变	10kV	100	49.54	
851	盐池县供电公司	盐池变529东顺Ⅲ线胡记梁公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
852	盐池县供电公司	盐池变525城南线上红山沟公变	10kV	100	13.60	
853	盐池县供电公司	盐池变525城南线冯记圈东公变	10kV	200	111.81	
854	盐池县供电公司	盐池变525城南线冯记圈西公变	10kV	315	165.74	
855	盐池县供电公司	盐池变525城南线沟沿公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
856	盐池县供电公司	盐池变529东顺Ⅲ线东郭庄养殖园区1号公变	10kV	100	67.90	
857	盐池县供电公司	盐池变529东顺Ⅲ线东郭庄东公变	10kV	100	31.65	
858	盐池县供电公司	盐池变529东顺Ⅲ线东郭庄养殖园区2号公变	10kV	50	42.50	

859	盐池县供电公司	盐池变525城南线曹米洼公变	10kV	200	98.60	
860	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线北塘公变	10kV	200	67.73	
861	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结移民新村1号公变	10kV	315	181.08	
862	盐池县供电公司	盐池变525城南线吴记圈2号公变	10kV	200	68.00	
863	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结移民新村5号公变	10kV	200	130.75	
864	盐池县供电公司	盐池变529东顺III线四尔滩新村公变	10kV	200	30.79	
865	盐池县供电公司	盐池变529东顺III线四尔滩上公变	10kV	100	3.40	
866	盐池县供电公司	盐池变525城南线斗沟子公变	10kV	100	26.35	
867	盐池县供电公司	盐池变525城南线上潘圈养殖园区公变	10kV	100	63.75	
868	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾沙办村公变	10kV	200	52.70	
869	盐池县供电公司	盐池变528城西II线五分支斗2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
870	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线叶儿庄2号公变	10kV	100	52.31	
871	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线西掌村公变	10kV	100	53.60	
872	盐池县供电公司	李家寨变513水源线水源地B1井公变	10kV	200	110.91	
873	盐池县供电公司	李家寨变513水源线水源地B9井公变	10kV	200	96.90	
874	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线下高窑养殖园区公变	10kV	400	325.41	
875	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾三队2#公变	10kV	200	83.30	
876	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线张记圈2号公变	10kV	100	39.10	
877	盐池县供电公司	盐池变528城西II线南苑养殖园区2号公变	10kV	315	104.80	
878	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线观音岭2#公变	10kV	100	77.35	
879	盐池县供电公司	盐池变528城西II线固原吊庄2号公变	10kV	200	151.25	
880	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线康台村公变	10kV	315	260.52	
881	盐池县供电公司	华台变515官记圈线黄浩塘1#公变	10kV	200	80.75	
882	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线徐广滩公变	10kV	50	11.75	
883	盐池县供电公司	盐池变528城西II线西王记圈新村1号公变	10kV	100	50.63	
884	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线东叶记禾子公变	10kV	200	27.20	
885	盐池县供电公司	盐池变529东顺III线东郭庄西1号公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
886	盐池县供电公司	华台变515官记圈线高记场公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
887	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线棉朋洼村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
888	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线范记圈公变	10kV	100	83.22	
889	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子供水公司公变	10kV	200	124.10	
890	盐池县供电公司	盐池变525城南线下潘圈1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
891	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线老庄子2号公变	10kV	100	63.67	
892	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线郑记堡子新村2号公变	10kV	100	39.10	
893	盐池县供电公司	盐池变528城西II线西王记圈养殖园区2号公变	10kV	200	132.53	
894	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线宋红沟2#公变	10kV	100	61.35	
895	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线孙儿庄2#公变	10kV	100	54.40	
896	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线断兔沟2#公变	10kV	100	29.12	
897	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线宋堡子2#公变	10kV	100	61.54	
898	盐池县供电公司	盐池变529东顺III线四尔滩养殖园区公变	10kV	100	46.96	
899	盐池县供电公司	盐池变528城西II线西王记圈养殖园区3号公变	10kV	100	68.74	

900	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线老庄子1号公变	10kV	100	67.15	
901	盐池县供电公司	盐池变525城南线牛记圈1号公变	10kV	100	56.90	
902	盐池县供电公司	盐池变529东顺Ⅲ线四尔滩下公变	10kV	50	11.90	
903	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线张庄子公变	10kV	100	31.38	
904	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线裕群养殖场公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
905	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线姬记圈公变	10kV	50	16.83	
906	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线黄记台公变	10kV	250	181.90	
907	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线范记圈2号公变	10kV	100	31.45	
908	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线长流墩公变	10kV	50	25.50	
909	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线万军养殖园区公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
910	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线施记圈公变	10kV	100	52.06	
911	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线夹山公变	10kV	250	169.15	
912	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线顾记圈公变	10kV	200	83.30	
913	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线禹记圈公变	10kV	200	154.70	
914	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线王记圈养殖园区公变	10kV	250	189.87	
915	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线荣军养殖园区公变	10kV	50	6.94	
916	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线魏庄子养殖园区公变	10kV	200	29.95	
917	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线孙记庙子公变	10kV	315	260.09	
918	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线高镇5号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
919	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线张庄子2#公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
920	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线高镇6号公变	10kV	200	83.30	
921	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线小庄子公变	10kV	50	12.04	
922	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线王记圈公变	10kV	100	63.03	
923	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线高镇7#公变	10kV	315	106.24	
924	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线建国养殖园区公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
925	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线黄记场公变	10kV	50	28.75	
926	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线南台公变	10kV	100	24.62	
927	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线南场公变	10kV	100	20.40	
928	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线范记圈1#公变	10kV	100	29.18	
929	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线双庄坑公变	10kV	50	32.30	
930	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌支线三道井公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
931	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线井沟养殖场公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
932	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线强记滩2号公变	10kV	100	54.40	
933	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线苦水井公变	10kV	50	14.49	
934	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线杜记沟公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
935	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线狼布掌养殖园区公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
936	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线林泉公变	10kV	200	110.84	
937	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线六斗公变	10kV	100	23.80	
938	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄麻九、十公变	10kV	100	17.52	
939	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线潘儿庄公变	10kV	100	43.94	
940	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线汪记河沿吊庄公变	10kV	100	3.88	

941	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线任圈公变	10kV	30	2.55	
942	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线沙沟公变	10kV	50	27.17	
943	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线生态新村1号公变	10kV	400	294.88	
944	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线生态新村2号公变	10kV	400	149.46	
945	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄生态新村6号公变	10kV	400	311.85	
946	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄生态新村9号公变	10kV	400	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
947	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄生态新村8号公变	10kV	400	262.21	
948	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线万记源吊庄公变	10kV	50	20.95	
949	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄西宁堡吊庄公变	10kV	200	86.68	
950	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线西宁堡1号公变	10kV	100	64.60	
951	盐池县供电公司	凤凰变516凤小庄子吊庄公变	10kV	200	106.71	
952	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线新庄公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
953	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线新民五公变	10kV	20	8.78	
954	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线后一、二公变	10kV	100	23.83	
955	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线杨儿庄吊庄公变	10kV	315	216.74	
956	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线麻一、二公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
957	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线杨儿庄公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
958	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线养殖园区2号公变	10kV	200	137.75	
959	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线养殖园区1号公变	10kV	200	164.90	
960	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线生态新村4号公变	10kV	200	130.19	
961	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线余井公变	10kV	50	20.46	
962	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线西宁堡2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
963	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线东庄子水利公变	10kV	100	23.33	
964	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线贺庄子公变	10kV	100	68.81	
965	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线张寨子公变	10kV	50	17.00	
966	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线郭记坑公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
967	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线张记边壕公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
968	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线东庄子公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
969	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线宝塔公变	10kV	100	75.38	
970	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线曹圈1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
971	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线芨芨滩公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
972	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线生态新村10号公变	10kV	400	277.81	
973	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线畔西公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
974	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线八斗公变	10kV	50	25.50	
975	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线沟边公变	10kV	30	19.39	
976	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线曹圈2号公变	10kV	200	102.00	
977	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线曹圈3号公变	10kV	100	15.30	
978	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线曹圈4号公变	10kV	100	51.85	
979	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线大湾公变	10kV	100	59.16	
980	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线富山五公变	10kV	400	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
981	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线郝记台公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

982	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线武新庄公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
983	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线洪涝池公变	10kV	100	49.78	
984	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线红土沟吊庄公变	10kV	50	25.02	
985	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线关记台吊庄公变	10kV	100	40.56	
986	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线后三、四公变	10kV	100	13.74	
987	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线郝记山公变	10kV	100	68.23	
988	盐池县供电公司	盐池变521城东线12#公变	10kV	315	213.93	
989	盐池县供电公司	盐池变521城东线11#公变	10kV	200	73.30	
990	盐池县供电公司	盐池变521城东线5#公变	10kV	315	196.80	
991	盐池县供电公司	盐池变521城东线4#公变	10kV	100	76.94	
992	盐池县供电公司	盐池变521城东线23#公变	10kV	315	123.25	
993	盐池县供电公司	盐池变521城东线17#公变	10kV	200	139.40	
994	盐池县供电公司	盐池变521城东线16#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
995	盐池县供电公司	盐池变521城东线15#公变	10kV	250	151.30	
996	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线马记梁公变	10kV	200	140.76	
997	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上土沟3#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
998	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线张步井养殖园区公变	10kV	100	53.98	
999	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线曾记畔2号公变	10kV	80	33.65	
1000	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线曾记畔3号公变	10kV	315	262.45	
1001	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线曾记畔1号公变	10kV	200	138.30	
1002	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线张步井1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1003	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线四墩子养殖园区公变	10kV	100	42.87	
1004	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线长城新村5号公变	10kV	315	248.02	
1005	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线苏河公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1006	盐池县供电公司	盐池变521城东线21#公变	10kV	315	241.46	
1007	盐池县供电公司	盐池变521城东线10#公变	10kV	315	102.63	
1008	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌支线丁记掌公变	10kV	200	27.20	
1009	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线杨记梁2#公变	10kV	100	28.90	
1010	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官东庄1号公变	10kV	100	25.10	
1011	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线康庄子2号公变	10kV	100	38.62	
1012	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线刘四渠1号公变	10kV	100	28.82	
1013	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线西沟1号公变	10kV	100	23.88	
1014	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线官西庄公变	10kV	100	64.59	
1015	盐池县供电公司	华台变515官记圈线黄沙窝2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1016	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线大坝养殖园区公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1017	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线寇庄子2号公变	10kV	100	59.90	
1018	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线南环2#公变	10kV	315	107.90	
1019	盐池县供电公司	王乐井变523王石线野湖井1号公变	10kV	100	46.75	
1020	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线冯记台2号公变	10kV	50	35.70	
1021	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线金渠子2号公变	10kV	30	16.75	
1022	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线尚圈2号公变	10kV	200	125.56	

1023	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线黎明公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1024	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线禹记圈2#公变	10kV	100	28.90	
1025	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线黄记台2#公变	10kV	100	60.91	
1026	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线红疙瘩2#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1027	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线闵庄子2#公变	10kV	100	29.12	
1028	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线蔡家梁2#公变	10kV	100	59.50	
1029	盐池县供电公司	青山变516郝记台线武记疙瘩2#公变	10kV	100	41.33	
1030	盐池县供电公司	青山变516郝记台线井坑1#公变	10kV	200	22.10	
1031	盐池县供电公司	青山变516郝记台线刘庄滩2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1032	盐池县供电公司	青山变516郝记台线太平庙2#公变	10kV	100	34.00	
1033	盐池县供电公司	青山变516郝记台线高圈2#公变	10kV	100	13.60	
1034	盐池县供电公司	青山变516郝记台线王记场2#公变	10kV	100	29.89	
1035	盐池县供电公司	青山变516郝记台线小青山南队2#公变	10kV	100	8.50	
1036	盐池县供电公司	华台变515官记圈线张记场2#公变	10kV	100	54.40	
1037	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线潘记梁2#公变	10kV	100	13.60	
1038	盐池县供电公司	华台变515官记圈线官记圈3#公变	10kV	315	198.91	
1039	盐池县供电公司	华台变515官记圈线梁台2#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1040	盐池县供电公司	盐池变525城南线黄蒿渠2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1041	盐池县供电公司	青山变516郝记台线尖山湾2#公变	10kV	100	43.08	
1042	盐池县供电公司	青山变516郝记台线王台2#公变	10kV	100	8.50	
1043	盐池县供电公司	青山变516郝记台线南梁南2#公变	10kV	200	6.80	
1044	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村五区公变	10kV	200	93.50	
1045	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线西叶记禾子2#公变	10kV	100	18.70	
1046	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线小庄子养殖园区公变	10kV	250	207.02	
1047	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线小王梁3#公变	10kV	200	70.55	
1048	盐池县供电公司	华台变515官记圈线崔记塘3#公变	10kV	200	22.10	
1049	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线财政局农发办1#公变	10kV	400	202.30	
1050	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官西庄公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1051	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官滩2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1052	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线陈圈公变	10kV	200	49.45	
1053	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线李毛庄1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1054	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线李毛庄吊庄1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1055	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线官记圈西队公变	10kV	50	19.14	
1056	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄设施农业公变	10kV	315	226.94	
1057	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄2号公变	10kV	200	121.55	
1058	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线刘相庄1号公变	10kV	100	42.66	
1059	盐池县供电公司	王乐井变523王石线李记渠2号公变	10kV	50	25.02	
1060	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村六区公变	10kV	200	61.52	
1061	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线回民队公变	10kV	100	54.40	
1062	盐池县供电公司	王乐井变523王石线乡政府1号公变	10kV	200	38.01	
1063	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官滩3号公变	10kV	100	12.67	

1064	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线郑记堡子2号公变	10kV	100	29.57	
1065	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线移民新1号公变	10kV	315	3.03	
1066	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线移民新村2号公变	10kV	200	98.57	
1067	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线务工养殖园区公变	10kV	200	47.60	
1068	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线黄米沟公变	10kV	100	50.09	
1069	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线陈西公变	10kV	100	35.06	
1070	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线陈大梁1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1071	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线小庄子公变	10kV	400	115.60	
1072	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线小王梁2#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1073	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线杜记沟吊庄公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1074	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线强记滩1号公变	10kV	100	62.05	
1075	盐池县供电公司	盐池变528城西II线长廊1号公变	10kV	200	57.56	
1076	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线余记场公变	10kV	50	32.56	
1077	盐池县供电公司	宝塔变515高园II线魏庄子1号公变	10kV	100	30.26	
1078	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线红墩子1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1079	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线季记梁公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1080	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线罗渠公变	10kV	100	57.10	
1081	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线东沙边子1#公变	10kV	200	23.80	
1082	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼西队公变	10kV	100	46.69	
1083	盐池县供电公司	华台变514井沟线高记梁公变	10kV	50	31.91	
1084	盐池县供电公司	盐池变528城西II线史庄子2号公变	10kV	100	54.85	
1085	盐池县供电公司	盐池变528城西II线深井西队1号公变	10kV	200	86.89	
1086	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线科技园2号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1087	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡新村养殖园区2号公变	10kV	80	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1088	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线苏记场公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1089	盐池县供电公司	华台变514井沟线边记场2号公变	10kV	200	164.49	
1090	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线徐庄子公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1091	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线狼布掌养吊庄公变	10kV	200	126.82	
1092	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线养殖园区6号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1093	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线关记沟公变	10kV	50	17.60	
1094	盐池县供电公司	王乐井变523王石线盖木庄1号公变	10kV	100	40.75	
1095	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线朱家窑2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1096	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线三道沟2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1097	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线史堡子2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1098	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线暴记春2号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1099	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线双庄坑2号公变	10kV	50	29.73	
1100	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线岔岱2号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1101	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线井沟2号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1102	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线魏庄子3#公变	10kV	100	34.00	
1103	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线蔡家梁街2#公变	10kV	100	32.33	
1104	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线红疙瘩3#公变	10kV	100	38.78	

1105	盐池县供电公司	盐池变525城南线牛记圈2号公变	10kV	100	44.20	
1106	盐池县供电公司	青山变512青镇线东梁2#公变	10kV	100	46.75	
1107	盐池县供电公司	青山变516郝记台线西台2#公变	10kV	100	13.60	
1108	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线季记梁2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1109	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线季记梁1#公变	10kV	100	41.65	
1110	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线马儿庄4号公变	10kV	315	173.80	
1111	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线李常飞公变	10kV	200	62.90	
1112	盐池县供电公司	青山变512青镇线路记红庄2#公变	10kV	100	74.75	
1113	盐池县供电公司	青山变516郝记台线营盘台2#公变	10kV	100	26.35	
1114	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线小墩子2#公变	10kV	100	41.65	
1115	盐池县供电公司	青山变516郝记台线北马坊水利公变	10kV	100	39.10	
1116	盐池县供电公司	青山变512青镇线糜子滩2#公变	10kV	100	41.65	
1117	盐池县供电公司	青山变512青镇线六里洼2#公变	10kV	100	64.40	
1118	盐池县供电公司	青山变516郝记台线郝记台水利公变	10kV	100	39.10	
1119	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线长城2#公变	10kV	100	54.40	
1120	盐池县供电公司	华台变514井沟线门口湾公变	10kV	100	82.41	
1121	盐池县供电公司	盐池变525城南线曹米洼养殖园1号公变	10kV	100	64.60	
1122	盐池县供电公司	盐池变525城南线曹米洼养殖园2号公变	10kV	200	119.00	
1123	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线徐庄子2#公变	10kV	200	139.40	
1124	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线建东养殖园区公变	10kV	160	126.56	
1125	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线永生物流1#公变	10kV	630	348.40	
1126	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线柳树梁养殖园公变	10kV	100	49.30	
1127	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线张记梁公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1128	盐池县供电公司	盐池变525城南线浪子塘2号公变	10kV	200	68.00	
1129	盐池县供电公司	惠安堡变523惠农线薛园子公变	10kV	100	19.58	
1130	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西冒寨子1#公变	10kV	200	37.40	
1131	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇15号公变	10kV	315	86.59	
1132	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇3号公变	10kV	400	134.57	
1133	盐池县供电公司	惠安堡变523惠农线赵儿庄公变	10kV	50	36.72	
1134	盐池县供电公司	惠安堡变523惠农线惠镇14号公变	10kV	200	52.21	
1135	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟2#公变	10kV	200	61.68	
1136	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线东升公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1137	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线轱辘井公变	10kV	50	42.50	
1138	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线代记源村公变	10kV	50	19.45	
1139	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌养殖园区2号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1140	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线红亮养殖园区公变	10kV	50	6.12	
1141	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线前指公变	10kV	100	85.00	
1142	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线杨记台公变	10kV	250	192.10	
1143	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线梁台公变	10kV	50	5.10	
1144	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线惠新1号公变	10kV	200	144.50	
1145	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄大庄子公变	10kV	100	30.06	

1146	盐池县供电公司	盐池变514城西线张卫明公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1147	盐池县供电公司	李家寨变513水源线李寨子1#公变	10kV	400	197.20	
1148	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线李华台公变	10kV	200	147.41	
1149	盐池县供电公司	凤凰变515凤惠线曹记洼洼公变	10kV	100	32.20	
1150	盐池县供电公司	盐池变516新区线二堡公变	10kV	315	259.26	
1151	盐池县供电公司	青山变516郝记台线井沟2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1152	盐池县供电公司	青山变516郝记台线井沟3#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1153	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线马坊2号公变	10kV	315	205.15	
1154	盐池县供电公司	青山变516郝记台线井沟公变200	10kV	200	116.01	
1155	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线郑记堡子1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1156	盐池县供电公司	盐池变518县城线王新明小区公变	10kV	250	177.65	
1157	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线丁记井2号公变	10kV	100	72.25	
1158	盐池县供电公司	青山变516郝记台线张圈公变	10kV	50	0.39	
1159	盐池县供电公司	盐池变514城西线千户小区1号公变	10kV	500	180.16	
1160	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线黄记台3#公变	10kV	200	146.49	
1161	盐池县供电公司	青山变516郝记台线方山中心村公变	10kV	250	134.41	
1162	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线红墩子2号公变	10kV	100	4.07	
1163	盐池县供电公司	盐池变518县城线18#公变	10kV	315	188.15	
1164	盐池县供电公司	盐池变521城东线26#公变	10kV	250	59.52	
1165	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线上台子南场公变	10kV	100	46.35	
1166	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线柳树梁2#公变	10kV	400	297.50	
1167	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线季记梁3#公变	10kV	315	181.05	
1168	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线赵记圈公变	10kV	100	51.56	
1169	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地北王圈1#公变	10kV	100	56.79	
1170	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线南圈公变	10kV	20	9.35	
1171	盐池县供电公司	宝塔变514高园I线宝塔街公变	10kV	200	7.43	
1172	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线高镇4号公变	10kV	250	100.19	
1173	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼养殖三区公变	10kV	250	202.30	
1174	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线平阳沟吊庄公变	10kV	100	40.80	
1175	盐池县供电公司	华台变514井沟线官记台2#公变	10kV	50	27.20	
1176	盐池县供电公司	青山变512青镇线火庄子公变	10kV	100	41.98	
1177	盐池县供电公司	青山变516郝记台线赵记塘公变	10kV	315	122.63	
1178	盐池县供电公司	青山变516郝记台线小西台公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1179	盐池县供电公司	青山变516郝记台线政府公变	10kV	250	108.55	
1180	盐池县供电公司	王乐井变523王石线佟记山1号公变	10kV	250	207.40	
1181	盐池县供电公司	萌城变524萌新线大树滩村公变	10kV	315	250.88	
1182	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线朱新庄公变	10kV	50	22.47	
1183	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线毛儿庄西公变	10kV	100	13.57	
1184	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线李记伙场公变	10kV	200	163.15	
1185	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线刘世咀吊庄公变	10kV	100	39.49	
1186	盐池县供电公司	盐池变528城西II线史庄子1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

1187	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线石井坑公变	10kV	200	96.32	
1188	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线黄草梁公变	10kV	30	25.50	
1189	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾二队2#公变	10kV	200	78.20	
1190	盐池县供电公司	李家寨变513水源线杨寨子2#公变	10kV	200	78.20	
1191	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线孙记庙子2#公变	10kV	200	130.08	
1192	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线油坊2#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1193	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线英雄堡2#公变	10kV	100	56.11	
1194	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线李记海子2#公变	10kV	200	134.30	
1195	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线孙记庙子3#公变	10kV	200	98.77	
1196	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线王记梁温棚公变	10kV	200	85.00	
1197	盐池县供电公司	盐池变521城东线13#公变	10kV	315	120.97	
1198	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线新农村3号公变	10kV	400	314.50	
1199	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线汪水塘1号公变	10kV	100	53.11	
1200	盐池县供电公司	南新变526河口线石湾沟2#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1201	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线新桥2#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1202	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线红沟洼2#公变	10kV	100	42.40	
1203	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线刘堡子2#公变	10kV	100	43.76	
1204	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线后台2#公变	10kV	200	119.00	
1205	盐池县供电公司	王乐井变523王石线王庄1号公变	10kV	200	86.04	
1206	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线牛记山公变	10kV	100	52.60	
1207	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线官滩（养殖园）公变	10kV	100	54.40	
1208	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线钱记滩公变	10kV	50	17.00	
1209	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线苦蒿沟公变	10kV	50	6.80	
1210	盐池县供电公司	李家寨变513水源线永生物流2#公变	10kV	630	436.27	
1211	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线炭炭井公变	10kV	30	21.82	
1212	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村四区2号公变	10kV	200	65.54	
1213	盐池县供电公司	华台变514井沟线王记沟2#公变	10kV	200	103.70	
1214	盐池县供电公司	华台变515官记圈线李记场水利公变	10kV	315	42.84	
1215	盐池县供电公司	华台变515官记圈线蔡记塘水利公变	10kV	100	48.23	
1216	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上土沟1#水利公变	10kV	200	72.27	
1217	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线柳杨堡敬老院公变	10kV	200	86.38	
1218	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上土沟2#水利公变	10kV	200	77.52	
1219	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟3#水利公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1220	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟村民小组公变	10kV	100	39.10	
1221	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟1#水利公变	10kV	200	6.80	
1222	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线李毛庄2号公变	10kV	315	237.15	
1223	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线李毛庄3号公变	10kV	100	18.70	
1224	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子水利2号公变	10kV	100	23.80	
1225	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子水利1号公变	10kV	315	206.54	
1226	盐池县供电公司	王乐井变523王石线周庄子水利3号公变	10kV	100	42.78	
1227	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈3#水利公变	10kV	200	47.60	

1228	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈圈2#水利公变	10kV	100	64.60	
1229	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈圈1#水利公变	10kV	100	43.75	
1230	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东陈圈水利公变	10kV	100	49.30	
1231	盐池县供电公司	青山变516郝记台线赵记场水利公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1232	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾一队4#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1233	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾七队南梁公变	10kV	200	73.10	
1234	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾四队5#公变	10kV	315	140.25	
1235	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾五队4#公变	10kV	200	62.90	
1236	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾六队3#公变	10kV	200	83.30	
1237	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾七队4#公变	10kV	315	99.07	
1238	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线平阳沟2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1239	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线刘记窑2号公变	10kV	100	56.73	
1240	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线范庄子2号公变	10kV	100	69.70	
1241	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线大阳沟2号公变	10kV	100	59.50	
1242	盐池县供电公司	青山变512青镇线黄米湾2#公变	10kV	100	51.88	
1243	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线赵窝棚村2#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1244	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线李记海子水利1#公变	10kV	200	93.50	
1245	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线李记海子水利2#公变	10kV	200	42.50	
1246	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线李记海子水利3#公变	10kV	200	78.54	
1247	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子西村2#公变	10kV	200	108.80	
1248	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾二队3#公变	10kV	315	91.04	
1249	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾三队4#公变	10kV	400	125.80	
1250	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾四队公变	10kV	200	129.20	
1251	盐池县供电公司	盐池变516新区线新区公变	10kV	500	264.05	
1252	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线史庄子机井公变	10kV	50	42.47	
1253	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈水利公变	10kV	50	30.74	
1254	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线摆宴井公变	10kV	200	114.65	
1255	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线强记滩养殖园区公变	10kV	50	23.76	
1256	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线余洼子村公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1257	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟2#水利公变	10kV	315	26.78	
1258	盐池县供电公司	萌城变524萌新线马坊沟2#村公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1259	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡东水利公变	10kV	100	21.25	
1260	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线南洼节水灌溉公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1261	盐池县供电公司	盐池变529东顺Ⅲ线东郭庄西2号公变	10kV	200	123.00	
1262	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线高镇9#公变	10kV	200	148.27	
1263	盐池县供电公司	华台变514井沟线候记坑2#公变	10kV	100	16.15	
1264	盐池县供电公司	华台变514井沟线段记塘3#公变	10kV	100	18.70	
1265	盐池县供电公司	华台变514井沟线苏步井街2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1266	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线杨沟沿2#公变	10kV	315	257.82	
1267	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线白草岭子村公变	10kV	160	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1268	盐池县供电公司	青山变516郝记台线刘记窑头公变	10kV	100	16.15	

1269	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线养殖园区3号公变	10kV	200	130.83	
1270	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线刘记沟1#水利公变	10kV	315	229.49	
1271	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线刘记沟2#水利公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1272	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上滩养殖园区公变	10kV	315	249.19	
1273	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线涝坝沟机关公变	10kV	200	124.10	
1274	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线齐新庄公变	10kV	160	130.06	
1275	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线东队南环公变	10kV	315	153.61	
1276	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄生态新村5号公变	10kV	400	313.99	
1277	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子水利5号公变	10kV	315	204.00	
1278	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子水利4号公变	10kV	100	28.90	
1279	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子水利2号公变	10kV	315	226.94	
1280	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线康庄子水利1号公变	10kV	315	229.49	
1281	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子水利1号公变	10kV	100	31.45	
1282	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子水利3号公变	10kV	315	216.74	
1283	盐池县供电公司	王乐井变523王石线石山子水利6号公变	10kV	100	34.00	
1284	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线马儿庄鑫宇饲料加工厂公变	10kV	400	136.00	
1285	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线三道沟1号公变	10kV	50	0.42	
1286	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线狼洞沟东沟公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1287	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线三叉路口村公变	10kV	50	28.74	
1288	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线史火场村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1289	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线后洼村3#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1290	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线谢记梁公变	10kV	50	21.58	
1291	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区4#公变	10kV	315	132.64	
1292	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线岌岌峁公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1293	盐池县供电公司	王乐井变523王石线四墩子西水利公变	10kV	200	98.60	
1294	盐池县供电公司	王乐井变523王石线李渠子水利公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1295	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线岔岱2号养殖园区公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1296	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线冯记台养殖园区公变	10kV	100	73.74	
1297	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线杜圈养殖园区公变	10kV	200	144.55	
1298	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线南台2#公变	10kV	250	172.44	
1299	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线四墩子水利1号公变	10kV	200	129.20	
1300	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线四墩子水利3号公变	10kV	100	59.50	
1301	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线四墩子水利2号公变	10kV	315	219.29	
1302	盐池县供电公司	王乐井变523王石线下王庄水利5号公变	10kV	100	53.80	
1303	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄1号公变	10kV	100	85.00	
1304	盐池县供电公司	王乐井变523王石线下王庄水利2号公变	10kV	200	123.91	
1305	盐池县供电公司	王乐井变523王石线下王庄水利3号公变	10kV	200	129.20	
1306	盐池县供电公司	王乐井变523王石线下王庄水利1号公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1307	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄水利2号公变	10kV	100	36.39	
1308	盐池县供电公司	王乐井变523王石线上王庄水利1号公变	10kV	100	67.15	
1309	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线西井滩扶贫机井公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入

1310	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线南洼扶贫机井公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1311	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线夏记墩水利公变	10kV	315	211.66	
1312	盐池县供电公司	李家寨变513水源线南王圈水利1#公变	10kV	100	62.05	
1313	盐池县供电公司	华台变515官记圈线崔记塘4#公变	10kV	100	16.57	
1314	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线康庄子水利2号公变	10kV	200	22.10	
1315	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线小庄子吊庄2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1316	盐池县供电公司	青山变516郝记台线武记疙瘩水利公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1317	盐池县供电公司	青山变516郝记台线营盘台水利公变	10kV	100	84.98	
1318	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线向阳水井2#公变	10kV	100	74.80	
1319	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线向阳水井3#公变	10kV	100	74.01	
1320	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡机井2号公变	10kV	200	113.90	
1321	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡机井1号公变	10kV	200	98.60	
1322	盐池县供电公司	盐池变512王乐井线李毛庄水利公变	10kV	50	26.44	
1323	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线张步井2号公变	10kV	200	108.80	
1324	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线雨强村春雨粮油加工厂公变	10kV	400	246.36	
1325	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线柳树梁3#配变	10kV	200	122.40	
1326	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子东村3#公变	10kV	315	196.34	
1327	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线上土沟1#公变	10kV	400	102.37	
1328	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线牛皮沟公变	10kV	50	12.22	
1329	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线沙腰岷学校公变	10kV	250	206.30	
1330	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线蔡家梁街公变	10kV	100	74.80	
1331	盐池县供电公司	萌城变524萌新线东圈村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1332	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线李记圈公变	10kV	315	179.34	
1333	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈圈3#水利公变	10kV	200	88.40	
1334	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子扶贫机井公变	10kV	200	134.30	
1335	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾南五队2#公变	10kV	200	93.50	
1336	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线长城新村3号公变	10kV	315	223.81	
1337	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼新村东队公变	10kV	200	114.05	
1338	盐池县供电公司	盐池变525城南线护林房公变	10kV	100	78.42	
1339	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线梅记渠公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1340	盐池县供电公司	惠安堡变521惠马线黄米沟养殖园区公变	10kV	200	88.40	
1341	盐池县供电公司	盐池变525城南线猫头梁农业设施1号公变	10kV	200	27.20	
1342	盐池县供电公司	盐池变525城南线猫头梁农业设施2号公变	10kV	200	87.53	
1343	盐池县供电公司	盐池变525城南线猫头梁农业设施3号公变	10kV	200	27.20	
1344	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线土沟灌区公变	10kV	200	22.10	
1345	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线李成江水利公变	10kV	315	211.66	
1346	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线10#公变	10kV	630	379.83	
1347	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线红沟梁公变	10kV	200	50.98	
1348	盐池县供电公司	宁源变518大墩梁线五堡公变	10kV	200	100.61	
1349	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线刘记沟3#水利公变	10kV	200	49.69	
1350	盐池县供电公司	南新变526河口线四股泉生活区公变	10kV	200	134.30	

1351	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线雨强公变	10kV	250	114.03	
1352	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线北梁公变	10kV	200	98.60	
1353	盐池县供电公司	宁源变518大墩梁线五堡养殖园区1号公变	10kV	200	96.99	
1354	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线标准化养殖园区1号公变	10kV	315	78.37	
1355	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线宏翔养殖园区2号公变	10kV	200	72.83	
1356	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线十六堡公变	10kV	200	67.51	
1357	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吊庄六区公变	10kV	400	255.27	
1358	盐池县供电公司	盐池变525城南线下红山沟公变	10kV	100	9.38	
1359	盐池县供电公司	盐池变525城南线下潘圈2号公变	10kV	200	88.40	
1360	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线八堡养殖园区1号公变	10kV	315	206.54	
1361	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈公变	10kV	200	88.40	
1362	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线深井养殖园区2号公变	10kV	200	92.36	
1363	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈新村2号公变	10kV	100	67.32	
1364	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村一区1号公变	10kV	200	99.48	
1365	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线设施农业服务区公变	10kV	200	130.93	
1366	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线绿海种植园区A区公变	10kV	50	42.50	
1367	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线余洼子村2#公变	10kV	200	161.31	
1368	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线沙岷岷村公变	10kV	250	207.38	
1369	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线史记湾村公变	10kV	50	14.04	
1370	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线曾记畔村公变	10kV	50	30.64	
1371	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线刘峁庄村公变	10kV	50	19.61	
1372	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线科技园1号公变	10kV	100	30.55	
1373	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线杜窑沟公变	10kV	30	14.15	
1374	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线陈大梁东公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1375	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线上陵牛场1号公变	10kV	315	21.26	
1376	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线李家坝2号公变	10kV	100	35.75	
1377	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线海菜坪村公变	10kV	315	261.54	
1378	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线天子村公变	10kV	200	164.61	
1379	盐池县供电公司	盐变516新区线二堡吊庄3#公变	10kV	315	75.61	
1380	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线李寨子泵站3#公变	10kV	400	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1381	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线李寨子泵站4#公变	10kV	400	178.36	
1382	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水1#公变	10kV	100	54.40	
1383	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水2#公变	10kV	200	119.00	
1384	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水3#公变	10kV	200	155.98	
1385	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水6#公变	10kV	200	127.65	
1386	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水8#公变	10kV	100	64.60	
1387	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水9#公变	10kV	200	152.15	
1388	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水10#公变	10kV	200	113.90	
1389	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水11#公变	10kV	200	88.40	
1390	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水12#公变	10kV	200	88.40	
1391	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水13#公变	10kV	100	31.45	

1392	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水14#公变	10kV	100	39.10	
1393	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水15#公变	10kV	200	123.18	
1394	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水16#公变	10kV	200	73.10	
1395	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水17#公变	10kV	100	57.80	
1396	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水18#公变	10kV	200	108.80	
1397	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水20#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1398	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水21#公变	10kV	200	156.96	
1399	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水23#公变	10kV	100	8.50	
1400	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水24#公变	10kV	200	105.40	
1401	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水25#公变	10kV	200	153.00	
1402	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水26#公变	10kV	200	158.10	
1403	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水27#公变	10kV	200	81.60	
1404	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水28#公变	10kV	200	98.60	
1405	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水29#公变	10kV	200	121.06	
1406	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水30#公变	10kV	50	25.50	
1407	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水31#公变	10kV	200	124.25	
1408	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水32#公变	10kV	200	170.00	
1409	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线护林房公变	10kV	100	79.90	
1410	盐池县供电公司	华台变514井沟线西大井养殖园区公变	10kV	100	85.00	
1411	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线汪水塘2号公变	10kV	100	51.11	
1412	盐池县供电公司	强滩变525马儿庄线马儿庄5号公变	10kV	100	34.26	
1413	盐池县供电公司	盐池变525城南线南环生态园2号公变	10kV	100	51.85	
1414	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结移民新村4号公变	10kV	315	191.33	
1415	盐池县供电公司	盐池变521城东线25#公变	10kV	200	79.95	
1416	盐池县供电公司	盐池变521城东线14#公变	10kV	315	208.04	
1417	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线姚冰洼公变	10kV	50	26.35	
1418	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线李火场村公变	10kV	50	12.17	
1419	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线白茆井公变	10kV	400	314.50	
1420	盐池县供电公司	华台变515官记圈线官生福水利公变	10kV	400	166.60	
1421	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线黄记台4#公变	10kV	200	82.72	
1422	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线黄记台5#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1423	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村一区2号公变	10kV	315	207.83	
1424	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村四区3号公变	10kV	400	257.65	
1425	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线刘记沟公变	10kV	315	155.56	
1426	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线余堡子2#公变	10kV	315	256.16	
1427	盐池县供电公司	盐池变525城南线南环生态园1号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1428	盐池县供电公司	盐池变525城南线吴记圈1号公变	10kV	200	98.62	
1429	盐池县供电公司	七里沟变526北塘新村线团结移民新村2号公变	10kV	315	174.44	
1430	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线王吾岔3号公变	10kV	200	95.17	
1431	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线柒家渠2号公变	10kV	100	60.63	
1432	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线小阳沟2号公变	10kV	100	72.25	

1433	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线官记圈西2号公变	10kV	100	67.69	
1434	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线丁记井新农村公变	10kV	315	223.68	
1435	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线狼步掌村公变	10kV	50	1.86	
1436	盐池县供电公司	萌城变524萌新线南东2#公变	10kV	160	83.42	
1437	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线三姓庄公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1438	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线皖记沟1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1439	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线一颗树公变	10kV	100	28.90	
1440	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西冒寨子2#公变	10kV	200	78.20	
1441	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈3#公变	10kV	315	50.87	
1442	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾六队2#公变	10kV	125	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1443	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子农发办2#公变	10kV	315	201.46	
1444	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾七队2#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1445	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾四队4#公变	10kV	200	37.40	
1446	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线南滩公变	10kV	100	24.08	
1447	盐池县供电公司	青山变512青镇线吊庄1#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1448	盐池县供电公司	青山变512青镇线龚记场公变	10kV	100	51.67	
1449	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线郑记堡子新村1号公变	10kV	100	64.57	
1450	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线田新庄2号公变	10kV	50	25.16	
1451	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线薛记山村公变	10kV	50	6.40	
1452	盐池县供电公司	南新变526河口线石湾沟1#公变	10kV	50	18.69	
1453	盐池县供电公司	南新变526河口线新建2#公变	10kV	50	30.30	
1454	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇1号公变	10kV	500	276.46	
1455	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线红土沟公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1456	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线马记畔子村公变	10kV	50	34.00	
1457	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线胶泥湾村2#公变	10kV	50	31.89	
1458	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线二道沟2#公变	10kV	100	59.50	
1459	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线步行街2#公变	10kV	200	57.80	
1460	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线井沟畔2#公变	10kV	100	82.45	
1461	盐池县供电公司	华台变515官记圈西冒寨子3号公变	10kV	315	196.34	
1462	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线杨寨子西1号公变	10kV	100	68.10	
1463	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线杨寨子西2号公变	10kV	100	85.00	
1464	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子财政局农发办3号公变	10kV	400	217.60	
1465	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线谷山塘2#公变	10kV	200	140.06	
1466	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线张步梁2#公变	10kV	100	69.79	
1467	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线任新庄2#公变	10kV	200	142.77	
1468	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾三队5#公变	10kV	200	98.60	
1469	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线农发办4#公变	10kV	200	47.60	
1470	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子扶贫井公变	10kV	200	134.30	
1471	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线西街2#公变	10kV	400	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1472	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线郭记梁养殖园区公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1473	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线韩忠场1#公变	10kV	200	17.00	

1474	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线史堡子公变	10kV	100	68.77	
1475	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线范记圈公变	10kV	100	50.57	
1476	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线张记台1#公变	10kV	50	11.73	
1477	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄刘世咀公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1478	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线海子井村公变	10kV	20	11.81	
1479	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线松记水村2#公变	10kV	50	6.24	
1480	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线营盘山村公变	10kV	50	23.01	
1481	盐池县供电公司	青山变512青镇线马火庄公变	10kV	100	64.60	
1482	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线马儿沟2#公变	10kV	100	30.51	
1483	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾六队4号公变	10kV	200	119.00	
1484	盐池县供电公司	南新变526河口线新建1#公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1485	盐池县供电公司	牛毛井变514张步井线曾记畔新农村公变	10kV	200	154.22	
1486	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线郭记洼新农村公变	10kV	100	71.98	
1487	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线生活区12#公变	10kV	400	258.40	
1488	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线水房2#公变	10kV	400	288.32	
1489	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线老盐池2号公变	10kV	100	61.89	
1490	盐池县供电公司	宝塔变515高园II线魏庄子新村公变	10kV	100	54.83	
1491	盐池县供电公司	10kV高沙窝变512苏步井线新庄子2号公变	10kV	250	187.70	
1492	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线西井滩南村公变	10kV	400	273.70	
1493	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线养殖北区公变	10kV	315	169.57	
1494	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线上台子公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1495	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线贺庄子2#公变	10kV	100	64.05	
1496	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线长流墩村2#公变	10kV	100	49.30	
1497	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线夹山2号公变	10kV	200	108.80	
1498	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线范记圈3号公变	10kV	100	71.02	
1499	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线麻黄梁2#柱上变压器	10kV	100	74.80	
1500	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线余庄子3#柱上变压器	10kV	100	41.65	
1501	盐池县供电公司	华台变514井沟线油坊梁2号公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1502	盐池县供电公司	华台变514井沟线苏步井村2号公变	10kV	200	108.04	
1503	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线莎草湾2#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1504	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线水坑2#公变	10kV	400	258.40	
1505	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线余记圈2#公变	10kV	100	53.53	
1506	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线李伏渠2#公变	10kV	100	62.90	
1507	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线苏老庄2#公变	10kV	100	49.30	
1508	盐池县供电公司	王乐井变523王石线下王庄水利4号公变	10kV	200	88.40	
1509	盐池县供电公司	高沙窝变10kV513蔡家梁线兴武营2#公变	10kV	100	22.49	
1510	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线兴武营公变	10kV	100	36.53	
1511	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线潘庄子2#公变	10kV	200	137.50	
1512	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线李记沟南梁公变	10kV	200	103.70	
1513	盐池县供电公司	华台变515官记圈线蔡记塘2#公变	10kV	200	88.40	
1514	盐池县供电公司	盐池变525城南线曹米洼生态园公变	10kV	200	119.00	

1515	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线周庄子水利2#公变	10kV	100	25.25	
1516	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线下土沟3#公变	10kV	315	91.04	
1517	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东陈记圈3#公变	10kV	200	93.50	
1518	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线中学机关2#公变	10kV	100	19.18	
1519	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线狼儿沟2#公变	10kV	100	52.21	
1520	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线黄记井2#公变	10kV	100	49.95	
1521	盐池县供电公司	青山变516郝记台线政府2#公变	10kV	250	29.30	
1522	盐池县供电公司	青山变512青镇线张圈二号配变	10kV	100	61.07	
1523	盐池县供电公司	青山变516郝记台线二道湖林场一号配变	10kV	200	129.20	
1524	盐池县供电公司	青山变516郝记台线二道湖林场二号配变	10kV	100	62.05	
1525	盐池县供电公司	李家寨变513水源线地皖记沟4#配变	10kV	400	309.40	
1526	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子水利配变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1527	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线柳杨堡4#配变	10kV	200	73.10	
1528	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线柳杨堡5#配变	10kV	200	88.40	
1529	盐池县供电公司	华台变515官记圈线左记湾南水利公变	10kV	100	44.20	
1530	盐池县供电公司	华台变515官记圈线左记湾西水利公变	10kV	315	221.86	
1531	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线新农村1号公变	10kV	400	251.70	
1532	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线胶泥湾村公变	10kV	50	23.11	
1533	盐池县供电公司	盐池变525城南线佟记圈西公变	10kV	200	78.20	
1534	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村九区公变	10kV	315	122.95	
1535	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村七区公变	10kV	200	95.81	
1536	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线韩渠子村公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1537	盐池县供电公司	王乐井变523王石线下王庄2号公变	10kV	100	46.75	
1538	盐池县供电公司	华台变514井沟线王记坑公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1539	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线西沟2号公变	10kV	100	23.80	
1540	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线丁记掌养殖园区公变	10kV	50	42.50	
1541	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线大庄子吊庄公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1542	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线窑沟畔公变	10kV	160	126.96	
1543	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线宋儿庄村公变	10kV	100	60.12	
1544	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线窝风掌村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1545	盐池县供电公司	华台变515官记圈线东塘2#公变	10kV	200	50.95	
1546	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线后台公变	10kV	100	69.28	
1547	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线牛头沟2号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1548	盐池县供电公司	青山变512青镇线张圈养殖区公变	10kV	100	53.44	
1549	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线向阳水井4#公变	10kV	100	69.27	
1550	盐池县供电公司	华台变514井沟线罗庄子公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1551	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线禹记圈3#公变	10kV	100	64.60	
1552	盐池县供电公司	华台变514井沟线马记梁公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1553	盐池县供电公司	惠安堡变514惠新线苏吊办公变	10kV	50	13.57	
1554	盐池县供电公司	李家寨变513水源线南王圈2#公变	10kV	200	124.10	
1555	盐池县供电公司	大水坑变528镇东线生活区8#公变	10kV	315	216.74	

1556	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线郭东洼吊庄公变	10kV	200	97.04	
1557	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼新村西队公变	10kV	200	121.99	
1558	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾七队5#公变	10kV	250	85.00	
1559	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线施记圈2#公变	10kV	100	66.77	
1560	盐池县供电公司	王乐井变522郑记堡线刘四渠2号公变	10kV	315	218.46	
1561	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线周庄子公变	10kV	160	44.20	
1562	盐池县供电公司	青山变516郝记台线尚圈公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1563	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线魏庄子公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1564	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线王申庄2号公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1565	盐池县供电公司	高沙窝变511长流墩线南台新村公变	10kV	100	45.52	
1566	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线金鸡湾村部公变	10kV	200	68.00	
1567	盐池县供电公司	王乐井变523王石线三道井2号公变	10kV	100	64.75	
1568	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线柳杨堡3#公变	10kV	200	78.20	
1569	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾二队4#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1570	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线惠镇17号配变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1571	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线高沙窝村民委员会公变	10kV	100	74.80	
1572	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线老盐池公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1573	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线西疙瘩公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1574	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线郭庄子2号公变	10kV	200	121.98	
1575	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线伊涝湾一队5号公变	10kV	200	124.10	
1576	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线杨新庄公变	10kV	200	161.74	
1577	盐池县供电公司	青山变512青镇线石记场公变	10kV	80	51.12	
1578	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线向阳水井1#公变	10kV	100	69.32	
1579	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线涝坝沟公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1580	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线新建公变	10kV	100	63.26	
1581	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水7#公变	10kV	200	113.90	
1582	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水22#公变	10kV	315	25.65	
1583	盐池县供电公司	李家寨变513水源地线城乡供水19#公变	10kV	200	149.60	
1584	盐池县供电公司	青山变516郝记台线海子塘南公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1585	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线北窑子村公变	10kV	250	204.23	
1586	盐池县供电公司	摆宴井变511王下窝线范记源村公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1587	盐池县供电公司	萌城变514萌宋线许窝棚村公变	10kV	50	25.66	
1588	盐池县供电公司	南新变526河口线红土桥村公变	10kV	50	6.94	
1589	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线李记海子公变	10kV	200	57.80	
1590	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线沟口西公变	10kV	100	57.04	
1591	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线向阳东公变	10kV	100	65.77	
1592	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线梅记渠2#公变	10kV	100	55.31	
1593	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线苗古窑公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1594	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线东坡子公变	10kV	200	162.01	
1595	盐池县供电公司	青山变516郝记台线绿林旅游公司公变	10kV	100	77.35	
1596	盐池县供电公司	青山变516郝记台线红庄养殖园区公变	10kV	100	36.55	

1597	盐池县供电公司	青山变516郝记台线红庄2号公变	10kV	200	47.60	
1598	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线牛记口子牛场公变	10kV	200	144.50	
1599	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼养殖园区2号公变	10kV	200	140.03	
1600	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼养殖园区3号公变	10kV	100	80.70	
1601	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线孙家楼养殖园区1号公变	10kV	100	80.44	
1602	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线狼子沟2号公变	10kV	200	141.54	
1603	盐池县供电公司	月泉变523石记场线旺四滩吊庄养殖园公变	10kV	200	63.56	
1604	盐池县供电公司	高沙窝变512苏步井线青羊井2号公变	10kV	100	57.98	
1605	盐池县供电公司	先锋变511园利线文化旅游柱上变压器	10kV	200	141.20	
1606	盐池县供电公司	萌城变524萌新线南西2#公变	10kV	100	36.55	
1607	盐池县供电公司	谢儿渠变516后洼线文掌村公变	10kV	315	263.49	
1608	盐池县供电公司	华台变515官记圈线张记场西壕公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1609	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈2#水利公变	10kV	100	54.40	
1610	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾七队3#公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1611	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线伊涝湾五队3#公变	10kV	250	13.28	
1612	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线田记掌东队2号公变	10kV	400	289.92	
1613	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线田记掌西队2号公变	10kV	400	299.20	
1614	盐池县供电公司	牛毛井变515牛记圈线牛记圈1#公变	10kV	100	47.98	
1615	盐池县供电公司	华台变514井沟线段记塘2#公变	10kV	100	36.14	
1616	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线周庄子水利1#公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1617	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线李新庄4号公变	10kV	400	309.40	
1618	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线刘八庄东水利公变	10kV	100	77.27	
1619	盐池县供电公司	七里沟变519工业园I线东郭庄公变	10kV	100	74.80	
1620	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山村3#公变	10kV	400	261.49	
1621	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线饶平庄村公变	10kV	30	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1622	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线天池塘村公变	10kV	250	188.04	
1623	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线谢儿渠村公变	10kV	50	28.36	
1624	盐池县供电公司	华台变514井沟线卢记沟公变	10kV	200	70.19	
1625	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线季记梁4#公变	10kV	100	55.71	
1626	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线东雪亮公变	10kV	100	36.23	
1627	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线生态新村7号公变	10kV	250	180.24	
1628	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线宝塔2#公变	10kV	100	77.35	
1629	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线陈记洼子村公变	10kV	50	14.62	
1630	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线马场3号公变	10kV	400	278.80	
1631	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线焦记畔公变	10kV	100	69.58	
1632	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线养殖园区5号公变	10kV	250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1633	盐池县供电公司	宁源变522盐林路线王宝山小区变	10kV	250	176.40	
1634	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线黑土坑公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1635	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线圈湾子公变	10kV	50	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1636	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线强记滩牛场2号公变	10kV	200	170.00	
1637	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线齐记庄公变	10kV	200	159.15	

1638	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线西梁公变	10kV	100	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1639	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线张南沟村1#公变	10kV	50	27.20	
1640	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线潘山村公变	10kV	100	82.28	
1641	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线下青石岭公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1642	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线乱窑坑公变	10kV	80	58.13	
1643	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈记圈1#公变	10kV	200	32.30	
1644	盐池县供电公司	华台变515官记圈线官记圈1#公变	10kV	315	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1645	盐池县供电公司	华台变515官记圈线官记圈2#公变	10kV	315	199.74	
1646	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线柳树梁1#公变	10kV	200	105.40	
1647	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线双井子2#公变	10kV	200	52.70	
1648	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吴记圈南水利公变	10kV	200	131.85	
1649	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线吴记圈北水利公变	10kV	200	129.64	
1650	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子东村2#公变	10kV	200	73.10	
1651	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子中村1#公变	10kV	200	27.20	
1652	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线西井滩2#公变	10kV	200	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1653	盐池县供电公司	盐池变521城东线22#公变	10kV	315	118.16	
1654	盐池县供电公司	#30公变	10kV	315	181.86	
1655	盐池县供电公司	盐池变518县城线8#公变	10kV	315	203.68	
1656	盐池县供电公司	盐池变518县城线28#公变	10kV	315	110.45	
1657	盐池县供电公司	514城西线万丽盛世1#配电变压器	10kV	800	639.20	
1658	盐池县供电公司	514城西线裕民小区4#配电变压器	10kV	630	481.74	
1659	盐池县供电公司	盐池变518县城线25#公变	10kV	630	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1660	盐池县供电公司	514城西线裕民小区3#配电变压器	10kV	500	366.65	
1661	盐池县供电公司	盐池变518县城线1#公变	10kV	315	192.24	
1662	盐池县供电公司	盐池变518县城线14#公变	10kV	315	89.99	
1663	盐池县供电公司	514城西线万丽盛世3#配电变压器	10kV	630	493.30	
1664	盐池县供电公司	521城东线寓安苑小区配电变压器	10kV	500	149.56	
1665	盐池县供电公司	514城西线万丽盛世4#配电变压器	10kV	630	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1666	盐池县供电公司	516新区线沁园小区配电变压器	10kV	500	393.38	
1667	盐池县供电公司	514城西线万丽盛世5#配电变压器	10kV	630	491.54	
1668	盐池县供电公司	516新区线西花园西区变压器	10kV	1250	713.36	
1669	盐池县供电公司	514城西线万丽盛世2#配电变压器	10kV	630	484.52	
1670	盐池县供电公司	516新区线西花廉租1#变压器	10kV	1000	768.40	
1671	盐池县供电公司	516新区线西花廉租2#变压器	10kV	800	458.46	
1672	盐池县供电公司	516新区线雅居园1#变压器	10kV	800	576.03	
1673	盐池县供电公司	516新区线雅居园2#变压器	10kV	800	510.00	
1674	盐池县供电公司	516新区线雅居园3#变压器	10kV	630	401.25	
1675	盐池县供电公司	516新区线盐州翰府1#变压器	10kV	800	533.12	
1676	盐池县供电公司	516新区线御景园1#变压器	10kV	1250	865.19	
1677	盐池县供电公司	514城西线裕民小区2#配电变压器	10kV	630	479.59	
1678	盐池县供电公司	514城西线万丽盛世6#配电变压器	10kV	630	484.04	

1679	盐池县供电公司	516新区线玺玉园1#变压器	10kV	1000	735.42	
1680	盐池县供电公司	516新区线玺玉园2#变压器	10kV	800	551.34	
1681	盐池县供电公司	盐池变527八岔梁线永清苑小区2号公变-配电变压器	10kV	800	599.83	
1682	盐池县供电公司	盐池变527八岔梁线永清苑小区1号公变-配电变压器	10kV	800	569.84	
1683	盐池县供电公司	盐池变516新区线御景园小区2号公变-配电变压器	10kV	800	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1684	盐池县供电公司	兴盐小区2#箱式变	10kV	630	418.98	
1685	盐池县供电公司	兴盐小区1#箱式变	10kV	500	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1686	盐池县供电公司	兴盐小区3#箱式变	10kV	630	398.36	
1687	盐池县供电公司	兴盐小区4#箱式变	10kV	500	293.97	
1688	盐池县供电公司	银湖名邸1#箱式变	10kV	1250	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1689	盐池县供电公司	银湖名邸3#箱式变	10kV	1600	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1690	盐池县供电公司	盐池变516新区线紫玉华府1号配变	10kV	1250	991.95	
1691	盐池县供电公司	盐池变516新区线紫玉华府2号配变	10kV	1250	982.28	
1692	盐池县供电公司	盐池变523东顺II线兴泰苑小区1号配变	10kV	800	639.20	
1693	盐池县供电公司	盐池变523东顺II线兴泰苑小区2号配变	10kV	1000	771.97	
1694	盐池县供电公司	516新区线盐州翰府2#变压器	10kV	1000	0.00	最大负载率大于80%，不建议接入
1695	盐池县供电公司	银湖名邸2#箱式变	10kV	1000	697.68	
1696	盐池县供电公司	兴业苑2#箱式变	10kV	630	474.02	
1697	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线黄花产业园1号配电变压器	10kV	630	484.52	
1698	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线黄花产业园2号配电变压器	10kV	630	533.47	
1699	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线黄花产业园3号配电变压器	10kV	630	456.46	
1700	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线打虎店2号公变	10kV	50	30.60	
1701	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线任新庄3号公变	10kV	50	20.90	
1702	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线南王场1#公变	10kV	50	25.50	
1703	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线南王场2#公变	10kV	50	22.33	
1704	盐池县供电公司	盐池变528城西II线刘八庄南水利公变	10kV	50	20.40	
1705	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线罗渠2#公变	10kV	50	0.00	
1706	盐池县供电公司	二堡东队水利公变	10kV	50	0.00	
1707	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线沙腰峁3号公变	10kV	100	24.65	
1708	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线松腰峁2号公变	10kV	100	28.90	
1709	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线曾记畔2号公变	10kV	100	34.00	
1710	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线二道沟牛场公变	10kV	100	2.58	
1711	盐池县供电公司	华台变514井沟线井沟3#公变	10kV	100	17.00	
1712	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线柳叶洼2号公变	10kV	100	39.10	
1713	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线碱沟子2号公变	10kV	100	27.20	
1714	盐池县供电公司	大水坑变517宋碱线北王场2号公变	10kV	100	54.83	
1715	盐池县供电公司	青山变512青镇线库团养殖园区公变	10kV	100	23.80	
1716	盐池县供电公司	谢儿渠变10kV515麻黄山线前源2号配变	10kV	100	74.75	
1717	盐池县供电公司	华台变514井沟线王记沟3#公变	10kV	100	60.63	
1718	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线魏庄子6#公变	10kV	100	75.23	
1719	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线刘八庄西水利公变	10kV	100	34.00	

1720	盐池县供电公司	谢儿渠变10kV515麻黄山线麻黄山5号配变	10kV	100	41.65	
1721	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线牛皮沟2#公变	10kV	100	34.00	
1722	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线高火场2#公变	10kV	100	49.30	
1723	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线前源村公变	10kV	100	57.89	
1724	盐池县供电公司	华台变515官记圈线李记场水利2号配变	10kV	100	51.85	
1725	盐池县供电公司	红井子变513苏老庄线高新庄2#公变	10kV	100	64.40	
1726	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线一棵树2号配变	10kV	100	62.05	
1727	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线沙窝子公变	10kV	100	29.18	
1728	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线圈湾子1号公变	10kV	100	31.38	
1729	盐池县供电公司	10kV大水坑变517宋碱线大水坑变517宋碱线玉皇庙公变	10kV	100	52.06	
1730	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线唐平庄2号配变	10kV	100	20.40	
1731	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线何新庄羊场配变	10kV	100	35.75	
1732	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线赵记湾3号配变	10kV	100	25.10	
1733	盐池县供电公司	华台变515官记圈线崔记塘水利配变	10kV	100	53.20	
1734	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线段头嘴2号配变	10kV	100	83.30	
1735	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线惠记畔2号配变	10kV	100	21.50	
1736	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线东雪亮子1号公变	10kV	100	42.80	
1737	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线柳条井养殖园区公变	10kV	200	139.40	
1738	盐池县供电公司	惠安堡变526惠镇线社区1号配变	10kV	200	79.95	
1739	盐池县供电公司	李家寨变521冒寨子线林场公变	10kV	200	73.30	
1740	盐池县供电公司	宝塔变514高园I线宝塔街2号公变	10kV	200	134.30	
1741	盐池县供电公司	惠安堡变523惠农线社区2号配变	10kV	200	119.00	
1742	盐池县供电公司	华台变514井沟线井沟4#公变	10kV	200	141.54	
1743	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线孙记沟3号公变	10kV	200	64.97	
1744	盐池县供电公司	摆宴井变514沟口线孙记沟2号公变	10kV	200	122.40	
1745	盐池县供电公司	宁源变517十六堡线刘八庄北水利公变	10kV	200	87.01	
1746	盐池县供电公司	盐池变516新区线二堡吊庄5号公变	10kV	200	103.70	
1747	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线向阳养殖园区公变	10kV	200	22.10	
1748	盐池县供电公司	宝塔变516魏庄子线宝塔牛场公变	10kV	200	119.00	
1749	盐池县供电公司	华台变514井沟线卢记沟2#公变	10kV	200	88.40	
1750	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线回民队2号公变	10kV	200	119.00	
1751	盐池县供电公司	华台变515官记圈线高记场水利公变	10kV	200	155.98	
1752	盐池县供电公司	盐池变516新区线长城公园公变	10kV	200	127.65	
1753	盐池县供电公司	华台变515官记圈线李记场2#公变	10kV	200	113.90	
1754	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线贺渠村公变	10kV	200	152.15	
1755	盐池县供电公司	华台变515官记圈线芦记塘水利公变	10kV	200	113.90	
1756	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线双堆子西3号公变	10kV	200	88.40	
1757	盐池县供电公司	萌城供电所充电桩配变	10kV	200	88.40	
1758	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线冯记沟供电所充电桩公变	10kV	200	149.60	
1759	盐池县供电公司	青山变516郝记台线所充电桩公变	10kV	200	47.60	
1760	盐池县供电公司	麻乡变513史记湾线李源畔配变	10kV	200	32.30	

1761	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线下高腰配变	10kV	200	96.90	
1762	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线唐平庄配变	10kV	200	52.70	
1763	盐池县供电公司	红井子变514二道沟线武记塘配变	10kV	200	139.40	
1764	盐池县供电公司	李家寨变522双堆子线赵记圈2号配变	10kV	200	121.98	
1765	盐池县供电公司	华台变515官记圈线西陈圈4号水利公变	10kV	200	141.53	
1766	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线夏记墩北水利公变	10kV	200	88.40	
1767	盐池县供电公司	谢儿渠变514李新庄线下高窑牛场配变	10kV	200	62.90	
1768	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线双井子3号公变	10kV	200	144.50	
1769	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线德胜墩北配变	10kV	200	83.30	
1770	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线西井滩西2号配变	10kV	200	89.54	
1771	盐池县供电公司	高沙窝变513蔡家梁线杨记梁3#公变	10kV	200	83.30	
1772	盐池县供电公司	北台变514徐广滩线灵州站公变变压器	10kV	200	83.30	
1773	盐池县供电公司	马儿庄服务区南区充电桩公变配变	10kV	200	61.20	
1774	盐池县供电公司	马儿庄服务区北区充电桩公变配变	10kV	200	0.00	
1775	盐池县供电公司	麻乡变512潘山线包源2号公变	10kV	315	18.74	
1776	盐池县供电公司	盐池变521城东线1号配电变压器	10kV	315	157.25	
1777	盐池县供电公司	盐池变521城东线3号配电变压器	10kV	315	232.06	
1778	盐池县供电公司	凤凰变516凤庄线生态新村3号公变	10kV	400	328.10	
1779	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线深井西队2号公变	10kV	400	125.80	
1780	盐池县供电公司	冯记沟变515冯镇线强记滩牛场公变	10kV	400	115.60	
1781	盐池县供电公司	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山4#公变	10kV	400	314.09	
1782	盐池县供电公司	宁源变518大墩梁线五堡养殖园区2号公变	10kV	400	262.21	
1783	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线李新庄2号公变	10kV	400	253.30	
1784	盐池县供电公司	强滩变515闫兴庄线乔儿庄牛厂公变	10kV	400	311.85	
1785	盐池县供电公司	华台变515官记圈线杨记圈1#水利公变	10kV	400	149.46	
1786	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线李新庄5号公变	10kV	400	294.88	
1787	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线李新庄6号公变	10kV	400	277.81	
1788	盐池县供电公司	冯记沟变512三道井线李新庄3号公变	10kV	400	278.80	
1789	盐池县供电公司	李家寨变513水源线孔祥和公变	10kV	400	207.40	
1790	盐池县供电公司	盐池变528城西Ⅱ线田记掌肉牛养殖场公变	10kV	400	297.50	
1791	盐池县供电公司	王乐井供电所充电桩配变	10kV	400	187.00	
1792	盐池县供电公司	月泉变518青园线服务区支线服务区1#配变	10kV	400	207.40	
1793	盐池县供电公司	月泉变518青园线服务区支线服务区2#配变	10kV	400	74.80	
1794	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线德胜墩东配变	10kV	400	294.10	
1795	盐池县供电公司	李家寨变514张记梁线德胜墩中配变	10kV	400	266.05	
1796	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线西北片区2#配变	10kV	400	136.00	
1797	盐池县供电公司	宁源变516振远路线充电桩1号公变高压间隔配电变压器	10kV	400	44.37	
1798	盐池县供电公司	宁源变523五堡新村线充电桩1号公变高压间隔配电变压器	10kV	400	261.80	
1799	盐池县供电公司	盐池变518县城线16#配电变压器	10kV	400	314.50	
1800	盐池县供电公司	盐池变518县城线7号配电变压器	10kV	400	178.50	
1801	盐池县供电公司	北台东服务区充电桩箱变配变变压器	10kV	400	250.75	

1802	盐池县供电公司	西服务区箱变配电变压器	10kV	400	244.80	
1803	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线道沟服务区西充电桩箱变配电变压器	10kV	400	289.00	
1804	盐池县供电公司	大水坑变514草原站线道沟服务区东充电桩箱变配电变压器	10kV	400	329.80	
1805	盐池县供电公司	大水坑变515大镇线西北片区1#配变	10kV	630	484.52	
1806	盐池县供电公司	盐池变521城东线2号配电变压器	10kV	630	494.69	
1807	盐池县供电公司	大水坑变10kV515大镇线大水坑公租房箱变配电变压器	10kV	630	433.49	
1808	盐池县供电公司	盐池变516新区线西花园商业街配电变压器	10kV	800	501.50	
1809	盐池县供电公司	盐池变523东顺II线兴泰园II期配变	10kV	1000	329.80	