

国网吴忠供电公司

2022年6月配电网可开放容量信息

批准:  刘宇

审核: 刘俊

编制: 王登攀

国网吴忠供电公司2022年6月份10千伏公网线路可开放容量信息

变电站名称	线路名称编号（双重命名）	所在地区	负载率%	可开放容量（MW）	容量不宜开放原因
利通变	利通变517东兴I线	利通区	30.61%	6.13	
利通变	利通变514银星I线	利通区	2.96%	8.57	
利通变	利通变518李园I线	利通区	7.51%	8.17	
利通变	利通变525郭桥线	利通区	67.42%	2.64	
利通变	利通变527东兴II线	利通区	29.50%	6.23	
利通变	利通变526李园II线	利通区	0.28%	8.81	
利通变	利通变515银星III线	利通区	47.78%	3.46	
利通变	利通变516龙一线	利通区	19.20%	5.32	
利通变	利通变524银星II线	利通区	8.69%	8.07	
北郊变	北郊变533朔方乙线	利通区	30.65%	5.23	
北郊变	北郊变521古城线	利通区	59.95%	2.39	
北郊变	北郊变514城北线	利通区	73.59%	1.78	
北郊变	北郊变532西开I线	利通区	6.31%	6.33	
北郊变	北郊变529西环II线	利通区	57.54%	2.87	
北郊变	北郊变518新华线	利通区	43.56%	3.81	
北郊变	北郊变542西开II线	利通区	3.79%	6.50	
北郊变	北郊变531朔方甲线	利通区	28.22%	5.41	
北郊变	北郊变524永昌线	利通区	27.12%	4.35	
北郊变	北郊变516文卫线	利通区	9.56%	6.11	
北郊变	北郊变519金星线	利通区	35.79%	4.45	
北郊变	北郊变510西环I线	利通区	33.10%	4.52	
北郊变	北郊变513城西线	利通区	43.94%	3.35	
北郊变	北郊变517城东线	利通区	52.58%	3.20	
北郊变	北郊变526民居II线	利通区	51.68%	3.26	
北郊变	北郊变527城区线	利通区	41.04%	3.98	
北郊变	北郊变541西盛线	利通区	52.31%	3.22	
北郊变	北郊变543利通北线	利通区	59.52%	2.73	
扁担沟变	扁担沟变513黄沙窝线	利通区	46.83%	3.50	
扁担沟变	扁担沟变512同利线	利通区	79.55%	1.81	
扁担沟变	扁担沟变514孙家滩线	利通区	19.64%	5.29	
高闸变	高闸变513巴农线	利通区	29.30%	2.45	
高闸变	高闸变514马连渠线	利通区	76.50%	1.08	
高闸变	高闸变512朱渠线	利通区	29.25%	3.86	
高闸变	高闸变521高湖线	利通区	1.08%	0.32	
关马湖变	关马湖变523东干渠线	利通区	14.32%	9.05	
韩桥变	韩桥变514关马湖线	利通区	43.60%	4.25	
韩桥变	韩桥变513电石厂线	利通区	19.25%	3.71	
韩桥变	韩桥变527园区I线	利通区	88.43%	0.87	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变	韩桥变515马家湖线	利通区	23.05%	5.93	
韩桥变	韩桥变528银欣线	利通区	47.34%	3.56	
韩桥变	韩桥变517高闸线	利通区	24.06%	5.85	
汉渠变	汉渠变513团庄线	利通区	28.60%	4.70	
汉渠变	汉渠变511园艺线	利通区	44.00%	3.69	
金积变	金积变527利德线	利通区	38.77%	5.41	
金积变	金积变519园区I线	利通区	8.53%	6.89	
金积变	金积变512金西线	利通区	4.31%	8.45	
西郊变	西郊变512金西线	利通区	0.00%	6.75	
金积变	金积变541园区III线	利通区	57.11%	3.23	
金积变	金积变514板桥线	利通区	0.00%	6.75	
金积变	金积变543园区IV线	利通区	41.96%	4.37	
金积变	金积变531园区II线	利通区	9.59%	6.81	

金积变	金积变533金滨II线	利通区	65.87%	2.31	
金积变	金积变522金积线	利通区	75.74%	1.64	
金积变	金积变526秦渠线	利通区	56.73%	1.57	
金积变	金积变513金滨线	利通区	72.41%	1.91	
金银滩变	金银滩变525九公里线	利通区	39.52%	3.98	
金银滩变	金银滩变526灵白线	利通区	13.51%	5.69	
金银滩变	金银滩变513金桥线	利通区	44.96%	4.15	
孙家滩变	孙家滩变522赵家沟线	利通区	28.58%	5.50	
孙家滩变	孙家滩变523长川线	利通区	0.00%	5.72	
孙家滩变	孙家滩变521大义线	利通区	93.94%	0.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变	孙家滩变512瑞禾线	利通区	72.73%	1.56	
吴忠变	吴忠变543富平乙线	利通区	28.04%	4.86	
吴忠变	吴忠变512梁湾I线	利通区	56.23%	2.96	
吴忠变	吴忠变513利通南线	利通区	17.38%	6.23	
吴忠变	吴忠变514银电I线	利通区	21.88%	5.28	
吴忠变	吴忠变515利宁I线	利通区	33.99%	5.83	
吴忠变	吴忠变516东环I线	利通区	26.35%	6.82	
吴忠变	吴忠变518迎宾线	利通区	33.86%	3.89	
吴忠变	吴忠变524市区线	利通区	38.23%	4.65	
吴忠变	吴忠变525东环II线	利通区	54.02%	4.26	
吴忠变	吴忠变526利宁II线	利通区	18.58%	7.19	
吴忠变	吴忠变528新区线	利通区	38.35%	4.27	
吴忠变	吴忠变542中华II线	利通区	22.00%	5.27	
吴忠变	吴忠变523梁湾II线	利通区	48.89%	3.45	
吴忠变	吴忠变529富平甲线	利通区	55.76%	2.99	
吴忠变	吴忠变531调安I线	利通区	10.49%	9.22	
吴忠变	吴忠变532中华I线	利通区	17.80%	5.55	
吴忠变	吴忠变541调安II线	利通区	2.72%	10.03	
西郊变	西郊变513文化I线	利通区	47.79%	3.53	
西郊变	西郊变514文教线	利通区	12.85%	5.89	
西郊变	西郊变518西区I线	利通区	23.26%	5.18	
西郊变	西郊变523文化II线	利通区	42.02%	3.92	
西郊变	西郊变525滨河线	利通区	13.02%	5.72	
西郊变	西郊变529西区II线	利通区	64.92%	2.37	
西郊变	西郊变531西滨线	利通区	23.00%	5.80	
西郊变	西郊变571早元线	利通区	0.00%	10.39	
园台变	园台变513工业线	利通区	51.34%	3.67	
园台变	园台变514沿山线	利通区	37.39%	4.12	
园台变	园台变515黄羊沟线	利通区	68.49%	1.60	
周闸变	周闸变514利红甲线	利通区	20.65%	6.67	
周闸变	周闸变517新民甲线	利通区	68.65%	2.17	
周闸变	周闸变523利红乙线	利通区	19.04%	6.80	
周闸变	周闸变524富民乙线	利通区	39.64%	5.07	
周闸变	周闸变526调安III线	利通区	4.05%	6.65	
周闸变	周闸变527新民乙线	利通区	0.00%	6.93	
周闸变	周闸变528苏滩线	利通区	27.35%	5.03	
周闸变	周闸变515富民甲线	利通区	29.75%	4.87	
朱渠变	朱渠变512朱滩线	利通区	90.70%	0.48	负载率超过80%，不直接接入负荷
朱渠变	朱渠变513朱川线	利通区	43.90%	2.91	
朱渠变	朱渠变514滚泉线	利通区	6.29%	7.06	
朱渠变	朱渠变515慈善线	利通区	16.25%	8.85	
艾山变	艾山变512长滩线	青铜峡	31.16%	3.93	
艾山变	艾山变513庙山湖线	青铜峡	53.88%	3.04	
艾山变	艾山变522高桥线	青铜峡	10.02%	6.23	
草台子变	草台子变513三星塘线	青铜峡	68.57%	1.85	

草台子变	草台子变522西滩线	青铜峡	39.96%	2.76	
草台子变	草台子变521团结线	青铜峡	50.32%	2.28	
草台子变	草台子变524赵渠线	青铜峡	18.48%	4.17	
朝阳变	朝阳变514玉泉线	青铜峡	44.88%	1.67	
朝阳变	朝阳变521朝阳线	青铜峡	12.22%	4.56	
陈俊变	陈俊变528陈元滩线	青铜峡	40.44%	5.00	
陈俊变	陈俊变534城区线	青铜峡	12.31%	6.61	
陈俊变	陈俊变529南环线	青铜峡	77.61%	1.69	
陈俊变	陈俊变527大坝线	青铜峡	12.07%	4.57	
甘城子变	甘城子变522葡园线	青铜峡	10.55%	4.65	
甘城子变	甘城子变513甘泉线	青铜峡	53.47%	2.74	
甘城子变	甘城子变515滑石沟线	青铜峡	6.16%	6.34	
甘城子变	甘城子变514树新线	青铜峡	32.82%	4.54	
广武变	广武变513园林线	青铜峡	23.30%	4.58	
广武变	广武变514同进线	青铜峡	36.56%	4.39	
河西变	河西变524韦桥线	青铜峡	28.79%	4.93	
河西变	河西变529大临线	青铜峡	33.87%	5.10	
河西变	河西变516青电联络线	青铜峡	0.00%	6.58	
河西变	河西变521中兴线	青铜峡	9.57%	7.60	
河西变	河西变525立新线	青铜峡	54.17%	1.31	
河西变	河西变511河立线	青铜峡	40.84%	3.02	
河西变	河西变513河西工业线	青铜峡	44.64%	3.16	
红星变	红星变513东区线	青铜峡	28.33%	6.33	
红星变	红星变511金环线	青铜峡	36.79%	5.31	
红星变	红星变518唐滩线	青铜峡	23.21%	3.39	
红星变	红星变519嘉宝线	青铜峡	11.17%	7.85	
红星变	红星变531园区乙线	青铜峡	54.90%	3.05	
红星变	红星变521朔南线	青铜峡	21.70%	5.29	
红星变	红星变522利民I线	青铜峡	24.00%	5.73	
红星变	红星变515利民II线	青铜峡	17.17%	4.95	
红星变	红星变524园区甲线	青铜峡	66.14%	2.55	
红星变	红星变528宁朔线	青铜峡	26.05%	5.00	
红星变	红星变514沙坝湾线	青铜峡	29.41%	3.24	
红星变	红星变527汉坝线	青铜峡	30.50%	4.69	
红星变	红星变541朔北线	青铜峡	18.98%	5.47	
立新变	立新变528西兴线	青铜峡	36.78%	4.38	
立新变	立新变515广武线	青铜峡	42.57%	3.43	
立新变	立新变514河立线	青铜峡	4.75%	5.69	
立新变	立新变518沿西线	青铜峡	60.27%	2.37	
马寨变	马寨变523叶盛线	青铜峡	25.79%	4.88	
马寨变	马寨变512时坊线	青铜峡	9.63%	5.07	
马寨变	马寨变513邵岗线	青铜峡	30.09%	3.96	
马寨变	马寨变514连湖线	青铜峡	18.79%	6.26	
南山变	南山变515银盘线	青铜峡	46.29%	3.72	
盛家墩变	盛家墩变517庙南线	青铜峡	48.51%	3.48	
盛家墩变	盛家墩变512新材线	青铜峡	56.67%	2.93	
五大台变	五大台变525上坝线	青铜峡	3.28%	6.70	
五大台变	五大台变513胶泥沟线	青铜峡	35.21%	3.87	
新桥变	新桥变521红石墩线	青铜峡	40.41%	4.49	
新桥变	新桥变523立马乙线	青铜峡	21.49%	5.91	
新桥变	新桥变556立马甲线	青铜峡	62.35%	2.61	
新桥变	新桥变558井沟线	青铜峡	39.54%	3.61	
叶盛变	叶盛变512地三线	青铜峡	18.02%	2.84	
叶盛变	叶盛变515叶盛线	青铜峡	28.54%	4.70	
叶盛变	叶盛变521龙门线	青铜峡	19.81%	2.78	

永丰变	永丰变515黄甲地线	青铜峡	33.32%	4.39	
永丰变	永丰变516市区线	青铜峡	3.52%	8.52	
永丰变	永丰变518曲靖线	青铜峡	44.73%	3.83	
永丰变	永丰变517林皋线	青铜峡	35.45%	4.25	
永丰变	永丰变519文化线	青铜峡	25.23%	5.63	
永丰变	永丰变514建民线	青铜峡	13.31%	4.50	
永丰变	永丰变521新区线	青铜峡	16.48%	7.38	
永丰变	永丰变522永庆I线	青铜峡	16.50%	5.64	
永丰变	永丰变524永庆II线	青铜峡	1.77%	5.87	
余桥变	余桥变516青镇线	青铜峡	22.60%	5.09	
余桥变	余桥变521峡口线	青铜峡	33.53%	5.12	
余桥变	余桥变523草台子线	青铜峡	53.09%	2.68	
中滩变	中滩变534唐源I线	青铜峡	27.16%	5.49	
中滩变	中滩变535唐源II线	青铜峡	16.43%	6.30	
中滩变	中滩变519清水I线	青铜峡	2.04%	5.85	
中滩变	中滩变531清水II线	青铜峡	12.61%	6.58	
红寺堡变	红寺堡变510丹霞线	红寺堡	49.58%	3.41	
红寺堡变	红寺堡变524红海线	红寺堡	17.50%	1.04	
红寺堡变	红寺堡变517中心镇线	红寺堡	57.15%	3.79	
红寺堡变	红寺堡变526西环线	红寺堡	66.57%	2.26	
红寺堡变	红寺堡变522红河线	红寺堡	35.35%	5.71	
红寺堡变	红寺堡变513南川线	红寺堡	55.65%	2.04	
红寺堡变	红寺堡变523东环线	红寺堡	34.54%	5.78	
红寺堡变	红寺堡变519红一村线	红寺堡	52.71%	2.42	
红寺堡变	红寺堡变515鲁家窑线	红寺堡	40.86%	5.22	
红崖变	红崖变522红新线	红寺堡	33.12%	3.07	
红崖变	红崖变524红大线	红寺堡	85.93%	0.83	负载率超过80%，不宜接入负荷
买河变	买河变513蔡庄线	红寺堡	10.62%	7.90	
买河变	买河变521沙泉线	红寺堡	56.55%	2.93	
南川变	南川变526中川线	红寺堡	34.81%	2.26	
南川变	南川变524南源线	红寺堡	22.78%	4.55	
南川变	南川变522马渠线	红寺堡	65.71%	2.02	
戎家川变	戎家川变513弘西五线	红寺堡	1.33%	8.72	
戎家川变	戎家川变514弘西七线	红寺堡	4.14%	8.47	
戎家川变	戎家川变515弘西一线	红寺堡	2.00%	8.66	
戎家川变	戎家川变516弘西三线	红寺堡	18.47%	7.20	
太阳山变	太阳山变513同德线	红寺堡	22.02%	6.89	
太阳山变	太阳山变525庆华线	红寺堡	20.77%	7.00	
太阳山变	太阳山变519城区线	红寺堡	23.37%	6.77	
太阳山变	太阳山变524湖滨线	红寺堡	29.92%	6.19	
太阳山变	太阳山变527凤凰线	红寺堡	31.57%	6.04	
同德变	同德变515惠泽线	红寺堡	7.33%	6.98	
同德变	同德变516南环线	红寺堡	30.58%	5.23	
同德变	同德变512青龙线	红寺堡	0.00%	6.93	
同德变	同德变514丁圈线	红寺堡	26.66%	5.53	
同德变	同德变513潘河线	红寺堡	3.58%	6.68	
汪家河变	汪家河变511石料园区线	红寺堡	72.32%	2.33	
汪家河变	汪家河变515董家井线	同心	0.08%	3.46	
汪家河变	汪家河变516黑羊场线	同心	32.84%	4.54	
汪家河变	汪家河变522舍尔山线	红寺堡	100.00%	-0.26	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变	线驮石变524菊花台线	同心	33.20%	5.90	
线驮石变	线驮石变525石新线	红寺堡	3.66%	8.51	
线驮石变	线驮石变526石炭沟线	红寺堡	7.62%	8.16	
线驮石变	线驮石变511官店线	同心	35.91%	5.66	
兴旺变	兴旺变515经三线	红寺堡	5.01%	8.39	

兴旺变	兴旺变516经五线	红寺堡	42.25%	5.10	
兴旺变	兴旺变518兴泉线	红寺堡	9.28%	0.74	
兴旺变	兴旺变521经一线	红寺堡	13.43%	7.65	
兴旺变	兴旺变522城东线	红寺堡	36.70%	5.59	
兴旺变	兴旺变524经七线	红寺堡	68.72%	1.08	
白家滩变	白家滩变515新镇线	同心	1.67%	6.64	
白家滩变	白家滩变514郑儿庄线	同心	7.35%	6.26	
李堡变	李堡变512高崖线	同心	28.89%	2.46	
李堡变	李堡变513李堡线	同心	28.33%	3.29	
李堡变	李堡变522王大套线	同心	10.45%	4.11	
马家湾变	马家湾变511新南线	同心	45.43%	4.11	
马家湾变	马家湾变512富园甲线	同心	65.47%	2.39	
马家湾变	马家湾变525富强线	同心	13.01%	6.03	
马家湾变	马家湾变523新区II线	同心	44.59%	4.89	
马家湾变	马家湾变519红果线	同心	2.67%	10.28	
马家湾变	马家湾变516清河I线	同心	25.30%	6.60	
马家湾变	马家湾变526富园乙线	同心	17.32%	5.73	
马家湾变	马家湾变541建材线	同心	41.95%	6.13	
马家湾变	马家湾变514新区I线	同心	33.71%	7.00	
马家湾变	马家湾变521清河II线	同心	23.56%	8.08	
平和变	平和变513桃洪线	同心	36.68%	4.28	
塘坊变	塘坊变515朝阳线	同心	58.93%	1.88	
塘坊变	塘坊变514塘石线	同心	54.67%	1.57	
塘坊变	塘坊变512红旗线	同心	54.13%	1.59	
田老庄变	田老庄变516田前线	同心	25.33%	2.26	
田老庄变	田老庄变514田梁线	同心	5.18%	2.87	
王团变	王团变514王团线	同心	70.43%	1.08	
王团变	王团变515石狮线	同心	24.44%	4.53	
王团变	王团变512火车站线	同心	68.99%	1.86	
韦州变	韦州变523523镇区线	同心	59.66%	2.10	
韦州变	韦州变517韦镇线	同心	60.95%	2.57	
韦州变	韦州变516青龙山线	同心	53.17%	1.70	
韦州变	韦州变522太阳山线	同心	46.35%	3.07	
下马关变	下马关变521下靳线	同心	39.89%	2.76	
下马关变	下马关变522下罗线	同心	49.82%	2.30	
下马关变	下马关变512下达线	同心	57.72%	1.28	
下马关变	下马关变513下池线	同心	36.30%	2.32	
羊路变	羊路变513吊堡线	同心	36.63%	1.65	
窑山变	窑山变512窑黄线	同心	15.88%	3.06	
窑山变	窑山变525窑五线	同心	5.76%	2.86	
窑山变	窑山变522窑新线	同心	0.01%	3.64	
预旺变	预旺变524马高庄线	同心	49.88%	1.74	
预旺变	预旺变515张家山线	同心	45.29%	1.88	
预旺变	预旺变512尖山湾线	同心	27.17%	2.65	
预旺变	预旺变521张家塬线	同心	19.81%	5.28	
豫海变	豫海变511城东线	同心	42.69%	6.06	
豫海变	豫海变515文博线	同心	49.36%	3.42	
豫海变	豫海变516永新线	同心	45.04%	0.99	
豫海变	豫海变512县城线	同心	50.80%	3.41	
豫海变	豫海变521西征线	同心	38.03%	4.19	
豫海变	豫海变519杨河线	同心	26.96%	4.36	
豫海变	豫海变532永安I线	同心	18.69%	8.59	
豫海变	豫海变525永安II线	同心	32.07%	7.18	
豫海变	豫海变526东环线	同心	42.75%	6.05	
豫海变	豫海变528龙湾线	同心	68.55%	2.78	

豫海变	豫海变529八里沟线	同心	48.62%	3.47	
-----	------------	----	--------	------	--

国网吴忠供电公司2022年6月份10千伏公网配变可开放容量信息

公配变名称	容量(kVA)	所在地区	负载率%	可开放容量(kW)	容量不宜开放原因
下马关变522下罗线停沟公变	100	同心	65.62%	34.38	
下马关变512下池线申家滩危房改造公变	200	同心	53.51%	92.99	
白家滩变514郑儿庄线罗儿庄23#公变	100	同心	88.05%	11.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线曹家洼25#公变	50	同心	44.26%	27.87	
下马关变513下池线陈儿庄村4#公变	250	同心	57.80%	105.49	
白家滩变514郑儿庄线店上14#公变	50	同心	56.02%	21.99	
下马关变513下池线郭儿庄8#公变	100	同心	43.54%	56.46	
下马关变513下池线刘家滩6#公变	200	同心	55.83%	88.34	
白家滩变514郑儿庄线五谷窑公变	50	同心	49.48%	25.26	
白家滩变514郑儿庄线石窑沟24#公变	50	同心	95.58%	2.21	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变513下池线陈儿庄村1#公变	250	同心	54.89%	112.78	
下马关变513下池线陈儿庄村2#公变	250	同心	50.80%	123	
下马关变513下池线陈儿庄村3#公变	250	同心	37.29%	156.78	
白家滩变514郑儿庄线毛儿岭22#公变	100	同心	79.33%	20.67	
下马关变513下池线三步墩10#公变	200	同心	59.60%	80.8	
白家滩变514郑儿庄线唐湾湾子33#公变	30	同心	40.90%	17.73	
下马关变513下池线张家滩5#公变	80	同心	84.74%	12.21	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线李家堡子19#公变	100	同心	71.18%	28.82	
白家滩变514郑儿庄线辽马山20#公变	100	同心	77.71%	22.29	
下马关变513下池线二步墩12#公变	100	同心	50.32%	49.68	
下马关变513下池线东陈儿庄9#公变	100	同心	95.68%	4.32	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变513下池线倪儿庄11#公变	100	同心	79.53%	20.47	
白家滩变514郑儿庄线李堡子新增公变	100	同心	56.07%	43.93	
下马关变513下池线岔路子4#公变	100	同心	94.79%	5.21	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变513下池线张家树7#公变	100	同心	76.49%	23.51	
白家滩变514郑儿庄线李家洼32#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线池线大白家滩17#公变	100	同心	72.38%	27.62	
白家滩变514郑儿庄线白崖子26#公变	50	同心	81.94%	9.03	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线池线池家茆30#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变515新镇线卢家塘13#公变	200	同心	63.70%	72.6	
白家滩变514郑儿庄线窑坑子15#公变	100	同心	60.10%	39.9	
白家滩变514郑儿庄线油坊塘27#公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变521下新线靳儿庄6#公变	80	同心	99.75%	0.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变521下新线平远移民村13号公变	200	同心	67.40%	65.2	
下马关变521下新线三山井沟东8#公变	100	同心	49.26%	50.74	
下马关变521下新线三山井移民村11号公变	250	同心	49.38%	126.55	
下马关变521下新线新居民点4#公变	315	同心	67.04%	103.82	
下马关变521下新线平远移民村1号公变	250	同心	92.14%	19.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变521下新线平远移民村3号公变	250	同心	71.92%	70.2	
下马关变521下新线平远移民村9号公变	250	同心	60.74%	98.16	
下马关变521下新线平远移民村14号公变	250	同心	75.77%	60.58	
下马关变521下新线三山井沟西7#公变	100	同心	66.04%	33.96	
下马关变521下新线三山井移民村4号公变	250	同心	68.77%	78.07	
下马关变521下新线三山井移民村3号公变	250	同心	69.82%	75.46	
下马关变521下新线三山井移民村2号公变	250	同心	51.61%	120.98	
下马关变521下新线吴圈5#公变	100	同心	50.62%	49.38	
下马关变521下新线三山井移民村12号公变	200	同心	60.29%	79.42	
下马关变521下新线幸福村1#公变	200	同心	62.90%	74.2	
下马关变521下新线幸福村2#公变	200	同心	64.34%	71.32	
下马关变521下新线王和庄公变	100	同心	76.61%	23.39	
下马关变512下池线魏儿庄2#公变	100	同心	61.03%	38.97	
白家滩变514郑儿庄线大白家滩#3公变	100	同心	50.25%	49.75	
下马关变512下池线达郎顶3#公变	100	同心	40.04%	59.96	
下马关变512下池线达郎顶5#公变	100	同心	47.04%	52.96	
下马关变512下池线达郎顶7#公变	100	同心	36.95%	63.05	
下马关变513下池线小南寺东公变	100	同心	55.51%	44.49	
下马关变513下池线东陈儿庄5#公变	100	同心	68.15%	31.85	
下马关变513下池线东陈儿庄6#公变	100	同心	69.82%	30.18	
下马关变522下罗线红城水上垣19#新增1#公变	200	同心	69.99%	60.02	
下马关变521下新线南关路东4#公变	400	同心	52.04%	191.85	
下马关变513下池线南关1#公变	100	同心	85.70%	14.3	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下池线南关2#公变	100	同心	83.04%	16.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下池线南关3#公变	400	同心	38.86%	244.58	
下马关变512下池线南关4#公变	100	同心	59.99%	40.01	
下马关变522下罗线西沟养殖园区公变	200	同心	25.64%	148.72	
下马关变512下池线新园移民村1号公变	400	同心	31.48%	274.1	

下马关变512下达线新园移民村2号公变	400	同心	44.43%	222.27	
下马关变512下达线新园移民村3号公变	400	同心	33.71%	265.16	
下马关变512下达线新园移民村4号公变	100	同心	75.78%	24.22	
下马关变512下达线新园移民村5号公变	400	同心	29.12%	283.54	
下马关变512下达线新园移民村6号公变	400	同心	33.23%	267.1	
下马关变512下达线新园移民村9号公变	400	同心	30.73%	277.09	
下马关变512下达线南安移民村2号公变	400	同心	32.21%	271.17	
下马关变512下达线南安移民村4号公变	400	同心	32.41%	270.37	
下马关变512下达线南安移民村5号公变	400	同心	36.37%	254.52	
下马关变512下达线南安移民村6号公变	400	同心	34.26%	262.98	
下马关变512下达线南安移民村7号公变	100	同心	56.58%	43.42	
下马关变512下达线南安移民村10号公变	400	同心	32.66%	269.38	
下马关变512下达线南安移民村12号公变	400	同心	33.02%	267.92	
下马关变512下达线南安移民村13号公变	400	同心	37.72%	249.14	
下马关变512下达线南安移民村11号公变	400	同心	33.41%	266.36	
下马关变512下达线田园移民村1号公变	400	同心	34.89%	260.46	
下马关变512下达线田园移民村5号公变	400	同心	35.75%	256.99	
下马关变512下达线田园移民村6号公变	400	同心	30.68%	277.29	
下马关变512下达线田园移民村8号公变	400	同心	33.81%	264.75	
下马关变512下达线田园移民村9号公变	400	同心	32.78%	268.9	
下马关变512下达线田园移民村10号公变	400	同心	30.98%	276.08	
下马关变512下达线田园移民村12号公变	400	同心	29.85%	280.59	
下马关变521下新线北关路东2#新增1#公变	400	同心	57.45%	170.2	
下马关变521下新线北关路东2#公变	100	同心	69.21%	30.79	
下马关变522下罗线南关4#公变	200	同心	53.84%	92.32	
下马关变522下罗线上垣2#公变	100	同心	97.26%	2.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线上垣4#公变	100	同心	89.60%	10.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线上垣7#公变	100	同心	69.57%	30.43	
下马关变522下罗线上垣9#公变	100	同心	81.86%	18.14	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线上垣10#公变	100	同心	43.65%	56.35	
下马关变522下罗线上垣12#公变	100	同心	96.80%	3.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线上垣13#公变	100	同心	64.63%	35.37	
下马关变512下达线蔡堡子5#公变	80	同心	73.99%	20.81	
下马关变512下达线高堡子6#公变	100	同心	68.74%	31.26	
下马关变512下达线丁渠14#公变	100	同心	57.19%	42.81	
下马关变512下达线申家滩12#公变	100	同心	62.78%	37.22	
下马关变512下达线锁新庄公变	100	同心	42.73%	57.27	
下马关变512下达线王堡子3#公变	200	同心	56.52%	86.96	
下马关变512下达线王古窑7#公变	100	同心	84.61%	15.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下达线王古窑新增公变	160	同心	62.50%	60	
下马关变512下达线达郎顶8#公变	100	同心	69.86%	30.14	
下马关变512下达线拓圈9#公变	80	同心	78.33%	17.34	
下马关变512下达线南安移民村1号公变	250	同心	51.83%	120.43	
下马关变512下达线南安移民村3号公变	250	同心	31.52%	171.2	
下马关变512下达线南安移民村9号公变	250	同心	37.07%	157.33	
下马关变512下达线南安移民村14号公变	250	同心	40.46%	148.84	
下马关变512下达线南安移民村8号公变	200	同心	36.37%	127.26	
下马关变512下达线南关1#公变	100	同心	58.02%	41.98	
下马关变512下达线五里敦2#公变	100	同心	61.26%	38.74	
下马关变512下达线张儿庄11#公变	100	同心	87.88%	12.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下达线毛渠18#公变	100	同心	79.76%	20.24	
下马关变512下达线张儿庄新增公变	100	同心	77.61%	22.39	
下马关变512下达线田园移民村4号公变	250	同心	49.75%	125.62	
下马关变512下达线新园移民村10#公变	400	同心	33.14%	267.43	
下马关变512下达线申家滩养殖园区公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下达线苏圈村7#公变	400	同心	23.12%	307.51	
下马关变512下达线田园移民村2号公变	315	同心	42.84%	180.04	
下马关变512下达线田园移民村3号公变	315	同心	48.29%	162.89	
下马关变512下达线新园移民村7#公变	250	同心	40.86%	147.84	
下马关变512下达线新园移民村12#公变	250	同心	32.12%	169.69	
下马关变512下达线田园移民村7号公变	400	同心	33.96%	264.18	
下马关变512下达线田园移民村11号公变	250	同心	41.28%	146.8	
下马关变512下达线新园移民村11#公变	250	同心	33.60%	166	
下马关变522下罗线西沟村10#公变	100	同心	86.46%	13.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线南关村1#公变	160	同心	31.56%	109.5	
下马关变522下罗线南关村1#公变	315	同心	47.86%	164.23	
下马关变522下罗线王儿庄14#公变	100	同心	69.46%	30.54	
下马关变522下罗线西陈儿庄12#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线赵家庙13#公变	100	同心	89.00%	11	负载率超过80%，不直接接入负荷

下马关变522下罗线红沟沿1#公变	100	同心	50.03%	49.97	
下马关变522下罗线广州村9#公变	200	同心	69.86%	60.29	
下马关变522下罗线街道4#公变	200	同心	97.68%	4.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线街道5#公变	400	同心	91.23%	35.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线南关村2#公变	315	同心	64.61%	111.49	
下马关变522下罗线红城水施家湾16#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线红城水魏家沟21#公变	100	同心	54.90%	45.1	
下马关变522下罗线上垣老城20#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线红城水上垣19#公变	100	同心	95.00%	5	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变521下新线南关路东1#公变	400	同心	40.32%	238.71	
下马关变521下新线北关路东4#公变	400	同心	40.80%	236.79	
下马关变522下罗线红沟沿2#公变	200	同心	38.00%	124.01	
下马关变521下新线吴圈2#公变	100	同心	44.92%	55.08	
下马关变521下新线吴圈3#公变	100	同心	64.51%	35.49	
下马关变521下新线新儿庄2#公变	100	同心	47.58%	52.42	
白家滩变514郑儿庄线大白家滩4#公变	100	同心	82.63%	17.37	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下达标线五里墩1#公变	100	同心	37.41%	62.59	
下马关变521下新线广州村11公变	200	同心	33.93%	132.14	
下马关变522下罗线双庙护林点公变	100	同心	34.83%	65.17	
下马关变512下达标线田园养殖园区公变	400	同心	43.22%	227.12	
下马关变512下达标线新园养殖园区公变	200	同心	87.24%	25.52	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变521下新线平远移民村12号公变	400	同心	32.75%	268.99	
下马关变521下新线平远移民村11号公变	400	同心	35.89%	256.44	
下马关变521下新线平远移民村10号公变	400	同心	31.25%	275.02	
下马关变521下新线平远移民村8号公变	400	同心	29.62%	281.52	
下马关变521下新线平远移民村7号公变	400	同心	32.05%	271.8	
下马关变521下新线平远移民村6号公变	400	同心	43.57%	225.73	
下马关变521下新线平远移民村5号公变	400	同心	40.45%	238.2	
下马关变521下新线平远移民村4号公变	400	同心	40.07%	239.71	
下马关变521下新线平远移民村2号公变	400	同心	34.94%	260.26	
下马关变521下新线三山井移民村10号公变	400	同心	33.32%	266.74	
下马关变521下新线三山井移民村9号公变	400	同心	29.15%	283.41	
下马关变521下新线三山井移民村8号公变	400	同心	30.22%	279.12	
下马关变521下新线三山井移民村7号公变	400	同心	26.30%	294.82	
下马关变521下新线三山井移民村6号公变	400	同心	34.58%	261.69	
下马关变521下新线三山井移民村5号公变	400	同心	36.54%	253.84	
下马关变521下新线三山井移民村1号公变	400	同心	28.75%	285.02	
白家滩变515新镇线卢塘新增公变	100	同心	58.86%	41.14	
下马关变522下罗线南关村3#公变	200	同心	79.97%	40.07	
下马关变522下罗线红城水下垣19#公变	200	同心	40.59%	118.83	
下马关变521下新线南关路东2#公变	400	同心	48.08%	207.67	
下马关变521下新线北关路东1#公变	400	同心	39.80%	240.8	
下马关变522下罗线红城水下垣15#公变	160	同心	65.61%	55.03	
下马关变522下罗线红城水下垣18#公变	160	同心	63.25%	58.8	
下马关变522下罗线东沟8#公变	200	同心	56.26%	87.49	
下马关变522下罗线赵家庙抗震房1号公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线小白滩18#公变	100	同心	91.67%	8.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线毛儿岭新增公变	50	同心	91.56%	4.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
白家滩变514郑儿庄线罗儿庄新增公变	100	同心	42.90%	57.1	
白家滩变514郑儿庄线白崖子新增公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变513下池线刘家滩1#公变	160	同心	46.51%	85.58	
白家滩变514郑儿庄线窖坑子新增公变	50	同心	88.16%	5.92	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变513下池线张家树移民6#公变	200	同心	56.00%	88	
白家滩变514郑儿庄线郑儿庄1#公变	80	同心	72.44%	22.05	
白家滩变514郑儿庄线郑儿庄2#公变	50	同心	52.42%	23.79	
白家滩变514郑儿庄线马家滩1#公变	100	同心	72.75%	27.25	
白家滩变514郑儿庄线马家滩2#公变	100	同心	58.68%	41.32	
白家滩变514郑儿庄线油坊岭新增公变	50	同心	59.62%	20.19	
下马关变522下罗线下垣17#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线上马泉护林点公变	100	同心	57.78%	42.22	
下马关变522下罗线赵家庙护林点公变	100	同心	34.96%	65.04	
下马关变522下罗线小口子护林点公变	100	同心	34.57%	65.43	
下马关变521下新线北关路东3#公变	400	同心	45.33%	218.67	
下马关变513下池线刘家滩养殖园区公变	200	同心	70.36%	59.28	
下马关变512下达标线魏儿庄公变	100	同心	97.05%	2.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线上垣22号公变	100	同心	82.82%	17.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变522下罗线古城公变	200	同心	75.68%	48.65	
下马关变522下罗线下垣16号公变	100	同心	65.77%	34.23	
下马关变522下新线政府路公变	400	同心	64.68%	141.27	

下马关变521下新线新居民点3#公变	80	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变521下新线三山井沟东新增公变	100	同心	58.37%	41.63	
白家滩变514郑儿庄线大白家滩2#变	100	同心	56.50%	43.5	
白家滩变514郑儿庄线辽马山2#变	50	同心	61.00%	19.5	
白家滩变514郑儿庄线石窑沟2#变	50	同心	57.00%	21.5	
白家滩变514郑儿庄线小白家滩2#变	50	同心	83.24%	8.38	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变513下池线张家树移民村1#公变	250	同心	44.38%	139.05	
下马关变513下池线移民九村2#公变	250	同心	34.52%	163.7	
下马关变513下池线移民3#公变	250	同心	41.36%	146.6	
下马关变513下池线张家树移民村5号公变	250	同心	32.08%	169.81	
下马关变513下池线移民4#公变	250	同心	33.66%	165.84	
下马关变513下池线岔路子新增公变	100	同心	36.43%	63.57	
下马关变522下罗线广州村9#公变新增公变	200	同心	63.54%	72.92	
下马关变522下罗线北关路西6#公变新增公变	100	同心	66.22%	33.78	
下马关变522下罗线街道3#公变	315	同心	94.38%	17.7	负载率超过80%，不直接接入负荷
下马关变512下底线新园移民村8#公变	250	同心	59.99%	100.03	
下马关变512下底线王古窑2#变新增2#	100	同心	52.51%	47.49	
下马关变522下罗线南关中大寺南公变	100	同心	96.21%	3.79	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线回小2号公变	100	同心	85.98%	14.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线干湾沟3#公变	200	同心	63.42%	73.16	
豫海变528龙湾线泵站社4#公变	100	同心	41.31%	58.69	
豫海变528龙湾线干湾沟4#公变	100	同心	41.27%	58.73	
豫海变528龙湾线干湾沟5#公变	200	同心	45.36%	109.28	
豫海变528龙湾线吴河大队2#公变	200	同心	68.14%	63.72	
豫海变528龙湾线吴河三社4#公变	200	同心	58.41%	83.19	
豫海变528龙湾线新华3#公变	100	同心	63.80%	36.2	
豫海变528龙湾线新华4#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线新华5#公变	200	同心	71.60%	56.81	
豫海变528龙湾线团结3#公变	100	同心	80.59%	19.41	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线李岗子东#2公变	400	同心	34.53%	261.87	
豫海变528龙湾线新华#6公变	400	同心	36.47%	254.11	
豫海变528龙湾线新庄子二社#1公变	400	同心	39.89%	240.46	
豫海变528龙湾线新庄子#2公变	400	同心	44.09%	223.63	
豫海变528龙湾线李套子#2公变	400	同心	42.69%	229.26	
豫海变528龙湾线河草沟三社公变	400	同心	53.00%	188.01	
豫海变528龙湾线团结#1公变	400	同心	32.78%	268.88	
豫海变528龙湾线温棚#3公变	400	同心	28.67%	285.33	
豫海变528龙湾线温棚#4公变	400	同心	63.46%	146.17	
豫海变528龙湾线回小公变	400	同心	50.09%	199.65	
豫海变528龙湾线小山公变	400	同心	46.45%	214.21	
豫海变528龙湾线南阳南#2公变	400	同心	51.97%	192.14	
豫海变528龙湾线温棚公变	400	同心	72.73%	109.08	
豫海变528龙湾线城北#2公变	400	同心	61.04%	155.86	
豫海变528龙湾线城北1号公变	315	同心	63.65%	114.5	
马家湾变516清河I线温棚5#公变	200	同心	62.39%	75.23	
豫海变528龙湾线城北3#公变	400	同心	55.12%	179.53	
豫海变528龙湾线张滩三社2#公变	200	同心	70.93%	58.14	
豫海变528龙湾线丁塘#2公变	400	同心	40.80%	236.82	
豫海变528龙湾线杨塘南1#公变	400	同心	35.20%	259.21	
豫海变528龙湾线南阳北#2公变	400	同心	44.83%	220.68	
豫海变528龙湾线新庄子一社公变	200	同心	42.56%	114.89	
豫海变528龙湾线新庄子4#公变	200	同心	57.45%	85.11	
豫海变528龙湾线团结2#公变	160	同心	55.61%	71.02	
豫海变528龙湾线河草沟一社公变	160	同心	66.86%	53.02	
豫海变528龙湾线河草沟三社2#公变	100	同心	55.05%	44.95	
豫海变528龙湾线窑岗子十五档2#公变	200	同心	81.13%	37.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线红太阳支线温棚2#公变	250	同心	73.54%	66.16	
豫海变528龙湾线河草沟5#公变	200	同心	54.24%	91.52	
豫海变528龙湾线河草沟1#公变	400	同心	43.08%	227.67	
豫海变528龙湾线河草沟2#公变	160	同心	79.97%	32.05	
豫海变528龙湾线河草沟3#公变	160	同心	85.94%	22.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线河草沟4#公变	250	同心	73.17%	67.07	
豫海变528龙湾线新庄子3#公变	200	同心	57.16%	85.69	
豫海变528龙湾线张滩一社公变	100	同心	88.05%	11.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线张滩三社1#公变	200	同心	63.38%	73.24	
豫海变528龙湾线南阳北公变	400	同心	66.60%	133.59	
豫海变528龙湾线小山2#公变	200	同心	60.49%	79.03	
豫海变528龙湾线团结公变	200	同心	53.34%	93.33	
豫海变528龙湾线丁塘4#公变	400	同心	61.51%	153.98	

豫海变528龙湾线丁塘1#公变	200	同心	48.39%	103.23	
豫海变528龙湾线小山3#公变	315	同心	57.49%	133.9	
豫海变528龙湾线新华养殖园区1#公变	250	同心	52.94%	117.66	
豫海变528龙湾线新华养殖园区2#公变	315	同心	34.47%	206.42	
豫海变528龙湾线新华2#公变	100	同心	56.81%	43.19	
豫海变528龙湾线吴河三社2#公变	200	同心	43.35%	113.3	
豫海变528龙湾线吴河二社2#公变	100	同心	76.60%	23.4	
豫海变528龙湾线小山4#公变	200	同心	73.10%	53.8	
豫海变528龙湾线杨家井1#公变	200	同心	71.77%	56.47	
豫海变528龙湾线干湾沟2#公变	400	同心	45.02%	219.94	
豫海变528龙湾线新华1#公变	100	同心	68.31%	31.69	
豫海变528龙湾线吴河泵站社3#公变	100	同心	37.49%	62.51	
豫海变528龙湾线吴河泵站社2#公变	100	同心	59.64%	40.36	
豫海变528龙湾线吴河泵站社1#公变	200	同心	58.93%	82.15	
豫海变528龙湾线金家井1#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线金家井2#公变	100	同心	81.65%	18.35	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线杨家井2#公变	200	同心	59.59%	80.82	
豫海变528龙湾线金鸡公变	100	同心	85.84%	14.16	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线新庄子1#公变	200	同心	75.39%	49.22	
豫海变528龙湾线窑岗子十四档公变	100	同心	77.44%	22.56	
豫海变528龙湾线窑岗子十五档1#公变	100	同心	80.15%	19.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线李岗子育肥小区公变	200	同心	43.49%	113.03	
豫海变528龙湾线杨塘育肥小区公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线李套子公变	100	同心	47.01%	52.99	
豫海变528龙湾线李岗子北公变	100	同心	81.03%	18.97	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线窑岗子十三档公变	200	同心	51.95%	96.11	
豫海变528龙湾线窑岗子十五档公变	100	同心	98.04%	1.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线团结4#公变	100	同心	54.26%	45.74	
豫海变528龙湾线李岗子东公变	200	同心	51.93%	96.15	
豫海变528龙湾线丁塘3#公变	200	同心	72.33%	55.35	
豫海变528龙湾线杨塘南3#公变	200	同心	66.88%	66.24	
豫海变528龙湾线杨塘北2#公变	200	同心	58.86%	82.29	
豫海变528龙湾线南阳南公变	160	同心	77.68%	35.72	
豫海变528龙湾线张嘴子3#公变	100	同心	42.72%	57.28	
豫海变528龙湾线丁塘5号公变	200	同心	63.13%	73.74	
豫海变528龙湾线干湾沟25#公变	200	同心	54.11%	91.79	
豫海变528龙湾线南阳南三号公变	200	同心	76.38%	47.25	
豫海变528龙湾线吴河大队公变	200	同心	41.10%	117.81	
豫海变528龙湾线张滩2社公变	160	同心	58.94%	65.69	
豫海变528龙湾线李岗子南公变	200	同心	64.34%	71.33	
豫海变528龙湾线豫海变528龙湾线杨塘南2#公变	200	同心	63.79%	72.43	
豫海变528龙湾线吴河二社1#公变	100	同心	76.83%	23.17	
豫海变528龙湾线豫海变528龙湾线杨塘北公变	160	同心	59.14%	65.37	
豫海变528龙湾线河草沟三社3#公变	200	同心	77.28%	45.44	
河草沟二社1号	200	同心	68.33%	63.35	
丁塘二社1号变	100	同心	57.42%	42.58	
丁塘三社2号变	200	同心	55.01%	89.99	
丁塘三社1号变	315	同心	47.12%	166.57	
豫海变528龙湾线张嘴子公变	100	同心	53.56%	46.44	
豫海变528龙湾线张嘴子2#公变	200	同心	68.73%	62.55	
豫海变528龙湾线十五档3#公变	200	同心	81.55%	36.9	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线十三档2#公变	200	同心	39.21%	121.59	
豫海变528龙湾线李套子3#公变	100	同心	51.54%	48.46	
豫海变528龙湾线李岗子西公变	200	同心	45.86%	108.29	
豫海变528龙湾线回小3#公变	200	同心	68.10%	63.81	
豫海变528龙湾线城北4#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线河草沟7#公变	400	同心	36.35%	254.61	
豫海变528龙湾线河草沟二社2#公变	100	同心	45.73%	54.27	
豫海变528龙湾线河草沟四社1#公变	200	同心	86.23%	27.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变528龙湾线河草沟四社2#公变	100	同心	29.04%	70.96	
豫海变528龙湾线金鸡2#公变	200	同心	53.55%	92.9	
豫海变528龙湾线丁塘6#公变	400	同心	48.81%	204.76	
豫海变528龙湾线河草沟养殖园区公变	200	同心	36.17%	127.67	
豫海变528龙湾线吴河三社3#公变	100	同心	73.34%	26.66	
豫海变528龙湾线张滩三社3#公变	200	同心	57.35%	85.31	
豫海变528龙湾线干湾沟6#公变	400	同心	54.55%	181.81	
豫海变528龙湾线河草沟6#公变	200	同心	52.79%	94.42	
豫海变528龙湾线丁塘8#公变	200	同心	47.96%	104.08	
豫海变528龙湾线吴河三社公变	160	同心	89.08%	17.47	负载率超过80%，不直接接入负荷

塘坊变515朝阳线朝阳南2#公变	100	同心	57.30%	42.7	
塘坊变515朝阳线朝阳南3#公变	100	同心	93.03%	6.97	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线朝阳南4#公变	100	同心	62.94%	37.06	
塘坊变515朝阳线塘坊西2#变	160	同心	43.66%	90.14	
塘坊变515朝阳线朝阳三社1#公变	100	同心	78.28%	21.72	
塘坊变515朝阳线大洪沟南3#公变	100	同心	44.33%	55.67	
塘坊变515朝阳线大洪沟南4#公变	100	同心	90.60%	9.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线石梁子2#公变	100	同心	37.95%	62.05	
塘坊变512红旗线石坝二社3#变	400	同心	27.31%	290.76	
塘坊变512红旗线石坝十三档1#变	400	同心	50.37%	198.52	
塘坊变515朝阳线马家河湾6#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线马家河湾5#公变	100	同心	71.18%	28.82	
塘坊变515朝阳线刺咀子一社3#公变	100	同心	76.65%	23.35	
塘坊变515朝阳线刺咀子一社1#公变	100	同心	87.21%	12.79	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线刺咀子三社3#公变	100	同心	75.47%	24.53	
塘坊变515朝阳线刺咀子三社2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线马家河湾3#公变	200	同心	73.15%	53.71	
塘坊515朝阳线朝阳南1#公变	100	同心	91.47%	8.53	负载率超过80%，不直接接入负荷
平和变513桃洪线桃山沟北2#公变	100	同心	91.31%	8.69	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线老朝阳2#公变	100	同心	28.39%	71.61	
塘坊变515朝阳线大洪沟北2#公变	200	同心	66.55%	66.91	
塘坊变515朝阳线农场2#变	160	同心	70.36%	47.42	
塘坊变515朝阳线盐兴1#公变	315	同心	92.25%	24.41	负载率超过80%，不直接接入负荷
平和变513桃洪线同德移民村分支同德3#公变	200	同心	73.86%	52.29	
平和变513桃洪线同德移民村分支同德4#公变	315	同心	70.96%	91.49	
平和变513桃洪线同德移民村分支同德5#公变	200	同心	52.92%	94.16	
塘坊变515朝阳线石梁子3#公变	400	同心	26.68%	293.29	
平和变513桃洪线桃山沟北养殖场公变	200	同心	30.18%	139.65	
塘坊变515朝阳线艾家湾二社3#公变	400	同心	35.80%	256.81	
塘坊变515朝阳线桃山南3#公变	400	同心	32.32%	270.72	
塘坊变512红旗线石坝一社2#公变	200	同心	43.31%	113.38	
塘坊变512红旗线红旗南3#公变	200	同心	92.07%	15.87	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线朝阳北5#公变	200	同心	29.69%	140.62	
塘坊变515朝阳线朝阳北6#公变	200	同心	32.06%	135.88	
塘坊变515朝阳线老朝阳3#公变	200	同心	35.10%	129.8	
塘坊变515朝阳线老朝阳4#公变	200	同心	43.43%	113.15	
平和变513桃洪线桃山沟南3#公变	200	同心	51.98%	96.05	
平和变513桃洪线桃山沟南4#公变	200	同心	41.35%	117.3	
塘坊变515朝阳线塘坊路东4#变	400	同心	38.59%	245.66	
塘坊变512红旗线杨河套子十二档3#公变	200	同心	35.80%	128.41	
塘坊变512红旗线石坝二社1号公变	400	同心	31.19%	275.23	
塘坊变512红旗线石坝三社3号公变	400	同心	33.90%	264.42	
平和变524桃南线红旗五社2#变	400	同心	40.35%	238.62	
平和变524桃南线红旗村肉牛养殖基地公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
平和变524桃南线桃山村肉牛养殖基地公变	200	同心	31.22%	137.57	
平和变524桃南线石坝村肉牛养殖基地公变	200	同心	43.52%	112.96	
塘坊变512红旗线石坝十三档2#变	400	同心	33.37%	266.52	
塘坊变515朝阳线小洪沟服务区充电桩#2公变	400	同心	61.69%	153.24	
塘坊变515朝阳线小洪沟服务区充电桩1#公变	400	同心	84.44%	62.24	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变512红旗线林场2号公变	200	同心	44.45%	111.1	
塘坊变515朝阳线朝阳北1#公变	160	同心	55.26%	71.58	
塘坊变515朝阳线朝阳三社2#公变	100	同心	83.16%	16.84	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线老朝阳1#公变	100	同心	70.21%	29.79	
平和变513桃洪线同德移民村分支同德6#公变	200	同心	30.70%	138.6	
塘坊变515朝阳线塘坊变515朝阳线塘坊西1#公变	100	同心	76.97%	23.03	
515朝阳线大洪沟北4#公变	200	同心	34.02%	131.97	
塘坊变515朝阳线大洪沟北5#公变	200	同心	53.15%	93.7	
塘坊变515朝阳线大洪沟北6#公变	200	同心	39.31%	121.39	
塘坊变515朝阳线大洪沟南6#公变	200	同心	51.84%	96.32	
塘坊变515朝阳线大洪沟南2#公变	200	同心	55.43%	89.15	
塘坊变512红旗线红旗南2#公变	200	同心	37.23%	125.55	
塘坊变512红旗线林场西公变	50	同心	62.44%	18.78	
塘坊变515朝阳线艾家湾一社3#公变	100	同心	99.54%	0.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变515朝阳线刺咀子二社3#公变	100	同心	63.14%	36.86	
塘坊变515朝阳线刺咀子二社4#公变	200	同心	68.39%	63.23	
塘坊变515朝阳线朝阳北4#公变	200	同心	46.72%	106.57	
平和变513桃洪线同德养殖场公变	200	同心	54.18%	91.64	
塘坊变515朝阳线农场3号公变	400	同心	57.05%	171.8	
塘坊变515朝阳线农场4号公变	200	同心	37.67%	124.67	

平和变524桃南线杨河套子西5#公变	100	同心	90.27%	9.73	负载率超过80%，不宜接入负荷
平和变513桃洪线养殖小区变	200	同心	43.65%	112.71	
平和变513桃洪线水泥厂家属院变	200	同心	60.92%	78.17	
平和变524桃南线建新移民村2#公变	400	同心	29.61%	281.55	
塘坊变512红旗线杨河套子十三档3#变	400	同心	49.22%	203.13	
塘坊变512红旗线林场4号公变	200	同心	44.43%	111.15	
平和变513桃洪线同德移民村分支同德2#公变	200	同心	61.93%	76.14	
塘坊变515朝阳线塘坊路东2#公变	100	同心	48.46%	51.54	
塘坊变515朝阳线大洪沟北3#公变	200	同心	49.02%	101.96	
塘坊变515朝阳线大洪沟南5#公变	100	同心	58.50%	41.5	
塘坊变515朝阳线桃山三档变	200	同心	85.44%	29.13	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变512红旗线建新八档1#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变512红旗线建新九档2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变512红旗线杨河套子十二档公变	200	同心	61.93%	76.14	
塘坊变512红旗线石坝十四档公变	315	同心	51.03%	154.24	
塘坊变512红旗线市场东1#公变	250	同心	53.87%	115.32	
塘坊变512红旗线市场公变	315	同心	77.26%	71.63	
塘坊变515朝阳线大洪沟南1#公变	200	同心	79.92%	40.16	
塘坊变515朝阳线塘坊路四五档公变	160	同心	79.72%	32.45	
塘坊变515朝阳线塘坊路西1#公变	200	同心	51.84%	96.33	
塘坊变515朝阳线桃山路西三档公变（寺）	160	同心	39.76%	96.38	
塘坊变515朝阳线桃山北公变	200	同心	46.03%	107.94	
塘坊变515朝阳线刺呀咀子三社1#公变	100	同心	76.47%	23.53	
塘坊变515朝阳线刺呀咀子二社2#公变	100	同心	57.96%	42.04	
塘坊变515朝阳线刺呀咀子二社1#公变	200	同心	45.15%	109.71	
塘坊变515朝阳线刺呀咀一社2#公变	100	同心	63.71%	36.29	
塘坊变515朝阳线艾家湾一社1#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变515朝阳线艾家湾一社2#公变	100	同心	67.82%	32.18	
塘坊变515朝阳线塘坊东公变	100	同心	88.69%	11.31	负载率超过80%，不宜接入负荷
平和变513桃洪线桃山沟南公变	100	同心	40.36%	59.64	
塘坊变515朝阳线石梁子公变	100	同心	73.07%	26.93	
塘坊变515朝阳线朝阳蒙古台公变	200	同心	98.55%	2.9	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变515朝阳线朝阳北3#公变	100	同心	33.15%	66.85	
平和变513桃洪线同德1#公变	315	同心	67.59%	102.09	
塘坊变515朝阳线同德移民村分支同德8#公变	200	同心	58.66%	82.69	
平和变524桃南线建新移民村公变	400	同心	28.24%	287.06	
塘坊变512红旗线市场东2号公变	160	同心	67.11%	52.62	
塘坊变512红旗线石坝一社公变	100	同心	63.73%	36.27	
平和变524桃南线杨河套子西1#公变	100	同心	79.33%	20.67	
塘坊变512红旗线枸杞子湾公变	80	同心	20.05%	63.96	
平和变524桃南线养殖园区公变	315	同心	39.09%	191.88	
塘坊变515朝阳线同德移民村分支同德7#公变	200	同心	70.74%	58.53	
塘坊变515朝阳线马家河湾4号公变	200	同心	78.83%	42.35	
塘坊变512红旗线石坝四社1号变	400	同心	53.66%	185.38	
塘坊变512红旗线石坝四社2#公变	200	同心	78.76%	42.49	
塘坊变515朝阳线马家河湾2#公变	100	同心	70.25%	29.75	
塘坊变512红旗线建新西1#公变	200	同心	60.16%	79.68	
塘坊变515朝阳线刺呀咀一社4#公变	100	同心	99.96%	0.04	负载率超过80%，不宜接入负荷
平和变513桃洪线桃山沟北3#公变	200	同心	30.28%	139.44	
塘坊变512红旗线河西农贸市场公变	630	同心	28.90%	447.96	
塘坊变515朝阳线朝阳北2#公变	400	同心	33.98%	264.09	
塘坊变515朝阳线大洪沟北1#公变	200	同心	39.03%	121.94	
塘坊变515朝阳线马家河湾1号公变	200	同心	57.18%	85.64	
塘坊变515朝阳线塘坊路东变	400	同心	33.28%	266.89	
塘坊变512红旗线建新西2号公变	200	同心	30.81%	138.38	
平和变524桃南线西沙坡1#变	200	同心	45.52%	108.96	
平和变524桃南线西沙坡2#变	200	同心	80.34%	39.33	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变512红旗线建新东2#变	400	同心	29.97%	280.12	
塘坊变512红旗线建新十档1号变	400	同心	33.25%	267.02	
塘坊变512红旗线建新十档2号公变	200	同心	63.48%	73.05	
塘坊变512红旗线杨河套子十三档2号变	400	同心	38.61%	245.58	
塘坊变512红旗线杨河套子十三档1号变	400	同心	39.69%	241.24	
塘坊变512红旗线石坝三社1#变	200	同心	68.76%	62.48	
塘坊变512红旗线林场3#公变	200	同心	24.06%	151.89	
塘坊变512红旗线红旗五社1#变	400	同心	45.02%	219.94	
塘坊变515朝阳线刺呀咀子二社5#公变	200	同心	51.50%	97.01	
塘坊变515朝阳线盐兴3#变	400	同心	46.29%	214.83	
塘坊变515朝阳线盐兴4#变	400	同心	39.03%	243.88	
塘坊变515朝阳线农场1号公变	400	同心	44.35%	222.6	

塘坊变512红旗线塘坊南2#变	400	同心	28.71%	285.15	
塘坊变512红旗线林场西2#公变	200	同心	28.47%	143.06	
塘坊变512红旗线老红旗2#变	400	同心	36.19%	255.25	
塘坊变512红旗线老红旗1#变	400	同心	30.58%	277.69	
塘坊变512红旗线石坝四社4#公变	400	同心	70.49%	118.06	
塘坊变512红旗线石坝十四档3#公变	400	同心	32.08%	271.69	
塘坊变512红旗线塘坊南3#变	200	同心	56.41%	87.19	
塘坊变512红旗线杨河套子十二档2#公变	400	同心	37.01%	251.97	
塘坊变512红旗线杨河套子十一档1号公变	400	同心	36.17%	255.34	
塘坊变512红旗线杨河套子十一档2号公变	200	同心	33.36%	133.28	
塘坊变515朝阳线桃山南1#变	400	同心	30.41%	278.38	
塘坊变512红旗线建新东1#变	200	同心	32.11%	135.78	
塘坊变512红旗线塘坊南1#变	400	同心	42.73%	229.1	
塘坊变512红旗线石坝三社2号变	400	同心	41.18%	235.29	
塘坊变512红旗线红旗四社1号变	400	同心	33.77%	264.94	
塘坊变512红旗线红旗四社2号变	400	同心	39.05%	243.81	
塘坊变512红旗线老红旗3#公变	400	同心	46.53%	213.9	
塘坊变512红旗线市场东3#公变	400	同心	63.80%	144.82	
塘坊变515朝阳线塘坊路东3#变	400	同心	30.38%	278.48	
塘坊变515朝阳线盐兴5#变	400	同心	33.37%	266.53	
平和变513桃洪线桃山沟北1号变	400	同心	30.06%	279.75	
塘坊变512红旗线石坝十四档2#变	400	同心	30.98%	276.1	
塘坊变512红旗线石坝四社3#变	400	同心	32.90%	268.39	
塘坊变512红旗线建新八档2#公变	100	同心	48.64%	51.36	
塘坊变512红旗线建新九档1#公变	100	同心	91.79%	8.21	负载率超过80%，不宜接入负荷
平和变524桃南线杨河套子西2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
平和变524桃南线杨河套子西3#公变	100	同心	74.85%	25.15	
平和变524桃南线杨河套子西4#公变	100	同心	64.08%	35.92	
塘坊变512红旗线林场1#公变	100	同心	42.43%	57.57	
塘坊变515朝阳线桃山南2号变	100	同心	37.26%	62.74	
塘坊变515朝阳线艾家湾二社1号变	400	同心	30.71%	277.17	
塘坊变512红旗线红旗北1号公变	400	同心	43.21%	227.18	
平和变513桃洪线桃山沟南2号变	200	同心	56.09%	87.83	
塘坊变512红旗线市场公用变2号变	400	同心	35.04%	259.83	
塘坊变515朝阳线艾家湾二社2#变	200	同心	43.50%	113	
塘坊变515朝阳线艾家湾三社1#变	400	同心	31.75%	273.01	
塘坊变512红旗线杨河套子东2号变	200	同心	37.96%	124.08	
塘坊变515朝阳线艾家湾三社1#公变	100	同心	91.02%	8.98	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变515朝阳线艾家湾四社1#变	400	同心	32.49%	270.04	
塘坊变515朝阳线艾家湾四社2#变	200	同心	37.44%	125.12	
线驮石变511官店线马家湾#4公变	100	同心	29.95%	70.05	
线驮石变511官店线田家湾#4公变	200	同心	51.75%	96.5	
线驮石变511官店线平岭子北#4公变	200	同心	49.17%	101.67	
线驮石变524菊花台线甘湾沟养殖公变	100	同心	60.64%	39.36	
塘坊变514塘石线李沿子移民村北1#公变	80	同心	87.06%	10.35	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变524菊花台移民新村#7公变	100	同心	37.78%	62.22	
塘坊变514塘石线李沿子北移民村2#北公变	100	同心	55.32%	44.68	
塘坊变514塘石线李沿子移民村1#东公变	100	同心	81.23%	18.77	负载率超过80%，不宜接入负荷
塘坊变514塘石线李沿子移民村2#西公变	100	同心	89.11%	10.89	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变524菊花台线上河湾移民村3#西公变	100	同心	79.32%	20.68	
线驮石变524菊花台线上河湾移民村4#西公变	100	同心	72.40%	27.6	
塘坊变514塘石线石圈移民村1#北公变	100	同心	58.24%	41.76	
塘坊变514塘石线石圈移民村2#西公变	100	同心	71.19%	28.81	
线驮石变511官店线罗子沟北变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变524菊花台线上河湾移民村5#南公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变524菊花台线纪家一社公变	50	同心	38.02%	30.99	
线驮石变524菊花台线移民新村1#公变	100	同心	96.01%	3.99	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变511官店线官店十四档公变	100	同心	72.37%	27.63	
线驮石变524菊花台线上河湾养殖公变	200	同心	36.30%	127.4	
线驮石变524菊花台线移民村2#公变	100	同心	67.54%	32.46	
线驮石变511官店线石坡子2#公变	200	同心	82.69%	34.63	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变511官店线田家湾公变	100	同心	82.26%	17.74	负载率超过80%，不宜接入负荷
线驮石变511官店线十四档3公变	200	同心	37.77%	124.47	
线驮石变511官店线十一档#3公变	200	同心	36.41%	127.19	
塘坊变514塘石线李沿子5#公变	100	同心	77.30%	22.7	
塘坊变514塘石线上河湾2#公变	80	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
514塘石线上河湾移民村#2公变	200	同心	40.36%	119.28	
514塘石线上河湾移民村#1公变	200	同心	64.03%	71.95	
514塘石线杨河套子五社1公变	200	同心	30.25%	139.51	

线驮石变511官店线十一档2#公变	160	同心	64.89%	56.17	
线驮石变511官店线石坡子1#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线上河湾1号公变	400	同心	54.45%	182.19	
塘坊变514塘石线上河湾#6公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变524菊花台线菊花台移民村#1公变	400	同心	40.87%	236.52	
线驮石变511官店线马家湾3#公变	200	同心	25.86%	148.28	
塘坊变514塘石线李沿子北移民村1#新增公变	200	同心	75.08%	49.84	
线驮石变511官店线马家湾2#公变	100	同心	52.40%	47.6	
线驮石变511官店线马家湾1#公变	100	同心	92.38%	7.62	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线赵花井南1#公变	200	同心	77.97%	44.07	
线驮石变511官店线赵花井北2#公变	200	同心	65.62%	68.77	
线驮石变511官店线石炭沟公变	400	同心	33.62%	265.51	
线驮石变511官店线石炭沟2#公变	200	同心	96.64%	6.72	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线龙北沟十八档公变	160	同心	65.04%	55.94	
线驮石变511官店线官店十七档1#公变	160	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线平岭子南2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线下河湾北1#公变	200	同心	87.94%	24.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线上河湾4#公变	100	同心	95.83%	4.17	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线石圈移民1#公变	100	同心	69.32%	30.68	
塘坊变514塘石线石圈移民2#公变	100	同心	41.07%	58.93	
塘坊变514塘石线李沿子2#公变	100	同心	64.38%	35.62	
塘坊变514塘石线李沿子1#公变	100	同心	55.45%	44.55	
塘坊变514塘石线李沿子移民村2号变	80	同心	94.64%	4.29	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线下河湾2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线下河湾南1#公变	200	同心	65.48%	69.05	
塘坊变514塘石线枸杞子湾公变	100	同心	64.99%	35.01	
塘坊变514塘石线李沿子移民1#公变	100	同心	48.85%	51.15	
线驮石变524菊花台线上河湾移民3#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变524菊花台线上河湾移民4#公变	100	同心	48.76%	51.24	
线驮石变524菊花台线上河湾移民6#公变	30	同心	96.30%	1.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线罗子沟南公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线李沿子北移民2#公变	80	同心	59.88%	32.1	
线驮石变511官店线十五档2#公变	100	同心	87.95%	12.05	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线石坡子3#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线十七档2#公变	100	同心	78.25%	21.75	
线驮石变511官店线十二档公变	100	同心	60.06%	39.94	
线驮石变511官店线田家湾2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线十五档1#公变	100	同心	93.67%	6.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线十一档公变	160	同心	73.96%	41.66	
塘坊变514塘石线中心村3#公变	200	同心	56.32%	87.37	
塘坊变514塘石线中心村4#公变	100	同心	67.12%	32.88	
塘坊变514塘石线李沿子3#公变	200	同心	47.52%	104.96	
塘坊变514塘石线李沿子4#公变	200	同心	76.96%	46.08	
塘坊变514塘石线中心村5#公变	100	同心	91.00%	9	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线上河湾5#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线上河湾7#公变	200	同心	64.72%	70.56	
塘坊变514塘石线下河湾中心村1#公变	200	同心	94.98%	10.05	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线塘坊变514塘石线上河湾3#公变	200	同心	79.39%	41.22	
线驮石变511官店线平岭子北2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线田家湾3#公变	100	同心	67.77%	32.23	
塘坊变514塘石线下河湾2#新增5#公变	100	同心	66.20%	33.8	
塘坊变514塘石线下河湾南1#新增2#公变	200	同心	49.11%	101.79	
线驮石变524菊花台线菊花台移民村新村6#公变	100	同心	57.49%	42.51	
塘坊变514塘石线上河湾8#公变	100	同心	62.57%	37.43	
线驮石变511官店线赵花井3#公变	400	同心	84.48%	62.08	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变524菊花台线上河湾移民村5号公变	100	同心	62.94%	37.06	
线驮石变511官店线平岭子北3号公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变511官店线十四档2号公变	200	同心	66.85%	66.31	
塘坊变514塘石线下河湾中心村2号公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线下河湾中心村2+1号公变	200	同心	77.05%	45.9	
线驮石变511官店线平岭子北1公变	200	同心	78.52%	42.96	
线驮石变511官店线平岭子南1号公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
线驮石变524菊花台线菊花台移民新村2#公变	200	同心	60.64%	78.72	
线驮石变524菊花台线菊花台移民新村3#公变	200	同心	52.27%	95.46	
线驮石变524菊花台线菊花台移民新村4#公变	200	同心	47.35%	105.31	
线驮石变524菊花台线菊花台移民新村5#公变	200	同心	56.22%	87.57	
塘坊变514塘石线下河湾北1+1号公变	200	同心	88.97%	22.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
塘坊变514塘石线下河湾北1+2号公变	200	同心	63.12%	73.76	
513吊堡线柳树岬2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

羊路变513吊堡线南台子3号公变	250	同心	36.93%	157.68	
513吊堡线高峰公变	100	同心	59.35%	40.65	
513吊堡线海窝子分支线海窝子公变	100	同心	31.42%	68.58	
513吊堡线河西公变	160	同心	46.23%	86.04	
513吊堡线柳树腰岷分支线苏家岭公变	100	同心	23.91%	76.09	
513吊堡线寺湾分支线金地台公变	160	同心	22.42%	124.13	
513吊堡线寺湾分支线寺湾公变	20	同心	50.75%	9.85	
513吊堡线西洼分支线西洼公变	30	同心	74.10%	7.77	
513吊堡线杨家湾分支先杨家湾公变	20	同心	38.00%	12.4	
513吊堡线杨家湾分支线堡子掌公变	160	同心	22.64%	123.77	
513吊堡线杨家湾分支线罗台公变	200	同心	20.00%	160	
513吊堡线张家湾支线蔡家滩2#公变	200	同心	49.30%	101.41	
513吊堡线张家湾支线蔡家滩公变	200	同心	67.67%	64.67	
513吊堡线张家湾支线张家湾2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
513吊堡线张家湾支线张家湾3#公变	200	同心	90.58%	18.84	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线寺门公变	200	同心	66.45%	67.11	
羊路变513吊堡子线川口公变	30	同心	49.70%	15.09	
羊路变513吊堡子线河沿子公变	50	同心	43.72%	28.14	
羊路变513吊堡子线红圈公变	200	同心	65.80%	68.41	
羊路变513吊堡子线虎家红湾公变	50	同心	52.40%	23.8	
羊路变513吊堡子线井沟公变	30	同心	41.20%	17.64	
羊路变513吊堡子线破泉公变	100	同心	20.01%	79.99	
羊路变513吊堡子线前湾公变	50	同心	91.60%	4.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线秦家滩2号公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线秦家滩公变	160	同心	49.43%	80.92	
羊路变513吊堡子线西套子公变	200	同心	24.42%	151.16	
羊路变513吊堡子线南台子2#变	100	同心	60.82%	39.18	
羊路变513吊堡子线南台子1#公变	100	同心	92.65%	7.35	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡线张家湾支线张家湾4#公变	100	同心	46.26%	53.74	
羊路变513吊堡线下新堡公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡线红圈2#公变	200	同心	45.51%	108.99	
羊路变513吊堡线高峰3#公变	200	同心	53.86%	92.28	
羊路变513吊堡子线上新堡变	200	同心	42.89%	114.23	
羊路变513吊堡子线羊路2号公变	100	同心	49.56%	50.44	
羊路变513吊堡子线上羊路2号公变	200	同心	35.16%	129.69	
羊路变513吊堡子线羊路1号公变	200	同心	86.71%	26.58	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡线沟口公变	50	同心	58.96%	20.52	
羊路变513吊堡线寺门2号公变	200	同心	58.72%	82.56	
羊路变513吊堡子线上羊路1号公变	80	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线石嘴子2#公变	160	同心	56.38%	69.79	
羊路变513吊堡子线高峰2号公变	200	同心	61.59%	76.83	
羊路变513吊堡子线石嘴子公变	100	同心	71.85%	28.15	
羊路变513吊堡子线八对牛掌公变	20	同心	55.10%	8.98	
羊路变513吊堡子线海子公变	20	同心	51.25%	9.75	
羊路变513吊堡子线南套子公变	30	同心	31.10%	20.67	
羊路变513吊堡子线双疙瘩公变	30	同心	27.83%	21.65	
羊路变513吊堡子线羊路注公变	160	同心	22.86%	123.42	
羊路变513吊堡子线下庄子公变	30	同心	40.60%	17.82	
羊路变513吊堡子线二户圈公变	30	同心	39.50%	18.15	
羊路变513吊堡子线柳树岷岷公变	100	同心	50.13%	49.87	
羊路变513吊堡子线张尔水沟公变	100	同心	31.94%	68.06	
羊路变513吊堡子线丁家嘴子公变	200	同心	69.78%	60.45	
羊路变513吊堡子线下新堡3#公变	100	同心	60.65%	39.35	
羊路变513吊堡子线杨家湾分支线蔡家沟公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线马团庄3号公变	100	同心	63.57%	36.43	
羊路变513吊堡子线亚尔麻公变	50	同心	57.54%	21.23	
羊路变513吊堡子线河西3号公变	100	同心	77.33%	22.67	
羊路变513吊堡子线河西2号公变	100	同心	91.46%	8.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线河西4号公变	100	同心	50.98%	49.02	
羊路变513吊堡子线沟掌公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线张家湾公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
羊路变513吊堡子线下新堡2#公变	100	同心	56.12%	43.88	
羊路变513吊堡子线马团庄公变	80	同心	56.65%	34.68	
羊路变513吊堡子线柳树腰岷分支线甘草掌公变	30	同心	48.13%	15.56	
羊路变513吊堡子线马团庄2#公变	160	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变514新区I线王家石岗子南公变	200	同心	33.79%	132.43	
马家湾变514新区I线南安社区1#公变	315	同心	70.72%	92.24	
马家湾变514新区I线南安社区4#公变	200	同心	72.36%	55.28	
马家湾变514新区I线南安社区3#公变	200	同心	66.72%	66.56	

马家湾变514新区I线马家湾东公变	200	同心	53.96%	92.08	
马家湾变514新区I线大香沟南公变	200	同心	71.04%	57.93	
李堡变522王达套线王达套老庄子公变	400	同心	38.10%	247.62	
李堡变522王达套线段家沟公变	400	同心	42.95%	228.21	
李堡变512高崖线冯川二六队公变	400	同心	40.49%	238.05	
李堡变512高崖线兴隆二队公变	400	同心	45.95%	216.22	
李堡变522王达套线王团街道公变	400	同心	40.26%	238.95	
李堡变522王大套线麻地沟公变	400	同心	42.81%	228.76	
李堡变513李堡线李堡六队北公变	200	同心	62.27%	75.47	
马家湾变514新区I线王家石岗子公变	400	同心	39.82%	240.73	
李堡变513李堡线肖口南公变	400	同心	37.84%	248.64	
李堡变512高崖线新生三队(南)1#变	400	同心	30.70%	277.19	
李堡变512高崖线冯川五队南公变	400	同心	41.88%	232.5	
李堡变512高崖线新生三队南2#公变	400	同心	52.26%	190.95	
李堡变513李堡线李堡四东1#公变	400	同心	51.47%	194.12	
李堡变512高崖线新生十二斗公变	400	同心	40.10%	239.59	
李堡变513李堡线李堡五队公变	400	同心	34.82%	260.72	
马家湾变514新区I线马家湾公变	200	同心	50.85%	98.31	
李堡变513李堡线李堡六队公变	200	同心	71.13%	57.75	
李堡变513李堡线李堡四东2#公变	200	同心	67.16%	65.69	
李堡变512高崖线新生三队北3#公变	200	同心	45.72%	108.57	
李堡变513李堡线王团果园东公变	200	同心	25.93%	148.15	
李堡变513李堡线李堡六队东公变	200	同心	49.16%	101.69	
李堡变522王达套线湖羊养殖基地公变	200	同心	39.05%	121.91	
李堡变512高崖线兴隆二队南变	400	同心	39.15%	243.4	
李堡变522王达套线新庄子东公变	160	同心	68.66%	50.14	
李堡变522王达套线新庄子西公变	160	同心	52.39%	76.18	
李堡变512高崖线新生红堡南变	200	同心	62.93%	74.15	
马家湾变514新区I线大香沟公变	400	同心	54.37%	182.52	
李堡变512高崖线新生一队南2#公变	400	同心	31.37%	274.52	
李堡变512高崖线新生三队南3#公变	400	同心	32.38%	270.49	
李堡变512高崖线新生三队北1#公变	400	同心	41.88%	232.47	
李堡变512高崖线新生一队北1#公变	200	同心	31.04%	137.92	
李堡变512高崖线新生三队北4#公变	400	同心	39.69%	241.24	
李堡变512高崖线田家沟公变	200	同心	50.01%	99.98	
李堡变512高崖线兴隆三队北公变	400	同心	33.71%	265.16	
李堡变513李堡线李堡四西2#公变	400	同心	32.01%	271.95	
李堡变513李堡线李堡四西3#公变	200	同心	35.10%	129.8	
李堡变513李堡线李堡三队北公变	200	同心	32.83%	134.35	
李堡变512高崖线兴隆三队公变	400	同心	41.19%	235.24	
李堡变512高崖线新生六队东公变	400	同心	31.03%	275.88	
李堡变512高崖线新生五队公变	200	同心	81.16%	37.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
李堡变512高崖线新生六队公变	200	同心	56.43%	87.14	
李堡变512高崖线新生西塘公变	200	同心	40.61%	118.78	
李堡变512高崖线黄谷日光温棚公变	200	同心	39.66%	120.69	
李堡变512高崖线兴隆七队南公变	200	同心	46.16%	107.69	
李堡变512高崖线兴隆六队变	200	同心	51.35%	97.31	
李堡变513李堡线甘庄子变	100	同心	47.03%	52.97	
李堡变513李堡线黄谷变	400	同心	90.21%	39.16	负载率超过80%，不直接接入负荷
李堡变512高崖线冯川五队变	400	同心	39.96%	240.18	
李堡变513李堡线黄谷东变	400	同心	60.81%	156.75	
李堡变512高崖线兴隆三队东变	400	同心	56.82%	172.74	
李堡变512高崖线新生一队北2#变	200	同心	49.16%	101.69	
李堡变512高崖线新生一队南1#变	200	同心	45.68%	108.64	
李堡变512高崖线新生红堡变	200	同心	43.72%	112.57	
李堡变512高崖线兴隆六队西变	200	同心	49.95%	100.11	
李堡变512高崖线新生三队北2#	200	同心	69.70%	60.61	
李堡变512高崖线田家沟西变	200	同心	36.74%	126.52	
李堡变513李堡线李堡六队西公变	200	同心	42.65%	114.71	
李堡变522王大套线王大套四队公变	400	同心	38.87%	244.53	
李堡变522王达套线老庄子南公变	200	同心	37.56%	124.89	
李堡变522王大套线段家沟南公变	200	同心	40.84%	118.33	
李堡变522王大套线王团四队	200	同心	51.40%	97.2	
李堡变513李堡线王团果园公变	400	同心	37.71%	249.17	
李堡变522王大套线王团四队东	200	同心	37.20%	125.61	
马家湾变514新区I线林场公变	200	同心	39.99%	120.02	
李堡变513李堡线黄谷支线李堡一队公变	400	同心	49.95%	200.21	
马家湾变514新区I线林场北公变	100	同心	69.41%	30.59	
马家湾变514新区I线柴沟沿南公变	100	同心	56.75%	43.25	

马家湾变514新区I线南安社区2#公变	400	同心	56.36%	174.55	
马家湾变514新区I线柴沟沿北公变	100	同心	33.41%	66.59	
李堡变512高崖线新生三队南4#公变	200	同心	45.55%	108.91	
李堡变512高崖线冯川五队南2#公变	200	同心	45.29%	109.43	
李堡变512高崖线兴隆四队公变	400	同心	40.34%	238.64	
李堡变513李堡线李堡四东3#公变	400	同心	42.62%	229.51	
李堡变513李堡线李堡三队公变	400	同心	36.79%	252.85	
李堡变512高崖线兴隆七队公变	400	同心	36.25%	255.01	
李堡变512高崖线兴隆八队公变	400	同心	34.20%	263.2	
李堡变512高崖线冯川三队公变	400	同心	43.85%	224.62	
马家湾变514新区I线马家湾2#公变	200	同心	70.25%	59.51	
李堡变512高崖线乃伊穆养殖专业合作社北变	315	同心	49.59%	158.8	
李堡变512高崖线乃伊穆养殖专业合作社南变	315	同心	42.55%	180.97	
李堡变513李堡线李堡四西1#公变	400	同心	38.09%	247.63	
李堡变513李堡线肖口公变	400	同心	35.22%	259.14	
李堡变513李堡线李堡二队公变	400	同心	41.90%	232.39	
李堡变512高崖线新生五队养殖园区	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线杨河三社1#公变	315	同心	82.74%	54.37	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线桥头1#公变	315	同心	83.93%	50.61	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变521清河II线西嘴子1#公变	100	同心	81.92%	18.08	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线火车东路2#公变	315	同心	44.09%	176.12	
豫海变529八里沟线长乐3#公变	315	同心	61.55%	121.11	
豫海变529八里沟线老八方2#公变	100	同心	91.42%	8.58	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线泵站2#公变	100	同心	71.54%	28.46	
豫海变529八里沟线长乐2#公变	200	同心	96.91%	6.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
生海房地产有限公司清水湾1号变变压器间隔	1000	同心	40.57%	594.35	
宁夏生海房地产开发有限公司清水湾C区2号配电变压器	1000	同心	52.84%	471.65	
豫海变516永新线永安东路1#公变	400	同心	57.16%	171.35	
豫海变529八里沟线火车北路2#公变	315	同心	75.15%	78.29	
豫海变529八里沟线火车北路公变	315	同心	76.09%	75.32	
豫海变519杨河线北环西公变	315	同心	64.96%	110.38	
马家湾变541建材线桥头4#公变	200	同心	71.65%	56.71	
清水湾10#箱式变	800	同心	20.19%	638.5	
豫海变529八里沟线长乐4#公变	200	同心	78.60%	42.8	
马家湾变541建材线杨河二社3#公变	200	同心	94.38%	11.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线杨河二社4#公变	315	同心	74.40%	80.65	
豫海变529八里沟线西溜子3#公变	200	同心	94.23%	11.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
清水湾农贸市场间隔配电变压器	1000	同心	47.11%	528.89	
豫海变529八里沟线南阳二社4#公变	200	同心	66.20%	67.61	
豫海变529八里沟线湾段头三社3#公变	400	同心	48.17%	207.33	
豫海变529八里沟线湾段头一社3#公变	200	同心	79.16%	41.68	
豫海变525永安II线生海房地产9号箱变	800	同心	87.61%	99.16	负载率超过80%，不直接接入负荷
永安花园箱式变	630	同心	66.97%	208.12	
马家湾变541建材线杨河一社3#公变	100	同心	94.86%	5.14	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线八方三社2#公变	200	同心	91.13%	17.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线杨河一社2#公变	200	同心	87.60%	24.81	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线长乐6#公变	400	同心	53.99%	184.03	
豫海变529八里沟线八方三社1#公变	400	同心	33.13%	267.5	
豫海变529八里沟线南阳一社1#公变	400	同心	40.80%	236.79	
豫海变529八里沟线南阳一社2#公变	400	同心	59.22%	163.12	
豫海变519杨河线城二一社2#公变	200	同心	44.03%	111.94	
豫海变525永安II线北环路公变	400	同心	49.43%	202.28	
豫海变529八里沟线湾段头一社4#公变	400	同心	40.55%	237.8	
豫海变529八里沟线八方二社3#公变	400	同心	26.75%	293.01	
马家湾变541建材线杨河四社2#公变	400	同心	67.98%	128.1	
豫海变529八里沟线长乐5#公变	400	同心	31.16%	275.36	
马家湾变541建材线长沟3#公变	400	同心	29.82%	280.74	
马家湾变541建材线桥头5#公变	400	同心	66.64%	133.45	
豫海变529八里沟线八方新村2#公变	200	同心	75.26%	49.48	
豫海变519杨河线西环北公变	315	同心	41.98%	182.77	
豫海变519杨河线北环北公变	200	同心	20.11%	159.79	
马家湾变541建材线桥头2#公变	400	同心	43.75%	225.02	
豫海变529八里沟线长乐1#公变	400	同心	79.29%	82.85	
豫海变529八里沟线南阳二社公变	630	同心	59.68%	254.04	
豫海变529八里沟线泵站社公变	100	同心	98.32%	1.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线湾段头三社公变	400	同心	85.39%	58.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线湾段头二社公变	400	同心	53.22%	187.13	
豫海变529八里沟线湾段头一社2#公变	200	同心	62.82%	74.36	
豫海变529八里沟线惠安养殖园公变	100	同心	75.85%	24.15	

豫海变529八里沟线西溜子1#公变	400	同心	66.20%	135.22	
豫海变529八里沟线西溜子2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线湾段头三社2#公变	200	同心	74.70%	50.6	
豫海变529八里沟线湾段头一社公变	400	同心	62.13%	151.47	
豫海变529八里沟线南阳二社2#公变	80	同心	94.70%	4.24	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线八方二社公变	250	同心	55.80%	110.49	
豫海变529八里沟线八方新村公变	80	同心	64.66%	28.27	
马家湾变541建材线杨河四社公变	200	同心	37.47%	125.07	
马家湾变541建材线长沟1#公变	400	同心	59.15%	163.39	
马家湾变541建材线杨河二社1#公变	400	同心	38.29%	246.85	
马家湾变541建材线杨河一社1#公变	200	同心	85.08%	29.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线华路坡1#公变	200	同心	68.12%	63.77	
豫海变529八里沟线火车东路1#箱式公变	400	同心	85.86%	56.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线八方二社2#公变	100	同心	53.69%	46.31	
马家湾变541建材线长沟2#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线古城2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线杨河三社2#公变	400	同心	76.23%	95.07	
马家湾变541建材线古城1#公变	100	同心	74.14%	25.86	
马家湾变541建材线杨河二社2#公变	400	同心	69.24%	123.04	
豫海变519杨河线城二一社1#公变	200	同心	57.21%	85.59	
马家湾变541建材线桥头3#公变	200	同心	97.87%	4.27	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线廉租房1#公变	200	同心	42.62%	114.77	
马家湾变541建材线廉租房2#公变	315	同心	42.50%	181.12	
豫海变529八里沟线金家树38号公变	100	同心	61.70%	38.3	
豫海变529八里沟线老八方村公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
宁夏生海房地产有限公司清水湾A区1号变压器间隔配电变压器	1000	同心	44.95%	550.55	
宁夏生海房地产有限公司清水湾A区3号配电变压器	1000	同心	29.23%	707.66	
宁夏生海房地产有限公司清水湾A区2号配电变压器	1000	同心	39.22%	607.85	
宁夏生海房地产有限公司清水湾A区4号配电变压器	1000	同心	39.21%	607.94	
529八里沟线火车南路1#公变	400	同心	35.68%	257.28	
豫海变516永新线火车西路公变	630	同心	85.53%	91.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线华路坡2#公变	100	同心	89.37%	10.63	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变541建材线杨河三社3#公变	315	同心	95.71%	13.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变529八里沟线湾段头二社2#公变	200	同心	78.93%	42.15	
豫海变529八里沟线南阳二社3#公变	200	同心	71.38%	57.25	
清水湾1#箱式变	630	同心	63.75%	228.36	
清水湾2#箱式变	630	同心	60.77%	247.12	
清水湾3#箱式变	630	同心	54.92%	284	
清水湾4#箱式变	630	同心	92.03%	50.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
清水湾5#箱式变	630	同心	71.33%	180.62	
清水湾6#箱式变	800	同心	77.16%	182.7	
清水湾7#箱式变	800	同心	75.04%	199.7	
王团变514王团线沟南4号新增2号公变	100	同心	75.55%	24.45	
王团变514王团线王团北5#公变	200	同心	45.30%	109.4	
王团变514王团线王团北6#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线王团街道07#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线羊圈湾10#公变	100	同心	36.73%	63.27	
王团变514王团线马家河湾12#公变	100	同心	69.31%	30.69	
王团变514王团线马家河湾12#新增公变	200	同心	46.50%	107.01	
王团变512火车站线惠安北村02#公变	100	同心	98.52%	1.48	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线余家梁移民村01#公变	200	同心	32.24%	135.52	
王团变521东梁线大沟沿4#新增01#公变	200	同心	44.09%	111.83	
王团变521东梁线大沟沿5#新增1#公变	200	同心	54.88%	90.24	
王团变521东梁线大沟沿6#公变	100	同心	48.73%	51.27	
王团变515石狮线沙嘴城002#公变	400	同心	45.78%	216.9	
王团变515石狮线沙嘴城003#公变	400	同心	32.42%	270.34	
王团变512火车站线庙儿岭006#公变	200	同心	40.72%	118.56	
王团变512火车站线老庙儿岭1#公变	200	同心	42.48%	115.05	
王团变521东梁线倒墩子2#公变	200	同心	43.26%	113.48	
王团变521东梁线倒墩子5#公变	200	同心	33.93%	132.14	
王团变521东梁线倒墩子8#公变	200	同心	40.81%	118.38	
王团变521东梁线倒墩子7#公变	200	同心	40.99%	118.02	
王团变514王团线王团街道02#公变	200	同心	44.29%	111.43	
王团变514王团线王团街道04#公变	200	同心	43.05%	113.91	
王团变514王团线王团街道05#公变	200	同心	54.17%	91.67	
王团变514王团线王团街道06#公变	200	同心	89.95%	20.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线王团街道08#公变	200	同心	36.75%	126.51	
王团变514王团线王团街道09#公变	200	同心	57.11%	85.78	
王团变521东梁线倒墩子10#公变	100	同心	70.83%	29.17	

王团变521东梁线马家洼子泵站2#公变	100	同心	41.68%	58.32	
王团变512火车站线惠安村4#公变	100	同心	76.89%	23.11	
王团变514王团线上红山墩003#公变	200	同心	57.82%	84.37	
王团变514王团线下河003#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线李家庄养殖场公变	400	同心	23.19%	307.24	
王团变514王团线前红养殖场001#公变	200	同心	47.09%	105.83	
王团变514王团线穆家河01#公变	200	同心	30.81%	138.39	
王团变514王团线穆家河04#公变	200	同心	63.07%	73.87	
王团变514王团线穆家河05#公变	200	同心	75.85%	48.31	
王团变514王团线穆家河06#公变	200	同心	62.95%	74.1	
王团变512火车站线庙儿岭39#新增2#公变	200	同心	67.21%	65.58	
王团变521东梁线苗套子20#变	315	同心	22.72%	243.44	
王团变515石狮线罗河3#新增公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线沙嘴城8#新增2#公变	200	同心	83.57%	32.87	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线金家梁公变	30	同心	24.67%	22.6	
王团变512火车站线李庄子49#公变	30	同心	37.97%	18.61	
王团变512火车站线红疙瘩公变	200	同心	24.48%	151.05	
王团变512火车站线惠安村1#公变	100	同心	93.44%	6.56	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线杨塘新1#公变	200	同心	49.02%	101.96	
王团变521东梁线大沟沿2#公变	100	同心	67.87%	32.13	
王团变521东梁线大沟沿1#公变	200	同心	65.54%	68.93	
王团变521东梁线东滩1#公变	160	同心	84.13%	25.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线联合24#新增1#公变	200	同心	97.27%	5.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线李家庄1#公变	200	同心	49.11%	101.79	
王团变512火车站线砚台一社公变	100	同心	74.45%	25.55	
王团变512火车站线麻疙瘩南3#公变	100	同心	75.04%	24.96	
王团变521东梁线倒墩子15#公变	100	同心	88.82%	11.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线边桥温棚东公变	160	同心	38.53%	98.35	
王团变521东梁线大沟沿一社05#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线黄石村08#公变	200	同心	61.82%	76.37	
王团变512火车站线黄石村03#公变	100	同心	93.60%	6.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线惠安村2#公变	250	同心	70.97%	72.58	
王团变512火车站线老庙儿岭2#公变	100	同心	20.03%	79.97	
王团变512火车站线老余家梁35#变	100	同心	54.94%	45.06	
王团变514王团线破家台18#公变	30	同心	93.70%	1.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线黄石村10#公变	200	同心	53.80%	92.41	
王团变512火车站线黄石村02#公变	200	同心	49.23%	101.55	
王团变512火车站线惠安村7#公变	100	同心	75.03%	24.97	
王团变512火车站线庙儿岭39#变	400	同心	58.81%	164.75	
王团变512火车站线旱天岭51#变	200	同心	25.04%	149.93	
王团变512火车站线李家沟52#变	200	同心	27.02%	145.97	
王团变512火车站线联二1#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线麻迁村东29号新增1号公变	200	同心	83.76%	32.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线沙沿北37#变	160	同心	65.93%	54.52	
王团变521东梁线印子湾15#公变	100	同心	53.87%	46.13	
王团变521东梁线圆枣村02#公变	200	同心	87.54%	24.92	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变521东梁线圆枣村03#公变	200	同心	59.87%	80.27	
王团变512火车站线丁家二沟东56#变	200	同心	22.18%	155.64	
王团变512火车站线篱笆断头58#变	200	同心	23.88%	152.24	
王团变512火车站线马家二沟57#变	200	同心	25.42%	149.16	
王团变521东梁线马套子西梁22#变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线倒墩子12#变	200	同心	86.72%	26.56	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变521东梁线倒墩子1#公变	100	同心	89.94%	10.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变521东梁线倒墩子3#公变	100	同心	65.50%	34.5	
王团变521东梁线倒墩子6#公变	100	同心	83.82%	16.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变521东梁线马套子东梁23#变	50	同心	45.78%	27.11	
王团变512火车站线马套子东梁23#新增变	100	同心	31.74%	68.26	
王团变512火车站线庙儿岭新村61#变	100	同心	88.25%	11.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线城一村果园寺1#公变	200	同心	93.16%	13.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线砚台一社新增2#公变（东）	100	同心	48.93%	51.07	
王团变512火车站线八里沟2#公变	100	同心	86.43%	13.57	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线虎家湾子新增2#公变	100	同心	81.54%	18.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变521东梁线马家洼子泵站1#公变	100	同心	65.24%	34.76	
王团变512火车站线黑套东新增2#公变	100	同心	59.80%	40.2	
王团变512火车站线满春村西1#公变	200	同心	53.89%	92.23	
王团变512火车站线满春村西2#公变	200	同心	66.29%	67.42	
王团变512火车站线黄石村06#公变	200	同心	34.32%	131.36	
王团变512火车站线黄石村07#公变	200	同心	50.06%	99.88	
王团变512火车站线黄石村09#公变	200	同心	36.59%	126.82	

王团变512火车站线黄石村11#公变	200	同心	77.88%	44.25	
王团变512火车站线东杨塘003#公变	200	同心	35.97%	128.06	
王团变521东梁线倒墩子4#公变	200	同心	41.71%	116.58	
王团变515石狮线沙嘴城001#公变	200	同心	53.17%	93.66	
王团变521东梁线倒墩子16#公变	100	同心	36.87%	63.13	
王团变515石狮线大寺南屯16#新增1#公变	200	同心	69.21%	61.58	
王团变512火车站线余家梁二社34#公变	200	同心	38.26%	123.48	
王团变515石狮线罗河2#新增1#公变	200	同心	59.54%	80.93	
王团变514王团线杨庄子1#公用变	200	同心	76.54%	46.92	
王团变514王团线穆家河新增下河变	100	同心	88.56%	11.44	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线麻迁村东29号公变	160	同心	86.35%	21.84	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线麻疙瘩南5#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线黑套子一社变	100	同心	62.13%	37.87	
王团变512火车站线倒墩子001#公变	200	同心	38.24%	123.53	
王团变512火车站线倒墩子002#公变	200	同心	43.87%	112.26	
王团变514王团线王团南村001#公变	200	同心	45.35%	109.31	
王团变514王团线东滩006#公变	200	同心	55.70%	88.61	
王团变521东梁线东滩7#公变	400	同心	51.56%	193.77	
王团变512火车站线麻黄沟3#公变	200	同心	52.63%	94.74	
王团变512火车站线麻黄沟1#公变	200	同心	44.31%	111.38	
王团变512火车站线麻黄沟2#公变	200	同心	42.01%	115.98	
王团变512火车站线麻疙瘩南1#公变	200	同心	42.75%	114.5	
王团变512火车站线麻疙瘩北1#公变	400	同心	42.15%	231.39	
王团变514王团线东滩11#新增001#公变	400	同心	36.09%	255.64	
王团变515石狮线城一13#新增002#公变	400	同心	66.37%	134.54	
王团变515石狮线城一12#新增001#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线城一11#新增001#公变	400	同心	60.78%	156.9	
王团变514王团线下河017#公变	200	同心	74.34%	51.32	
王团变521东梁线东滩马家洼子1#公变	200	同心	66.72%	66.56	
王团变514王团线王团街道001#公变	200	同心	66.85%	66.31	
王团变515石狮线罗河003#公变	200	同心	82.50%	35.01	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线王团8#新增001#公变	200	同心	50.36%	99.29	
王团变512火车站线余家梁4#公变	200	同心	45.83%	108.34	
王团变514王团线马家河湾#001公变	400	同心	54.14%	183.46	
王团变514王团线王团6#新增003#公变	200	同心	51.02%	97.96	
王团变515石狮线城一14#新增002#公变	400	同心	94.65%	21.42	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线余家梁三社33#公变	200	同心	70.51%	58.99	
王团变521东梁线沙沟脑子31#公变	200	同心	23.98%	152.04	
王团变514王团线上红山墩15#公变	200	同心	34.07%	131.87	
王团变514王团线下红山墩14#公变	100	同心	57.21%	42.79	
王团变512火车站线惠安温棚2#公变	100	同心	20.00%	80	
王团变521东梁线大沟沿新村66#公变	250	同心	70.94%	72.66	
王团变514王团线下河新增公变	80	同心	89.41%	8.47	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线庙一39#新增1#公变(北)	100	同心	95.89%	4.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线庙二60#新增公变	100	同心	75.18%	24.82	
王团变514王团线前沟门18#新增公变(西)	100	同心	61.04%	38.96	
王团变521东梁线东滩2#公变	160	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线旱天岭移民村6#公变	200	同心	46.03%	107.94	
王团变512火车站线麻疙瘩北2#公变	160	同心	74.37%	41.01	
王团变512火车站线沙沿南36#新增2#公变	200	同心	60.74%	78.52	
王团变512火车站线旱天岭移民村9#公变(养殖园区)	200	同心	70.81%	58.38	
王团变512火车站线余家梁33#新增公变	100	同心	86.49%	13.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线旱天岭移民村8#公变	200	同心	67.05%	65.91	
王团变512火车站线旱天岭移民村7#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线麻疙瘩南2#公变	200	同心	79.98%	40.04	
王团变512火车站线李家庄2#公变	315	同心	37.01%	198.41	
王团变514王团线沟南4号新增1号公变	100	同心	66.42%	33.58	
王团变514王团线沟南4号公变	100	同心	79.13%	20.87	
王团变514王团线沟南3号新增1#公变	160	同心	81.01%	30.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线东滩11号新增4#公变	100	同心	54.24%	45.76	
王团变515石狮线罗河1#新增2#公变(南)	100	同心	68.29%	31.71	
王团变515石狮线八里沟10号新增2#公变	200	同心	68.99%	62.03	
王团变515石狮线沙嘴城5#新增3#公变	100	同心	94.09%	5.91	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线城一村三社11#公变	400	同心	69.01%	123.97	
王团变515石狮线城一村二社12#公变	315	同心	63.61%	114.64	
王团变515石狮线城一社二社13#公变	400	同心	59.77%	160.92	
王团变515石狮线城一13#新增公变	400	同心	37.86%	248.58	
王团变515石狮线城一村温棚公变	50	同心	74.18%	12.91	
王团变515石狮线城一14#新增公变	400	同心	81.52%	73.92	负载率超过80%，不直接接入负荷

王团变515石狮线城一12#新增2#公变	200	同心	72.89%	54.23	
王团变515石狮线城一14#公变	250	同心	82.04%	44.9	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变515石狮线边桥9#公变	200	同心	54.30%	91.4	
王团变515石狮线沙嘴城8#公变	250	同心	68.20%	79.49	
王团变515石狮线沙嘴城8#新增公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变515石狮线大寺南屯16#公变	200	同心	72.58%	54.85	
王团变515石狮线大寺南屯16#新增2#公变	200	同心	71.17%	57.66	
王团变515石狮线城一18#公变	250	同心	41.96%	145.09	
马家湾变526富园乙线环城路1#公变	250	同心	79.40%	51.51	
王团变512火车站线黄石村05#公变	200	同心	60.79%	78.42	
王团变512火车站线惠安村5#公变	200	同心	90.39%	19.23	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线东杨塘温棚公变	100	同心	46.28%	53.72	
王团变514王团线沟南3#公变	200	同心	84.72%	30.56	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变515石狮线边桥9号新增1号公变（西）	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变515石狮线边桥9号新增2号公变（中）	200	同心	85.31%	29.39	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变521东梁线倒墩子南11#新增2#公变	100	同心	75.05%	24.95	
王团变515石狮线罗河1#公变	200	同心	55.14%	89.72	
王团变515石狮线罗河1#新增公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变515石狮线罗河2#新增2#公变(路西)	200	同心	79.67%	40.66	
王团变514王团线马家河湾12#新增2#公变	200	同心	85.34%	29.32	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线杨塘45#新增1#公变	100	同心	64.74%	35.26	
王团变512火车站线惠安村3#公变	400	同心	54.80%	180.79	
王团变512火车站线惠安村6#公变	200	同心	78.60%	42.8	
王团变512火车站线杨塘43#新增公变	200	同心	79.28%	41.44	
王团变512火车站线联合24#新增3#公变	100	同心	87.38%	12.62	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线联合24#新增4#公变	30	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线联合24#新增2#公变	200	同心	70.07%	59.87	
王团变512火车站线联合25#公变	160	同心	84.64%	24.58	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线联合25#新增2#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线联合25#新增1#公变	200	同心	71.20%	57.61	
王团变515石狮线砚台二社新增北公变	200	同心	80.83%	38.34	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线砚台三四社新增1#公变	200	同心	60.43%	79.14	
王团变521东梁线深槽子公变	200	同心	31.78%	136.45	
王团变514王团线胡麻旗公变	100	同心	65.00%	35	
王团变515石狮线罗河2#公变	80	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线杨塘43#公变	250	同心	67.81%	80.47	
王团变515石狮线沙嘴城6#公变	200	同心	66.56%	66.88	
王团变514王团线杨庄子2#公变	200	同心	59.33%	81.35	
王团变521东梁线马家洼子3#公变	100	同心	67.44%	32.56	
王团变521东梁线穆家槽子3#公变	100	同心	47.98%	52.02	
王团变515石狮线岔路口10#公变	160	同心	64.04%	57.53	
王团变521东梁线倒墩子南11#公变	100	同心	74.92%	25.08	
王团变512火车站线东杨塘45#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线砚台三四社28#变	200	同心	70.69%	58.62	
王团变512火车站线砚台一社新增公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变512火车站线沙沿村南36号公变	200	同心	66.68%	66.65	
王团变512火车站线丁家二沟西55#公变	200	同心	40.23%	119.54	
王团变512火车站线李家村54#公变	50	同心	40.06%	29.97	
王团变512火车站线红疙瘩支线惠安北村公变	200	同心	41.66%	116.68	
王团变512火车站线旱天岭移民村3#公变	200	同心	49.54%	100.92	
王团变512火车站线菊花台移民村5#公变	315	同心	45.15%	172.77	
王团变512火车站线旱天岭移民村1#公变	250	同心	39.18%	152.05	
王团变512火车站线旱天岭移民村4#公变	315	同心	49.42%	159.34	
王团变512火车站线旱天岭移民村2#公变	160	同心	85.02%	23.97	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变521东梁线倒墩子9#公变	80	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变521东梁线金石台16#公变	100	同心	30.58%	69.42	
王团变512火车站线满春村东1#公变	200	同心	57.50%	85.01	
王团变512火车站线满春村东2#公变	200	同心	61.73%	76.55	
王团变514王团线虎家湾子21号公变	100	同心	79.70%	20.3	
王团变514王团线北山梁公变	30	同心	30.80%	20.76	
王团变514王团线二道岭22#公变	100	同心	22.72%	77.28	
王团变514王团线沙家洼23#公变	200	同心	22.59%	154.83	
王团变514王团线张家林场20号公变	315	同心	25.60%	234.37	
王团变514王团线虎家嘴子19号公变	200	同心	66.21%	67.58	
王团变514王团线穆家河02#公变	200	同心	35.39%	129.23	
王团变514王团线上红山墩新增公变	160	同心	94.24%	9.21	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变514王团线下红山墩新增公变	100	同心	86.83%	13.17	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变514王团线王团街道03#公变	160	同心	95.68%	6.92	负载率超过80%，不宜接入负荷
王团变521东梁线大梁17#公变	100	同心	61.89%	38.11	

王团变514王团线王团街道#10公变	400	同心	51.73%	193.07	
王团变515石狮线沙嘴城5#新增#2公变	200	同心	73.77%	52.46	
王团变515石狮线沙嘴城5#新增#1公变	200	同心	63.12%	73.77	
王团变514王团线马家河湾12#新增#1公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线杨塘村003#公变	400	同心	38.06%	247.77	
王团变521东梁线倒墩子南11#新增1#公变	100	同心	57.54%	42.46	
王团变515石狮线沙嘴城二社6号新增1号公变	100	同心	78.25%	21.75	
王团变515石狮线岔路口10号新增1#号公变	315	同心	76.58%	73.76	
王团变515石狮线砚台二社7#公用变	200	同心	80.74%	38.53	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线联二4#公变	200	同心	84.87%	30.26	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线前沟门#18公变	200	同心	52.34%	95.33	
王团变512火车站线八里沟1#公变	400	同心	46.23%	215.07	
王团变515石狮线砚台二社新增南公变	100	同心	88.38%	11.62	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线王团市场1#公变	200	同心	36.48%	127.05	
王团变514王团线王团市场2#公变	200	同心	31.48%	137.04	
王团变514王团线王团7#新增001#公变	200	同心	24.36%	151.28	
王团变512火车站线余家梁1#公变	200	同心	77.23%	45.54	
王团变512火车站线余家梁2#公变	200	同心	45.35%	109.31	
王团变515石狮线城一村1#公变	200	同心	64.29%	71.42	
王团变515石狮线城一村2#公变	200	同心	94.15%	11.7	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线城一村5#公变	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线城一村6#公变	200	同心	57.50%	85	
王团变515石狮线城一村3#公变	200	同心	45.31%	109.38	
王团变521东梁线圆枣村01#公变	200	同心	58.98%	82.05	
王团变521东梁线圆枣村04#公变	100	同心	80.25%	19.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线杨庄子2#新增公变	200	同心	65.96%	68.08	
王团变514王团线东滩11号新增3号公变	100	同心	92.52%	7.48	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线东滩支线马家庄25#公变	100	同心	58.32%	41.68	
王团变514王团线东滩11号新增2号公变	200	同心	64.73%	70.55	
王团变514王团线王团5#变新增	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变514王团线杨庄子1#新增变	200	同心	41.79%	116.42	
王团变514王团线虎家湾子21#变新增公变	100	同心	95.98%	4.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变515石狮线罗河3#新增南公变	315	同心	52.74%	148.86	
王团变512火车站线庙儿岭60#公变	200	同心	60.59%	78.83	
王团变512火车站线麻黄沟38#新增1#公变	100	同心	73.27%	26.73	
王团变521东梁线东滩5#公变	100	同心	89.20%	10.8	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线余家梁3#公变	200	同心	71.31%	57.38	
王团变512火车站线黑套子42#新增1#公变	200	同心	90.79%	18.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线惠安村8#公变	100	同心	64.51%	35.49	
王团变512火车站线沙沿北村新增1号公变	100	同心	91.99%	8.01	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线沙沿北村新增2号公变	200	同心	54.22%	91.57	
王团变512火车站线沙沿南村36号变新增1号公变	200	同心	79.18%	41.65	
王团变512火车站线黄石村01#公变	200	同心	77.46%	45.08	
王团变512火车站线黄石村04#公变	200	同心	89.53%	20.94	负载率超过80%，不直接接入负荷
王团变512火车站线倒墩子12#新增1#公变	200	同心	44.34%	111.33	
王团变512火车站线倒墩子12#新增2#公变	200	同心	50.45%	99.1	
王团变515石狮线沙嘴城养殖场公变	200	同心	54.24%	91.53	
王团变512火车站线石狮镇养殖场公变	200	同心	32.72%	134.56	
王团变512火车站线倒墩子13#新增3#公变	200	同心	40.24%	119.52	
王团变514王团线王团8号公变	400	同心	52.54%	189.84	
王团变515石狮线罗河4号公变	200	同心	65.10%	69.81	
王团变514王团线穆家河03号公变	200	同心	46.05%	107.9	
王团变512火车站线天桥001#公变	30	同心	28.10%	21.57	
王团变514王团线前沟门003#公变	200	同心	38.11%	123.79	
王团变515石狮线城一村08#公变	250	同心	50.94%	122.66	
韦州变517韦镇线新寨子变	400	同心	39.46%	242.16	
韦州变523镇区线养殖园区公变	200	同心	79.76%	40.49	
韦州变516青龙山线韦州镇肉牛养殖园区二期7#公变	200	同心	64.05%	71.9	
韦州变517韦镇线南街新增40#公变	315	同心	46.47%	168.61	
韦州变523镇区线东环路16#公变	400	同心	56.10%	175.6	
韦州变517韦镇线河湾6#公变	400	同心	41.35%	234.6	
韦州变522太阳山线丁圈公变	100	同心	30.74%	69.26	
韦州变522太阳山线甘沟子1#公变	250	同心	74.26%	64.35	
韦州变522太阳山线李新庄公变	30	同心	40.13%	17.96	
韦州变522太阳山线任庄子公变	200	同心	59.95%	80.11	
韦州变522太阳山线梁庄子公变	50	同心	26.68%	36.66	
汪家河变516黑羊厂线塘坊梁公变	200	同心	79.12%	41.76	
韦州变522太阳山线徐家河湾公变	100	同心	85.25%	14.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变522太阳山线旧庄子21#公变	400	同心	45.84%	216.66	

韦州变517韦镇线马庄子新变	200	同心	42.59%	114.83	
韦州变523镇区线大麦田9#公变	400	同心	66.37%	134.54	
韦州变517韦镇线西梁7#公变	250	同心	79.46%	51.34	
韦州变522太阳山线甘沟子9#公变	160	同心	68.46%	50.47	
韦州变523镇区线大城支线北街35#公变	200	同心	91.00%	18	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线庆华移民村6#公变	200	同心	60.66%	78.69	
韦州变517韦镇线庆华移民村12#公变	200	同心	43.10%	113.81	
韦州变517韦镇线庆华移民村7#公变	200	同心	60.84%	78.33	
韦州变517韦镇线庆华移民村8#公变	200	同心	65.55%	68.9	
韦州变517韦镇线庆华移民村9#公变	200	同心	55.44%	89.12	
韦州变517韦镇线庆华移民村11#公变	200	同心	64.56%	70.88	
韦州变517韦镇线庆华移民村10#公变	200	同心	48.97%	102.07	
韦州变516青龙山线韦镇肉牛养殖园区5#公变	400	同心	73.85%	104.62	
韦州变522太阳山线甘沟子生猪养殖园区12#公变	200	同心	70.80%	58.41	
韦州变517韦镇线高原子变	30	同心	55.43%	13.37	
韦州变517韦镇线高老庄变	30	同心	58.33%	12.5	
韦州变517韦镇线河台子变	400	同心	45.71%	217.15	
韦州变517韦镇线闫卷变	100	同心	37.05%	62.95	
韦州变517韦镇线马庄子10#公变	200	同心	58.33%	83.35	
韦州变517韦镇线马庄子变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线南门移民1#变	200	同心	54.11%	91.78	
韦州变517韦镇线南门移民2#变	200	同心	48.59%	102.82	
韦州变517韦镇线南门移民3#变	200	同心	61.29%	77.42	
韦州变517韦镇线南门移民4#变	200	同心	62.05%	75.9	
韦州变517韦镇线南滩26#变	200	同心	90.29%	19.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线南滩二社32#变	80	同心	87.93%	9.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线陶庄子12#公变	100	同心	86.81%	13.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线北郊9#变	400	同心	94.41%	22.35	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线西梁16#	400	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线西梁11#	400	同心	97.07%	11.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线河湾15#变	200	同心	68.94%	62.12	
韦州变517韦镇线泉脑变	400	同心	58.85%	164.6	
韦州变523镇区线东街4#变	400	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线戎川变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线高窑子变	50	同心	97.22%	1.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线闫卷二社变	30	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变523镇区线西街3#	315	同心	74.98%	78.8	
韦州变517韦镇线北郊新变	250	同心	67.04%	82.41	
韦州变517韦镇线后庄变	400	同心	93.91%	24.37	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变523镇区线北街2#变	315	同心	97.07%	9.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变523镇区线大城7#公变	200	同心	93.20%	13.61	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变523镇区线东关变	400	同心	59.02%	163.93	
韦州变517韦镇线南街35#公变	400	同心	48.92%	204.32	
韦州变517韦镇线西梁8#公变	400	同心	70.78%	116.89	
韦州变517韦镇线庆华移民村5#变	200	同心	70.59%	58.83	
韦州变522太阳山线旧庄移民5#公变	200	同心	47.95%	104.1	
韦州变522太阳山线旧庄移民6#公变	100	同心	75.62%	24.38	
韦州变522太阳山线旧庄移民7#变	100	同心	41.42%	58.58	
韦州变522太阳山线旧庄移民8#变	200	同心	75.31%	49.39	
韦州变516青龙山线老庄公变	100	同心	52.00%	48	
韦州变517韦镇线韦镇马庄子养殖园区38#公变	200	同心	36.76%	126.48	
韦州变522太阳山线旧庄子10#公变	200	同心	42.10%	115.8	
韦州变516青龙山线涝坝子公变	100	同心	99.14%	0.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变516青龙山线童家塘公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汪家河变516黑羊厂线红沙窝公变	80	同心	93.58%	5.14	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变522太阳山线甘沟子变	160	同心	71.18%	46.11	
韦州变522太阳山线姚家滩变	100	同心	93.17%	6.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变522太阳山线七里疙瘩公变	400	同心	50.34%	198.63	
韦州变523镇区线大城新公变	200	同心	91.80%	16.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变523镇区线大麦田5#公变	400	同心	79.33%	82.69	
韦州变523镇区线南街6号公变	315	同心	78.41%	68	
韦州变517韦镇线西梁23#公变	200	同心	81.62%	36.77	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线南滩27#	200	同心	66.12%	67.77	
韦州变517韦镇线南街24#	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线西梁28#公变	200	同心	97.63%	4.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变522太阳山线甘沟子移民村2#公变	250	同心	61.19%	97.03	
韦州变522太阳山线红沙窝支线新农村15#公变	100	同心	82.38%	17.62	负载率超过80%，不直接接入负荷
汪家河变516黑羊厂线塘坊梁二社公变	50	同心	36.46%	31.77	
韦州变522太阳山线甘沟子移民3#公变	250	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

韦州变522太阳山线苏尖山6号公变	160	同心	73.47%	42.45	
韦州变522太阳山线旧庄子3号公变	160	同心	68.18%	50.91	
韦州变522太阳山线旧庄子移民支线旧庄移民2#公变	200	同心	55.47%	89.07	
韦州变522太阳山线旧庄子移民支线旧庄移民3#公变	200	同心	56.76%	86.48	
韦州变522太阳山线旧庄子移民支线旧庄移民1#公变	200	同心	34.46%	131.09	
韦州变522太阳山线旧庄子移民支线旧庄子移民4#	200	同心	67.32%	65.37	
韦州变517韦镇线南街14#公变	400	同心	79.34%	82.64	
韦州变523镇区线东环路1#变	315	同心	68.14%	100.36	
韦州变517韦镇线红庄公变	200	同心	71.31%	57.39	
韦州变516青龙山线青龙山新庄公变	100	同心	78.48%	21.52	
韦州变517韦镇线南街41#公变	400	同心	63.37%	146.53	
韦州变516青龙山线东家井公变	50	同心	85.18%	7.41	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线南街3#公变	400	同心	70.78%	116.9	
韦州变517韦镇线北郊1#公变	400	同心	81.18%	75.28	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变517韦镇线后庄2#公变	400	同心	76.81%	92.78	
韦州变517韦镇线河湾5#公变	400	同心	49.81%	200.78	
韦州变523镇区线西街#15公变	400	同心	67.54%	129.84	
韦州变522太阳山线七里疙瘩11#公变	200	同心	66.72%	66.56	
韦州变523镇区线东环路17#公变	400	同心	67.79%	128.84	
韦州变523镇区线南街18#公变	400	同心	41.82%	232.72	
韦州变517韦镇线马庄庄新变	200	同心	64.99%	70.02	
韦州变516青龙山线东环路2#公变	400	同心	47.21%	211.15	
韦州变523镇区线大城12#公变	400	同心	62.28%	150.87	
韦州变523镇区线东关13#公变	400	同心	80.30%	78.82	负载率超过80%，不直接接入负荷
韦州变523镇区线大城11#公变	400	同心	50.83%	196.68	
韦州变523镇区线东街10#公变	400	同心	66.89%	132.46	
韦州变523镇区线北街14#公变	400	同心	52.44%	190.24	
韦州变517韦镇线西台4#公变	400	同心	56.41%	174.38	
韦州变522太阳山线七里疙瘩移民新村7#公变	400	同心	42.50%	229.99	
预旺变524马高庄线土峰1#变	100	同心	71.00%	29	
预旺变524马高庄线土峰2#变	100	同心	69.98%	30.02	
预旺变524马高庄线土峰4#变	50	同心	39.60%	30.2	
预旺变524马高庄线赵家树下2#变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变524马高庄线阳洼3#变	200	同心	52.93%	94.14	
预旺变524马高庄线毛家墩2#公变	100	同心	42.24%	57.76	
预旺变512尖山湾线李岗子变	100	同心	73.04%	26.96	
预旺变512尖山湾线杨堡子变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线田岗子变	200	同心	68.52%	62.96	
预旺变512尖山湾线黄塘变	30	同心	36.13%	19.16	
预旺变512尖山湾线黄羊湾1#	50	同心	40.36%	29.82	
预旺变512尖山湾线黄羊湾2#	50	同心	36.00%	32	
预旺变512尖山湾线沙土坡南变	100	同心	68.12%	31.88	
预旺变512尖山湾线居民点变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线沙土坡北变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线汪涝坝南变	160	同心	63.41%	58.54	
预旺变512尖山湾线汪涝坝北变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线杨吊沟变	50	同心	85.56%	7.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线双庙变	100	同心	36.71%	63.29	
预旺变512尖山湾线陈南庄变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线尖山湾变	100	同心	43.99%	56.01	
预旺变512尖山湾线八里湾变	50	同心	38.92%	30.54	
预旺变512尖山湾线陈石塘1#变	100	同心	52.25%	47.75	
预旺变512尖山湾线虎家山1#	30	同心	34.90%	19.53	
预旺变512尖山湾线张井窝子变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线户家窝子变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线石家壕壕变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线西堰变	30	同心	58.43%	12.47	
预旺变512尖山湾线孙石家庄变	50	同心	35.44%	32.28	
预旺变512尖山湾线刘家湾变	50	同心	40.80%	29.6	
预旺变512尖山湾线拉拉湾变	50	同心	29.48%	35.26	
预旺变512尖山湾线马崖腰变	50	同心	38.50%	30.75	
预旺变512尖山湾线孙老庄变	50	同心	33.94%	33.03	
预旺变512尖山湾线罗泉湾变	30	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线张家树变	30	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线白家窝子1#	100	同心	78.33%	21.67	
预旺变512尖山湾线白家窝子2#	50	同心	73.72%	13.14	
预旺变521张家堰线户家堰公变	200	同心	68.59%	62.83	
预旺变521张家堰线王堡子公变	80	同心	86.83%	10.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变521张家堰线西堰变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

预旺变521张家塬线东洼变	50	同心	38.64%	30.68	
预旺变521张家塬线北塬变	80	同心	51.74%	38.61	
预旺变521张家塬线白崖子变	50	同心	41.40%	29.3	
预旺变521张家塬线扁宝川	50	同心	27.92%	36.04	
预旺变521张家塬线和尚坡变	100	同心	71.19%	28.81	
预旺变521张家塬线黑湾变	50	同心	34.66%	32.67	
预旺变521张家塬线靳家沟变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变521张家塬线靳家塬变	100	同心	56.53%	43.47	
预旺变521张家塬线李家庄变	20	同心	55.75%	8.85	
预旺变521张家塬线马庄子变	20	同心	36.15%	12.77	
预旺变521张家塬线王家湾变	100	同心	25.21%	74.79	
预旺变521张家塬线羊路清真寺变	50	同心	36.34%	31.83	
预旺变521张家塬线鲍堡子变	100	同心	27.64%	72.36	
预旺变521张家塬线张家塬变	160	同心	58.16%	66.94	
预旺变521张家塬线李渠变	100	同心	67.49%	32.51	
预旺变521张家塬线包头水变	30	同心	40.10%	17.97	
预旺变521张家塬线辘轴川变	30	同心	37.23%	18.83	
预旺变521张家塬线贺老庄变	80	同心	54.26%	36.59	
预旺变521张家塬线上户家塬公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变521张家塬线新庄子变	30	同心	28.53%	21.44	
预旺变521张家塬线青羊泉变	30	同心	49.07%	15.28	
预旺变521张家塬线王家塘变	50	同心	55.54%	22.23	
预旺变521张家塬线李家白湾变	50	同心	34.86%	32.57	
预旺变521张家塬线龚家湾变	30	同心	43.97%	16.81	
预旺变521张家塬线五里墩1#变	100	同心	93.87%	6.13	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变521张家塬线五里墩2#变	100	同心	78.86%	21.14	
预旺变521张家塬线下芦沟变	30	同心	27.83%	21.65	
预旺变521张家塬线新庄滩变	100	同心	89.01%	10.99	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变521张家塬线沈家湾变	100	同心	27.46%	72.54	
预旺变521张家塬线黄渠变	100	同心	36.48%	63.52	
预旺变521张家塬线红土峁岷变	50	同心	57.86%	21.07	
预旺变521张家塬线赵团庄变	100	同心	52.30%	47.7	
预旺变524马高庄线沟滩1#	200	同心	67.21%	65.58	
预旺变524马高庄线苏家洼子变	50	同心	86.06%	6.97	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线公变1#	400	同心	80.28%	78.9	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线公变2#	200	同心	89.25%	21.51	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线华尖嘴变	30	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线马高庄公变	160	同心	72.71%	43.66	
预旺变524马高庄线顶峰山变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线马团庄变	50	同心	77.90%	11.05	
预旺变524马高庄线南家洼变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线董家庄变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线乔家湾变	200	同心	50.04%	99.92	
预旺变524马高庄线刘家湾变	100	同心	74.33%	25.67	
预旺变524马高庄线邱渠上变	200	同心	63.51%	72.99	
预旺变524马高庄线邱渠下变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线阴洼下变	20	同心	53.70%	9.26	
预旺变524马高庄线余堡子变	50	同心	83.88%	8.06	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线虎家沟变	100	同心	66.21%	33.79	
预旺变524马高庄线土峰道班变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线赵家树上2#	250	同心	63.03%	92.42	
预旺变524马高庄线赵家树上1#	100	同心	79.68%	20.32	
预旺变524马高庄线马堡子下02#变	100	同心	76.27%	23.73	
预旺变524马高庄线马堡子下01#变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线锁岔三社变	50	同心	96.66%	1.67	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线套子滩上	30	同心	50.80%	14.76	
预旺变524马高庄线阴洼上变	20	同心	52.50%	9.5	
预旺变524马高庄线阴洼中变	20	同心	53.30%	9.34	
预旺变524马高庄线赵家树下1#	100	同心	79.21%	20.79	
预旺变524马高庄线毛家墩变	200	同心	50.35%	99.3	
预旺变524马高庄线张岔变	100	同心	23.91%	76.09	
预旺变524马高庄线马庄子1#	100	同心	97.49%	2.51	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线马庄子2#	100	同心	77.05%	22.95	
预旺变524马高庄线张岔2#	100	同心	40.24%	59.76	
预旺变515张家山线3#公变	400	同心	62.17%	151.32	
预旺变515张家山线汪家塬3#变	100	同心	66.63%	33.37	
预旺变515张家山线上小沟1#	100	同心	44.90%	55.1	
预旺变515张家山线王团庄变	160	同心	86.91%	20.95	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变515张家山线1#公变	400	同心	63.64%	145.45	

预旺变515张家山线2#公变	400	同心	82.88%	68.47	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线石家庄变	100	同心	86.45%	13.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线汪家塬1#	100	同心	34.32%	65.68	
预旺变515张家山线汪家塬2#	160	同心	97.58%	3.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线油坊塘变	100	同心	60.03%	39.97	
预旺变515张家山线张家山变	100	同心	60.63%	39.37	
预旺变515张家山线4#公变	200	同心	65.01%	69.98	
预旺变515张家山线011#公变	200	同心	79.95%	40.1	
预旺变515张家山线解放沟变	50	同心	67.94%	16.03	
预旺变515张家山线马团庄变	50	同心	36.54%	31.73	
预旺变515张家山线王家湾变	20	同心	63.05%	7.39	
预旺变515张家山线汪家塬4#	50	同心	80.12%	9.94	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线汪家塬5#	50	同心	47.62%	26.19	
预旺变515张家山线田塘变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线何渠3#变	100	同心	33.16%	66.84	
预旺变515张家山线刘家庙变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线寨科变	100	同心	86.71%	13.29	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变515张家山线汪家源4#新建公变	50	同心	57.12%	21.44	
预旺变512尖山湾线轱辘堡子2#公变	200	同心	36.28%	127.45	
预旺变524马高庄线土峰6#公变	200	同心	39.79%	120.42	
预旺变513张家塬线大庄科公变	100	同心	42.56%	57.44	
预旺变515张家山线张家山2#移民点公变	200	同心	38.32%	123.37	
预旺变521张家塬线张家塬村#2公变	200	同心	34.74%	130.52	
预旺变521张家塬线上湾公变	200	同心	29.11%	141.79	
预旺变524马高庄线张岔3#移民村公变	200	同心	25.69%	148.63	
预旺变512尖山湾线沙土坡南2#公变	100	同心	51.49%	48.51	
预旺变524马高庄线田岗子2#公变	100	同心	47.84%	52.16	
预旺变512尖山湾线杨吊沟2#公变	100	同心	37.44%	62.56	
预旺变512尖山湾线居民点2#公变	100	同心	43.18%	56.82	
预旺变515张家山线汪家塬6#公变	200	同心	29.75%	140.5	
预旺变515张家山线何渠2#公变	100	同心	54.77%	45.23	
预旺变515张家山线何渠1#变	160	同心	48.08%	83.07	
预旺变521张家塬线和尚坡2#公变	100	同心	46.04%	53.96	
预旺变521张家塬线南塬井窝子2#公变	100	同心	58.59%	41.41	
预旺变524马高庄线锁岔三社2#公变	100	同心	54.33%	45.67	
预旺变524马高庄线马高庄2#公变	250	同心	36.28%	159.29	
预旺变524马高庄线赵家树上3#公变	200	同心	56.47%	87.06	
预旺变524马高庄线邱渠养殖场公变	160	同心	29.11%	113.43	
预旺变512尖山湾线陈南庄2#变	100	同心	59.88%	40.12	
预旺变512尖山湾线陈石塘2#变	100	同心	65.12%	34.88	
512尖山湾线郭阳洼变	50	同心	73.54%	13.23	
512尖山湾线吴家脑变	30	同心	42.30%	17.31	
预旺变521张家塬线上户家塬2#公变	80	同心	53.39%	37.29	
预旺变524马高庄线阳洼公变	200	同心	26.71%	146.58	
预旺变512尖山湾线轱辘堡子1#变	400	同心	30.02%	279.93	
预旺变515张家山线油坊塘2#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变524马高庄线524公变3#号	400	同心	82.68%	69.28	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线胡家堡子公变	50	同心	52.64%	23.68	
预旺变512尖山湾线雷地沟公变	50	同心	27.28%	36.36	
预旺变512尖山湾线李家洼子公变	50	同心	35.84%	32.08	
预旺变512尖山湾线刘套子公变	30	同心	32.03%	20.39	
预旺变512尖山湾线庙嘴公变	30	同心	84.97%	4.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变512尖山湾线千子湾公变	160	同心	25.69%	118.89	
预旺变512尖山湾线孙家庄公变	30	同心	37.83%	18.65	
预旺变512尖山湾线张渠子2#公变	100	同心	56.77%	43.23	
预旺变532张家塬线陈阳洼公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变521张家塬线南塬井窝子公变	100	同心	61.68%	38.32	
预旺变521张家塬线折腰沟1#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变521张家塬线折腰沟2#公变	100	同心	52.99%	47.01	
预旺变524马高庄线沟滩2#公变	100	同心	64.30%	35.7	
预旺变524马高庄线马堡子上公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
预旺变524马高庄线马庄子3#公变	100	同心	76.99%	23.01	
预旺变524马高庄线唐上庄下公变	30	同心	50.70%	14.79	
预旺变524马高庄线阳洼2#公变	80	同心	69.85%	24.12	
预旺变张家塬线沟南公变	50	同心	41.30%	29.35	
预旺变524马高庄线土峰3号公变	100	同心	45.50%	54.5	
预旺变512尖山湾线徐茂1号公变	30	同心	40.10%	17.97	
预旺变512尖山湾线徐茂2号公变	100	同心	45.77%	54.23	
预旺变524马高庄线苏家沟公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

预旺变512尖山湾线白家窝子3#变	50	同心	45.00%	27.5	
预旺变512尖山湾线邓家庄变	50	同心	83.04%	8.48	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线线沟滩3#公变	200	同心	35.64%	128.73	
预旺变512尖山湾线双庙2#变	200	同心	28.29%	143.42	
预旺变521张家塬线龚家湾2#公变	50	同心	33.18%	33.41	
预旺变515张家山线6#公变	200	同心	62.90%	74.2	
预旺变515张家山线7#公变	200	同心	68.32%	63.36	
预旺变515张家山线9#公变	400	同心	69.21%	123.18	
预旺变515张家山线8#公变	200	同心	52.31%	95.38	
预旺变515张家山线10#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变515张家山线05#公变	200	同心	65.04%	69.92	
预旺变515张家山线解放沟2#变	100	同心	66.38%	33.62	
预旺变524马高庄线阳洼4#公变	200	同心	27.66%	144.69	
预旺变521张家塬线1#公变	80	同心	94.10%	4.72	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变524马高庄线土峰道班2#变	100	同心	88.69%	11.31	负载率超过80%，不宜接入负荷
预旺变512尖山湾线张渠子1#公变	50	同心	70.80%	14.6	
吴家铺子支线14#杆邱家坪公变	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
吴家铺子支线21#杆吴家铺子公变	50	同心	35.90%	32.05	
窑山变512窑黄线深沟3#公变	100	同心	71.69%	28.31	
窑山变512窑黄线小塘公变	30	同心	28.27%	21.52	
窑山变512窑黄线买套子公变	50	同心	65.48%	17.26	
窑山变512窑黄线田池塘公变	100	同心	44.16%	55.84	
窑山变512窑黄线孙家台公变	30	同心	38.83%	18.35	
窑山变512窑黄线套子梁公变	30	同心	58.43%	12.47	
窑山变512窑黄线黄家水1公变	30	同心	67.53%	9.74	
窑山变512窑黄线黄家水2公变	30	同心	40.67%	17.8	
窑山顶联合网络通信柱上变	30	同心	20.07%	23.98	
窑山变512窑黄线王亮台公变	50	同心	25.72%	37.14	
窑山变512窑黄线套子洼公变	30	同心	36.73%	18.98	
窑山变512窑黄线大湾公变	50	同心	42.54%	28.73	
窑山变512窑黄线余家洼公变	30	同心	41.57%	17.53	
窑山变512窑黄线北台公变	30	同心	39.23%	18.23	
窑山变512窑黄线车道岭公变	30	同心	34.43%	19.67	
窑山变512窑黄线大山梁公变	30	同心	31.73%	20.48	
窑山变512窑黄线官厅2公变	20	同心	46.15%	10.77	
窑山变512窑黄线合合山公变	100	同心	50.75%	49.25	
窑山变512窑黄线红拐子公变	50	同心	43.26%	28.37	
窑山变512窑黄线石塘岭1公变	200	同心	81.97%	36.07	负载率超过80%，不宜接入负荷
窑山变512窑黄线石塘岭2公变	200	同心	66.81%	66.38	
窑山变512窑黄线窑家山公变	30	同心	37.23%	18.83	
窑山变512窑黄线红湾梁公变	30	同心	31.77%	20.47	
窑山变512窑黄线买家洼公变	30	同心	37.27%	18.82	
窑山变512窑黄线圈塘2个公变	50	同心	47.80%	26.1	
窑山变512窑黄线三道岭公变	20	同心	47.75%	10.45	
窑山变512窑黄线石羊圈公变	50	同心	79.60%	10.2	
窑山变512窑黄线拉拉2公变	30	同心	34.33%	19.7	
窑山变512窑黄线拉拉3公变	30	同心	31.90%	20.43	
窑山变512窑黄线深沟2公变	50	同心	60.52%	19.74	
窑山变512窑黄线套葫芦2#公变	50	同心	98.44%	0.78	负载率超过80%，不宜接入负荷
窑山变512窑黄线肖金子公变	30	同心	69.97%	9.01	
窑山变512窑黄线马新庄子公变	100	同心	33.86%	66.14	
窑山变512窑黄线张家寺公变	50	同心	43.48%	28.26	
窑山变512窑黄线套葫芦移民新村	160	同心	47.14%	84.57	
窑山变512窑黄线合合山2号	100	同心	49.70%	50.3	
窑山变512窑黄线大嶹峁2号	50	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
窑山变512窑黄线上套子公变	10	同心	20.10%	7.99	
窑山变512窑黄线石塘岭3#公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
窑山变512窑黄线大嶹峁公变	50	同心	48.64%	25.68	
窑山变512窑黄线买套子2#公变	30	同心	36.00%	19.2	
窑山变512窑黄线嶹峁公变	100	同心	36.51%	63.49	
田老庄变514田梁线槽渠1#公变	50	同心	28.90%	35.55	
窑山变512窑黄线花豹湾公变	30	同心	43.73%	16.88	
窑山变512窑黄线深沟1#公变	50	同心	68.92%	15.54	
田老庄变514田梁线杨新庄1#公变	100	同心	43.83%	56.17	
田老庄变516田前线马井三社1#公变	50	同心	50.94%	24.53	
窑山变512窑黄线尖疙瘩公变	50	同心	55.70%	22.15	
窑山变512窑黄线套葫芦1号公变	100	同心	62.35%	37.65	
田老庄变514田梁线宋家湾公变	30	同心	86.67%	4	负载率超过80%，不宜接入负荷
田老庄变514田梁线曾家庄公变	160	同心	25.09%	119.85	

田老庄变514田梁线田老庄公变	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
田老庄变514田梁线岳家川公变	100	同心	23.06%	76.94	
田老庄变514田梁线白家湾公变	160	同心	45.98%	86.43	
田老庄变514田梁线梁家川公变	160	同心	20.19%	127.7	
田老庄变514田梁线大岷岷公变	100	同心	23.58%	76.42	
田老庄变514田梁线解放新公变	50	同心	46.00%	27	
田老庄变514田梁线藺家洼子公变	30	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
田老庄变514田梁线闫家湾公变	50	同心	20.04%	39.98	
田老庄变514田梁线东湖公变	100	同心	23.26%	76.74	
田老庄变514田梁线上川公变	100	同心	22.21%	77.79	
田老庄变514田梁线漫水塘公变	160	同心	24.53%	120.76	
田老庄变514田梁线申家掌公变	30	同心	46.07%	16.18	
田老庄变514田梁线阴庄湾公变	50	同心	27.06%	36.47	
田老庄变516田前线锁岔一公变	50	同心	39.94%	30.03	
田老庄变516田前线马井二社公变	30	同心	79.13%	6.26	
田老庄变516田前线马井一社公变	50	同心	44.58%	27.71	
窑山变513窑五线李家山公变	80	同心	66.45%	26.84	
窑山变525窑五线五道岭子1#公变	100	同心	65.08%	34.92	
窑山变525窑五线五道岭子2#公变	50	同心	46.96%	26.52	
窑山变513窑五线何庄子公变	160	同心	25.19%	119.69	
窑山变513窑五线顾庄子公变	30	同心	50.93%	14.72	
窑山变513窑五线王庄子公变	315	同心	27.93%	227.03	
窑山变513窑五线五道岭子三社公变	200	同心	23.74%	152.53	
512窑黄线套葫芦养殖园区公变	100	同心	31.77%	68.23	
窑山变513窑五线马庄子公变	100	同心	25.49%	74.51	
宁夏众鑫房地产开发有限公司111	500	同心	74.95%	125.25	
宁夏众鑫房地产开发有限公司22配电变压器	200	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
宁夏众鑫房地产开发有限公司33配电变压器	800	同心	46.29%	429.71	
宁夏众鑫房地产开发有限公司44配电变压器	100	同心	57.50%	42.5	
豫海变511城东线长征东街2#公变	200	同心	73.10%	53.8	
511城东线长征东街1#公变	400	同心	65.48%	138.07	
豫海变511城东线小五公变	315	同心	65.90%	107.4	
豫海变511城东线北环东公变	315	同心	91.18%	27.78	负载率超过80%，不宜接入负荷
511城东线民生北街2#公变	400	同心	71.25%	115.01	
511城东线民生北街1#公变	250	同心	25.46%	186.34	
豫海变515文博线文化广场箱式公变	160	同心	36.03%	102.36	
526东环线建设路1#箱式公变	1000	同心	48.99%	510.08	
颐和家园箱式变	1250	同心	49.48%	631.52	
511城东线民生南街3#箱式公变	630	同心	51.98%	302.52	
526东环线利民街2#箱式公变	630	同心	75.70%	153.06	
豫海变511城东线民生南街2#箱式公变	630	同心	73.84%	164.8	
526东环线利民街3#箱式公变	1000	同心	61.98%	380.21	
平原路支线9#杆平原路1#箱式公变	400	同心	45.25%	219.02	
马家湾变523新区II线新区家园A区3#箱式变	1000	同心	36.91%	630.86	
马家湾变523新区II线新区家园A区4#箱式变	1000	同心	41.57%	584.33	
马家湾变523新区II线豫海万家二期1#箱式变	1000	同心	34.82%	651.78	
马家湾变523新区II线豫海万家二期2#箱式变	1000	同心	30.39%	696.06	
马家湾变523新区II线豫海万家二期3#箱式变	630	同心	31.90%	429.02	
马家湾变523新区II线豫海万家二期4#箱式变	630	同心	34.03%	415.58	
长征花园2#箱式变	630	同心	57.34%	268.78	
银海城市花园1#箱式变	630	同心	51.38%	306.3	
银海城市花园2#箱式变	630	同心	28.71%	449.1	
银海城市花园3#箱式变	630	同心	56.37%	274.84	
银海城市花园4#箱式变	630	同心	25.67%	468.26	
豫海变521西征线豫海明珠变压器间隔配电变压器	400	同心	42.83%	228.67	
宁夏生海房地产开发有限公司长征花园配电变压器	800	同心	36.62%	507.07	
清水园3#箱式变	1000	同心	46.68%	533.21	
马家湾变523新区II线新区家园A区1#箱式变	800	同心	45.00%	440.03	
马家湾变523新区II线新区家园A区2#箱式变	800	同心	34.68%	522.59	
宏建房地产(奇虎商业街)箱式公变	1000	同心	45.83%	541.7	
豫海变521西征线豫海北街充电桩#1公变配变	630	同心	31.38%	432.28	
豫海变526东环线团结南街充电桩#1公变变压器间隔配电变压器	630	同心	54.58%	286.14	
锦城家园二期4#变压器间隔配电变压器	800	同心	36.76%	505.9	
锦城家园二期5#变压器间隔配电变压器	630	同心	21.62%	493.8	
锦城家园二期6#期变压器间隔配电变压器	630	同心	38.93%	384.75	
锦城家园一期变压器间隔配电变压器	800	同心	52.43%	380.58	
锦城家园一期2#变压器间隔配电变压器	630	同心	57.31%	268.97	
锦城家园一期3#变压器间隔配电变压器	630	同心	49.76%	316.49	
宁夏鹏胜房地产开发有限公司同心分公司1#变配电变压器	630	同心	30.07%	440.55	

宁夏鹏胜房地产开发有限公司同心分公司2#变配电变压器	800	同心	32.68%	538.57	
512县城线解放北街3#箱式公变	400	同心	59.35%	162.62	
银海家园箱式变	630	同心	40.74%	373.32	
豫海变511城东线民生北街3#公变	400	同心	79.66%	81.36	
宁夏磐基房地产开发有限公司(秀水花园1号)配电变压器	1000	同心	25.39%	746.06	
宁夏磐基房地产开发有限公司(秀水花园3号)配电变压器	100	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马家湾变523新区II线豫海万家1#箱式变	630	同心	51.31%	306.76	
马家湾变523新区II线豫海万家2#箱式变	630	同心	44.14%	351.92	
豫海万家3#箱式变	630	同心	32.59%	424.68	
宁夏磐基房地产开发有限公司(6号变)间隔配电变压器	1000	同心	22.38%	776.18	
豫海变521西征线解放北巷2#公变	315	同心	38.39%	194.06	
512县城线西环路1#公变	315	同心	50.26%	156.68	
512县城线甘草厂1#公变	200	同心	54.29%	91.42	
马家湾变525富强线甘草厂2#公变	315	同心	26.00%	233.09	
512县城线银西二巷5#公变	250	同心	54.87%	112.83	
512县城线银西二巷3#公变	315	同心	98.58%	4.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
512县城线豫西一巷1#公变	400	同心	73.18%	107.29	
豫海变511城东线林业队1#公变	400	同心	82.37%	70.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
515文博线文化北街1#公变	400	同心	81.86%	72.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
511城东线民生南街1#公变	315	同心	73.52%	83.4	
515文博线文化北街2#公变	315	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
526东环线团结南街1#公变	200	同心	66.67%	66.66	
526东环线团结北街3#公变	200	同心	64.55%	70.9	
515文博线豫东二巷1#公变	315	同心	66.78%	104.65	
526东环线团结南街2#公变	315	同心	72.34%	87.13	
豫海变511城东线北环东2#公变	315	同心	60.41%	124.72	
豫海变511城东线园艺一社3#公变	250	同心	43.03%	142.43	
宁夏磐基房地产开发有限公司(秀水花园4号变)间隔配电变压器	630	同心	28.11%	452.88	
宁夏磐基房地产开发有限公司(秀水花园5号变)间隔配电变压器	500	同心	43.52%	282.4	
宁夏磐基房地产开发有限公司(秀水花园)间隔配电变压器	800	同心	33.58%	531.38	
清水园4#箱式变	630	同心	32.73%	423.82	
512县城线解放北街1#变压器	400	同心	73.14%	107.45	
清水园2#箱式变	1000	同心	41.43%	585.74	
豫海变526东环线团结北街2#箱变配电变压器	630	同心	60.26%	250.38	
511城东线园艺村公变	400	同心	95.27%	18.91	负载率超过80%，不直接接入负荷
526东环线团结北街1#公变	315	同心	63.87%	113.8	
515文博线文化南街3#公变	200	同心	66.41%	67.19	
515文博线豫东一巷1#公变	400	同心	51.81%	192.78	
515文博线文化南街2#公变	315	同心	62.80%	117.18	
宁夏荣强房地产开发有限公司配电变压器	630	同心	31.51%	431.46	
银海城市花园6#箱式变	630	同心	43.13%	358.26	
长征花园1#箱式变	800	同心	53.11%	375.11	
512县城线豫西一巷2#公变	400	同心	77.82%	88.72	
512县城线长征西街1#箱式公变	400	同心	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
526东环线丰泽园小区公变	200	同心	72.89%	54.22	
豫海变511城东线园艺一社1#公变	315	同心	95.25%	14.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
豫海变515文博线利民街#4公变	400	同心	64.60%	141.62	
豫海变511城东线长征东街#3公变	400	同心	68.85%	124.6	
豫海变511城东线长征东街#4公变	400	同心	70.96%	116.17	
515文博线利民街#1公变	400	同心	59.47%	162.14	
回春粮食小区2#箱式变	1250	同心	48.29%	646.36	
豫海变511城东线园艺一社2#公变	315	同心	85.98%	44.15	负载率超过80%，不直接接入负荷
清水园1#箱式变	630	同心	32.24%	426.86	
宁夏鹏胜房地产开发有限公司同心分公司物业备用间隔配电变压器	200	同心	43.28%	113.44	
宁夏鹏胜房地产开发有限公司同心分公司间隔配电变压器	500	同心	36.65%	316.75	
515文博线文化南街1#箱变	630	同心	55.33%	281.42	
伊庆苑2#箱式变	800	同心	31.11%	551.13	
伊庆苑1#箱式变	800	同心	36.45%	508.41	
伊庆苑3#箱式变	630	同心	40.76%	373.2	
银海家园(二期)箱式变	500	同心	40.51%	297.46	
马寨变523叶盛线蒋滩支线一二队公变	400	青铜峡	29.79%	280.86	
马寨变523叶盛线地拾支线四队公变	200	青铜峡	44.32%	111.36	
马寨变523叶盛线地拾支线三队公变	200	青铜峡	39.79%	120.43	
马寨变523叶盛线哈村五队分支线哈村三队公变	250	青铜峡	39.55%	151.13	
马寨变523叶盛线五星支线五星温棚扶贫示范园公变	200	青铜峡	67.07%	65.86	
马寨变523叶盛线龙门分支线龙门温棚扶贫示范园公变	200	青铜峡	41.25%	117.51	
马寨变523叶盛线席庙四队公变	200	青铜峡	29.18%	141.64	
马寨变523叶盛线联丰三队公变	200	青铜峡	60.82%	78.36	
马寨变523叶盛线联丰四队公变	200	青铜峡	47.33%	105.35	

马寨变523叶盛线联丰五队公变	200	青铜峡	30.82%	138.36	
马寨变523叶盛线联丰六队公变	200	青铜峡	59.10%	81.81	
马寨变523叶盛线联丰村七队公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线哈村五队支线哈村五队公变	200	青铜峡	54.22%	91.56	
马寨变523叶盛线张庄一队公变	200	青铜峡	39.55%	120.9	
马寨变523叶盛线张庄二队公变	200	青铜峡	42.42%	115.16	
马寨变523叶盛线张庄三队公变	200	青铜峡	43.44%	113.12	
马寨变523叶盛线张庄四队公变	200	青铜峡	78.42%	43.17	
马寨变523叶盛线张庄五队公变	200	青铜峡	42.33%	115.34	
叶盛变515叶盛线新区支线叶盛街5#公变	200	青铜峡	67.08%	65.85	
叶盛变512地三线地三三五队公变	160	青铜峡	98.54%	2.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变512地三线地三三队支线地三三队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变512地三线地三四队分支线地三四队公变	80	青铜峡	63.34%	29.33	
叶盛变512地三线地三六队分支线地三六队公变	160	青铜峡	78.59%	34.25	
叶盛变512地三线地三二队支线地三二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变512地三线地三一队支线地三一队公变	80	青铜峡	66.53%	26.78	
叶盛变515叶盛线叶盛五队公变	160	青铜峡	52.63%	75.8	
叶盛变512地三线地三种植园区1#公变	200	青铜峡	34.95%	130.11	
马寨变523叶盛线联丰种植园区分支线联丰一队公变	80	青铜峡	87.70%	9.84	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线地拾一队分支线地拾二队公变	100	青铜峡	67.92%	32.08	
马寨变523叶盛线地拾一队分支线地拾二队新公变	100	青铜峡	96.11%	3.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线联丰种植园区分支线联丰二队种植园区公变	200	青铜峡	30.85%	138.31	
马寨变523叶盛线联丰种植园区分支线联丰六队种植园区公变	100	青铜峡	26.25%	73.75	
马寨变523叶盛线光明分支线光明种植园区公变	80	青铜峡	68.61%	25.11	
马寨变523叶盛线光明分支线光明一队分支线光明一队公变	80	青铜峡	77.73%	17.82	
马寨变523叶盛线光明分支线光明一队分支线光明二队公变	80	青铜峡	70.14%	23.89	
马寨变523叶盛线龙门分支线龙门四队公变	50	青铜峡	58.58%	20.71	
叶盛变521龙门线龙门一队公变	50	青铜峡	51.18%	24.41	
马寨变523叶盛线光明分支线光明三队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线光明分支线光明四队公变	50	青铜峡	61.58%	19.21	
马寨变523叶盛线光明分支线光明五队公变	80	青铜峡	50.44%	39.65	
马寨变523叶盛线光明分支线光明六队公变	50	青铜峡	75.08%	12.46	
马寨变523叶盛线叶盛街1#箱式公变400配电变压器	400	青铜峡	75.89%	96.43	
叶盛变521龙门线龙门六队分支线龙门六队公变	200	青铜峡	59.84%	80.33	
叶盛变515叶盛线新村分支线叶盛农贸市场公变	200	青铜峡	89.32%	21.36	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变515叶盛线叶盛街支线叶盛街3#公变	315	青铜峡	90.47%	30.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变515叶盛线叶盛街分支线叶盛街4#公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变521龙门线光明七队分支线光明七队1#公变	80	青铜峡	96.81%	2.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
叶盛变521龙门线光明七队2#分支线光明七队2#公变	50	青铜峡	46.96%	26.52	
叶盛变515叶盛线叶盛街支线叶盛街2#公变	250	青铜峡	67.09%	82.27	
叶盛变515叶盛线新村分支线叶盛农民新居公变	200	青铜峡	72.33%	55.34	
马寨变523叶盛线陆湾一队公变	80	青铜峡	74.50%	20.4	
马寨变523叶盛线正闸支线正闸七队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线陆湾养殖园区公变	200	青铜峡	83.75%	32.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线五星二队公变	100	青铜峡	83.83%	16.17	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线五星支线五星四队公变	160	青铜峡	89.53%	16.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线五星支线五星三队公变	200	青铜峡	53.74%	92.52	
叶盛变521龙门线龙门一二队公变	200	青铜峡	54.04%	91.93	
马寨变523叶盛线陆湾五队分支线陆湾五队公变	80	青铜峡	80.66%	15.47	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线五星支线五星一队公变	80	青铜峡	70.61%	23.51	
马寨变523叶盛线五星支线五星养殖园区1#公变	200	青铜峡	80.59%	38.82	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线正闸六队分支线正闸六队公变	100	青铜峡	68.49%	31.51	
马寨变523叶盛线地拾一队分支线地拾一队公变	100	青铜峡	55.57%	44.43	
马寨变523叶盛线地拾分支线地拾五公变	100	青铜峡	57.83%	42.17	
马寨变523叶盛线龙门支线龙门五队公变	80	青铜峡	56.56%	34.75	
马寨变523叶盛线地拾六队分支线地拾六队公变	100	青铜峡	62.63%	37.37	
马寨变523叶盛线光明支线叶盛四队公变	50	青铜峡	61.50%	19.25	
马寨变523叶盛线光明一队分支线龙门村公变	100	青铜峡	36.48%	63.52	
马寨变523叶盛线龙门支线蒋滩三四队公变	315	青铜峡	43.59%	177.69	
马寨变523叶盛线龙门支线龙门三队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线蒋滩分支线蒋滩五六队公变	200	青铜峡	62.30%	75.4	
马寨变523叶盛线陆湾二队公变	100	青铜峡	78.78%	21.22	
马寨变523叶盛线龙门四队1号公变	80	青铜峡	82.36%	14.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线张庄六队公变	100	青铜峡	62.79%	37.21	
马寨变523叶盛线正闸支线正闸一队公变	200	青铜峡	55.00%	90	
马寨变523叶盛线正闸支线正闸五队公变	100	青铜峡	82.31%	17.69	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线正闸四队1公变	100	青铜峡	46.16%	53.84	
叶盛变521龙门线千亩鱼池1号公变	200	青铜峡	42.90%	114.21	
叶盛变521龙门线千亩鱼池2号公变	50	青铜峡	20.00%	40	

马寨变523叶盛线联丰村二队公变	200	青铜峡	43.82%	112.37	
马寨变523叶盛线叶盛镇稻香园1号公变	315	青铜峡	35.97%	201.7	
马寨变523叶盛线叶盛镇稻香园2号公变	315	青铜峡	30.01%	220.47	
马寨变523叶盛线叶盛镇稻香园3号公变	315	青铜峡	40.68%	186.87	
马寨变523叶盛线席庙三队公变	200	青铜峡	43.82%	112.37	
马寨变523叶盛线正闸二三队公变	200	青铜峡	36.31%	127.38	
马寨变523叶盛线席庙一队公变	200	青铜峡	41.97%	116.07	
马寨变523叶盛线席庙二队公变	200	青铜峡	39.79%	120.42	
马寨变523叶盛线盛庄三队公变	200	青铜峡	58.21%	83.59	
马寨变523叶盛线盛庄二队公变	200	青铜峡	43.06%	113.89	
马寨变523叶盛线盛庄一队公变	200	青铜峡	37.70%	124.61	
马寨变523叶盛线哈村一队公变	200	青铜峡	37.50%	125.01	
马寨变523叶盛线哈村二队公变	200	青铜峡	47.35%	105.3	
马寨变523叶盛线哈村四队公变	200	青铜峡	37.34%	125.33	
陈俊变533蒋南线林场五站公变	100	青铜峡	52.95%	47.05	
陈俊变533蒋南线林场三站养殖园区公变	200	青铜峡	47.05%	105.91	
陈俊变533蒋南线林场三站2号公变	200	青铜峡	31.81%	136.38	
陈俊变533蒋南线林场二站公变	200	青铜峡	38.90%	122.21	
河西变525立新线立新四队公变	100	青铜峡	47.47%	52.53	
河西变525立新线三棵树水泵房公变	100	青铜峡	37.04%	62.96	
河西变525立新线高桥山滩队3#公变	100	青铜峡	69.40%	30.6	
河西变524韦桥线营门滩支线营门滩4#公变	200	青铜峡	40.72%	118.56	
河西变525立新线立新一五队分支线立新一五队公变	80	青铜峡	84.14%	12.69	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线立新村次支线立新村公变	100	青铜峡	80.93%	19.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线三棵树村支线三棵树1-4队公变	100	青铜峡	84.64%	15.36	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线三棵树村新居分支线三棵树新居公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线滑石沟村1.4.5队支线滑石沟一五队公变	100	青铜峡	90.11%	9.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线滑石沟村1.4.5队支线滑石沟四五队公变	160	青铜峡	70.61%	47.03	
河西变525立新线滑石沟二队分支线滑石沟二队公变	50	青铜峡	95.12%	2.44	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线滑石沟三队次支线滑石沟三队公变	50	青铜峡	92.34%	3.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线三棵树新居3#公变	100	青铜峡	88.29%	11.71	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东四队设施园区公变	200	青铜峡	30.87%	138.27	
陈俊变527大坝线陈俊七队1#公变	80	青铜峡	57.73%	33.82	
陈俊变527大坝线陈俊七队2#公变	50	青铜峡	57.00%	21.5	
陈俊变527大坝线陈俊五队公变	80	青铜峡	71.50%	22.8	
陈俊变527大坝线陈俊六队公变	80	青铜峡	70.39%	23.69	
陈俊变527大坝线陈俊蔬菜基地公变	80	青铜峡	41.00%	47.2	
陈俊变527大坝线陈俊村公变	160	青铜峡	53.89%	73.77	
陈俊变527大坝线陈俊八队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线陈俊四队公变	80	青铜峡	67.09%	26.33	
陈俊变527大坝线陈俊三队公变	80	青铜峡	97.94%	1.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线陈俊一队1#公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线陈俊二队1#公变	80	青铜峡	67.16%	26.27	
陈俊变527大坝线利民三队1#公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线刘庙三队2#公变	100	青铜峡	85.57%	14.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线刘庙三队1#公变	160	青铜峡	82.94%	27.3	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线大坝二队公变	80	青铜峡	51.00%	39.2	
陈俊变527大坝线大坝三队公变	80	青铜峡	47.86%	41.71	
陈俊变527大坝线大坝商业街公变	400	青铜峡	63.21%	147.18	
陈俊变527大坝线大坝一队1#公变	100	青铜峡	43.17%	56.83	
陈俊变527大坝线大坝一队2#公变	80	青铜峡	34.54%	52.37	
陈俊变527大坝线大坝四队公变	80	青铜峡	66.89%	26.49	
陈俊变527大坝线大坝五队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线刘庙七队公变	80	青铜峡	91.03%	7.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线刘庙五队2#公变	50	青铜峡	61.80%	19.1	
中滩变535唐源II线金岸湖畔3#箱式公变间隔配电变压器	400	青铜峡	29.39%	282.43	
中滩变535唐源II线金岸湖畔4#箱式公变间隔配电变压器	400	青铜峡	30.98%	276.08	
中滩变535唐源II线金岸湖畔5#箱式公变间隔配电变压器	400	青铜峡	25.94%	296.26	
中滩变535唐源II线金岸湖畔6#箱式公变间隔配电变压器	630	青铜峡	29.30%	445.38	
河西变525立新线干线滑石沟果园队2#公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线三棵树果园队支线三棵树果园队公变	100	青铜峡	81.34%	18.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线林场一站2#公变	100	青铜峡	94.58%	5.42	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线刘庙五队1#公变	200	青铜峡	31.20%	137.6	
陈俊变527大坝线刘庙四队公变	200	青铜峡	37.78%	124.45	
陈俊变527大坝线刘庙九队公变	200	青铜峡	27.32%	145.36	
陈俊变527大坝线刘庙一队公变	200	青铜峡	39.47%	121.06	
陈俊变527大坝线刘庙六队公变	200	青铜峡	46.72%	106.56	
陈俊变527大坝线刘庙八队公变	200	青铜峡	32.93%	134.14	
陈俊变527大坝线刘庙二队公变	200	青铜峡	39.49%	121.02	

河西变525立新线新桥一队公变	200	青铜峡	46.10%	107.8	
河西变525立新线新桥二队公变	200	青铜峡	68.95%	62.1	
河西变525立新线新桥四队公变	200	青铜峡	46.82%	106.37	
艾山变513庙山湖线高桥山滩队1#公变	200	青铜峡	26.93%	146.14	
河西变524韦桥线新桥六队支线新桥六队公变	200	青铜峡	40.44%	119.13	
河西变529大临线高桥山滩队2号公变	50	青铜峡	87.32%	6.34	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线韦桥五队公变	160	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线上滩二队分支线上滩二队公变	100	青铜峡	81.04%	18.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线上滩三队分支线上滩三队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线刘滩四队分支线刘滩四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线新桥五队支线新桥五队公变	50	青铜峡	61.06%	19.47	
河西变525立新线大坝镇新桥村高桥斗口泵站公变	200	青铜峡	28.79%	142.43	
中滩变535唐源II线中滩八队支线中滩八队公变	50	青铜峡	90.38%	4.81	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变535唐源II线中滩三队支线中滩三队公变	80	青铜峡	71.46%	22.83	
中滩变535唐源II线中滩十一队支线中滩十一队公变	80	青铜峡	58.96%	32.83	
中滩变535唐源II线中滩九队支线中滩九队公变	80	青铜峡	29.10%	56.72	
中滩变535唐源II线中滩七队支线中滩乡公变	315	青铜峡	67.31%	102.96	
中滩变535唐源II线中滩四队支线中滩四队公变	50	青铜峡	84.78%	7.61	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变535唐源II线中滩七队支线中滩五队公变	100	青铜峡	34.12%	65.88	
中滩变535唐源II线中滩七队支线中滩七队公变	80	青铜峡	53.93%	36.86	
中滩变535唐源II线中庄九队支线中庄九队公变	50	青铜峡	41.68%	29.16	
中滩变535唐源II线中庄七队支线中庄七队公变	50	青铜峡	24.52%	37.74	
中滩变535唐源II线中庄八队支线中庄八队公变	80	青铜峡	63.93%	28.86	
中滩变535唐源II线中庄六队支线中庄五队公变	80	青铜峡	73.38%	21.3	
陈俊变527大坝线中庄六队支线中庄六队公变	80	青铜峡	56.78%	34.58	
中滩变535唐源II线中庄四队支线中庄三队公变	50	青铜峡	96.84%	1.58	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变535唐源II线万华生猪养殖园区支线中庄四队公变	80	青铜峡	62.58%	29.94	
中滩变535唐源II线中滩支线中庄二队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变535唐源II线中滩支线中庄十队公变	50	青铜峡	54.10%	22.95	
陈俊变527大坝线利民九队公变	50	青铜峡	41.56%	29.22	
陈俊变527大坝线利民八队公变	400	青铜峡	45.24%	219.03	
陈俊变533蒋南线利民新村1#公变	200	青铜峡	20.55%	158.9	
陈俊变533蒋南线利民新村2#公变	315	青铜峡	45.16%	172.75	
永丰变515黄甲地线大坝镇蔬菜基地公变	80	青铜峡	80.44%	15.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线利民六队1#公变	80	青铜峡	46.33%	42.94	
陈俊变527大坝线利民六队2#公变	100	青铜峡	45.11%	54.89	
陈俊变527大坝线利民五队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线大坝乡林场支线蒋南一队公变	80	青铜峡	66.81%	26.55	
陈俊变533蒋南线林场一站公变	100	青铜峡	48.04%	51.96	
陈俊变533蒋南线林场一站公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线沙湾二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线沙湾三队公变	80	青铜峡	84.59%	12.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线沙湾四队公变	50	青铜峡	60.38%	19.81	
陈俊变533蒋南线蒋东五队公变	80	青铜峡	88.54%	9.17	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东养殖园区公变	250	青铜峡	49.33%	126.67	
陈俊变533蒋南线蒋东四队公变	80	青铜峡	98.85%	0.92	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东三队公变	200	青铜峡	83.68%	32.64	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线蒋东七队公变	200	青铜峡	87.75%	24.5	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东村温棚支线蒋东六队设施园区公变	80	青铜峡	87.95%	9.64	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东村温棚支线蒋东七队设施园区公变	80	青铜峡	96.98%	2.42	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线滑石沟果园队公变	160	青铜峡	69.73%	48.43	
中滩变535唐源II线中滩支线中滩二队公变	80	青铜峡	43.29%	45.37	
陈俊变533蒋南线沙湾一队公变	80	青铜峡	66.21%	27.03	
陈俊变533蒋南线沙庙六队公变	80	青铜峡	66.85%	26.52	
陈俊变533蒋南线沙庙八队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋南支线沙庙五队1#公变	80	青铜峡	67.70%	25.84	
陈俊变533蒋南线沙庙五队支线沙庙五队2#公变	80	青铜峡	42.93%	45.66	
陈俊变533蒋南线沙庙村温棚支线沙庙五队设施园区公变	80	青铜峡	58.11%	33.51	
陈俊变533蒋南线沙庙七队公变	80	青铜峡	81.28%	14.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋南支线沙庙四队公变	50	青铜峡	70.56%	14.72	
陈俊变533蒋南线蒋南支线沙庙三队公变	50	青铜峡	76.76%	11.62	
陈俊变533蒋南线沙庙二队公变	80	青铜峡	52.15%	38.28	
陈俊变533蒋南线沙庙一队支线沙庙一队公变	50	青铜峡	54.14%	22.93	
陈俊变533蒋南线蒋南二队支线蒋南二队公变	80	青铜峡	87.55%	9.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋南三队公变	80	青铜峡	87.58%	9.94	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋南五队支线蒋南五队公变	80	青铜峡	86.50%	10.8	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋南九队公变	80	青铜峡	91.44%	6.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋南十队支线蒋南十队公变	80	青铜峡	55.81%	35.35	
陈俊变533蒋南线蒋南十一队公变	80	青铜峡	71.31%	22.95	

陈俊变533蒋南线蒋南六队抽水支线蒋南七队公变	100	青铜峡	67.98%	32.02	
陈俊变533蒋南线蒋南支线蒋南六队公变	80	青铜峡	46.51%	42.79	
陈俊变533蒋南线蒋南支线蒋南四队公变	80	青铜峡	53.70%	37.04	
陈俊变533蒋南线蒋南支线蒋东一队公变	80	青铜峡	81.10%	15.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东二队支线蒋东二队公变	80	青铜峡	52.64%	37.89	
陈俊变533蒋南线蒋南七队1#设施园区公变1	50	青铜峡	56.26%	21.87	
陈俊变533蒋南线蒋南七队2#设施园区公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变533蒋南线蒋东八队公变	200	青铜峡	68.28%	63.44	
陈俊变533蒋南线蒋东支线蒋东八队设施园区公变	80	青铜峡	75.56%	19.55	
陈俊变533蒋南线蒋东支线蒋东五队设施园区公变	100	青铜峡	45.94%	54.06	
陈俊变533蒋南线蒋东六队公变	80	青铜峡	83.99%	12.81	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线301木材加工厂支线转盘路公变	100	青铜峡	61.71%	38.29	
河西变524韦桥线王老滩三队分支线王老滩三队公变	50	青铜峡	79.28%	10.36	
河西变524韦桥线青铜峡市银河机械厂分支线营门滩公变	80	青铜峡	90.93%	7.26	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线韦桥二队分支线韦桥二队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线上滩支线王老滩二队公变	80	青铜峡	90.18%	7.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线上滩支线王老滩一队公变	80	青铜峡	81.21%	15.03	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线韦桥六队分支线韦桥六队公变	50	青铜峡	33.74%	33.13	
河西变524韦桥线上滩一队分支线上滩一队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线王老滩六队分支线王老滩六队公变	50	青铜峡	88.28%	5.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线王老滩五队分支王老滩四队公变	80	青铜峡	80.00%	16	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线王老滩五队分支王老滩五队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线上滩五队分支线上滩五队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线上滩四队分支线上滩四队公变	200	青铜峡	87.05%	25.91	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线刘滩一队分支线刘滩三队公变	80	青铜峡	77.78%	17.78	
河西变524韦桥线刘滩一队分支线刘滩一队公变	80	青铜峡	65.85%	27.32	
河西变524韦桥线刘滩一队分支线刘滩二队公变	80	青铜峡	55.71%	35.43	
河西变524韦桥线韦桥三队公变	160	青铜峡	69.65%	48.56	
河西变524韦桥线韦桥一队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变524韦桥线韦桥四队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
陈俊变527大坝线供电所公变	200	青铜峡	76.11%	47.78	
河西变525立新线高桥一队分支线高桥一队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线高桥一队分支线高桥三队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线高桥一队分支线高桥二四队公变	100	青铜峡	65.01%	34.99	
河西变525立新线高桥六队分支线高桥五队公变	80	青铜峡	75.88%	19.3	
河西变525立新线高桥六队分支线高桥六队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线三棵树新居2#分支线三棵树新居2#公变	100	青铜峡	81.11%	18.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线三棵树新居1#分支线三棵树新居1#公变	100	青铜峡	78.63%	21.37	
中滩变535唐源II线中滩支线凯源生猪养殖园区1#公变	100	青铜峡	24.49%	75.51	
中滩变535唐源II线中滩支线万华生猪养殖园区1#公变	100	青铜峡	35.54%	64.46	
中滩变535唐源II线中滩支线中滩六队公变	80	青铜峡	47.64%	41.89	
河西变524韦桥线064#杆营门滩2#公变	160	青铜峡	20.51%	127.18	
河西变524韦桥线唐三闸支线004#杆营门滩3#公变	200	青铜峡	33.74%	132.52	
河西变525立新线新桥三队公变	200	青铜峡	29.95%	140.1	
河西变524韦桥线韦桥一队2号箱变配电变压器	315	青铜峡	40.72%	186.73	
河西变525立新线立新三队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变525立新线立新二队公变	100	青铜峡	51.74%	48.26	
陈俊变527大坝线利民二队公变	200	青铜峡	35.69%	128.63	
陈俊变527大坝线利民一队公变	200	青铜峡	38.15%	123.71	
陈俊变533蒋南线利民十一队公变	200	青铜峡	39.03%	121.94	
陈俊变527大坝线利民四队公变	200	青铜峡	34.44%	131.13	
陈俊变527大坝线利民七队公变	200	青铜峡	32.44%	135.12	
广武变513园林线广武乡企业公变	160	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线广武乡进村养殖厂公变	315	青铜峡	88.39%	36.56	负载率超过80%，不直接接入负荷
立新变521同兴线同兴村2#公变	200	青铜峡	44.94%	110.13	
立新变521同兴线同兴村11#公变	200	青铜峡	37.07%	125.86	
立新变521同兴线同兴村5#公变	315	青铜峡	50.00%	157.5	
立新变521同兴线同兴村8#公变	315	青铜峡	51.97%	151.31	
立新变521同兴线同兴村9#公变	315	青铜峡	41.15%	185.37	
水电小区1号公变配电变压器	500	青铜峡	27.38%	363.12	
水电小区2号公变配电变压器	500	青铜峡	27.98%	360.08	
水电小区4号公变配电变压器	400	青铜峡	31.08%	275.7	
水电小区3号公变配电变压器	500	青铜峡	28.30%	358.51	
立新变521同兴线同兴村3#公变	160	青铜峡	53.20%	74.88	
立新变521同兴线同兴村4#公变	315	青铜峡	45.07%	173.02	
广武变513园林线三趟墩二队公变	80	青铜峡	81.86%	14.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
立新变521同兴线同兴村10#公变	400	青铜峡	57.58%	169.68	
广武变513园林线广武乡所变	100	青铜峡	20.01%	79.99	
广武变514同进线乡政府1#公变	160	青铜峡	95.61%	7.02	负载率超过80%，不直接接入负荷

广武变514同进线乡政府2#公变	160	青铜峡	83.98%	25.64	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变514同进线同心村大型沼气池2号公变	315	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线三趟墩七队公变2#	100	青铜峡	68.52%	31.48	
河西变513河西工业线石油站支线23号五金厂公变（无功）	315	青铜峡	48.43%	162.44	
余桥变516青镇线三公司南家属院支线2号三公司南院公变	315	青铜峡	47.71%	164.72	
同进村村委会1号公变配电变压器	400	青铜峡	27.69%	289.24	
广武变513园林线广武六队5#公变	200	青铜峡	25.30%	149.4	
广武变513园林线广武六队4#公变	200	青铜峡	40.42%	119.17	
余桥变523草台子线沃沙园林场2号公变	250	青铜峡	47.68%	130.79	
河西变524韦桥线建安农场公变	200	青铜峡	34.99%	130.02	
河西变524韦桥线上滩支线渠首农场分支线渠首东民渠进水闸公变	80	青铜峡	72.79%	21.77	
河西变524韦桥线西干渠口支线西干渠进水闸公变	50	青铜峡	94.06%	2.97	负载率超过80%，不直接接入负荷
余桥变521峡口线汉一所支线渠首余桥所公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
五大台变513胶泥沟线渠首东干渠支线渠首东干渠公变	30	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变511河立线33号青市驾校公变	50	青铜峡	83.64%	8.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
立新变521同兴线同兴村1#公变	250	青铜峡	56.14%	109.65	
广武变513园林线三趟墩七队3号公变	80	青铜峡	80.33%	15.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
五大台变513胶泥沟线三中家属院分支10号三中家属院公变	100	青铜峡	46.80%	53.2	
广武变514同进线养殖场支线三趟墩三队2号公变	800	青铜峡	23.34%	613.25	
余桥变523草台子线峡镇沃沙村2号公变	100	青铜峡	99.51%	0.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变514同进线广武乡政府4号公变	200	青铜峡	25.25%	149.5	
立新变515广武线广武三队2#公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
立新变515广武线广武三队1#公变	160	青铜峡	52.24%	76.42	
立新变515广武线广武二队公变	80	青铜峡	61.69%	30.65	
立新变515广武线广武一队公变	80	青铜峡	70.30%	23.76	
广武变513园林线广武四队1#公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线广武四队2#公变	80	青铜峡	68.26%	25.39	
广武变513园林线广武五队公变	100	青铜峡	50.91%	49.09	
广武变513园林线广武六队1#公变	100	青铜峡	58.53%	41.47	
广武变513园林线广武六队2#公变	50	青铜峡	81.60%	9.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线广武六队3#公变	200	青铜峡	96.07%	7.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线三趟墩一队公变1#	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线三趟墩三队公变	50	青铜峡	95.20%	2.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线三趟墩四五队公变	100	青铜峡	66.46%	33.54	
广武变513园林线三趟墩六队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
广武变513园林线三趟墩七队公变1#	50	青铜峡	83.28%	8.36	负载率超过80%，不直接接入负荷
艾山变512长滩线26号大坝镇2号公变	400	青铜峡	30.17%	279.31	
艾山变512长滩线27号石油器材库公变	400	青铜峡	50.24%	199.03	
艾山变512长滩线29号火车站2号公变	400	青铜峡	28.18%	287.3	
青水园小区3号箱变配电变压器	630	青铜峡	44.28%	351.04	
立新变528西兴线青铝公寓楼1号公变配电变压器配电变压器	400	青铜峡	39.03%	243.88	
余桥变523草台子线沃沙养殖场公变	400	青铜峡	41.04%	235.83	
广武变513园林线广武乡政府3号公变	200	青铜峡	48.33%	103.34	
广武变513园林线三趟墩七队充电桩公变	400	青铜峡	52.14%	191.43	
余桥变516青镇线37#青市房产所公变间隔配电变压器	1000	青铜峡	25.57%	744.26	
景秀园一区1号公变配电变压器	500	青铜峡	29.66%	351.71	
景秀园一区2号公变配电变压器	500	青铜峡	48.92%	255.41	
景秀园一区3号公变配电变压器	500	青铜峡	49.36%	253.2	
景秀园一区4号公变配电变压器	500	青铜峡	32.01%	339.97	
景秀园一区5号公变配电变压器	500	青铜峡	49.52%	252.4	
景秀园一区6号公变配电变压器	500	青铜峡	37.72%	311.42	
景秀园一区7号公变配电变压器	500	青铜峡	27.44%	362.8	
景秀园二区1号公变配电变压器	500	青铜峡	44.55%	277.25	
景秀园二区2号公变配电变压器	500	青铜峡	40.47%	297.65	
景秀园二区3号公变配电变压器	500	青铜峡	33.42%	332.88	
景秀园二区4号公变配电变压器	500	青铜峡	49.52%	252.42	
五大台变525上坝线水电小区5号公变	400	青铜峡	26.75%	293	
河西变524韦桥线上滩支线区水泥公变10#	160	青铜峡	34.00%	105.6	
余桥变516青镇线树脂厂家属区支线1号树脂厂公变（装无功）	315	青铜峡	46.02%	170.03	
余桥变516青镇线三公司北家属院支线4号三公司北院公变	315	青铜峡	50.16%	157.01	
桥变516青镇线造纸厂北家属院支线6号造纸厂北院公变（装无功）	315	青铜峡	40.34%	187.92	
余桥变516青镇线7号新城滩公变（装无功）	315	青铜峡	77.93%	69.52	
余桥变516青镇线马跃国抽水支线8号柴场路公变（装无功）	100	青铜峡	99.26%	0.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
521峡口线沃沙六队支线沃沙六队公变	50	青铜峡	89.06%	5.47	负载率超过80%，不直接接入负荷
521峡口线沃沙一队支线沃沙新村	160	青铜峡	56.45%	69.68	
521峡口线沃沙一队支线沃沙一队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
521峡口线沃沙四五队支线沃沙五队公变	80	青铜峡	65.90%	27.28	
余桥变521峡口线余桥修理组支线余桥修理组公变	160	青铜峡	66.15%	54.16	
521峡口线草河四五队支线草河一二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

余桥变523草台子线沃沙二队公变	200	青铜峡	81.05%	37.9	负载率超过80%，不直接接入负荷
余桥变523草台子线东一所公变	50	青铜峡	74.08%	12.96	
余桥变523草台子线沃沙园林场公变	100	青铜峡	63.58%	36.42	
余桥变523草台子线沃沙村次支线沃沙村公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
余桥变523草台子线沃沙七队公变	200	青铜峡	71.41%	57.18	
521峡口线草河八队支线草河老七队公变	400	青铜峡	24.64%	301.46	
桥变516青镇线造纸厂南家属院支线5号造纸厂南院公变（装无功）	160	青铜峡	59.41%	64.94	
广武变513园林线水产养殖分支线广武水产养殖公变	100	青铜峡	35.17%	64.83	
河西变513河西工业线22号河西公变	200	青铜峡	95.09%	9.82	负载率超过80%，不直接接入负荷
河西变513河西工业线24号活性炭公变（无功）	400	青铜峡	76.15%	95.41	
广武变514同进线同兴村沼气池1号公变	400	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
青铝东三北小区1号公变配电变压器	400	青铜峡	35.89%	256.46	
青铝东三北小区2号公变配电变压器	630	青铜峡	35.23%	408.08	
青铝东三北小区3号公变配电变压器	400	青铜峡	32.34%	270.63	
青铝东三北小区4号公变配电变压器	400	青铜峡	31.21%	275.18	
青铝东三北小区5号公变配电变压器	500	青铜峡	43.11%	284.45	
青铝东三南小区1号公变配电变压器	500	青铜峡	29.39%	353.06	
青铝东三南小区3号公变配电变压器	630	青铜峡	31.15%	433.74	
青铝东三南小区4号公变配电变压器	630	青铜峡	28.57%	450	
青铝东三南小区5号公变配电变压器	630	青铜峡	33.75%	417.4	
青铝东一小区2号公变配电变压器	500	青铜峡	29.76%	351.18	
青铝嘉庆小区1号公变配电变压器	630	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
青铝西三小区11号公变配电变压器	400	青铜峡	34.58%	261.7	
青铝西三小区1号公变母电变压器	400	青铜峡	35.27%	258.94	
青铝西三小区2号公变配电变压器	400	青铜峡	32.02%	271.92	
青铝西三小区3号公变配电变压器	400	青铜峡	36.95%	252.19	
青铝西三小区7号公变配电变压器	400	青铜峡	31.91%	272.37	
青铝西三小区9号公变配电变压器	400	青铜峡	29.33%	282.68	
青铝西一小区1号公变配电变压器	400	青铜峡	40.01%	239.97	
青铝12栋小区1号公变配电变压器	500	青铜峡	48.43%	257.87	
青铝东三南小区2号公变配电变压器	630	青铜峡	37.07%	396.46	
青铝东四路1号公变配电变压器	500	青铜峡	42.56%	287.2	
青铝东一小区1号公变配电变压器	400	青铜峡	32.75%	268.99	
青铝东一小区3号公变配电变压器	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
青铝高工楼4号公变配电变压器	200	青铜峡	72.45%	55.1	
青铝西三小区10号公变配电变压器	400	青铜峡	28.98%	284.07	
青铝西三小区4号公变配电变压器	400	青铜峡	32.31%	270.78	
青铝西三小区5号公变配电变压器	400	青铜峡	34.97%	260.12	
青铝西三小区6号公变配电变压器	400	青铜峡	36.75%	252.99	
青铝西三小区8号公变配电变压器	400	青铜峡	27.23%	291.07	
青铝西一小区2号公变配电变压器	500	青铜峡	32.99%	335.06	
青铝西一小区3号公变配电变压器	400	青铜峡	35.63%	257.49	
河西变524韦桥线上滩支线王老滩小学公变	630	青铜峡	23.58%	481.42	
河西变511河立线炳森公变	50	青铜峡	64.12%	17.94	
五大台变513胶泥沟线建安公司新民街支线19#桥头公变	400	青铜峡	64.32%	142.74	
余桥变521峡口线余桥九十队公变	80	青铜峡	71.58%	22.74	
余桥变521峡口线余桥七队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
余桥变521峡口线余桥新村公变	250	青铜峡	77.91%	55.22	
余桥变521峡口线余桥回乡苑公变	160	青铜峡	59.64%	64.57	
艾山变512长滩线移动公司支线30号液化气公变	400	青铜峡	79.51%	81.98	
艾山变512长滩线艾山街居民区支线28号艾山街公变	250	青铜峡	69.83%	75.43	
艾山变512长滩线26号大坝镇公变	250	青铜峡	45.46%	136.35	
五大台变513胶泥沟线5杆分游艇所分支20号胶泥沟公变（装无功）	250	青铜峡	81.76%	45.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
五大台变513胶泥沟线三中家属院分支线12号化工工贸公变（装无功）	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
余桥变516青镇线9号三中公变（装无功）	400	青铜峡	55.43%	178.29	
513胶泥沟线31杆分八孔闸分支10号八孔闸公变（装无功）	250	青铜峡	35.75%	160.63	
五大台变513胶泥沟线14号供电所公变（装无功）	250	青铜峡	80.19%	49.53	负载率超过80%，不直接接入负荷
五大台变513胶泥沟线13号供电所公变（装无功）	400	青铜峡	75.07%	99.72	
五大台变513胶泥沟线15号盐业公司公变（装无功）	400	青铜峡	40.66%	237.37	
五大台变513胶泥沟线16号新民街公变	315	青铜峡	50.94%	154.54	
五大台变513胶泥沟线余桥十一队支线余桥十一队公变	80	青铜峡	79.23%	16.62	
艾山变512长滩线火车站支线29号火车站公变	315	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
艾山变512长滩线粮食储备库支线31号清真寺公变	315	青铜峡	79.34%	65.08	
余桥变516青镇线3#农行公变	200	青铜峡	54.25%	91.5	
余桥变516青镇线38#青镇农贸市场公变	250	青铜峡	32.15%	169.63	
艾山变512长滩线移动公司支线36#粮食储备库公变	315	青铜峡	76.72%	73.33	
余桥变521峡口线草河八九队支线草河八九队公变	160	青铜峡	46.77%	85.17	
河西变524韦桥线王老滩七队分支线王老滩七队公变	80	青铜峡	65.33%	27.74	
广武变513园林线三趟墩一队公变2#	100	青铜峡	75.62%	24.38	

广武变513园林线同进村2#公变	200	青铜峡	58.10%	83.81	
同进村1#公变	200	青铜峡	75.76%	48.49	
广武变513园林线同进村6#公变	200	青铜峡	44.53%	110.94	
广武变513园林线同进村7#公变	200	青铜峡	41.82%	116.36	
广武变513园林线同进村8#公变	200	青铜峡	46.67%	106.66	
广武变513园林线同进村3#公变	250	青铜峡	61.53%	96.17	
广武变513园林线同进村4#公变	250	青铜峡	47.43%	131.43	
广武变513园林线同进村5#公变	200	青铜峡	65.24%	69.53	
广武变513园林线同进村9#公变	200	青铜峡	35.52%	128.97	
广武变513园林线同进村10#公变	200	青铜峡	32.97%	134.06	
广武变513园林线同进村11#公变	200	青铜峡	39.90%	120.21	
五大台变525上坝线水电小区6号公变	400	青铜峡	37.92%	248.31	
五大台变525上坝线水电小区7号公变	400	青铜峡	23.03%	307.88	
五大台变525上坝线水电小区8号公变	400	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
五大台变513胶泥沟线水电小区9号公变	400	青铜峡	36.50%	253.99	
17#新民街小区公变间隔配电变压器	400	青铜峡	45.81%	216.78	
18#峡石街小区公变间隔配电变压器	500	青铜峡	49.13%	254.34	
青镇团结小区39#公变间隔配电变压器	800	青铜峡	25.09%	599.32	
余桥变516青镇线青镇街支线34号马耀国（宾馆）公变	200	青铜峡	55.12%	89.77	
余桥变521峡口线古镇人家1#箱式公变配电变压器	315	青铜峡	40.24%	188.24	
余桥变521峡口线古镇人家2#箱式公变配电变压器	315	青铜峡	38.78%	192.85	
余桥变521峡口线青铜人家1#箱式公变配电变压器	315	青铜峡	36.79%	199.1	
余桥变521峡口线青铜人家2#箱式公变配电变压器	400	青铜峡	33.67%	265.34	
青水园小区1#箱式变	630	青铜峡	33.84%	416.78	
青水园小区2号箱变配电变压器	630	青铜峡	34.41%	413.24	
广武变513园林线三趟墩洼公变（新）	200	青铜峡	38.91%	122.18	
余桥变516青镇线五大台变所变	250	青铜峡	20.00%	200	
红星变嘉宝开闭所925抗萧乙线沙坝湾五队公变	80	青铜峡	65.69%	27.45	
红星变514沙坝湾线杨滩支线陈袁滩供电所公变	200	青铜峡	45.30%	109.41	
红星变514沙坝湾线杨滩支线陈袁滩镇政府公变	250	青铜峡	43.62%	140.94	
和府小区1#箱式变	800	青铜峡	31.93%	544.55	
和府小区2#箱式变	800	青铜峡	29.91%	560.75	
红星变514沙坝湾线杨滩支线袁滩农民新居4#公变	80	青铜峡	20.06%	63.95	
红星变嘉宝开闭所925抗萧乙线补号支线沙坝湾七队公变	80	青铜峡	96.00%	3.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变嘉宝开闭所925抗萧乙线补号支线沙坝湾三队公变	80	青铜峡	68.48%	25.22	
红星变嘉宝开闭所925抗萧乙线补号支线沙坝湾四队公变	100	青铜峡	62.04%	37.96	
红星变嘉宝开闭所925抗萧乙线补号支线补号七队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变嘉宝开闭所926万上线沙坝湾一队公变	50	青铜峡	20.02%	39.99	
红星变514沙坝湾线元滩七队支线袁滩七队公变	80	青铜峡	85.39%	11.69	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变514沙坝湾线杨滩支线袁滩二队公变	80	青铜峡	37.24%	50.21	
红星变514沙坝湾线袁滩一队公变	200	青铜峡	31.67%	136.66	
红星变514沙坝湾线袁滩一队农民新居支线袁滩农民新居3#公变	100	青铜峡	43.43%	56.57	
红星变514沙坝湾线袁滩农民新居1#公变	200	青铜峡	43.20%	113.6	
红星变514沙坝湾线农民新居支线农民新居2#公变	200	青铜峡	41.46%	117.09	
中滩变534唐源I线条滩三队公变	100	青铜峡	34.87%	65.13	
中滩变534唐源I线条金岸新村02#公变	100	青铜峡	46.80%	53.2	
红星变514沙坝湾线杨滩四队公变	200	青铜峡	32.92%	134.16	
红星变514沙坝湾线杨滩五队公变（新）	200	青铜峡	37.08%	125.85	
红星变514沙坝湾线杨滩六队2#公变	100	青铜峡	60.56%	39.44	
叶盛变521龙门线唐滩七队2#公变	200	青铜峡	30.80%	138.4	
中滩变534唐源I线条滩支线条滩三队2#公变	200	青铜峡	57.22%	85.57	
中滩变534唐源I线条滩支线条滩五队2#公变	200	青铜峡	37.33%	125.35	
红星变514沙坝湾线袁滩六队公变（新）	200	青铜峡	98.28%	3.44	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变514沙坝湾线袁滩三队公变（新）	200	青铜峡	60.15%	79.7	
红星变514沙坝湾线杨滩三队公变（新）	200	青铜峡	51.84%	96.32	
红星变514沙坝湾线杨滩六队公变（新）	200	青铜峡	27.18%	145.65	
叶盛变521龙门线唐滩七队公变（新）	200	青铜峡	54.78%	90.44	
嘉宝开闭所912创业园线补号九队公变	80	青铜峡	34.68%	52.26	
红星变514沙坝湾线杨滩二队公变	160	青铜峡	52.90%	75.36	
红星变514沙坝湾线杨滩支线杨滩五队2#公变	200	青铜峡	34.66%	130.68	
叶盛变521龙门线唐滩二队2#公变	200	青铜峡	66.52%	66.96	
叶盛变521龙门线唐滩四队公变	200	青铜峡	50.97%	98.06	
叶盛变521龙门线唐滩五队公变（2）	200	青铜峡	44.09%	111.82	
中滩变534唐源I线条滩支线条滩五队公变	50	青铜峡	80.98%	9.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变534唐源I线条滩支线条滩二队公变	160	青铜峡	50.48%	79.24	
中滩变534唐源I线条滩支线金岸新村公变	200	青铜峡	36.63%	126.74	
红星变514沙坝湾线洋滩支线唐滩一队公变	160	青铜峡	53.27%	74.77	
红星变嘉宝开闭所925抗萧乙线补号支线沙坝湾六队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
嘉宝开闭所926万上线泰宁新村公变	200	青铜峡	41.01%	117.98	

红星变514沙坝湾线陈元滩镇唐滩村支线杨滩一四队公变	160	青铜峡	67.49%	52.01	
星河传说2期61号公变配电变压器	630	青铜峡	21.43%	495.02	
星河传说2期62号公变配电变压器	630	青铜峡	21.77%	492.86	
星河传说2期63号公变配电变压器	630	青铜峡	20.75%	499.26	
星河传说2期65号公变配电变压器	630	青铜峡	34.47%	412.86	
星河传说2期66号公变配电变压器	630	青铜峡	22.61%	487.56	
红星变514沙坝湾线乡面粉厂公变(新)	200	青铜峡	63.65%	72.7	
叶盛变521龙门线唐滩村养殖园区公变	200	青铜峡	34.10%	131.8	
叶盛变521龙门线唐滩二队公变	80	青铜峡	60.76%	31.39	
叶盛变521龙门线唐滩村公变	100	青铜峡	48.25%	51.75	
叶盛变521龙门线唐滩五队公变(1)	50	青铜峡	56.06%	21.97	
叶盛变521龙门线唐滩六队公变	200	青铜峡	62.30%	75.41	
红星变514沙坝湾线农业开发办支线万头羊养殖园区公变	80	青铜峡	94.94%	4.05	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变522利民I线陈滩六队支线陈滩六队公变	80	青铜峡	75.30%	19.76	
中滩变534唐源I线条滩支线金岸新村3#公变	200	青铜峡	42.74%	114.53	
红星变514沙坝湾线杨滩支线鹏程养殖园区公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
嘉宝开闭所912创业园线补号八队公变	80	青铜峡	58.06%	33.55	
红星变514沙坝湾线袁滩农民新居5#公变	100	青铜峡	56.93%	43.07	
红星变嘉宝开闭所925杭箫乙线沙坝湾八队公变	200	青铜峡	63.98%	72.04	
和府小区二期1#箱式变	1000	青铜峡	23.28%	767.21	
红星变514沙坝湾线袁滩五队公变(2)	200	青铜峡	40.97%	118.07	
叶盛变521龙门线唐滩三队公变(2)	200	青铜峡	38.73%	122.54	
中滩变534唐源I线条滩大队公变(2)	200	青铜峡	65.47%	69.07	
中滩变534唐源I线条滩四队公变(2)	200	青铜峡	29.98%	140.04	
中滩变534唐源I线条滩一队公变(2)	200	青铜峡	31.50%	137.01	
红星变514沙坝湾线滨河新村3#公变	200	青铜峡	46.88%	106.24	
红星变514沙坝湾线滨河新村4#公变	200	青铜峡	33.30%	133.4	
永丰变515黄甲地线蒋顶七队种植园区公变	30	青铜峡	67.60%	9.72	
永丰变525光辉线光辉三队公变	160	青铜峡	75.43%	39.31	
永丰变518曲靖线曲靖街3#公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变514树新线甘城子三队分支甘城子二队公变	50	青铜峡	59.14%	20.43	
甘城子变514树新线树新分场分支线甘城子分场公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
盛家墩变517庙南线大坝粮库支线大坝火车站公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
盛家墩变517庙南线庙山湖公变	30	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线抗早打井支线1#公变	100	青铜峡	89.51%	10.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变524玉西线银辉三队#2公变	200	青铜峡	66.02%	67.97	
永丰变525光辉线银光十三队支线银光十三队公变	80	青铜峡	89.20%	8.64	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线毛桥九队公变	80	青铜峡	67.45%	26.04	
马寨变521友好线毛桥八队公变	80	青铜峡	84.56%	12.35	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线良繁场二队公变	100	青铜峡	77.68%	22.32	
朝阳变521朝阳线朝阳一队支线朝阳一队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线朝阳二队支线朝阳二队公变	80	青铜峡	49.45%	40.44	
朝阳变521朝阳线朝阳四队支线朝阳四队公变	160	青铜峡	87.59%	19.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线玉南三、十队公变	125	青铜峡	92.51%	9.36	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线甘城子支线朝阳三队公变	100	青铜峡	87.23%	12.77	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变524玉西线银辉四队支线银辉四队公变	160	青铜峡	43.37%	90.61	
永丰变515黄甲地线唐徕渠管理处公变	30	青铜峡	30.57%	20.83	
朝阳变524玉西线唐徕渠管理处公变	30	青铜峡	22.77%	23.17	
永丰变515黄甲地线树新移民队支线唐西养殖园区公变	250	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线银光水管所#1公变	100	青铜峡	56.55%	43.45	
永丰变525光辉线银光新建队#1公变	100	青铜峡	49.87%	50.13	
永丰变525光辉线银光支线银光七队#1公变	100	青铜峡	76.84%	23.16	
永丰变525光辉线银光一队支线银光一队养殖场公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线银光支线银光十二队#1公变	100	青铜峡	62.85%	37.15	
永丰变525光辉线银光支线银光十队#1公变	100	青铜峡	45.11%	54.89	
永丰变525光辉线银光三队#1公变	100	青铜峡	86.12%	13.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线银光二队#1公变	100	青铜峡	76.68%	23.32	
甘城子变514树新线树新四队支线树新四队公变	100	青铜峡	51.78%	48.22	
朝阳变521朝阳线朝阳大队公变	100	青铜峡	22.00%	78	
朝阳变524玉西线银辉五队支线银辉五、六队公变	160	青铜峡	42.60%	91.84	
朝阳变524玉西线银辉支线银辉二队公变	80	青铜峡	77.73%	17.82	
朝阳变524玉西线银辉一队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变524玉西线银辉三队公变	80	青铜峡	50.13%	39.9	
朝阳变521朝阳线渔粮二队支线渔粮二队公变	50	青铜峡	54.02%	22.99	
朝阳变521朝阳线渔粮二队支线渔粮大队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线渔粮四队支线渔粮四队公变	160	青铜峡	62.33%	60.27	
朝阳变521朝阳线渔粮一队支线渔粮一队公变	50	青铜峡	93.94%	3.03	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线渔粮六队公变	200	青铜峡	86.86%	26.28	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线渔粮五队支线渔粮五队公变	160	青铜峡	53.79%	73.93	

朝阳变521朝阳线渔粮三、七队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线朝阳五队公变	315	青铜峡	78.66%	67.21	
朝阳变521朝阳线玉南四、七队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线玉南砖厂支线玉南五队公变	50	青铜峡	64.84%	17.58	
朝阳变521朝阳线玉南砖厂支线玉南六、九队公变	80	青铜峡	58.24%	33.41	
朝阳变521朝阳线玉南一队支线玉南八队公变	80	青铜峡	60.14%	31.89	
朝阳变521朝阳线玉南一队支线玉南二队公变	50	青铜峡	91.96%	4.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线玉南一队支线玉南一队公变	80	青铜峡	84.29%	12.57	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线玉南养殖小区公变	160	青铜峡	64.74%	56.41	
永丰变515黄甲地线蒋西一队蒋西一队公变	80	青铜峡	68.89%	24.89	
永丰变525光辉线蒋顶五队支线蒋顶四五队公变	80	青铜峡	64.89%	28.09	
永丰变525光辉线蒋顶五队支线蒋顶八队公变	50	青铜峡	86.50%	6.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线银光支线新民七队公变	160	青铜峡	40.79%	94.73	
永丰变525光辉线银光六队支线银光六队公变	100	青铜峡	38.50%	61.5	
永丰变525光辉线银光九队支线银光九队公变	50	青铜峡	89.06%	5.47	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线新民三支线新民三队2#公变	160	青铜峡	54.85%	72.24	
永丰变518曲靖线蒯桥九队支线蒯桥九队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线光辉支线光辉六队公变	80	青铜峡	52.10%	38.32	
永丰变518曲靖线光辉支线光辉七队公变	80	青铜峡	55.51%	35.59	
永丰变518曲靖线蒯桥一队支线蒯桥一队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线尚桥七八队支线蒯桥五队公变	50	青铜峡	65.24%	17.38	
永丰变518曲靖线尚桥七八队支线蒯桥六队公变	80	青铜峡	88.05%	9.56	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线尚桥七八队支线尚桥七队公变	100	青铜峡	97.75%	2.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线尚桥七八队支线尚桥八队公变	100	青铜峡	41.79%	58.21	
永丰变518曲靖线蒯桥二队支线蒯桥四队公变	50	青铜峡	85.58%	7.21	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线蒯桥二队支线蒯桥二队公变	50	青铜峡	52.16%	23.92	
永丰变518曲靖线蒯桥三队支线蒯桥三队公变	100	青铜峡	91.57%	8.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线浩丰养殖场浩丰养殖场公变	160	青铜峡	44.31%	89.11	
永丰变518曲靖线尚桥五队支线尚桥五队公变	100	青铜峡	81.81%	18.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线尚桥三队支线尚桥三队公变	50	青铜峡	71.08%	14.46	
永丰变518曲靖线尚桥六队支线尚桥四队公变	100	青铜峡	48.98%	51.02	
永丰变518曲靖线尚桥六队支线尚桥六队公变	200	青铜峡	60.54%	78.92	
马寨变512时坊线马寨六队支线马寨六队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线瞿靖街支线曲靖街2#公变	400	青铜峡	88.45%	46.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线友谊五六队支线友谊六队公变	100	青铜峡	79.87%	20.13	
永丰变518曲靖线繁殖场养殖小区支线友谊一队公变	50	青铜峡	54.48%	22.76	
永丰变518曲靖线瞿靖养殖小区1#公变	250	青铜峡	81.24%	46.9	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线繁殖场养殖小区支线曲靖养殖小区2#公变	160	青铜峡	69.36%	49.02	
永丰变518曲靖线瞿靖三队支线曲靖三队公变	160	青铜峡	24.28%	121.15	
永丰变518曲靖线雷桥一队支线雷桥三队公变	50	青铜峡	41.86%	29.07	
永丰变518曲靖线雷桥一队支线雷桥二队公变	100	青铜峡	64.90%	35.1	
永丰变518曲靖线雷桥一队支线雷桥一队公变	200	青铜峡	36.10%	127.81	
永丰变518曲靖线新民一队福享养殖园区公变	80	青铜峡	52.83%	37.74	
永丰变518曲靖线雷桥奶牛养殖园区支线雷桥奶牛养殖园区公变	315	青铜峡	55.01%	141.73	
永丰变518曲靖线友谊三队温棚支线友谊三队温棚1#公变	200	青铜峡	75.02%	49.96	
永丰变518曲靖线新民三支线新民十队1#公变	160	青铜峡	29.18%	113.31	
永丰变518曲靖线友谊二队支线友谊二队公变	50	青铜峡	43.60%	28.2	
永丰变518曲靖线瞿靖街#5公变	200	青铜峡	90.39%	19.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线曲靖街4#公变	200	青铜峡	27.00%	146	
永丰变518曲靖线永嘉禾园小区2#公变	200	青铜峡	47.78%	104.45	
永丰变518曲靖线永嘉禾园小区3#公变	200	青铜峡	45.36%	109.28	
永丰变518曲靖线永嘉禾园小区4#公变	200	青铜峡	47.74%	104.52	
永丰变518曲靖线友谊支线瞿靖塞上农民新居公变	160	青铜峡	39.17%	97.33	
永丰变518曲靖线友谊支线友谊四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线树新移民队支线树新移民队公变	50	青铜峡	91.98%	4.01	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线马寨一队1#公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变523叶盛线马寨二队1#公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线东升一队支线东升一队公变	160	青铜峡	59.68%	64.52	
永丰变525光辉线新民八队公变	200	青铜峡	77.59%	44.82	
永丰变515黄甲地线东升三四队支线东升三四队公变	160	青铜峡	62.96%	59.26	
永丰变515黄甲地线东升三四队支线东升二队公变	100	青铜峡	93.73%	6.27	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线滑石沟移民队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线光辉四队公变	100	青铜峡	46.24%	53.76	
永丰变525光辉线光辉一队公变	400	青铜峡	58.86%	164.55	
永丰变525光辉线光辉养殖小区公变	200	青铜峡	63.04%	73.92	
永丰变525光辉线蒋顶五队支线蒋顶三队园区公变	200	青铜峡	35.42%	129.17	
朝阳变524玉西线银辉一队渔场公变	50	青铜峡	41.44%	29.28	
永丰变525光辉线蒋顶五队支线蒋顶新建队队公变	30	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线东升七队支线东升七队公变	50	青铜峡	93.06%	3.47	负载率超过80%，不直接接入负荷

永丰变515黄甲地线银光支线银光十一队公变	100	青铜峡	59.72%	40.28	
永丰变525光辉线银光支线银光四五队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线新民九队支线新民九队公变	100	青铜峡	37.69%	62.31	
永丰变515黄甲地线东升农民新居公变	160	青铜峡	64.23%	57.23	
永丰变515黄甲地线东升六队支线东升六队公变	100	青铜峡	55.30%	44.7	
永丰变525光辉线新民十一队公变	50	青铜峡	69.88%	15.06	
永丰变525光辉线新民五队公变	100	青铜峡	53.38%	46.62	
永丰变525光辉线光辉八队公变	100	青铜峡	51.34%	48.66	
永丰变515黄甲地线蒋顶支线蒋顶三队公变	160	青铜峡	84.62%	24.61	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线光辉二队公变	100	青铜峡	35.91%	64.09	
永丰变525光辉线新民六队公变	160	青铜峡	34.84%	104.25	
永丰变515黄甲地线蒋西支线蒋西三八队公变	80	青铜峡	89.74%	8.21	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线蒋西支线蒋西九队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线蒋西支线蒋西六队公变	100	青铜峡	85.47%	14.53	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线市良繁厂支线市良繁厂公变	100	青铜峡	95.17%	4.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线树新南线分场塞上农民新居公变	160	青铜峡	42.08%	92.68	
永丰变515黄甲地线树新南线园艺分场公变	50	青铜峡	56.36%	21.82	
永丰变515黄甲地线树新南线树新五队公变	80	青铜峡	80.74%	15.41	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线蒋顶一队支线蒋顶一队公变	80	青铜峡	45.64%	43.49	
永丰变515黄甲地线甘城子支线树新林场场部公变	200	青铜峡	83.36%	33.28	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变525光辉线银光一队支线银光一队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线跃进桥水管所公变	80	青铜峡	47.00%	42.4	
永丰变515黄甲地线蒋西七队支线蒋西七队公变	30	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线树新二队支线树新二队公变	160	青铜峡	89.70%	16.48	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线南山坡支线树新401家属院公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线南山坡支线南山坡公变	160	青铜峡	74.18%	41.32	
永丰变515黄甲地线东升五队公变	160	青铜峡	57.75%	67.6	
永丰变515黄甲地线蒋顶七队支线蒋顶七队公变	80	青铜峡	77.85%	17.72	
永丰变515黄甲地线东升六队温棚公变	50	青铜峡	57.62%	21.19	
永丰变515黄甲地线蒋西五队公变	80	青铜峡	98.69%	1.05	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线树新一队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线场部塞上农民新居公变	160	青铜峡	53.08%	75.08	
永丰变515黄甲地线糖厂生活小区公变	80	青铜峡	42.38%	46.1	
永丰变515黄甲地线蒋顶二队公变	100	青铜峡	60.10%	39.9	
永丰变518曲靖线新民支线崩桥七八队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线新民支线新民四队公变	100	青铜峡	82.44%	17.56	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变512时坊线时坊五队公变	200	青铜峡	47.67%	104.66	
永丰变518曲靖线新民支线新民一队公变	100	青铜峡	42.11%	57.89	
永丰变518曲靖线新民支线新民二队公变	100	青铜峡	29.40%	70.6	
永丰变518曲靖线尚桥二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线曲靖街1#公变	160	青铜峡	58.29%	66.74	
永丰变518曲靖线尚桥一队公变	80	青铜峡	86.16%	11.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线曲靖四队公变	200	青铜峡	42.06%	115.89	
永丰变518曲靖线雷桥四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线毛桥五队支线毛桥五队公变	80	青铜峡	55.13%	35.9	
马寨变512时坊线马寨四队支线马寨四队公变	200	青铜峡	37.56%	124.89	
马寨变512时坊线马寨三队支线马寨三队公变	80	青铜峡	83.68%	13.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变512时坊线时坊九队支线时坊九队公变	50	青铜峡	75.82%	12.09	
马寨变512时坊线时坊三队公变	80	青铜峡	59.30%	32.56	
马寨变521友好线毛桥六队公变	80	青铜峡	79.34%	16.53	
马寨变521友好线毛桥四队支线毛桥四队公变	80	青铜峡	91.16%	7.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线毛桥四队支线毛桥七队公变	80	青铜峡	93.14%	5.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线友好二队支线友好二队公变	160	青铜峡	44.93%	88.12	
马寨变521友好线友好四队公变	100	青铜峡	74.59%	25.41	
马寨变521友好线友好一队支线友好一队公变	80	青铜峡	55.84%	35.33	
马寨变521友好线友好五队公变	80	青铜峡	95.21%	3.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线友好三队公变	80	青铜峡	94.75%	4.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线友好六队公变	80	青铜峡	74.98%	20.02	
马寨变521友好线繁殖厂支线毛桥一队公变	80	青铜峡	70.61%	23.51	
马寨变521友好线毛桥二队支线毛桥二队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线毛桥三队支线毛桥三队公变	50	青铜峡	78.16%	10.92	
马寨变521友好线良繁场一队公变	50	青铜峡	94.74%	2.63	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变521友好线繁殖厂一队支线良繁场三队1#公变	80	青铜峡	77.84%	17.73	
马寨变512时坊线时坊一队公变	50	青铜峡	67.52%	16.24	
马寨变512时坊线时坊七队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变512时坊线时坊八队公变	50	青铜峡	84.04%	7.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变512时坊线马寨五队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变512时坊线时坊二队公变	50	青铜峡	41.16%	29.42	
永丰变518曲靖线新民支线新民三队公变	50	青铜峡	57.22%	21.39	

马寨变512时坊线时坊四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线林皋四队友好七队分支线友好七队公变	80	青铜峡	66.26%	26.99	
永丰变525光辉线光辉五队公变	50	青铜峡	65.90%	17.05	
永丰变525光辉线银光五队公变	100	青铜峡	75.84%	24.16	
甘城子变514树新线果品公司家属院1#公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518瞿靖线友谊支线友谊八队公变（新）	100	青铜峡	66.43%	33.57	
永丰变518瞿靖线友谊支线友谊九队公变（新）	100	青铜峡	69.55%	30.45	
永丰变518瞿靖线友谊支线友谊七队公变（新）	100	青铜峡	62.80%	37.2	
永丰变518瞿靖线友谊支线友谊五队公变（新）	100	青铜峡	69.40%	30.6	
永丰变518瞿靖线友谊支线友谊三队分支线友谊三队公变（新）	100	青铜峡	51.37%	48.63	
红星变518唐滩线中沟一队1#公变（新）	80	青铜峡	45.76%	43.39	
红星变518唐滩线先锋村村民委员会公变（新）	200	青铜峡	80.26%	39.48	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线小坝八队温棚支线3#公变	100	青铜峡	31.55%	68.45	
物流中心西箱变2号配电变压器	250	青铜峡	83.51%	41.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线红星七队2#公变	100	青铜峡	71.56%	28.44	
红星变518唐滩线红星八队2#公变	100	青铜峡	49.86%	50.14	
红星变518唐滩线红星九队2#公变	200	青铜峡	43.70%	112.6	
红星变518唐滩线中沟四队公变（新）	100	青铜峡	54.88%	45.12	
红星变518唐滩线中沟五队公变（新）	200	青铜峡	32.33%	135.34	
红星变518唐滩线中沟六队1#公变（新）	100	青铜峡	49.00%	51	
永丰变517林皋线林皋一队公变（新）	200	青铜峡	41.98%	116.04	
永丰变517林皋线林皋二队2#公变（新）	200	青铜峡	30.23%	139.54	
永丰变517林皋线林皋农具厂公变（新）	200	青铜峡	80.60%	38.81	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线林皋三队公变（新）	100	青铜峡	43.99%	56.01	
永丰变517林皋线林皋八队公变（新）	200	青铜峡	28.41%	143.19	
永丰变517林皋线林皋七队公变（新）	100	青铜峡	43.49%	56.51	
永丰变517林皋线林皋六队公变（新）	200	青铜峡	47.80%	104.41	
永丰变517林皋线林皋四队1#公变（新）	200	青铜峡	39.48%	121.04	
永丰变517林皋线林皋二队1#公变（新）	200	青铜峡	40.80%	118.41	
红星变518唐滩线先锋一队1#公变（新）	100	青铜峡	56.27%	43.73	
红星变518唐滩线先锋二队公变(新)	100	青铜峡	48.66%	51.34	
红星变518唐滩线先锋四队1#公变（新）	200	青铜峡	30.22%	139.56	
红星变518唐滩线先锋五队公变（新）	200	青铜峡	36.05%	127.91	
永丰变517林皋线物流中心东箱变配电变压器	200	青铜峡	90.38%	19.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线物流中心西箱变1号配电变压器	400	青铜峡	89.59%	41.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变535唐源II线南庄六队支线南庄六队公变	80	青铜峡	33.30%	53.36	
中滩变535唐源II线南庄村寨上农民新居公变	315	青铜峡	49.60%	158.77	
中滩变535唐源II线南庄八队支线南庄八队公变	50	青铜峡	81.00%	9.5	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线曹湾一队支线曹湾一队1#公变	80	青铜峡	55.70%	35.44	
永丰变518曲靖线永丰一队支线永丰一队公变	100	青铜峡	54.33%	45.67	
永丰变517林皋线曹湾二队支线曹湾二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线曹湾三队支线曹湾三队公变	80	青铜峡	66.86%	26.51	
永丰变517林皋线曹湾养殖小区公变	315	青铜峡	42.01%	182.68	
永丰变517林皋线曹湾五队支线曹湾五队公变	80	青铜峡	48.50%	41.2	
永丰变517林皋线新林三队支线新林四队公变	80	青铜峡	70.45%	23.64	
永丰变517林皋线新林三队支线新林三队公变	200	青铜峡	52.89%	94.23	
永丰变517林皋线新林六队支线新林六队公变	80	青铜峡	67.71%	25.83	
永丰变517林皋线新林一队支线新林二队公变	80	青铜峡	91.29%	6.97	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线新林一队支线新林一队公变	80	青铜峡	67.30%	26.16	
永丰变517林皋线新林支线新林五队公变	80	青铜峡	92.09%	6.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线新林九队支线新林九队养殖区4#公变	200	青铜峡	57.42%	85.17	
永丰变517林皋线新林九队支线新林九队养殖区3#公变	400	青铜峡	45.35%	218.61	
永丰变517林皋线新林九队支线新林九队养殖区2#公变	315	青铜峡	43.30%	178.59	
永丰变517林皋线新林九队支线新林九队公变	80	青铜峡	76.71%	18.63	
永丰变517林皋线新林七队支线新林七队2#公变	315	青铜峡	49.17%	160.1	
永丰变517林皋线新林七队支线新林七队3#公变	200	青铜峡	63.20%	73.61	
永丰变517林皋线新林七队支线新林九队养殖区1#公变	400	青铜峡	20.18%	319.29	
永丰变517林皋线新林七队支线新林九队养殖区5#公变	200	青铜峡	58.73%	82.54	
永丰变517林皋线新林七队支线新林九队养殖区6#公变	200	青铜峡	77.59%	44.82	
永丰变517林皋线新林支线新林七队1#公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线新林八队支线新林八队2#公变	80	青铜峡	96.28%	2.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线新林八队养殖场支线新林八队1#公变	100	青铜峡	78.72%	21.28	
永丰变517林皋线新林八队养殖区1#公变	400	青铜峡	36.95%	252.19	
永丰变517林皋线新林八队养殖区2#公变	400	青铜峡	34.61%	261.55	
永丰变517林皋线新林八队养殖区3#公变	315	青铜峡	57.99%	132.33	
永丰变517林皋线新林八队养殖区支线林皋温棚公变	80	青铜峡	83.58%	13.14	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线曹湾四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变517林皋线曹湾一队2#公变	80	青铜峡	31.20%	55.04	
永丰变517林皋线城郊业务站支线城郊业务站公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

永丰变517林皋线小坝八队公变	160	青铜峡	45.69%	86.89	
永丰变515黄甲地线张岗六队支线张岗六队公变	80	青铜峡	64.74%	28.21	
永丰变515黄甲地线大清渠支线张岗四队1#公变	400	青铜峡	43.54%	225.85	
永丰变515黄甲地线大清渠支线张岗三七队1公变	160	青铜峡	47.09%	84.65	
永丰变515黄甲地线张岗四队支线张岗四队2#公变	100	青铜峡	86.90%	13.1	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线城建开发公司公变	160	青铜峡	89.07%	17.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变515黄甲地线张岗五队公变	160	青铜峡	78.22%	34.85	
永丰变518曲靖线永丰四队支线永丰四队公变	200	青铜峡	34.70%	130.6	
永丰变518曲靖线永丰七队支线永丰七队公变	80	青铜峡	64.74%	28.21	
永丰变518曲靖线永丰二队支线永丰二队公变	80	青铜峡	41.23%	47.02	
永丰变518曲靖线永丰三队支线永丰三队公变	80	青铜峡	94.15%	4.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线富裕五队支线富裕二队公变	200	青铜峡	46.50%	107.01	
永丰变518曲靖线永丰六队支线永丰六队公变	80	青铜峡	44.85%	44.12	
永丰变518曲靖线永丰五队支线永丰五队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线永丰八队公变	80	青铜峡	78.49%	17.21	
红星变518唐滩线红星七队公变	80	青铜峡	58.90%	32.88	
红星变518唐滩线红星四队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线红星三队养殖园区支线红星三队公变	80	青铜峡	68.49%	25.21	
红星变518唐滩线红星三队养殖园区公变	315	青铜峡	55.32%	140.74	
红星变518唐滩线红星五队支线红星五队公变	80	青铜峡	79.01%	16.79	
红星变518唐滩线红星八队公变	80	青铜峡	62.25%	30.2	
红星变518唐滩线红星六队支线红星六队公变	80	青铜峡	64.11%	28.71	
红星变518唐滩线红星一队支线红星一队公变	80	青铜峡	73.38%	21.3	
红星变518唐滩线红星九队支线红星九队公变	80	青铜峡	60.16%	31.87	
永丰变517林皋线林皋四队支线林皋四队2#公变	80	青铜峡	80.79%	15.37	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线万粮滩四队支线万粮滩四队1#公变	80	青铜峡	97.99%	1.61	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线万粮滩四队支线万粮滩四队2#公变	80	青铜峡	70.83%	23.34	
永丰变517林皋线林皋五队公变	80	青铜峡	87.03%	10.38	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线中沟六队公变	80	青铜峡	48.44%	41.25	
红星变518唐滩线先锋支线先锋一队公变	80	青铜峡	65.06%	27.95	
红星变518唐滩线先锋支线先锋四队公变	80	青铜峡	42.00%	46.4	
红星变518唐滩线先锋三队支线先锋三队公变	80	青铜峡	47.33%	42.14	
红星变518唐滩线万粮滩五队支线万粮滩五队公变	80	青铜峡	72.16%	22.27	
红星变518唐滩线万粮滩一队支线万粮滩一队公变	80	青铜峡	44.71%	44.23	
红星变518唐滩线万粮滩二队支线万粮滩二队公变	80	青铜峡	61.00%	31.2	
红星变518唐滩线万粮滩三队支线万粮滩三队公变	80	青铜峡	21.96%	62.43	
红星变518唐滩线先锋养殖区公变	80	青铜峡	77.70%	17.84	
中滩变535唐源II线中滩支线南庄二队公变	100	青铜峡	71.76%	28.24	
中滩变535唐源II线南庄生猪养殖园区支线1#公变	100	青铜峡	47.83%	52.17	
中滩变535唐源II线南庄四队公变	100	青铜峡	91.09%	8.91	负载率超过80%，不直接接入负荷
中滩变535唐源II线南庄三队公变	200	青铜峡	59.69%	80.63	
中滩变535唐源II线南庄五队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线富裕一队公变（新）	100	青铜峡	47.94%	52.06	
永丰变518曲靖线富裕三队公变（新）	200	青铜峡	54.12%	91.77	
永丰变518曲靖线富裕四队公变（新）	200	青铜峡	56.05%	87.9	
永丰变518曲靖线富裕五队公变（新）	200	青铜峡	36.08%	127.85	
永丰变518曲靖线富裕六队公变（新）	200	青铜峡	42.96%	114.09	
永丰变517林皋线林皋支线林皋二队3号公变	200	青铜峡	47.18%	105.64	
红星变518唐滩线中沟三队公变（新）	100	青铜峡	80.17%	19.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线中沟二队公变（新）	100	青铜峡	45.69%	54.31	
红星变518唐滩线中沟一队2#公变（新）	100	青铜峡	52.14%	47.86	
红星变518唐滩线林东一队公变	200	青铜峡	33.99%	132.02	
红星变518唐滩线林东二队公变	200	青铜峡	36.52%	126.96	
红星变518唐滩线林东三队1号公变	200	青铜峡	37.52%	124.97	
红星变518唐滩线林东三队2号公变	200	青铜峡	64.78%	70.44	
红星变518唐滩线林东四队公变	200	青铜峡	37.55%	124.91	
红星变518唐滩线林东六队温棚公变	200	青铜峡	50.56%	98.89	
红星变518唐滩线林东七队公变	200	青铜峡	36.92%	126.17	
永丰变517林皋线林东五队公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红星变518唐滩线林东六队公变	200	青铜峡	46.96%	106.08	
马寨变514连湖线连湖二队温棚1号公变	200	青铜峡	41.33%	117.34	
马寨变514连湖线连湖六队公变1	200	青铜峡	86.41%	27.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖场部4#公变（新）	200	青铜峡	47.57%	104.86	
马寨变514连湖线连湖四队公变1	200	青铜峡	64.78%	70.44	
马寨变514连湖线连湖供电所公变	400	青铜峡	49.10%	203.59	
马寨变514连湖线农艺队公变	160	青铜峡	60.94%	62.49	
马寨变514连湖线连湖场部1#公变	315	青铜峡	40.27%	188.15	
连湖双丰花园箱式公变配电变压器	315	青铜峡	75.78%	76.3	
马寨变514农艺队温棚2#公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

马寨变514连湖线连湖种植园区公变	80	青铜峡	89.08%	8.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖二队温棚公变	160	青铜峡	73.86%	41.82	
马寨变514连湖线连湖场部支线连湖场部#3公变	200	青铜峡	56.89%	86.22	
马寨变514连湖线连湖场部支线连湖场部#6公变	400	青铜峡	49.59%	201.64	
马寨变514连湖线连湖场部支线连湖场部#2公变	200	青铜峡	43.15%	113.71	
马寨变514连湖线连湖园林队28#公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖七队公变	160	青铜峡	55.72%	70.85	
马寨变514连湖线连湖奶牛养殖区公变	160	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖二队公变	100	青铜峡	93.40%	6.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖五队支线连湖五队公变	100	青铜峡	63.11%	36.89	
马寨变514连湖线连湖五队支线连湖五队温棚1#公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖一队养殖区公变	100	青铜峡	72.83%	27.17	
马寨变514连湖线连湖一队公变	160	青铜峡	95.48%	7.24	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变514连湖线连湖三队支线连湖三队公变	160	青铜峡	65.79%	54.73	
马寨变514连湖线连湖养猪队支线连湖养猪队1#公变	160	青铜峡	46.63%	85.4	
马寨变514连湖线农民新居1#公变	200	青铜峡	26.91%	146.19	
马寨变514连湖线农民新居2#公变	200	青铜峡	35.64%	128.72	
马寨变514连湖线农民新居3#公变	200	青铜峡	39.12%	121.77	
马寨变514连湖线连湖场部支线连湖场部7#公变	200	青铜峡	35.61%	128.78	
甘城子变513甘泉线甘城子一队4#公变	200	青铜峡	20.00%	160	
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟一队2#公变	200	青铜峡	58.59%	82.82	
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟二队2#公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟四队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线玉西支线玉西三队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线玉西支线奶牛养殖场养殖园区公变	200	青铜峡	94.50%	11	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线玉西二队2#公变	100	青铜峡	80.01%	19.99	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线玉西一队2#公变	100	青铜峡	88.76%	11.24	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线邵西一七队支线邵西二队公变	200	青铜峡	36.79%	126.42	
马寨变513邵岗线邵岗镇政府支线政府公变	200	青铜峡	59.49%	81.02	
马寨变513邵岗线星火三八队公变	200	青铜峡	43.01%	113.98	
马寨变513邵岗线星火二队公变	200	青铜峡	47.87%	104.27	
朝阳变514玉泉线东方红五队公变	200	青铜峡	28.17%	143.67	
朝阳变514玉泉线邵南二队公变	100	青铜峡	70.33%	29.67	
马寨变513邵岗线邵南五队1#公变	200	青铜峡	29.89%	140.23	
甘城子变513甘泉线玉西四队3#公变	100	青铜峡	65.28%	34.72	
甘城子变513甘泉线玉西一队4#公变	200	青铜峡	55.74%	88.52	
甘城子变513甘泉线大沟九队分支大沟九队公变	100	青铜峡	74.79%	25.21	
甘城子变513甘泉线大沟八队公变	100	青铜峡	20.01%	79.99	
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西一支分支莲湖移民1#公变	200	青铜峡	56.64%	86.72	
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西一支分支莲湖移民2#公变	200	青铜峡	58.15%	83.71	
甘城子变513甘泉线南庄点南1分支同富村南庄点1#公变	200	青铜峡	50.23%	99.55	
甘城子变513甘泉线南庄点南2分支同富村南庄点2#公变	200	青铜峡	46.87%	106.26	
甘城子变513甘泉线酒堡支线大沟七队公变	50	青铜峡	87.86%	6.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线北庄点分支线同富村北庄点1#公变	200	青铜峡	69.28%	61.44	
甘城子变513甘泉线同富村北庄点2#公变	200	青铜峡	72.30%	55.4	
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西二分支支莲湖移民3#公变	200	青铜峡	56.52%	86.97	
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西三分支支莲湖移民4#公变	200	青铜峡	54.52%	90.96	
甘城子变513甘泉线莲湖移民5#公变	200	青铜峡	88.33%	23.35	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西五分支支莲湖移民6#公变	200	青铜峡	69.38%	61.24	
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西七分支支莲湖移民7#公变	200	青铜峡	75.74%	48.53	
甘城子变513甘泉线甘玉支线甘城子二队公变	200	青铜峡	56.10%	87.81	
甘城子变513甘泉线玉西支线玉西一队公变	100	青铜峡	78.87%	21.13	
甘城子变513甘泉线玉西支线玉西四队2#公变	100	青铜峡	88.80%	11.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线玉西支线甘城子三队公变	400	青铜峡	58.12%	167.52	
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟二队公变	250	青铜峡	41.41%	146.47	
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟一队公变	200	青铜峡	50.06%	99.89	
甘城子变513甘泉线玉西五队2#公变	200	青铜峡	57.48%	85.04	
甘城子变513甘泉线玉西三队2#公变	200	青铜峡	66.10%	67.8	
甘城子变513甘泉线甘玉支线甘城子一队公变	400	青铜峡	58.47%	166.12	
甘城子变513甘泉线大沟四队3#公变	80	青铜峡	20.00%	64	
甘城子变513甘泉线大沟二队4#公变	80	青铜峡	55.06%	35.95	
甘城子变513甘泉线大沟四队4#公变	80	青铜峡	20.00%	64	
甘城子变513甘泉线农垦新居支线西七分支支莲湖移民8#公变	200	青铜峡	70.37%	59.27	
甘城子变513甘泉线大沟六队公变	80	青铜峡	69.36%	24.51	
甘城子变513甘泉线大沟五队公变	100	青铜峡	42.84%	57.16	
马寨变513邵岗线邵南五队公变	80	青铜峡	82.43%	14.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变514玉泉线玉泉营农场支线莲湖十队公变	315	青铜峡	59.90%	126.32	
朝阳变514玉泉线玉泉3队公变	100	青铜峡	47.83%	52.17	
朝阳变514玉泉线玉泉4队公变	200	青铜峡	53.90%	92.21	

朝阳变514玉泉线玉泉5队1#公变	200	青铜峡	52.52%	94.97	
朝阳变514玉泉线玉泉5队2#公变	200	青铜峡	64.54%	70.93	
朝阳变514玉泉线玉泉6队公变	200	青铜峡	35.67%	128.67	
朝阳变514玉泉线玉泉7队公变	200	青铜峡	44.83%	110.35	
朝阳变514玉泉线玉泉8队公变	200	青铜峡	39.06%	121.88	
朝阳变514玉泉线玉泉9队公变	100	青铜峡	47.20%	52.8	
朝阳变514玉泉线玉泉养殖场公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线下桥支线下桥二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线高渠四队公变	80	青铜峡	41.93%	46.46	
马寨变513邵岗线设施农业扶贫示范园公变	315	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线幸福村庄支线玫瑰香苑1#箱变间隔配电变压器	400	青铜峡	25.34%	298.65	
马寨变513邵岗线幸福村庄支线玫瑰香苑2#箱变间隔配电变压器	630	青铜峡	34.91%	410.08	
马寨变513邵岗线幸福村庄支线玫瑰香苑3#箱变间隔配电变压器	400	青铜峡	39.15%	243.39	
朝阳变514玉泉线连湖十队2#公变	200	青铜峡	47.54%	104.93	
甘城子变513甘泉线大沟二队3号公变	200	青铜峡	61.52%	76.97	
马寨变513邵岗线邵岗街支线邵岗街公变	400	青铜峡	57.45%	170.22	
朝阳变514玉泉线东方红养殖小区公变	200	青铜峡	73.88%	52.25	
马寨变513邵岗线高渠一队公变	200	青铜峡	31.74%	136.53	
朝阳变521朝阳线金榜农场支线玉西九队公变2	100	青铜峡	56.32%	43.68	
朝阳变521朝阳线金榜农场支线玉西八队公变2	80	青铜峡	69.63%	24.3	
朝阳变521朝阳线玉东一队支线玉西七队公变222	80	青铜峡	62.95%	29.64	
朝阳变521朝阳线玉东二队支线玉西六队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线玉东支线玉西五队公变	50	青铜峡	93.22%	3.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线甘玉支线甘城子二队3#公变	100	青铜峡	70.14%	29.86	
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟三队公变	200	青铜峡	92.88%	14.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟三队2#公变	200	青铜峡	77.79%	44.42	
甘城子变513甘泉线大沟三队3号公变	200	青铜峡	57.11%	85.79	
甘城子变513甘泉线甘玉支线甘城子一队2#公变	400	青铜峡	48.21%	207.15	
甘城子变513甘泉线玉西二队公变	200	青铜峡	46.12%	107.76	
甘城子变513甘泉线甘玉支线大沟四队2#公变	200	青铜峡	57.87%	84.26	
甘城子变513甘泉线大沟五队2#公变	80	青铜峡	72.65%	21.88	
马寨变513邵岗线农民新居公变	400	青铜峡	41.90%	232.42	
马寨变513邵岗线星火大队公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变514玉泉线营桥二队配变	100	青铜峡	57.21%	42.79	
朝阳变514玉泉线营桥大队配变	100	青铜峡	75.22%	24.78	
朝阳变514玉泉线五道渠二队配变	100	青铜峡	50.66%	49.34	
朝阳变514玉泉线五道渠一队配变	100	青铜峡	46.60%	53.4	
朝阳变514玉泉线邵南三队公变	50	青铜峡	43.06%	28.47	
朝阳变514玉泉线玉泉一队公变	80	青铜峡	75.71%	19.43	
朝阳变514玉泉线玉泉养殖园区支线玉泉养殖园区1#公变	100	青铜峡	54.44%	45.56	
甘城子变513邵岗线邵南8队支线邵南村养殖园区公变	200	青铜峡	34.60%	130.8	
甘城子变513甘泉线甘城子二队6#公变	80	青铜峡	44.04%	44.77	
朝阳变521朝阳线银川铁路农场支线玉西四队公变	50	青铜峡	84.36%	7.82	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线甘城子支线521朝阳线甘城子二队奶牛养殖公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变518曲靖线永涵一队支线永涵一队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变521朝阳线莲湖分场八队公变	100	青铜峡	99.75%	0.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线二旗五队公变	80	青铜峡	77.65%	17.88	
甘城子变513甘泉线甘城子三队3#公变1	80	青铜峡	20.00%	64	
甘城子变513甘泉线大沟九队2#公变	80	青铜峡	31.63%	54.7	
马寨变513邵岗线沙湖农民新居沙湖三公变	100	青铜峡	93.69%	6.31	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线高渠三队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线邵北4队支线邵北四队公变	80	青铜峡	68.29%	25.37	
马寨变513邵岗线邵南一八队公变	80	青铜峡	91.36%	6.91	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线永涵支线邵南九队公变	100	青铜峡	87.33%	12.67	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线下桥支线下桥三队公变	80	青铜峡	72.36%	22.11	
马寨变513邵岗线下桥六队公变	100	青铜峡	47.95%	52.05	
马寨变513邵岗线永涵五队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线永涵二队公变	100	青铜峡	72.23%	27.77	
马寨变513邵岗线邵西支线邵西四队公变	50	青铜峡	44.08%	27.96	
马寨变513邵岗线邵西支线邵西三队公变	400	青铜峡	48.04%	207.85	
马寨变513邵岗线邵西支线高渠五队公变	80	青铜峡	56.73%	34.62	
马寨变513邵岗线邵西支线邵西五队公变	200	青铜峡	74.57%	50.86	
马寨变513邵岗线邵西六队公变	200	青铜峡	37.61%	124.79	
马寨变513邵岗线邵西8队支线邵西八队公变	100	青铜峡	65.47%	34.53	
马寨变513邵岗线下桥支线下桥四队公变	80	青铜峡	56.60%	34.72	
马寨变513邵岗线下桥五队公变	80	青铜峡	57.74%	33.81	
马寨变513邵岗线邵北支线邵北三队公变	200	青铜峡	81.64%	36.72	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线邵北支线星火一队公变	200	青铜峡	31.30%	137.4	
马寨变513邵岗线邵北5队支线邵北5队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

马寨变513邵岗线永涵四队公变	80	青铜峡	63.91%	28.87	
马寨变513邵岗线星火四队公变1	200	青铜峡	30.95%	138.11	
甘城子变513甘泉线大沟六队#2公变	100	青铜峡	43.84%	56.16	
马寨变513邵岗线永涵三队公变	80	青铜峡	97.04%	2.37	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线永涵六队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线下桥支线下桥一队公变	50	青铜峡	78.34%	10.83	
马寨变513邵岗线邵西一七队支线邵西一七队公变	80	青铜峡	82.58%	13.94	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线邵岗街1#公变支线邵岗街1#公变	200	青铜峡	65.27%	69.46	
马寨变513邵岗线邵西六队2#公变	200	青铜峡	33.25%	133.5	
马寨变513邵岗线星火五队公变	200	青铜峡	43.03%	113.94	
马寨变513邵岗线沙湖种植园1#公变	100	青铜峡	54.71%	45.29	
马寨变513邵岗线邵南七队公变	50	青铜峡	69.70%	15.15	
马寨变513邵岗线邵南六队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线星火四队支线星火六队公变	200	青铜峡	34.45%	131.1	
马寨变513邵岗线沙湖一队支线沙湖二队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线邵岗一队公变	80	青铜峡	37.69%	49.85	
马寨变513邵岗线沙湖一队支线沙湖一队公变	80	青铜峡	66.86%	26.51	
马寨变513邵岗线立线星火七队公变	200	青铜峡	32.17%	135.66	
马寨变513邵岗线邵南四队公变	80	青铜峡	58.66%	33.07	
马寨变513邵岗线高渠六队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
马寨变513邵岗线星火沟西公变	100	青铜峡	64.00%	36	
朝阳变514玉泉线冯洪沟支线西干渠一所公变	100	青铜峡	98.97%	1.03	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变514玉泉线东方红六队公变	100	青铜峡	31.70%	68.3	
朝阳变514玉泉线营桥三队公变	80	青铜峡	64.46%	28.43	
朝阳变514玉泉线玉泉二队公变222	80	青铜峡	55.54%	35.57	
朝阳变514玉泉线营桥二队公变	50	青铜峡	42.20%	28.9	
朝阳变514玉泉线营桥一队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
朝阳变514玉泉线东方红一队公变	50	青铜峡	65.16%	17.42	
朝阳变514玉泉线莲湖八队公变	80	青铜峡	74.35%	20.52	
朝阳变514玉泉线二旗四队公变	100	青铜峡	76.87%	23.13	
朝阳变514玉泉线二旗三队公变	100	青铜峡	51.13%	48.87	
朝阳变514玉泉线东方红三队公变	50	青铜峡	54.42%	22.79	
朝阳变514玉泉线东方红二队公变	200	青铜峡	76.69%	46.62	
朝阳变514玉泉线五道渠一队公变	80	青铜峡	57.58%	33.94	
朝阳变514玉泉线五道渠三队公变	100	青铜峡	55.44%	44.56	
朝阳变514玉泉线东方红四队公变	200	青铜峡	66.22%	67.56	
甘城子变513甘泉线玉西一队3#公变	100	青铜峡	50.04%	49.96	
甘城子变513甘泉线甘玉支线甘城子养殖场分支甘城子二队2#公变	80	青铜峡	68.36%	25.31	
甘城子变522葡园线葡萄园公变	100	青铜峡	55.08%	44.92	
朝阳变514玉泉线二旗一队公变1	100	青铜峡	44.01%	55.99	
永丰变518瞿靖线永涵七队公变1	100	青铜峡	51.46%	48.54	
朝阳变514玉泉线二旗村养殖场公变1	100	青铜峡	54.05%	45.95	
朝阳变514玉泉线二旗二队公变1	200	青铜峡	44.78%	110.45	
朝阳变514玉泉线二旗小学公变1	100	青铜峡	64.38%	35.62	
朝阳变514玉泉线五道渠四队公变1	200	青铜峡	32.95%	134.1	
朝阳变514玉泉线五道渠五六队公变1	100	青铜峡	69.75%	30.25	
马寨变513邵岗线设施农业扶贫示范园2#公变	200	青铜峡	59.13%	81.75	
甘城子变513甘泉线甘城子二队四#公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线汉渠五队公变新	200	青铜峡	52.59%	94.82	
草台子变524赵渠线汉渠四队1#公变新	200	青铜峡	47.25%	105.5	
草台子变521团结线乐府苑小区1#箱式公变	800	青铜峡	32.78%	537.76	
草台子变524赵渠线汉渠一队公变新	200	青铜峡	52.18%	95.64	
草台子变524赵渠线汉渠七队公变新	200	青铜峡	50.00%	100	
草台子变524赵渠线汉渠六队公变新	200	青铜峡	32.20%	135.6	
草台子变524赵渠线汉渠二队公变新	200	青铜峡	40.90%	118.2	
草台子变524赵渠线汉渠三队公变新	200	青铜峡	45.33%	109.35	
草台子变521团结线东滩一二队公变	200	青铜峡	70.47%	59.06	
草台子变521团结线东滩三四队公变	200	青铜峡	64.92%	70.16	
草台子变521团结线东滩五六队公变	200	青铜峡	44.01%	111.99	
草台子变521团结线西滩五队公变	200	青铜峡	46.83%	106.34	
草台子变522西滩线焦化厂家属院公变	100	青铜峡	98.12%	1.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变522西滩线养殖小区1#公变	315	青铜峡	69.88%	94.88	
草台子变522西滩线养殖小区2#公变	315	青铜峡	54.29%	144	
草台子变522西滩线西滩养殖园区公变	200	青铜峡	71.80%	56.4	
草台子变513三星塘线草台子四五队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线谭桥四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线水管站公变	80	青铜峡	53.59%	37.13	
草台子变524赵渠线汉渠九队公变	50	青铜峡	62.62%	18.69	
草台子变524赵渠线汉渠农民新居公变	100	青铜峡	43.73%	56.27	

草台子变524赵渠线赵渠农民新居公变	100	青铜峡	94.02%	5.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线赵渠四五队公变	200	青铜峡	58.07%	83.86	
草台子变524赵渠线赵渠二三四队公变	80	青铜峡	94.80%	4.16	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线赵渠一队公变	80	青铜峡	96.88%	2.5	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线赵渠六队公变	50	青铜峡	93.76%	3.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线赵渠七队公变	100	青铜峡	68.71%	31.29	
草台子变524赵渠线赵渠九十队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线巴闸七队公变	200	青铜峡	74.42%	51.17	
草台子变524赵渠线巴闸四队公变	200	青铜峡	74.80%	50.4	
草台子变524赵渠线巴闸八九队公变	200	青铜峡	88.15%	23.7	负载率超过80%，不直接接入负荷
巴闸养殖小区公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线巴闸五六队公变	250	青铜峡	43.51%	141.22	
草台子变524赵渠线巴闸十队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线巴闸一队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变524赵渠线巴闸二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变522西滩线西滩二队公变新	100	青铜峡	84.42%	15.58	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠农民新居2#公变	400	青铜峡	37.42%	250.33	
草台子变521团结线闫渠七队公变	200	青铜峡	59.15%	81.7	
524赵渠线草台子六队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线任桥一队公变	80	青铜峡	82.90%	13.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线集镇区二号公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变522西滩线回民公墓公变	50	青铜峡	38.34%	30.83	
草台子变521团结线乐府苑小区2#箱式公变站内变	400	青铜峡	40.12%	239.52	
草台子变521团结线谭桥新居小区箱式公变	400	青铜峡	40.35%	238.59	
草台子变521团结线赵渠八队公变	80	青铜峡	64.20%	28.64	
草台子变521团结线赵渠八队支线谭桥五队公变	50	青铜峡	88.80%	5.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线峡口集镇区一号公变	200	青铜峡	68.47%	63.07	
草台子变521团结线沈闸二队公变	50	青铜峡	80.56%	9.72	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠农民新居3#公变	200	青铜峡	64.78%	70.45	
草台子变521团结线郝渠九队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠十队公变	50	青铜峡	33.30%	33.35	
草台子变521团结线郝渠一队公变	200	青铜峡	48.68%	102.65	
草台子变521团结线沈闸五队公变	80	青铜峡	64.24%	28.61	
草台子变521团结线沈闸三队公变	160	青铜峡	44.06%	89.5	
草台子变521团结线郝渠支线郝渠四队公变	160	青铜峡	72.43%	44.12	
草台子变521团结线郝渠支线任桥四队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠支线郝渠二队公变	200	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠支线任桥市场公变	200	青铜峡	63.14%	73.73	
草台子变521团结线沈闸四队公变	50	青铜峡	75.90%	12.05	
草台子变521团结线郝渠支线任桥面粉厂公变	80	青铜峡	74.38%	20.5	
草台子变521团结线任桥六队公变	100	青铜峡	68.31%	31.69	
草台子变521团结线任桥二队1#公变	200	青铜峡	91.44%	17.13	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线任桥七队公变	100	青铜峡	91.26%	8.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线任桥二队2#公变	80	青铜峡	86.01%	11.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠新居1#公变	200	青铜峡	49.35%	101.31	
草台子变521团结线谭桥一队公变	160	青铜峡	66.28%	53.95	
草台子变521团结线沈闸六队公变	50	青铜峡	84.50%	7.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线沈闸八队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线闫渠二队公变	100	青铜峡	80.34%	19.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线沈闸一队公变	80	青铜峡	82.69%	13.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线任桥三队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠七队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线郝渠支线郝渠五队公变	80	青铜峡	52.36%	38.11	
草台子变521团结线沈闸九队公变	80	青铜峡	88.09%	9.53	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线沈闸七队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线闫渠五队公变	80	青铜峡	88.88%	8.9	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线闫渠六队公变	200	青铜峡	75.91%	48.19	
草台子变521团结线闫渠三队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线闫渠四九队公变	80	青铜峡	89.20%	8.64	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线任桥五队公变	160	青铜峡	66.38%	53.8	
草台子变521团结线任桥村公变	100	青铜峡	92.12%	7.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线谭桥三队公变	100	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变521团结线谭桥新居小区200kVA公变	200	青铜峡	57.21%	85.59	
草台子变521团结线谭桥六队公变	50	青铜峡	47.70%	26.15	
草台子变522西滩线草台子三队公变	100	青铜峡	97.86%	2.14	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变522西滩线草台子一队公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
草台子变522西滩线草台子二队公变	50	青铜峡	66.62%	16.69	
草台子变522西滩线牛首山支线十王顶公变	20	青铜峡	53.45%	9.31	
草台子变522西滩线牛首山支线佛教协会公变	50	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

草台子变522西滩线牛首山支线普光寺公变	100	青铜峡	26.75%	73.25	
草台子变522西滩线牛首山支线甘露寺公变	20	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
草台子变521团结线西滩三队公变	200	青铜峡	38.17%	123.66	
草台子变521团结线西滩二队公变	200	青铜峡	48.07%	103.86	
草台子变521团结线西滩一队公变	200	青铜峡	42.21%	115.59	
草台子变521团结线沈闸十队公变	200	青铜峡	77.79%	44.42	
草台子变521团结线西滩四七队公变	200	青铜峡	95.16%	9.69	负载率超过80%，不宜接入负荷
草台子变524赵渠线巴闸三队公变	200	青铜峡	74.69%	50.63	
草台子变521团结线峡口供电所公变	400	青铜峡	36.17%	255.34	
名峡人家2#箱式变	1000	青铜峡	35.96%	640.4	
星河传说1#箱式变	800	青铜峡	36.61%	507.11	
金城水岸1#箱式变	1000	青铜峡	39.97%	600.35	
星河传说2#箱式变	800	青铜峡	35.92%	512.61	
派胜康城1#箱式变	800	青铜峡	35.57%	515.42	
东港华庭1#箱式变	800	青铜峡	33.06%	535.53	
派胜康城3#箱式变	800	青铜峡	30.67%	554.63	
名峡人家4#箱式变	1000	青铜峡	39.48%	605.18	
汇众福地CBD1#箱式变	800	青铜峡	26.22%	590.27	
汇众福地CBD2#箱式变	800	青铜峡	39.03%	487.79	
碧水蓝天1#箱式变	800	青铜峡	70.62%	235.02	
碧水蓝天2#箱式变	800	青铜峡	55.20%	358.43	
龙海塞上江南1#箱式变	800	青铜峡	56.02%	351.83	
龙海塞上江南2#箱式变	800	青铜峡	42.79%	457.65	
红星变511金环线小坝十队支线红星二队公变	80	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
永丰变515黄甲地线大青渠支线46#公变	200	青铜峡	52.36%	95.28	
1033652495-台区考核表虚拟用户(16号光明小区公变)配电变压器	400	青铜峡	45.62%	217.51	
康宁小区2#台区(康乐二#)	400	青铜峡	63.92%	144.32	
学府壹#1#箱式变	800	青铜峡	29.72%	562.26	
学府壹#2#箱式变	800	青铜峡	30.35%	557.2	
033665336-台区考核表虚拟用户(21号安居小区公变)配电变压器	315	青铜峡	59.05%	129	
兰馨苑A区2#箱式变	800	青铜峡	30.67%	554.66	
兰馨苑A区1#箱式变	800	青铜峡	35.32%	517.41	
香溪苑3#箱式变	630	青铜峡	27.14%	459.04	
碧水蓝天3#箱式变	800	青铜峡	36.24%	510.06	
红星变522利民I线86号小区变(云天华府3号箱变)	800	青铜峡	28.50%	572.03	
红星变522利民I线86号小区变(云天华府1号箱变)	800	青铜峡	32.76%	537.95	
红星变522利民I线86号小区变(云天华府2号箱变)	800	青铜峡	36.41%	508.74	
85#小区(成泰农机市场公变)	250	青铜峡	65.24%	86.9	
香溪苑1#箱式变	800	青铜峡	31.38%	548.97	
忆江南1#箱式变	630	青铜峡	65.91%	214.74	
33642931—07号小区变(卫生)—200KVA—配电室间隔配电变压器	200	青铜峡	67.30%	65.41	
033643439-台区考核表虚拟用户(08号汉延小区公变)配电变压器	630	青铜峡	38.55%	387.16	
1033650428-台区考核表虚拟用户(09号国税小区公变)配电变压器	200	青铜峡	56.17%	87.66	
1033652440-台区考核表虚拟用户(13号康一小区公变)配电变压器	315	青铜峡	88.45%	36.39	负载率超过80%，不宜接入负荷
33346064-台区考核表虚拟用户(04号小区变)-配电室间隔配电变压器	500	青铜峡	46.54%	267.28	
033643644-台区考核表虚拟用户(06号法福来小区公变)配电变压器	400	青铜峡	69.21%	123.18	
1033654622-台区考核表虚拟用户(03号紫薇小区公变)配电变压器	630	青铜峡	54.90%	284.16	
永丰变514建民线步行街支线5号公变	315	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
金城水岸3#箱式变	1000	青铜峡	33.75%	662.51	
兰馨苑C区1#箱式变	800	青铜峡	31.21%	550.31	
兰馨苑C区2#箱式变	800	青铜峡	30.84%	553.31	
金岸城市花园1#箱式变	800	青铜峡	29.51%	563.94	
中滩变531清水II线金岸城市花园2#箱式变	800	青铜峡	31.05%	551.63	
青城印象1#箱式变	630	青铜峡	35.16%	408.5	
青城印象2#箱式变	630	青铜峡	32.10%	427.74	
大成欧景花园1#箱式变	800	青铜峡	60.37%	317.06	
65831-台区考核表虚拟用户(23号小区变(朔方))-箱式变间隔配电变压器	630	青铜峡	35.85%	404.12	
兰馨苑C区4#箱式变	800	青铜峡	29.01%	567.95	
43309-台区考核表虚拟用户(19号小区变(康三))-箱式变间隔配电变压器	500	青铜峡	59.01%	204.94	
龙海塞上江南3#箱式变	800	青铜峡	47.77%	417.81	
名峡人家1#箱式变	1000	青铜峡	38.86%	611.39	
青水园小区1#箱式变	1000	青铜峡	37.90%	620.99	
红星变511金环线红星十队公变	200	青铜峡	54.66%	90.68	
青城印象二期1#箱式变	800	青铜峡	30.45%	556.43	
永庆家园B区1#箱式变	630	青铜峡	36.17%	402.16	
41号小区变(小坝商城2号)配电变压器	500	青铜峡	64.52%	177.38	
阳光越秀湾1#箱式变	1000	青铜峡	38.70%	613.04	
阳光越秀湾2#箱式变	1000	青铜峡	38.24%	617.6	
红星变513东区线72号小区(华福盛世1号箱变)配电变压器	800	青铜峡	30.35%	557.18	

红星变513东区线72号小区〈华福盛世2号公变〉配电变压器	800	青铜峡	33.93%	528.59	
红星变513东区线72号小区〈华福盛世3号公变〉配电变压器	800	青铜峡	32.17%	542.66	
龙海塞上江南4#箱式变	800	青铜峡	58.04%	335.68	
政府停车场充电桩配电变压器	500	青铜峡	73.23%	133.86	
陈俊变529南环线四中支线39号公变	315	青铜峡	29.98%	220.57	
陈俊变528陈袁滩线17#公变	400	青铜峡	34.36%	262.55	
永丰变522永庆I线34#公变	200	青铜峡	89.04%	21.93	负载率超过80%，不宜接入负荷
永丰变514建民线21号公变配电变压器	500	青铜峡	35.65%	321.74	
永丰变514建民线27号公变配电变压器	500	青铜峡	52.16%	239.18	
塞纳庄园1#箱式变	800	青铜峡	30.87%	553.02	
华福御景1#变压器	1000	青铜峡	31.71%	682.88	
华福御景2#变压器	1000	青铜峡	47.21%	527.9	
华福御景3#变压器	1000	青铜峡	28.85%	711.53	
华福御景4#变压器	1000	青铜峡	32.31%	676.91	
54号小区变(龙海花园1号箱变)配电变压器	1000	青铜峡	58.17%	418.34	
54号小区变(龙海花园2号箱变)配电变压器	1000	青铜峡	46.75%	532.49	
54号小区变(龙海花园3号箱变)配电变压器	1000	青铜峡	49.18%	508.19	
54号小区变(龙海花园4号箱变)配电变压器	1000	青铜峡	76.56%	234.38	
英伦庄园1#箱式变	800	青铜峡	32.03%	543.78	
英伦庄园2#箱式变	800	青铜峡	35.69%	514.46	
英伦庄园3#箱式变	800	青铜峡	30.91%	552.76	
64号小区变(英伦庄园4号箱变)配电变压器	800	青铜峡	40.16%	478.72	
英伦庄园5#箱式变	800	青铜峡	34.15%	526.82	
英伦庄园6#箱式变	800	青铜峡	29.78%	561.74	
香醍湾2#箱变配电变压器	800	青铜峡	31.84%	545.25	
香醍湾3#箱变配电变压器	800	青铜峡	32.12%	543.06	
87号小区变(黄河外滩1号箱变)配电变压器	1000	青铜峡	29.29%	707.09	
87号小区变(黄河外滩2号箱变)配电变压器	1000	青铜峡	32.20%	678.05	
87号小区变(黄河外滩3号箱变)配电变压器	800	青铜峡	35.02%	519.81	
87号小区变(黄河外滩4号箱变)配电变压器	800	青铜峡	42.25%	461.99	
87号小区变(黄河外滩5号箱变)配电变压器	630	青铜峡	43.64%	355.08	
87号小区变(黄河外滩6号箱变)配电变压器	630	青铜峡	44.27%	351.08	
87号小区变(黄河外滩7号箱变)配电变压器	630	青铜峡	43.65%	355.02	
87号小区变(黄河外滩8号箱变)配电变压器	630	青铜峡	23.43%	482.37	
香醍湾1#箱变配电变压器	800	青铜峡	25.20%	598.41	
31号公变(百合园)-配电变压器	800	青铜峡	59.79%	321.66	
派胜芙蓉园1#箱式变	1000	青铜峡	36.30%	636.98	
水岸世家(桂花园)小区变配电变压器	1000	青铜峡	38.59%	614.12	
红星变527汉坝线29号小区变(海棠苑)公变间隔	1000	青铜峡	38.02%	619.85	
派胜荷花园1#箱式变	1000	青铜峡	29.46%	705.44	
派胜玫瑰园1#箱式变	1000	青铜峡	42.99%	570.11	
15号小区变(供销)配电变压器	250	青铜峡	49.79%	125.52	
12号小区变(北苑)-配电变压器	630	青铜峡	66.96%	208.16	
24号小区变金桔园小区变配电变压器	250	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
永庆C区1#箱式变-配电变压器	630	青铜峡	40.53%	374.64	
北苑小区2号箱变-新配电变压器	400	青铜峡	60.58%	157.69	
红星农民新居1号箱变-新配电变压器	200	青铜峡	80.35%	39.3	负载率超过80%，不宜接入负荷
红星农民新居2号箱变-新配电变压器	200	青铜峡	51.95%	96.11	
水岸世家(牡丹园)小区变配电变压器	1250	青铜峡	48.24%	646.99	
派胜桃花源1#箱式变	800	青铜峡	39.72%	482.22	
陈俊变534城区线20号箱式变电站变压器间隔	630	青铜峡	49.37%	318.94	
小坝变514城区线38号箱式变电站配电变压器	1000	青铜峡	35.45%	645.53	
陈俊变528陈袁滩线3号箱式变电站配电变压器	400	青铜峡	72.62%	109.53	
陈俊变528陈袁滩线7号箱式变电站配电变压器	400	青铜峡	74.07%	103.71	
永丰变519文化线49号公变	400	青铜峡	48.41%	206.38	
永丰变527建民北乙线永丰北路28号箱变配电变压器	500	青铜峡	41.63%	291.84	
永丰变527建民北乙线永丰北路44号箱变配电变压器	500	青铜峡	59.36%	203.2	
陈俊变534城区线33号箱式变电站配电变压器	400	青铜峡	58.47%	166.14	
陈俊变534城区线40号箱式变电站配电变压器	400	青铜峡	56.80%	172.81	
锦秀园3#箱式变	800	青铜峡	29.36%	565.1	
24号箱式公变配电变压器	400	青铜峡	62.55%	149.8	
45号公变配电变压器	400	青铜峡	49.37%	202.52	
陈俊变528陈袁滩线金鹰路54号公变配电变压器	630	青铜峡	33.62%	418.2	
陈俊变531峡西线53号公变配电变压器	630	青铜峡	52.28%	300.62	
陈俊变519汉西线52号公变配电变压器	630	青铜峡	25.19%	471.3	
陈俊变534城区线8#公变	400	青铜峡	36.52%	253.94	
锦秀园1#箱式变	1000	青铜峡	38.74%	612.56	
32号(怡园社区)公变配电变压器	400	青铜峡	51.53%	193.87	
永丰变516市区线张岗一队公变	315	青铜峡	65.18%	109.69	

永丰变522永庆I线42#公变	200	青铜峡	38.41%	123.18	
永丰变522永庆I线11#公变	315	青铜峡	48.58%	161.98	
永丰变522永庆I线小坝村支线31#公变	315	青铜峡	49.34%	159.57	
永庆路1号配电室912办公楼2号变	630	青铜峡	24.24%	477.3	
永庆路1号配电室911办公楼1号变	1250	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
红星变511金环线77号公变（新）配电变压器	630	青铜峡	39.28%	382.54	
永丰变522永庆I线张岗三队公变	200	青铜峡	75.08%	49.85	
陈俊变534城区线4#公变	400	青铜峡	43.28%	226.87	
陈俊变528陈袁滩线23#公变	200	青铜峡	31.14%	137.73	
永丰变514建民线30号公变配变间隔配电变压器	200	青铜峡	60.18%	79.64	
陈俊变532建民南甲线13号公变配电变压器	500	青铜峡	44.03%	279.86	
陈俊变532建民南甲线2号公变配电变压器	500	青铜峡	46.37%	268.13	
陈俊变532建民南甲线建民17号小区变配电变压器	500	青铜峡	44.24%	278.8	
陈俊变542建民南乙线15号公变配电变压器	500	青铜峡	42.99%	285.07	
永丰变516市区线34号小区变变压器	500	青铜峡	35.90%	320.51	
陈俊变532建民南甲线22号公变配电变压器	500	青铜峡	29.05%	354.77	
陈俊变532建民南甲线1号公变配电变压器	500	青铜峡	36.52%	317.41	
星河传说2期64号公变配电变压器	630	青铜峡	23.01%	485.06	
大成欧景花园3#箱式变	800	青铜峡	32.83%	537.38	
大成欧景花园2#箱式变	800	青铜峡	31.71%	546.33	
永丰变514建民线银河街东支线35#公变配电变压器	630	青铜峡	33.79%	417.15	
城区#6箱式公变配电变压器	400	青铜峡	59.00%	164.02	
永丰变521新区线汉坝东街分支线14#箱式公变	630	青铜峡	38.88%	385.04	
26号箱式公变配电变压器	630	青铜峡	40.90%	372.32	
陈俊变534城区线紫薇小区箱式公变间隔配电变压器	400	青铜峡	64.81%	140.78	
永丰变514建民线城区51号箱式变电站配电变压器	400	青铜峡	63.47%	146.13	
516市区线公安局家属楼支线001#杆怡园小区箱式公变间隔配电	400	青铜峡	44.16%	223.36	
陈俊变534城区线41号公变间隔配电变压器	630	青铜峡	35.83%	404.24	
陈俊变542建民南乙线25号公变配电变压器	630	青铜峡	33.73%	417.5	
陈俊变534城区线18#公变	400	青铜峡	55.76%	176.95	
陈俊变529南环线10号公变	400	青铜峡	48.57%	205.71	
永丰变521新区线永丰南路支线40#小区变	200	青铜峡	44.82%	110.36	
和府二期2#箱式变	800	青铜峡	30.70%	554.44	
学府壹#二期1#箱式变	800	青铜峡	34.38%	524.97	
永丰变522永庆I线29号公变	200	青铜峡	62.64%	74.72	
兰馨苑A区3#箱式变	800	青铜峡	22.83%	617.37	
兰馨苑A区4#箱式变	800	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
永丰变522永庆I线19号箱式公变配电变压器	400	青铜峡	40.43%	238.27	
永丰变522永庆I线张岗二八队公变	400	青铜峡	40.64%	237.44	
永变519文化线丰50号延西公变	400	青铜峡	66.27%	134.94	
青城印象二期2#箱式变	800	青铜峡	34.63%	522.93	
云天华府5#箱式变	800	青铜峡	24.61%	603.11	
韵欣苑1#箱式变	1000	青铜峡	38.43%	615.74	
韵欣苑2#箱式变	1000	青铜峡	45.72%	542.84	
韵欣苑3#箱式变	1000	青铜峡	34.60%	653.99	
韵欣苑4#箱式变	1000	青铜峡	40.85%	591.5	
天景美地1#箱式变	800	青铜峡	47.64%	418.91	
天景美地2#箱式变	800	青铜峡	41.27%	469.86	
天景美地3#箱式变	800	青铜峡	57.46%	340.36	
塞纳庄园4#箱式变	800	青铜峡	32.37%	541.05	
塞纳庄园3#箱式变	800	青铜峡	41.29%	469.72	
塞纳庄园2#箱式变	800	青铜峡	26.20%	590.39	
惠泽苑A区1#箱式变	800	青铜峡	31.21%	550.36	
惠泽苑A区4#箱式变	800	青铜峡	38.94%	488.46	
金鹰城1#箱式变	800	青铜峡	25.40%	596.78	
金鹰城2#箱式变	800	青铜峡	24.65%	602.82	
金鹰城3#箱式变	800	青铜峡	26.59%	587.3	
金鹰城4#箱式变	800	青铜峡	25.70%	594.38	
马宝玲公变	400	青铜峡	26.32%	294.72	
陈俊变528陈袁滩线16号公变配电变压器	500	青铜峡	47.46%	262.7	
陈俊变534城区线9号公变配电变压器	500	青铜峡	49.30%	253.52	
青城印象二期3#箱式变	250	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不宜接入负荷
65352-台区考核表虚拟用户(20号小区变(鑫田))-箱式变间隔配电	630	青铜峡	52.91%	296.66	
1768-台区考核表虚拟用户(18号小区变(永庆家园))-箱式变间隔配	630	青铜峡	59.70%	253.86	
忆江南2#箱式变	630	青铜峡	64.90%	221.14	
陈俊变534城区线影剧院38号小区变间隔配电变压器	200	青铜峡	92.96%	14.08	负载率超过80%，不宜接入负荷
天香园2#箱式变	1250	青铜峡	31.24%	859.44	
天香园1#箱式变	400	青铜峡	72.06%	111.75	
金城水岸2#箱式变	630	青铜峡	42.52%	362.12	

亲水湖畔1#箱式变	630	青铜峡	47.07%	333.46	
永丰变522永庆I线朔方公司小坝三队1号公变	400	青铜峡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
永丰变522永庆I线朔方公司小坝三队2号公变	400	青铜峡	35.46%	258.15	
大成欧景名邸1#箱式变	800	青铜峡	46.94%	424.48	
大成欧景名邸2#箱式变	800	青铜峡	36.80%	505.62	
派胜康城2#箱式变	800	青铜峡	33.29%	533.66	
东港华庭2#箱式变	630	青铜峡	31.16%	433.7	
红寺堡变519红一村线红兴三村02#公变	400	红寺堡	37.76%	248.97	
红寺堡变522红河线绿科老点01号公变	315	红寺堡	40.22%	188.31	
红寺堡变522红河线甜水河村02#配变	100	红寺堡	45.89%	54.11	
红寺堡变522红河线甜水河村01#配变	200	红寺堡	89.64%	20.72	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变522红河线兴盛十一村01#公变	315	红寺堡	78.07%	69.08	
红寺堡变513南川线梨花村幸福组拱棚01#公变	200	红寺堡	27.45%	145.1	
红寺堡变522红河线友信特色养殖01#公变	100	红寺堡	91.30%	8.7	负载率超过80%，不直接接入负荷
914鹏胜时代广场1#800kVA配变	800	红寺堡	92.29%	61.67	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变522红河线光彩村02#公变	200	红寺堡	85.38%	29.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变522红河线红源02#公变	160	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
兴旺变516经五线弘德一村支线#04公变	315	红寺堡	32.68%	212.07	
红寺堡变522红河线红关村02#公变	315	红寺堡	68.90%	97.96	
红寺堡变510丹霞线团结村委会09号箱变变压器	630	红寺堡	43.18%	357.98	
522红河线甜水河01#公变	400	红寺堡	36.97%	252.14	
兴旺变516经五线弘德一村支线#02公变	315	红寺堡	46.84%	167.45	
兴旺变516经五线弘德一村支线#03公变	315	红寺堡	34.25%	207.1	
兴旺变516经五线弘德一村支线#01公变	315	红寺堡	45.74%	170.92	
兴旺变516经五线弘德一村支线#08公变	315	红寺堡	48.60%	161.9	
兴旺变516经五线弘德一村支线#07公变	315	红寺堡	41.40%	184.59	
兴旺变516经五线弘德一村支线#09公变	315	红寺堡	30.00%	220.51	
兴旺变516经五线弘德一村支线#10公变	315	红寺堡	45.81%	170.71	
兴旺变516经五线弘德一村支线#11公变	315	红寺堡	44.58%	174.58	
兴旺变516经五线弘德一村支线#12公变	315	红寺堡	46.55%	168.38	
兴旺变516经五线弘德一村支线#14公变	315	红寺堡	95.53%	14.09	负载率超过80%，不直接接入负荷
兴旺变516经五线弘德一村支线#13公变	315	红寺堡	26.99%	229.99	
兴旺变516经五线弘德一村支线#21公变	315	红寺堡	33.46%	209.61	
兴旺变516经五线弘德一村支线#20公变	315	红寺堡	52.71%	148.95	
兴旺变516经五线弘德一村支线#18公变	315	红寺堡	41.12%	185.47	
兴旺变516经五线弘德一村支线#19公变	315	红寺堡	52.84%	148.55	
兴旺变516经五线弘德一村支线#17公变	315	红寺堡	53.18%	147.47	
兴旺变516经五线弘德一村支线#16公变	315	红寺堡	44.13%	175.99	
兴旺变516经五线弘德一村支线#15公变	315	红寺堡	68.06%	100.6	
兴旺变516经五线弘德一村支线#06公变	315	红寺堡	63.57%	114.77	
红寺堡变513南川线红镇九村03#公变	315	红寺堡	78.39%	68.06	
兴旺变524经七线红镇十五村01#公变	200	红寺堡	59.43%	81.15	
兴旺变524经七线红镇十五村03#公变	200	红寺堡	57.71%	84.59	
红寺堡变526西环线红镇十五村02#公变	200	红寺堡	47.45%	105.11	
兴旺变524经七线红镇十四村03#公变	200	红寺堡	73.03%	53.94	
兴旺变524经七线红镇十四村02#公变	80	红寺堡	93.55%	5.16	负载率超过80%，不直接接入负荷
兴旺变524经七线红镇十四村01#公变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变523东环线红海村02#公变	200	红寺堡	93.94%	12.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变523东环线红海村05#公变	200	红寺堡	54.61%	90.78	
红寺堡变523东环线红海村08#公变	100	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线团结村04#公变	250	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线希望八村04#配变	400	红寺堡	48.62%	205.52	
红寺堡变519红一村线兴旺五村03#公变	315	红寺堡	84.62%	48.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线兴旺五村04#公变	200	红寺堡	55.85%	88.3	
红寺堡变519红一村线河水村02#公变	200	红寺堡	73.50%	53.01	
红寺堡变519红一村线河水村03#公变	200	红寺堡	92.73%	14.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线河水村01#公变	200	红寺堡	80.24%	39.52	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线红兴三村03#公变	400	红寺堡	29.35%	282.62	
红寺堡变519红一村线红兴三村05#公变	200	红寺堡	36.63%	126.74	
红寺堡变519红一村线幸福二村02#公变	200	红寺堡	67.88%	64.24	
红寺堡变519红一村线幸福村01#公变	400	红寺堡	59.47%	162.13	
红寺堡变519红一村线梨花村01#公变	200	红寺堡	80.05%	39.9	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线梨花村02#公变	200	红寺堡	66.41%	67.19	
红寺堡变519红一村线梨花村03#公变	250	红寺堡	67.82%	80.45	
红寺堡变519红一村线莎草墩03#公变	200	红寺堡	43.16%	113.69	
红寺堡变519红一村线梨花村04#公变	100	红寺堡	93.24%	6.76	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线莎草墩01#公变	400	红寺堡	31.79%	272.85	
红寺堡变519红一村线莎草墩02#公变	200	红寺堡	98.51%	2.99	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线团结村08#公变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

红寺堡变519红一村线幸福村03#公变	200	红寺堡	90.53%	18.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线希望八村04#公变	200	红寺堡	44.09%	111.82	
红寺堡变522红河线城东01#公变	315	红寺堡	32.19%	213.59	
红寺堡变522红河线城东04#公变	315	红寺堡	37.87%	195.71	
红寺堡变523东环线新明小区02#变	200	红寺堡	33.84%	132.33	
红寺堡变523东环线新明小区04#变	100	红寺堡	58.09%	41.91	
红寺堡523东环线兴源寺01#公变	200	红寺堡	24.55%	150.9	
红寺堡变522红河线红关村04#公变	400	红寺堡	65.78%	136.89	
红寺堡变522红河线红关村03#公变	400	红寺堡	53.75%	185	
红寺堡变522红河线红海村牛棚10#公变	200	红寺堡	45.65%	108.7	
红寺堡变522红河线绿科05#公变	200	红寺堡	61.78%	76.44	
红寺堡变522红河线绿科03#公变	200	红寺堡	46.55%	106.9	
红寺堡变522红河线绿科04#公变	200	红寺堡	48.22%	103.56	
红寺堡变522红河线旧城十三村01#公变	200	红寺堡	73.23%	53.55	
红寺堡变522红河线光彩村01#公变	200	红寺堡	82.44%	35.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变519红一村线莎草墩04#公变	200	红寺堡	46.27%	107.46	
红寺堡变522红河线旧城十三村03#公变	200	红寺堡	43.56%	112.89	
希望#01箱变	630	红寺堡	39.25%	382.72	
希望#03箱变	630	红寺堡	57.94%	264.98	
希望#05箱变	630	红寺堡	36.38%	400.82	
富祥#01箱变	630	红寺堡	35.50%	406.36	
富祥#02箱变	630	红寺堡	39.64%	380.28	
富祥#03箱变	630	红寺堡	44.10%	352.14	
富祥#04箱变	630	红寺堡	51.34%	306.54	
富祥#05箱变	630	红寺堡	30.72%	436.48	
红寺堡变522红河线绿科02#公变	200	红寺堡	42.64%	114.73	
红寺堡变522红河线红源01#公变	160	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
兴旺变516经五线弘德一村支线#05公变	315	红寺堡	50.14%	157.06	
红寺堡变522红河线红关村07#公变	400	红寺堡	40.98%	236.08	
红寺堡变519红一村线兴旺村05#公变	315	红寺堡	55.09%	141.46	
红寺堡变526西环线团结村01#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	61.84%	240.42	
红寺堡变526西环线团结村02#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	53.35%	293.92	
红寺堡变526西环线团结村03#配电变压器	630	红寺堡	48.44%	324.82	
红寺堡变526西环线团结村04#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	54.30%	287.9	
红寺堡变526西环线团结村06#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	42.46%	362.5	
红寺堡变526西环线团结村08#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	32.35%	426.2	
红寺堡变526西环线团结村05#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	48.98%	321.42	
红寺堡变526西环线团结村07#箱变出线间隔配电变压器	630	红寺堡	36.43%	400.52	
红崖变524红大线大河八村2配变	200	红寺堡	34.83%	130.34	
红崖变524红大线大河二村08#公变	100	红寺堡	75.61%	24.39	
红崖变524红大线大河三村10#公变	200	红寺堡	66.66%	66.68	
红崖变524红大线大河三村4配变	400	红寺堡	54.68%	181.29	
红崖变524红大线大河三村6配变	400	红寺堡	40.84%	236.64	
红崖变522红新线红崖三村11#公变	50	红寺堡	51.46%	24.27	
红崖变522红新线红崖七村02#公变	160	红寺堡	89.41%	16.94	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变522红新线红崖七村03#公变	160	红寺堡	88.69%	18.1	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变522红新线红崖七村04#公变	160	红寺堡	89.59%	16.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变522红新线红崖七村01#公变	160	红寺堡	89.80%	16.32	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变522红新线节灌站02号公变	200	红寺堡	62.63%	74.74	
红崖变522红新线红崖五村01#公变	160	红寺堡	92.59%	11.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变522红新线红崖五村03#公变	160	红寺堡	52.94%	75.29	
红崖变522红新线红崖三村08#公变	200	红寺堡	38.11%	123.79	
红崖变522红新线红崖六村01#公变	160	红寺堡	56.51%	69.59	
红崖变522红新线红崖六村02#公变	160	红寺堡	88.78%	17.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变522红新线红崖四村01#公变	200	红寺堡	63.77%	72.46	
红崖变522红新线红崖四村02#公变	160	红寺堡	76.99%	36.81	
红崖变522红新线红崖四村03#公变	160	红寺堡	63.52%	58.37	
红崖变522红新线红崖八村02#公变	400	红寺堡	63.40%	146.41	
红崖变522红新线红崖八村03#公变	400	红寺堡	71.67%	113.34	
红崖变524红大线大河二村04#公变	50	红寺堡	67.96%	16.02	
红崖变524红大线大河三村03#公变	160	红寺堡	57.39%	68.17	
红崖变524红大线大河四村02#公变	200	红寺堡	36.00%	128.01	
红崖变524红大线大河五村02#公变	200	红寺堡	39.91%	120.18	
红崖变524红大线大河七村02#公变	200	红寺堡	67.96%	64.09	
红崖变524红大线大河七村3配变	400	红寺堡	45.93%	216.27	
红崖变522红新线和鑫源01#配变	250	红寺堡	33.08%	167.31	
红崖变522红新线节灌站生态移民03#公变	200	红寺堡	43.91%	112.19	
红崖变522红新线节灌站生态移民04#公变	200	红寺堡	40.88%	118.25	
红崖变522红新线龙源市场02#公变	250	红寺堡	49.58%	126.05	

红崖变524红大线大河三村07#公变	200	红寺堡	40.90%	118.21	
红崖变524红大线大河二村05#公变	50	红寺堡	88.80%	5.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变524红大线大河七村01#公变	400	红寺堡	40.23%	239.07	
红崖变524红大线大河二村06#公变	100	红寺堡	61.55%	38.45	
红崖变524红大线大河二村07#公变	100	红寺堡	86.30%	13.7	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变524红大线龙源村01#公变	200	红寺堡	73.35%	53.3	
红崖变524红大线龙源村02#公变	200	红寺堡	62.44%	75.12	
红崖变524红大线龙源村03#公变	200	红寺堡	74.06%	51.88	
红崖变524红大线大河三村02#公变	200	红寺堡	66.15%	67.7	
红崖变524红大线大河三村05#公变	200	红寺堡	52.17%	95.67	
红崖变524红大线大河四村04#公变	100	红寺堡	46.39%	53.61	
红崖变524红大线塞上新居01#公变	400	红寺堡	93.20%	27.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
红崖变524红大线大河四村05#公变	200	红寺堡	55.97%	88.07	
红崖变524红大线大河五村03#公变	200	红寺堡	68.69%	62.63	
红崖变522红新线红崖三村05#公变	200	红寺堡	36.20%	127.61	
红崖变524红大线大河四村03#公变	400	红寺堡	46.27%	214.94	
红崖变524红大线大河三村01#公变	200	红寺堡	40.71%	118.58	
红崖变524红大线大河二村03#公变	200	红寺堡	56.05%	87.9	
红崖变524红大线大河一村01#公变	400	红寺堡	52.92%	188.34	
红崖变524红大线大河三村11配变	200	红寺堡	52.07%	95.87	
红崖变524红大线大河五村01#公变	200	红寺堡	37.34%	125.33	
红崖变524红大线大河六村2配变	400	红寺堡	47.63%	209.5	
乐华房地产变	315	红寺堡	38.74%	192.97	
龙源市场05#变	400	红寺堡	41.29%	234.85	
红崖变524红大线大河八村4配变	200	红寺堡	36.23%	127.55	
红崖变524红大线大河八村3配变	200	红寺堡	41.02%	117.96	
红崖变522红新线龙源市场01#公变	400	红寺堡	61.40%	154.41	
龙源市场03#变	250	红寺堡	38.64%	153.41	
龙源市场04#变	250	红寺堡	34.03%	164.93	
红崖变524红大线大河八村1配变	400	红寺堡	29.36%	282.57	
南川变524南源线高口彭阳点公变	200	红寺堡	77.06%	45.89	
南川变524南源线南川村04#公变	200	红寺堡	71.73%	56.54	
南川变524南源线十一村1点01#公变	80	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变524南源线南源村02#公变	200	红寺堡	47.94%	104.13	
南川变524南源线南源村01#公变	200	红寺堡	46.03%	107.95	
南川变526中川线彭阳新点02#公变	200	红寺堡	65.44%	69.12	
南川变526中川线彭阳新点01#公变	160	红寺堡	70.04%	47.94	
南川变524南源线西吉点01#公变	400	红寺堡	63.24%	147.03	
南川变526中川线南川村02#公变	200	红寺堡	52.62%	94.77	
南川变526中川线中川村02#公变	160	红寺堡	65.09%	55.86	
南川变526中川线中川村03#公变	160	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变526中川线东川村03#公变	400	红寺堡	29.32%	282.73	
南川变526中川线白墩六村02#公变	100	红寺堡	89.69%	10.31	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变526中川线白墩六村01#公变	200	红寺堡	64.49%	71.02	
南川变526中川线中川村07#公变	50	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变526中川线中川村05#公变	200	红寺堡	52.17%	95.67	
南川变526中川线中川村04#公变	160	红寺堡	60.56%	63.1	
南川变526中川线中川村06#公变	100	红寺堡	76.53%	23.47	
南川变526中川线东川村养殖园03#公变	100	红寺堡	31.20%	68.8	
南川变524南源线南源市场公变	315	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变524南源线十一村1点04#公变	200	红寺堡	58.67%	82.67	
南川变524南源线十一村1点07#公变	50	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变524南源线十一村2点02#公变	200	红寺堡	73.12%	53.77	
南川变524南源线十一村2点04#公变	200	红寺堡	60.35%	79.3	
南川变524南源线十一村1点06#公变	50	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变524南源线供电所01号配变	400	红寺堡	75.22%	99.13	
南川变526中川线东川村01#公变	400	红寺堡	31.30%	274.8	
南川变526中川线东川村02#公变	400	红寺堡	34.30%	262.8	
南川变526中川线东川村04#公变	400	红寺堡	47.03%	211.87	
南川变526中川线东川村05#公变	400	红寺堡	35.53%	257.9	
南川变526中川线东川村06#公变	400	红寺堡	30.47%	278.12	
南川变526中川线东川村07#公变	400	红寺堡	38.08%	247.69	
南川变524南源线高口泾源点01#公变	200	红寺堡	88.53%	22.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变524南源线高口泾源点02#公变	200	红寺堡	65.52%	68.96	
南川变522马渠线马渠二村03#公变	200	红寺堡	86.67%	26.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变522马渠线马渠二村05#公变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变522马渠线马渠二村13#公变	200	红寺堡	44.62%	110.76	
南川变522马渠线马渠二村14#公变	200	红寺堡	51.39%	97.23	
南川变522马渠线马渠一村04#公变	200	红寺堡	49.38%	101.25	

南川变522马渠线马渠一村06#公变	200	红寺堡	45.96%	108.09	
南川变524南源线新庄集乡01#公变	200	红寺堡	55.08%	89.85	
南川变524南源线高口隆德点02#公变	160	红寺堡	73.60%	42.24	
南川变524南源线高口泾源点03#公变	200	红寺堡	66.77%	66.47	
南川变524南源线十一村1点05#公变	200	红寺堡	26.14%	147.73	
南川变524南源线危房点02#公变	200	红寺堡	62.29%	75.42	
红寺堡变513南川线白墩五村02号配变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线白墩五村01号配变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线白墩五村04号配变	200	红寺堡	49.88%	100.25	
红寺堡变513南川线白墩五村05号配变	200	红寺堡	51.97%	96.06	
红寺堡变513南川线白墩三村06#公变	200	红寺堡	39.07%	121.86	
红寺堡变513南川线新南村01#公变	100	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线新园村02#公变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线新园村01#公变	100	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线白墩一村01#公变	160	红寺堡	84.81%	24.31	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线白墩一村02#公变	200	红寺堡	67.75%	64.5	
红寺堡变513南川线上源村02#公变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线上源村01#公变	315	红寺堡	68.55%	99.07	
红寺堡变513南川线中圈塘02#公变	200	红寺堡	82.99%	34.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线中圈塘01#公变	200	红寺堡	58.84%	82.32	
红寺堡变513南川线中圈塘04#公变	200	红寺堡	50.93%	98.15	
红寺堡变513南川线中圈塘07#公变	100	红寺堡	69.29%	30.71	
红寺堡变513南川线上源村05#公变	50	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线红阳村04#公变	100	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
南川变524南源线罗山护林点03#公变	50	红寺堡	48.92%	25.54	
南川变524南源线西吉点03#公变	200	红寺堡	48.89%	102.23	
南川变522马渠线新台村01号配变	400	红寺堡	49.83%	200.7	
南川变522马渠线新台村02号配变	400	红寺堡	68.27%	126.94	
南川变524南源线南川村03号配变	400	红寺堡	48.25%	207.02	
红寺堡变513南川线白墩三村01号配变	200	红寺堡	77.91%	44.19	
红寺堡变513南川线白墩三村02号配变	200	红寺堡	58.79%	82.43	
红寺堡变513南川线白墩三村05号配变	200	红寺堡	37.38%	125.24	
红寺堡变513南川线白墩三村03号配变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变513南川线白墩三村04号配变	200	红寺堡	56.81%	86.39	
红寺堡变513南川线白墩三村07号配变	200	红寺堡	52.35%	95.31	
买河变521沙泉线沙泉新村02#公变	100	红寺堡	53.15%	46.85	
买河变521沙泉线沙泉新村03#公变	50	红寺堡	78.04%	10.98	
买河变521沙泉线沙泉五村04#公变	400	红寺堡	44.86%	220.57	
买河变521沙泉线买河五村05#公变	100	红寺堡	90.75%	9.25	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变522红河线盛达养殖场02#公变	160	红寺堡	52.78%	75.55	
红寺堡变522红河线盛达养殖场01#公变	160	红寺堡	68.76%	49.99	
柳泉小镇#04箱变配电变压器配变变压器	630	红寺堡	34.37%	413.46	
柳泉小城镇02#箱变配电变压器	630	红寺堡	29.36%	445.04	
红寺堡变522红河线朝阳村03#公变	400	红寺堡	62.82%	148.73	
红寺堡变522红河线朝阳村07#公变	100	红寺堡	94.10%	5.9	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变522红河线朝阳村06#公变	200	红寺堡	50.48%	99.04	
红寺堡变522红河线朝阳村01#配变	200	红寺堡	47.98%	104.05	
红寺堡变522红河线东源村01#公变	200	红寺堡	41.73%	116.55	
红寺堡变522红河线朝阳村04#配变	400	红寺堡	66.58%	133.68	
红寺堡变522红河线东源村#10配变	200	红寺堡	49.22%	101.57	
红寺堡变522红河线东源村#09配变	200	红寺堡	48.64%	102.73	
红寺堡变522红河线东源村#07配变	200	红寺堡	49.09%	101.82	
红寺堡变522红河线东源村#08配变	200	红寺堡	59.09%	81.82	
红寺堡变522红河线东源村#06配变	200	红寺堡	51.43%	97.15	
红寺堡变522红河线东源村#05配变	200	红寺堡	44.50%	111.01	
红寺堡变522红河线东源村#11配变	200	红寺堡	36.41%	127.18	
红寺堡变522红河线东源村#12配变	200	红寺堡	40.49%	119.03	
红寺堡变522红河线东源村#13配变	200	红寺堡	61.98%	76.04	
买河变513蔡庄子线西吉移民村#01配变	200	红寺堡	77.61%	44.78	
买河变513蔡庄子线西吉移民村#02配变	400	红寺堡	51.60%	193.59	
买河变513蔡庄子线西吉移民村#04配变	200	红寺堡	40.63%	118.74	
买河变513蔡庄子线西吉移民村#03配变	200	红寺堡	48.88%	102.24	
买河变513蔡庄子线周圈移民村#02配变	200	红寺堡	48.75%	102.51	
买河变513蔡庄子线红沟窑移民村#01配变	200	红寺堡	80.49%	39.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
柳泉小城镇05#箱变配电变压器	630	红寺堡	27.25%	458.32	
柳泉小城镇06#箱变配电变压器	630	红寺堡	37.73%	392.32	
买河变513蔡庄子线何庄子移民村03#公变	400	红寺堡	28.78%	284.89	
买河变513蔡庄子线蔡庄子移民村01#公变	400	红寺堡	57.56%	169.77	
买河变513蔡庄子线蔡庄子移民村02#公变	200	红寺堡	55.29%	89.42	

买河变513蔡庄子线泾源移民村01#公变	160	红寺堡	49.39%	80.97	
买河变513蔡庄子线泾源移民村02#公变	160	红寺堡	61.18%	62.12	
买河变513蔡庄子线周卷村01#公变	200	红寺堡	47.99%	104.02	
买河变513蔡庄子线李家村04#公变	200	红寺堡	67.09%	65.82	
买河变513蔡庄子线固原移民村02#公变	400	红寺堡	47.58%	209.68	
买河变513蔡庄子线李家村03#公变	80	红寺堡	62.23%	30.22	
买河变513蔡庄子线买河八村01#公变	200	红寺堡	69.39%	61.23	
买河变21沙泉线王户台01#公变	200	红寺堡	57.94%	84.13	
买河变521沙泉线沙泉七村#01配变	315	红寺堡	65.19%	109.64	
买河变513蔡庄子线固原移民村#01配变	200	红寺堡	37.63%	124.74	
买河变513蔡庄子线固原移民村#03配变	200	红寺堡	30.12%	139.76	
买河变513蔡庄子线泾源移民村#03配变	200	红寺堡	44.40%	111.21	
买河变513蔡庄子线彭阳移民村#01配变	400	红寺堡	28.45%	286.2	
买河变513蔡庄子线何庄子移民村#01配变	200	红寺堡	35.15%	129.71	
买河变513蔡庄子线何庄子移民村#02配变	400	红寺堡	33.07%	267.73	
买河变513蔡庄子线周新移民村01#配变	200	红寺堡	50.30%	99.4	
买河变521沙泉线买河三村01#公变	200	红寺堡	68.56%	62.88	
买河变521沙泉线沙泉五村01#公变	200	红寺堡	75.70%	48.61	
买河变521沙泉线买河五村01#公变	200	红寺堡	93.66%	12.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线红塔村养殖场01#公变	200	红寺堡	35.58%	128.84	
买河变521沙泉线沙泉七村05#公变	160	红寺堡	85.88%	22.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线沙泉三村06#公变	400	红寺堡	64.41%	142.38	
买河变513蔡庄子线周圈移民村01#公变	400	红寺堡	27.32%	290.72	
买河变521沙泉线金满园农业合作社01公变	100	红寺堡	84.73%	15.27	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线永胜特色养殖01#公变	100	红寺堡	67.69%	32.31	
买河变521沙泉线沙泉一村04#公变	200	红寺堡	34.25%	131.51	
买河变521沙泉线沙泉一村03#公变	200	红寺堡	76.41%	47.19	
买河变521沙泉线水套村02#公变	200	红寺堡	78.26%	43.48	
买河变521沙泉线买河二村01#公变	160	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变522红河线玉池村03#公变	200	红寺堡	50.36%	99.29	
红寺堡变522红河线玉池村04#公变	200	红寺堡	50.19%	99.63	
买河变521沙泉线买河二村03#配变	200	红寺堡	61.03%	77.95	
买河变513蔡庄子线买河八村#02配变	400	红寺堡	67.10%	131.6	
买河变521沙泉线沙泉六村03#公变	400	红寺堡	64.33%	142.69	
买河变521沙泉线永新肉牛养殖场01#公变	80	红寺堡	88.64%	9.09	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线沙泉三村03#公变	250	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线沙泉三村02#公变	315	红寺堡	32.63%	212.2	
买河变521沙泉线沙泉一村01#公变	400	红寺堡	50.99%	196.06	
买河变521沙泉线买河二村02#公变	160	红寺堡	64.38%	57	
买河变521沙泉线买河一村01#公变	400	红寺堡	47.92%	208.34	
买河变521沙泉线买河六村02#公变	400	红寺堡	57.78%	168.9	
买河变521沙泉线买河五村04#公变	200	红寺堡	66.97%	66.07	
买河变521沙泉线沙泉六村02#公变	50	红寺堡	77.96%	11.02	
买河变521沙泉线沙泉四村02#公变	200	红寺堡	78.72%	42.57	
买河变521沙泉线沙泉二村01#公变	400	红寺堡	62.47%	150.12	
买河变521沙泉线沙泉五村02#公变	315	红寺堡	78.57%	67.49	
买河变521沙泉线买河四村02#公变	100	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线买河七村01#公变	400	红寺堡	46.87%	212.53	
买河变521沙泉线沙泉四村#03配变	200	红寺堡	42.12%	115.77	
买河变521沙泉线买河六村#01配变	400	红寺堡	57.11%	171.56	
红寺堡522红河线东源村02#公变	200	红寺堡	51.76%	96.48	
红寺堡522红河线东源村03#公变	200	红寺堡	59.98%	80.05	
红寺堡522红河线东源村04#公变	200	红寺堡	51.58%	96.85	
买河变521沙泉线沙泉五村03#配变	200	红寺堡	33.40%	133.2	
买河变521沙泉线沙泉四村#01配变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线沙泉二村04号配变	200	红寺堡	98.93%	2.15	负载率超过80%，不直接接入负荷
买河变521沙泉线沙泉七村#03配变	200	红寺堡	46.74%	106.52	
变524湖滨线环网支线太阳山管委会保障房2#箱变变压器间隔配电	500	红寺堡	64.21%	178.93	
太阳山变524湖滨线太阳山安置房01号箱变配电变压器	630	红寺堡	34.43%	413.08	
太阳山变524湖滨线太阳山安置房2#箱变主变间隔配电变压器	400	红寺堡	39.51%	241.98	
太阳山变519城区线昌盛街支线市场1#箱变主变间隔配电变压器2	630	红寺堡	68.77%	196.75	
太阳山变524湖滨线供电所支线1#箱变主变间隔配电变压器	400	红寺堡	69.90%	120.42	
太阳山变524湖滨线林小庄支线牛圈1#公变	100	红寺堡	61.40%	38.6	
太阳山变524湖滨线林小庄支线1#公变	100	红寺堡	56.19%	43.81	
太阳山变524湖滨线中学支线大地阳光苑小区1#箱变主变间隔配电变	400	红寺堡	51.48%	194.08	
太阳山变519城区线小泉村支线01#公变	400	红寺堡	36.56%	253.75	
太阳山变519城区线汽车站支线01#公变	250	红寺堡	74.74%	63.14	
太阳山变524湖滨线白塔水支线2#公变	100	红寺堡	71.79%	28.21	
太阳山变524湖滨线白塔水支线3#公变	100	红寺堡	99.49%	0.51	负载率超过80%，不直接接入负荷

太阳山变524湖滨线管委会保障房1#箱变配电变压器	500	红寺堡	78.12%	109.42	
太阳山变519城区线巴庄子村支线新庄村1#公变	100	红寺堡	57.22%	42.78	
太阳山变519城区线移民一期支线1#公变	200	红寺堡	90.93%	18.15	负载率超过80%，不直接接入负荷
太阳山变524湖滨线顺东汽修厂支线1#公变	200	红寺堡	83.54%	32.93	负载率超过80%，不直接接入负荷
太阳山变519城区线移民二期支线1#公变	250	红寺堡	78.78%	53.06	
太阳山变519城区线昌盛街支线1#箱变主变间隔配电变压器	400	红寺堡	59.81%	160.77	
519城区线昌盛街2号箱变主变间隔配电变压器	400	红寺堡	64.43%	142.28	
太阳山变519城区线昌盛街支线3#箱变主变间隔配电变压器	400	红寺堡	44.61%	221.58	
太阳山变519城区线昌盛街支线4#箱变主变间隔配电变压器	400	红寺堡	78.42%	86.34	
太阳山变524湖滨线城南支线福联超市1#箱变1#进线间隔配电变压器	80	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
太阳山变513同德线盐兴支线消防队01#公变	200	红寺堡	48.96%	102.09	
鹏胜书香雅苑1#变压器	1000	红寺堡	34.05%	659.48	
鹏胜书香雅苑2#变压器	630	红寺堡	38.09%	390.06	
鹏胜书香雅苑3#变压器	800	红寺堡	40.80%	473.59	
鹏胜书香雅苑4#变压器	800	红寺堡	38.54%	491.68	
鹏胜花园6#变压器	1000	红寺堡	34.41%	655.94	
鹏胜五期2号箱变间隔配电变压器	200	红寺堡	95.62%	8.76	负载率超过80%，不直接接入负荷
鹏胜五期3号箱变间隔配电变压器	800	红寺堡	37.92%	496.66	
罗山府邸1#变压器	630	红寺堡	28.60%	449.82	
罗山府邸2#变压器	630	红寺堡	37.04%	396.62	
神华创业园区02号变间隔配电变压器	1000	红寺堡	33.27%	667.26	
园丁苑1#变压器	100	红寺堡	80.77%	19.23	负载率超过80%，不直接接入负荷
残疾人创业园2号公变间隔配电变压器	1000	红寺堡	28.71%	712.9	
残疾人创业园1号公变间隔配电变压器	500	红寺堡	45.81%	270.94	
罗山商城1号变间隔配电变压器	500	红寺堡	38.33%	308.34	
罗山府邸5#箱式变	630	红寺堡	29.49%	444.2	
罗山府邸4#变压器	630	红寺堡	28.53%	450.28	
罗山府邸3#变压器	630	红寺堡	35.71%	405.02	
盛世佳园1#配电变压器	1000	红寺堡	33.12%	668.84	
盛世佳园2#配电变压器	500	红寺堡	37.95%	310.26	
盛世佳园3#配电变压器	800	红寺堡	26.77%	585.88	
2014年保障房4号公变间隔配电变压器	400	红寺堡	48.42%	206.32	
红寺堡变517中心镇线团结西支线4#公变	200	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
梧桐苑新2#变	630	红寺堡	30.39%	438.52	
梧桐苑新3#变	630	红寺堡	29.10%	446.66	
罗山怡居小区1#800kVA箱式变压器	800	红寺堡	28.01%	575.92	
916鹏胜时代广场3#800kVA配变	800	红寺堡	67.55%	259.62	
瀚海明珠1#变压器	630	红寺堡	38.19%	389.42	
瀚海明珠2#箱式变	630	红寺堡	36.07%	402.76	
瀚海明珠3#变压器	630	红寺堡	33.69%	417.76	
瀚海明珠4#变压器	630	红寺堡	38.11%	389.88	
建兴小区1#箱式变	630	红寺堡	52.48%	299.4	
龙泽苑1#变	500	红寺堡	38.56%	307.22	
龙泽苑2#变	500	红寺堡	25.33%	373.36	
红寺堡变526西环线盐兴西4#公变3#间隔配电变压器	630	红寺堡	20.06%	503.61	
御泉新苑2#变压器	630	红寺堡	48.68%	323.34	
兴旺变524经七线华景1#变	630	红寺堡	69.29%	193.5	
宁夏华景房地产变	630	红寺堡	30.14%	440.14	
红寺堡变526西环线利民街1#箱变配电变压器	630	红寺堡	57.88%	265.34	
梧桐苑1#变	630	红寺堡	24.89%	473.18	
梧桐苑4#变	630	红寺堡	28.97%	447.48	
团结综合市场A区1号变	1000	红寺堡	53.58%	464.24	
团结综合市场B区1号变	1000	红寺堡	51.07%	489.35	
团结综合市场C区1号变	1000	红寺堡	31.52%	684.83	
团结综合市场D区1号变	1000	红寺堡	37.24%	627.62	
团结综合市场D区2号变	800	红寺堡	28.30%	573.62	
御泉新苑1#变压器	1000	红寺堡	36.77%	632.34	
御泉新苑安置房1#变压器	800	红寺堡	24.20%	606.42	
御泉新苑安置房2#变压器	630	红寺堡	41.77%	366.88	
建设与环境保护局保障房3号变压器	1000	红寺堡	20.03%	799.74	
御泉新苑安置房4#变压器	1500	红寺堡	26.48%	1102.8	
利通尚书城1#变压器	800	红寺堡	40.10%	479.22	
利通尚书城2#变压器	1000	红寺堡	36.63%	633.7	
利通尚书城3#变压器	630	红寺堡	41.77%	366.82	
利通尚书城4#变压器	630	红寺堡	43.09%	358.52	
宁夏银祥云彩涂料有限公司公变	315	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
鹏胜城市花园变压器	500	红寺堡	31.77%	341.15	
517中心镇线C3路东支1#公变	315	红寺堡	68.75%	98.43	
东方裕兴房地产变-800kVA	800	红寺堡	44.92%	440.63	

寺堡变515鲁家窑线鹏盛时代广场充电桩01#箱变进线间隔配电变压器	630	红寺堡	53.29%	294.3	
吴伟源2号变	400	红寺堡	32.12%	271.53	
圣悦名邸1#变压器	630	红寺堡	35.76%	404.7	
红寺堡变515鲁家窑线盐兴路东支2#公变箱变	400	红寺堡	38.93%	244.3	
华盛宾馆小区变	250	红寺堡	34.07%	164.83	
利通尚书城5#变压器	630	红寺堡	38.14%	389.74	
御泉新苑3#箱式变	500	红寺堡	45.13%	274.34	
寺堡变517中心镇线小康街支线政府#01箱变配电变压器	400	红寺堡	91.72%	33.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变526西环线团结西支05#公变	400	红寺堡	32.93%	268.29	
金水街西一支1#新增箱变配电变压器	400	红寺堡	57.80%	168.8	
红寺堡变513中继站线政府路西支2#配电变压器	400	红寺堡	67.66%	129.36	
红寺堡变517中心镇线创业西支2#公变	160	红寺堡	88.66%	18.15	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变517中心镇线团结西支2#公变	400	红寺堡	86.73%	53.09	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变517中心镇线团结西支3#公变	315	红寺堡	32.12%	213.81	
兴旺变524经七线文化西支1#公变	315	红寺堡	62.41%	118.42	
兴旺变524经七线文化西支2#公变	100	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
兴旺变524经七线文化西支3#公变	100	红寺堡	56.29%	43.71	
宁夏兴龙房地产开发有限责任公司红寺堡分公司间隔配电变压器	500	红寺堡	23.56%	382.19	
看守所公变	315	红寺堡	62.75%	117.35	
水务公司公变	400	红寺堡	77.43%	90.3	
红寺堡变517中心镇线前进西支2#公变	400	红寺堡	70.69%	117.26	
红寺堡变517中心镇线前进西支3#公变	315	红寺堡	68.42%	99.48	
515鲁家窑线金水街东支1#公变	80	红寺堡	86.68%	10.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变517中心镇线小康街支01#公变	200	红寺堡	53.35%	93.31	
金水街东支2#公变	80	红寺堡	83.19%	13.45	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变517中心镇线小康街支02#公变	160	红寺堡	80.75%	30.8	负载率超过80%，不直接接入负荷
C2路东支01#公变	100	红寺堡	85.89%	14.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
515鲁家窑线团结路东支建材市场南支1#公变	315	红寺堡	65.54%	108.56	
515鲁家窑线团结路东支建材市场北支1#公变	315	红寺堡	59.89%	126.34	
红寺堡变517中心镇线城镇供电所01号公变	315	红寺堡	85.26%	46.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
C1路东支1#公变	80	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
红寺堡变517中心镇线小康街支01号箱变配电变压器	400	红寺堡	77.15%	91.4	
利通尚书城6号变间隔变压器	630	红寺堡	29.48%	444.28	
马家明律师事务所箱变间隔配电变压器	630	红寺堡	27.58%	456.22	
红寺堡区葡萄种植01#公变	100	红寺堡	35.34%	64.66	
东方裕兴房地产变	630	红寺堡	51.26%	307.06	
盛世佳园5#配电变压器	630	红寺堡	67.26%	206.24	
宁夏龙正房地产变	630	红寺堡	32.53%	425.08	
弘德工业园区保障房2#变压器	800	红寺堡	38.48%	492.14	
罗山花园1#箱式变配电变压器	630	红寺堡	54.00%	289.79	
罗山花园1#配电室1#配变变压器	630	红寺堡	47.33%	331.79	
罗山花园1#配电室2#配变变压器	630	红寺堡	50.28%	313.21	
罗山花园4#箱式变配电变压器	630	红寺堡	84.60%	97.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
罗山花园5号公变间隔配电变压器	630	红寺堡	54.64%	285.78	
东方世纪城1#变压器	630	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
515鲁家窑线团结东支01#箱变变压器	630	红寺堡	73.94%	164.18	
东方世纪城3#变压器	630	红寺堡	76.07%	150.77	
东方世纪城2#变压器	630	红寺堡	35.32%	407.47	
东方世纪城4#变压器	630	红寺堡	41.84%	366.43	
久丰房地产变	630	红寺堡	42.96%	359.38	
圣丰花园1#变压器	630	红寺堡	67.34%	205.78	
建成房地产1号变压器	1500	红寺堡	22.66%	1160.06	
建成房地产2号变压器	800	红寺堡	28.85%	569.18	
燕然银都3#变压器	800	红寺堡	23.95%	608.44	
鼎盛花园2#变压器	500	红寺堡	48.31%	258.44	
馨雅苑1#变压器	800	红寺堡	36.87%	505.07	
馨雅苑2#变压器	500	红寺堡	47.58%	262.1	
馨雅苑3#变压器	800	红寺堡	31.78%	545.8	
金翠苑1#变压器	800	红寺堡	54.07%	367.42	
鼎盛花园1#变压器	500	红寺堡	49.47%	252.64	
神华创业园01号公变间隔配电变压器	500	红寺堡	40.70%	296.52	
鲁家窑城北生态园1号公变间隔配电变压器	500	红寺堡	37.20%	314.02	
鹏胜花园2#变压器	500	红寺堡	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
鹏胜花园3#变压器	1000	红寺堡	27.54%	724.56	
鹏胜花园4#变压器	800	红寺堡	37.95%	496.38	
鹏胜花园5#变压器	1000	红寺堡	31.58%	684.18	
宁夏博大商贸地下间隔配电变压器	1000	红寺堡	31.99%	680.1	
宁夏博大商贸广场间隔配电变压器	500	红寺堡	54.46%	227.69	
祥和佳苑2#变压器	1000	红寺堡	44.41%	555.86	

鹏胜花园01号公变间隔配电变压器	630	红寺堡	58.02%	264.48	
御泉明珠1#变压器	1000	红寺堡	41.77%	582.3	
御泉明珠2#变压器	800	红寺堡	30.97%	552.21	
御泉明珠3#变压器	630	红寺堡	41.78%	366.77	
人和雅苑1#变压器	630	红寺堡	46.61%	336.38	
人和雅苑2#变压器	1000	红寺堡	32.74%	672.61	
人和雅苑3#变压器	630	红寺堡	43.60%	355.34	
圣悦名邸2#变压器	630	红寺堡	29.15%	446.38	
圣悦名邸4#变压器	630	红寺堡	31.09%	434.12	
圣悦名邸5#变压器	630	红寺堡	30.36%	438.76	
鹏胜书香庭院1#变压器	500	红寺堡	57.92%	210.38	
鹏胜书香庭院2#变压器	1000	红寺堡	33.89%	661.08	
鹏胜书香庭院3#变压器	1000	红寺堡	31.97%	680.34	
鹏胜书香庭院4#变压器	500	红寺堡	59.03%	204.84	
吴伟源变	400	红寺堡	29.83%	280.69	
北郊变510西环线滨河村镇银行12号公变	400	利通区	74.14%	103.45	
西郊变523文化II线宏泰清水湾小区1#800kVA箱式变	800	利通区	33.52%	531.86	
北郊变516文卫线恒昌新天地2#变压器	800	利通区	33.88%	528.93	
西郊变513文化I线水岸帝景A区2#箱式变	800	利通区	34.38%	524.98	
北郊变529西环线阳光骄子C区2#变压器	800	利通区	41.22%	470.27	
北郊变516文卫线恒昌幸福城5#箱式变	800	利通区	48.60%	411.21	
北郊变516文卫线恒昌幸福城3号箱式公变	800	利通区	31.21%	550.34	
北郊变516文卫线恒昌幸福城2号箱式公变	800	利通区	36.25%	509.97	
西郊变523文化II线宏泰清水湾小区4#变压器	800	利通区	61.04%	311.7	
北郊变517城东线新开元宜人世家1#变压器	800	利通区	37.85%	497.22	
北郊变517城东线新开元宜人世家2#变压器	800	利通区	34.60%	523.17	
北郊变516文卫线恒昌新天地3#变压器	800	利通区	39.58%	483.38	
北郊变514城北线华港佳苑1#变压器	630	利通区	45.67%	342.3	
北郊变513城西线滨河锦都2#变压器	800	利通区	34.44%	524.49	
北郊变513城西线滨河锦都3#变压器	1000	利通区	32.92%	670.76	
北郊变521古城线星河嘉城3#变压器	800	利通区	37.93%	496.55	
西郊变513文化I线罗湖锦都3#变压器	800	利通区	38.67%	490.62	
吴忠变529富平甲线依瓦诺1#变压器	315	利通区	57.72%	133.18	
吴忠变529富平甲线依瓦诺3#变压器	1000	利通区	35.16%	648.37	
吴忠变529富平甲线依瓦诺2#变压器	1000	利通区	37.11%	628.91	
北郊变514城北线华港佳苑2#变压器	630	利通区	50.52%	311.72	
西郊变513文化I线水岸帝景A区4#箱式变	800	利通区	31.34%	549.28	
周闸站558利华乙线地区1#配电室5号公变	630	利通区	73.33%	168	
北郊变516文卫线谦益花园5号公变	800	利通区	50.17%	398.61	
北郊变513城西线新区医院3号公变	630	利通区	47.39%	331.42	
北郊变513城西线利通区法院2号公变	630	利通区	44.25%	351.22	
北郊变541西盛线星河锦城10号公变	630	利通区	47.90%	328.2	
北郊变541西盛线星河锦城8号公变	630	利通区	36.31%	401.26	
北郊变541西盛线星河锦城5号公变	630	利通区	36.54%	399.78	
北郊变541西盛线星河锦城6号公变	630	利通区	46.43%	337.52	
北郊变541西盛线星河锦城9号公变	630	利通区	33.00%	422.11	
北郊变541西盛线星河锦城7号公变	630	利通区	38.17%	389.52	
西郊变529西区II线禧瑞华府5号公变	800	利通区	75.96%	192.3	
西郊变523文化II线宏泰商业广场1#变压器	800	利通区	83.92%	128.68	负载率超过80%，不宜接入负荷
西郊变513文化I线水岸帝景B区4#箱式变	800	利通区	33.03%	535.77	
西郊变513文化I线罗湖锦都4#变压器	630	利通区	49.56%	317.78	
西郊变529西区II线禧瑞华府3号公变	800	利通区	55.46%	356.32	
北郊变513城西线永昌黎明家园2#变压器	800	利通区	36.92%	504.62	
西郊变513文化I线水岸帝景A区1#变压器	1000	利通区	33.65%	663.54	
西郊变529西区II线禧瑞华府4号公变	800	利通区	74.01%	207.93	
西郊变529西区II线禧瑞华府7号公变	800	利通区	62.14%	302.87	
北郊变516文卫线恒昌幸福城4#箱式变	800	利通区	44.46%	444.3	
西郊变523文化II线阳光瑞祥II期5#变压器	800	利通区	76.04%	191.7	
北郊变521古城线龙河唐都3#变压器	800	利通区	28.83%	569.37	
北郊变521古城线龙河唐都4#变压器	800	利通区	23.49%	612.09	
北郊变521古城线龙河唐都2#变压器	800	利通区	42.49%	460.05	
北郊变521古城线星河嘉城4#变压器	1000	利通区	40.12%	598.76	
北郊变541西盛线黄河明珠1#变压器	800	利通区	36.71%	506.32	
北郊变541西盛线黄河明珠2#变压器	800	利通区	57.22%	342.28	
北郊变541西盛线黄河明珠3#变压器	800	利通区	41.45%	468.4	
北郊变517城东线新开元宜人世家3#变压器	800	利通区	33.82%	529.41	
西郊变513文化I线罗湖锦都1#变压器	800	利通区	35.39%	516.9	
北郊变529西环线阳光骄子C区4#变压器	800	利通区	48.51%	411.93	
西郊变529西区II线禧瑞华府8号公变	800	利通区	67.75%	258.04	

吴忠变529富平甲线观湖名邸1#箱式变	1000	利通区	36.73%	632.66	
吴忠变529富平甲线观湖名邸2#箱式变	1000	利通区	38.72%	612.77	
吴忠变529富平甲线观湖名邸3#箱式变	1000	利通区	31.54%	684.59	
北郊变521古城线华宇香缇美郡1#箱式变	630	利通区	33.25%	420.5	
北郊变516文卫线金星小区2#变压器	400	利通区	62.90%	148.42	
北郊变527城区线盛世花园1#变压器	800	利通区	34.50%	524.03	
北郊变541西盛线黄河明珠5#箱式变	800	利通区	36.40%	508.84	
吴忠变518迎宾线恒达宾馆2号公变	400	利通区	91.64%	33.43	负载率超过80%，不宜接入负荷
北郊变521古城线华宇香缇美郡3#箱式变	800	利通区	30.04%	559.72	
北郊变521古城线华宇香缇美郡4#箱式变	630	利通区	33.61%	418.24	
吴忠变529富平甲线御湖茗居2#箱式变	800	利通区	37.49%	500.08	
吴忠变525东环II线东方秦韵1#变压器	1000	利通区	43.09%	569.07	
吴忠变529富平甲线御湖茗居3#箱式变	800	利通区	38.48%	492.14	
北郊变513城西线阳光骄子D区3#变压器	800	利通区	44.28%	445.77	
北郊变529西环II线阳光骄子C区3#变压器	800	利通区	35.63%	514.94	
北郊变521古城线星河嘉城2#变压器	1000	利通区	25.36%	746.42	
北郊变521古城线星河嘉城1#变压器	1000	利通区	40.04%	599.6	
西郊变523文化II线阳光瑞祥小区1#变压器	800	利通区	36.77%	505.84	
西郊变523文化II线阳光瑞祥小区2#变压器	800	利通区	27.22%	582.23	
西郊变523文化II线阳光瑞祥小区3#变压器	800	利通区	31.48%	548.15	
吴忠变513利通南线长庆石油吴忠小区(南院)3号公变	315	利通区	34.80%	205.38	
吴忠变514银电I线老供电局(老教育科)2号公变	1000	利通区	30.38%	696.17	
北郊变513城西线星河国际2#变压器	800	利通区	32.40%	540.78	
西郊变513文化I线水岸帝景B区2#箱式变	800	利通区	38.63%	490.96	
吴忠变529富平甲线依瓦诺4#变压器	630	利通区	20.08%	503.49	
北郊变541西盛线黄河明珠4#变压器	800	利通区	34.11%	527.13	
北郊变517城东线新开元宜人世家4#变压器	630	利通区	46.13%	339.38	
北郊变513城西线阳光骄子D区2#箱式变	800	利通区	20.06%	639.5	
周闸变555利华甲线水岸康桥2号公变	800	利通区	43.85%	449.22	
西郊变513文化I线水岸帝景B区3#箱式变	800	利通区	30.43%	556.55	
西郊变513文化I线水岸帝景B区1#箱式变	800	利通区	31.75%	545.99	
北郊变541西盛线阳光骄子D区1#变压器	800	利通区	56.49%	348.11	
吴忠变516东环I线水岸康桥3号	800	利通区	35.57%	515.46	
吴忠变516东环I线水岸康桥1号	800	利通区	36.22%	510.28	
北郊变541西盛线阳光骄子D区4#变压器	800	利通区	32.49%	540.06	
北郊变521古城线华宇香缇美郡2#箱式变	800	利通区	34.37%	525.06	
北郊变521古城线和府1#变压器	800	利通区	33.88%	528.95	
北郊变521古城线龙河唐都1#变压器	1000	利通区	26.70%	732.98	
北郊变529西环II线永昌黎明家园1#变压器	800	利通区	37.74%	498.12	
吴忠变516东环I线朝阳小区4#变压器	200	利通区	86.45%	27.11	负载率超过80%，不宜接入负荷
北郊变513城西线阳光骄子D区5#箱式变	800	利通区	31.95%	544.38	
吴忠变525东环II线仪表厂南院9号公变	630	利通区	38.17%	389.54	
吴忠变525东环II线仪表厂南院8号公变	800	利通区	32.49%	540.08	
吴忠变525东环II线仪表厂北院10号公变	630	利通区	43.75%	354.38	
吴忠变524市区线三联公司2号公变	630	利通区	57.25%	269.32	
吴忠变524市区线供销社家属楼1号公变	500	利通区	43.40%	282.99	
吴忠变515利宁I线山海丹医院1号公变	630	利通区	36.54%	399.78	
北郊变527城区线盛世开元2号公变	630	利通区	51.69%	304.38	
北郊变541西盛线黎明小区3号公变	630	利通区	43.95%	353.14	
北郊变541西盛线黎明小区4号公变	630	利通区	24.75%	474.06	
北郊变516文卫线恒昌新天地1#变压器	800	利通区	37.88%	496.96	
吴忠变516东环I线朝阳小区东4#变压器	250	利通区	39.79%	150.52	
北郊变521古城线和府2#变压器	800	利通区	28.37%	573.02	
北郊变517城东线新开元宜人世家5#变压器	630	利通区	38.23%	389.18	
西郊变529西区II线禧瑞华府6号公变	800	利通区	49.09%	407.27	
北郊变513城西线水岸花城3#变压器	800	利通区	37.09%	503.25	
北郊变513城西线星河国际小区3#变压器	800	利通区	20.06%	639.51	
北郊变513城西线水岸花城1#变压器	800	利通区	35.39%	516.88	
北郊变521古城线星河嘉城5#变压器	1000	利通区	40.64%	593.63	
西郊变523文化II线宏泰清水湾小区2#变压器	800	利通区	30.99%	552.06	
北郊变513城西线御龙府小区1号公变	800	利通区	37.80%	497.58	
西郊变529西区II线禧瑞华府1号公变	800	利通区	74.01%	207.95	
西郊变529西区II线禧瑞华府2号公变	800	利通区	76.93%	184.58	
北郊变513城西线水岸花城2#变压器	800	利通区	38.63%	490.96	
西郊变518西区I线恒大名都二期5#配电室1#变压器	1000	利通区	48.09%	519.11	
西郊变518西区I线恒大名都二期4#配电室1#变压器	1250	利通区	32.07%	849.16	
北郊变541西盛线星河国际公寓楼变压器	800	利通区	37.94%	496.46	
西郊变523文化II线阳光瑞祥II期4#变压器	800	利通区	30.10%	559.19	
西郊变523文化II线阳光瑞祥II期6#变压器	800	利通区	23.20%	614.42	

西郊变523文化II线阳光瑞祥II期7#变压器	800	利通区	50.03%	399.76	
西郊变513文化I线水岸帝景B区5#箱式变	800	利通区	31.13%	550.94	
北郊变516文卫线恒昌新天地4#变压器	800	利通区	40.73%	474.14	
吴忠变526利宁II线消防大队3号公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸变524富民乙线吴南华庭3#箱式变	800	利通区	38.09%	495.3	
北郊变514城北线供电局北门家属院6号公变	800	利通区	31.41%	548.75	
北郊变514城北线利通街6#配电室7号公变	630	利通区	27.77%	455.04	
北郊变516文卫线工商局1号公变	630	利通区	83.57%	103.48	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变516东环I线塞尚名都2号	800	利通区	36.06%	511.5	
吴忠变516东环I线塞尚名都1号	800	利通区	38.75%	490	
北郊变516文卫线恒昌幸福城1#箱式变	800	利通区	29.41%	564.71	
吴忠变516东环I线上桥人家1#变压器	800	利通区	29.79%	561.66	
吴忠变512梁湾I线观湖雅居小区1#变压器	1000	利通区	24.85%	751.46	
吴忠变516东环I线上桥人家2#变	800	利通区	43.78%	449.8	
北郊变526民居II线利通区检察院1号公变	630	利通区	32.14%	427.51	
吴忠变526利宁II线供热公司变压器	200	利通区	62.72%	74.57	
北郊变529西环II线阳光骄子C区1号变压器	800	利通区	51.60%	387.23	
利通变518李园I线清水御景1#箱式变	800	利通区	38.89%	488.9	
利通变518李园I线清水御景5#箱式变	800	利通区	28.21%	574.34	
北郊变527城区线明珠苑4号公变	630	利通区	30.72%	436.47	
西郊529西区II线碧桂园小区1#配电室1#变压器	800	利通区	27.89%	576.88	
西郊529西区II线碧桂园小区1#配电室4#变压器	800	利通区	25.86%	593.14	
西郊529西区II线碧桂园小区2#配电室1#变压器	800	利通区	30.22%	558.26	
西郊529西区II线碧桂园小区2#配电室3#变压器	800	利通区	39.79%	481.65	
吴忠变524市区线胜利东街1#配电室7号公变	630	利通区	63.26%	231.45	
吴忠变524市区线胜利东街1#配电室8号公变	630	利通区	78.20%	137.31	
吴忠变513利通南线朝阳东街1#配电室1号公变	630	利通区	50.21%	313.68	
吴忠变515利宁I线西湖1#配电室13号公变	800	利通区	62.04%	303.69	
吴忠变514银电I线老局配电室4#公变	1000	利通区	37.42%	625.79	
吴忠变514银电I线老供电局(老木材市场)3号公变	800	利通区	29.06%	567.5	
北郊变521古城线和府3#变压器	800	利通区	36.43%	508.53	
西郊变529西区II线碧桂园I期2#箱变配电变压器	800	利通区	26.90%	584.8	
吴忠变516东环I线城南御景1#箱式变	800	利通区	28.96%	568.31	
吴忠变516东环I线城南御景2#箱式变	800	利通区	33.02%	535.82	
吴忠变516东环I线城南御景5#箱式变	800	利通区	29.30%	565.6	
吴忠变516东环I线城南御景6#箱式变	800	利通区	24.94%	600.5	
吴忠变516东环I线城南御景7#箱式变	800	利通区	30.65%	554.82	
吴忠变525东环II线仪表厂北院11号公变	630	利通区	35.19%	408.3	
吴忠变515利宁I线文景苑小区17号公变	800	利通区	33.69%	530.49	
吴忠变515利宁I线文景苑小区18号公变	800	利通区	20.07%	639.46	
吴忠变529富平甲线御湖茗居4#箱式变	800	利通区	31.63%	546.98	
吴忠变529富平甲线御湖茗居1#箱式变	800	利通区	30.79%	553.65	
吴忠变529富平甲线水岸花城4#箱式变	800	利通区	30.99%	552.11	
吴忠变523梁湾II线幼儿园1号公变	630	利通区	53.76%	291.32	
北郊变543利通北线鹊巢酒店2号公变	500	利通区	75.35%	123.26	
北郊变543利通北线微创医院7号公变	500	利通区	40.18%	299.1	
北郊变543利通北线义务商场3号公变	500	利通区	57.66%	211.7	
北郊变543利通北线银监会1号公变	500	利通区	63.22%	183.92	
吴忠变528新区线裕民小区5号公变	500	利通区	47.64%	261.78	
吴忠变528新区线裕民小区6号公变	500	利通区	40.73%	296.34	
吴忠变525东环II线老上桥医院2号公变	500	利通区	64.64%	176.8	
吴忠变525东环II线老上桥医院3号公变	500	利通区	51.95%	240.26	
吴忠变525东环II线地税局4号公变	500	利通区	49.34%	253.3	
吴忠变525东环II线永昌菜市场5号公变	800	利通区	51.14%	390.9	
吴忠变525东环II线文明小区6号公变	500	利通区	39.49%	302.56	
吴忠变528新区线吴忠宾馆2号公变	500	利通区	30.71%	346.46	
吴忠变528新区线裕西小区3号公变	500	利通区	61.33%	193.33	
吴忠变528新区线兴教寺4号公变	500	利通区	46.65%	266.74	
北郊变533朔方乙线光耀府小区2号箱式公变	1000	利通区	21.14%	788.57	
北郊变533朔方乙线光耀府小区3号公变	1000	利通区	21.96%	780.41	
北郊变533朔方乙线光耀府小区5号箱式公变	1000	利通区	28.84%	711.59	
周闸站558利华乙线112#大院2号公变	200	利通区	71.83%	56.34	
吴忠变528新区线西湖2#配电室12号公变	800	利通区	46.65%	426.78	
吴忠变518迎宾线预备役兵团3#公变	400	利通区	60.42%	158.32	
吴忠变518迎宾线预备役兵团4#公变	400	利通区	51.15%	195.39	
北郊变527城区线房管局1号公变	630	利通区	62.33%	237.3	
吴忠变523梁湾II线博雅南苑1号箱式公变	1000	利通区	26.47%	735.26	
吴忠变523梁湾II线博雅南苑2号箱式公变	1000	利通区	26.26%	737.42	
吴忠变523梁湾II线博雅南苑3号箱式公变	1000	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷

吴忠变523梁湾II线博雅南苑4号箱式公变	1000	利通区	23.10%	769.01	
吴忠变543富平乙线秦韵湖畔小区2#箱式变	1000	利通区	31.12%	688.82	
吴忠变525东环II线文化宫5号公变	630	利通区	40.47%	375.02	
吴忠变526利宁II线梁湾中心村小区2号公变	500	利通区	62.90%	185.5	
北郊变541西盛线烟草公司2号公变	630	利通区	22.68%	487.14	
吴忠变516东环I线上桥人家6#箱式变	800	利通区	35.16%	518.7	
北郊变510西环I线武警支队11号公变	400	利通区	34.47%	262.11	
利通变518李园I线清水御景2#箱式变	800	利通区	29.20%	566.42	
利通变518李园I线清水御景3#箱式变	800	利通区	32.22%	542.25	
利通变518李园I线清水御景4#箱式变	800	利通区	29.75%	561.98	
利通变518李园I线清水御景6#箱式变	800	利通区	30.35%	557.2	
利通变518李园I线清水御景7#箱式变	800	利通区	27.55%	579.57	
利通变518李园I线清水御景8#箱式变	800	利通区	28.57%	571.48	
周闸站558利华乙线利通区政府1号公变	315	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸站558利华乙线地区2#配电室6号公变	630	利通区	54.45%	286.98	
吴忠变528新区线百斯特餐厅9号公变	630	利通区	41.63%	367.74	
吴忠变516东环I线上桥人家7#箱式变	800	利通区	40.69%	474.5	
吴忠变516东环线供热公司3号公变	800	利通区	44.93%	440.56	
吴忠变516东环线中华六队23#公变	50	利通区	37.82%	31.09	
周闸变526调安III线利通区家属院1号公变	500	利通区	32.12%	339.42	
吴忠变516东环线东方秦韵1#箱式变	500	利通区	37.85%	310.75	
吴忠变516东环线新村桥头2号公变	630	利通区	43.02%	358.98	
吴忠变524市区线食府南院变压器	630	利通区	67.39%	205.42	
周闸变524富民乙线德月豪府1#箱式变	315	利通区	29.82%	221.06	
周闸变524富民乙线德月豪府2#箱式变	800	利通区	24.83%	601.38	
周闸变524富民乙线德月豪府3#箱式变	800	利通区	28.09%	575.25	
北郊变541西盛线园林局14#公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变525东环II线瑞锦名邸3#箱式变	800	利通区	20.04%	639.67	
吴忠变513利通南线朝阳东街2#配电室2号公变	630	利通区	46.04%	339.92	
吴忠变524市区线利通街2#配电室6#公变	630	利通区	29.80%	442.26	
北郊变527城区线黄河医院7号公变	630	利通区	43.24%	357.56	
北郊变516文卫线金星小区7号公变	200	利通区	44.32%	111.36	
吴忠变525东环II线瑞锦名邸1#箱式变	800	利通区	50.44%	396.45	
吴忠变516东环线城南御景4#箱式变	800	利通区	41.76%	465.9	
吴忠变524市区线中华桥头3号公变	630	利通区	28.93%	447.74	
吴忠变524市区线食府4号公变	1000	利通区	48.11%	518.9	
北郊变516文卫线东方御园2号公变	630	利通区	28.92%	447.81	
吴忠变516东环I线吴忠一中配电室6号公变	400	利通区	34.04%	263.83	
北郊变517城东线地区锅炉房3号公变	315	利通区	90.67%	29.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变525东环II线瑞锦名邸2#箱式变	800	利通区	31.81%	545.54	
周闸变558利华乙线翰锦名城小区1#变压器	800	利通区	28.34%	573.3	
周闸变558利华乙线翰锦名城小区2#变压器	1000	利通区	29.29%	707.12	
吴忠变526利宁II线天山宾馆4#箱式公变	500	利通区	43.56%	282.19	
北郊变518新华线大众公司1号公变	630	利通区	25.53%	469.18	
北郊变543利通北线华瑞小区4号公变	500	利通区	35.56%	322.18	
北郊变521古城线华宇香缇美郡5#箱式变	500	利通区	35.82%	320.88	
吴忠变515利宁I线秦韵花园小区1#箱式公变	1000	利通区	24.66%	753.41	
吴忠变515利宁I线秦韵花园小区2#箱式公变	1000	利通区	25.32%	746.84	
吴忠变515利宁I线秦韵花园小区3#箱式公变	1000	利通区	45.58%	544.24	
北郊变521古城线和府4#变压器	800	利通区	43.59%	451.26	
吴忠变518迎宾线老广场5号公变	500	利通区	47.12%	264.42	
北郊变513城西线利通区法院1号公变	500	利通区	21.43%	392.86	
吴忠变518迎宾线老广场1号公变	800	利通区	42.07%	463.47	
北郊变527城区线炮团家属院3号公变	630	利通区	55.90%	277.86	
吴忠变528新区线自来水公司小区10#公变	1000	利通区	62.20%	378	
吴忠变531调安I线供电局锅炉房6号公变	2000	利通区	27.46%	1450.72	
北郊变541西盛线盛达房地产11号公变	400	利通区	24.49%	302.05	
北郊变541西盛线早元家属院12号公变	400	利通区	54.43%	182.28	
吴忠变514银电I线供电局体育场3号公变	800	利通区	36.76%	505.96	
吴忠变514银电I线供电局食堂1号公变	630	利通区	65.68%	216.2	
吴忠变526利宁II线昊利宾馆1号公变	500	利通区	68.02%	159.89	
北郊变529西环II线西市场2号公变	400	利通区	51.86%	192.56	
北郊变516文卫线谦益花园6号公变	630	利通区	25.31%	470.56	
吴忠变542中华II线上桥佳苑1#箱式变	800	利通区	24.19%	606.45	
吴忠变542中华II线上桥佳苑2#箱式变	800	利通区	46.52%	427.82	
吴忠变516东环I线塞尚名都3#变压器	800	利通区	37.34%	501.26	
吴忠变516东环I线塞尚名都4#变压器	800	利通区	30.33%	557.34	
吴忠变525东环II线瑞锦名邸4#箱式变	800	利通区	24.53%	603.74	
吴忠变542中华II线城南嘉园1#箱式变	630	利通区	20.07%	503.59	

吴忠变543富平乙线秦韵湖畔小区1#箱式变	1000	利通区	34.57%	654.35	
吴忠变543富平乙线秦韵湖畔小区3#箱式变	1000	利通区	31.94%	680.57	
吴忠变515利宁I线铁市场16号公变	630	利通区	50.00%	315.02	
吴忠变516东环II线新村桥头7号公变	500	利通区	42.28%	288.61	
吴忠变514银电I线供电局体育场2号公变	630	利通区	39.43%	381.6	
吴忠变516东环I线水岸康桥4#箱式变	800	利通区	30.00%	560.03	
北郊变521古城线龙河唐都基建变压器	1000	利通区	42.16%	578.36	
周闸变524富民乙线吴南华庭1#箱式变	1000	利通区	39.15%	608.51	
周闸变524富民乙线吴南华庭4#箱式变	1000	利通区	33.76%	662.42	
北郊变516文卫线老东郊菜市场3号公变	630	利通区	63.43%	230.42	
周闸变524富民乙线吴南华庭5#箱式变	800	利通区	32.82%	537.47	
北郊变516文卫线盛园小学4号公变	630	利通区	48.35%	325.38	
北郊变543利通北线红星盛世花园6号公变	400	利通区	39.11%	243.57	
北郊变529西环II线阳光骄子B区1#变压器	630	利通区	49.92%	315.53	
吴忠变542中华II线城南嘉园2#箱式变	630	利通区	52.39%	299.94	
吴忠变542中华II线城南嘉园3#箱式变	630	利通区	40.58%	374.36	
吴忠变542中华II线城南嘉园4#箱式变	630	利通区	35.26%	407.88	
北郊变529西环II线恒昌钻石城1#箱式变	800	利通区	30.24%	558.06	
北郊变529西环II线恒昌钻石城2#箱式变	800	利通区	28.54%	571.67	
北郊变529西环II线恒昌钻石城3#箱式变	800	利通区	25.82%	593.42	
北郊变527城区线盛世花园3#变压器	400	利通区	40.90%	236.41	
北郊变514城北线如意苑小区2#变压器	200	利通区	41.21%	117.59	
北郊变529西环II线塞上江南小区2号公变	630	利通区	44.13%	352	
吴忠变525东环II线朝阳小区新村变压器	250	利通区	68.56%	78.61	
吴忠变524市区线中寺5号公变	630	利通区	57.90%	265.22	
北郊变526民居II线金桂苑小区变压器	800	利通区	57.96%	336.31	
周闸变515富民甲线润翔东苑小区1#箱式公变	1000	利通区	35.71%	642.86	
周闸变515富民甲线润翔东苑小区2#箱式公变	1000	利通区	23.81%	761.9	
周闸变515富民甲线润翔东苑小区3#箱式公变	1000	利通区	23.81%	761.87	
北郊变526民居II线金花园A区西1#变压器	630	利通区	66.01%	214.11	
北郊变527城区线小寨子花园1#变压器	500	利通区	37.34%	313.28	
北郊变527城区线盛世花园2#变压器	800	利通区	37.03%	503.73	
北郊变529西环II线塞上江南小区1号公变	630	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变533朔方乙线恒昌如意人家小区1号公变	800	利通区	28.46%	572.34	
北郊变533朔方乙线恒昌如意人家小区3号箱式公变	800	利通区	34.81%	521.54	
北郊变533朔方乙线恒昌如意人家小区2号箱式公变	800	利通区	22.51%	619.91	
周闸变524富民乙线吴南华庭2#箱式变	800	利通区	29.77%	561.83	
吴忠变526利宁II线星河韵城2#变压器	1000	利通区	45.02%	549.77	
吴忠变526利宁II线星河韵城1#变压器	1000	利通区	46.60%	534.05	
北郊变513城西线滨河锦都1#变压器	1000	利通区	39.08%	609.17	
西郊变523文化II线宏泰清水湾小区3#变压器	800	利通区	33.15%	534.81	
利通变526李园II线新民六队公变	80	利通区	85.64%	11.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
西郊变512金西线早元四队公变	80	利通区	37.48%	50.02	
金积变522金积线柴桥二队公变	80	利通区	48.44%	41.25	
吴忠变526利宁II线五星村二队公变	160	利通区	92.04%	12.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线柴桥三队公变	200	利通区	35.55%	128.91	
北郊变517城东线古城工业园区公变	400	利通区	56.29%	174.85	
吴忠变515利宁I线胜利西街2#配电室11号公变	630	利通区	37.07%	396.45	
吴忠变515利宁I线胜利西街2#配电室12号公变	630	利通区	40.60%	374.19	
北郊变518新华线左营十队公变	200	利通区	70.90%	58.2	
金积变519园区I线工业园区12号公变	400	利通区	76.36%	94.55	
吴忠变515利宁I线塑配小区3号公变	200	利通区	75.27%	49.47	
吴忠变515利宁I线塑配小区2号公变	200	利通区	55.62%	88.77	
金积变533金滨II线关渠大队公变	80	利通区	98.01%	1.59	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变533金滨II线关渠一队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变533金滨II线东门四队公变	80	利通区	42.48%	46.02	
金积变514板桥线东门五队公变	80	利通区	60.30%	31.76	
金积变533金滨II线关渠五队公变	80	利通区	58.90%	32.88	
吴忠变515利宁I线海洋电缆8#公变	400	利通区	37.20%	251.2	
吴忠变516东环I线朝阳小区4#公变	400	利通区	36.13%	255.49	
北郊变510西环线建贵楼1#公变	400	利通区	35.88%	256.48	
北郊变510西环线西苑宾馆3#公变	400	利通区	38.13%	247.48	
北郊变510西环线建设局4号公变	400	利通区	63.27%	146.92	
北郊变510西环线西市场5#公变	400	利通区	51.24%	195.03	
吴忠变515利宁I线宁燕塑料厂4号公变	500	利通区	42.01%	289.97	
吴忠变515利宁I线博阳幼儿园5号公变	500	利通区	54.07%	229.67	
吴忠变515利宁I线水晶宫6#公变	400	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变515利宁I线铁市场7号公变	400	利通区	59.19%	163.24	
吴忠变515利宁I线早市10#公变	400	利通区	62.74%	149.05	

北郊变529西环II线红星四队公变	100	利通区	47.52%	52.48	
利通变517东兴I线温棚24#公变	250	利通区	92.19%	19.52	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变521古城线黄河大道支线红星五队公变	100	利通区	24.52%	75.48	
金积变533金滨II线关渠寨上新居1号公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变510西环I线杨哈子汽修厂2号公变	400	利通区	40.08%	239.68	
金积变533金滨II线北门寨上新居公变	200	利通区	31.03%	137.95	
金积变533金滨II线关渠寨上新居2号公变	200	利通区	32.53%	134.94	
北郊变521古城线古城七队公变	80	利通区	50.10%	39.92	
北郊变521古城线古城八队公变	100	利通区	44.24%	55.76	
北郊变521古城线古城六队公变	200	利通区	65.38%	69.25	
北郊变521古城线古城村公变	100	利通区	65.39%	34.61	
利通变517东兴I线李园一四队公变	100	利通区	74.70%	25.3	
利通变517东兴I线东塔乡政府(2)公变	160	利通区	76.70%	37.28	
吴忠变525东环II线上桥供电所公变	400	利通区	71.66%	113.36	
北郊变517城东线柴村一队	80	利通区	55.36%	35.71	
北郊变516文卫线塔村四五六队	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变517城东线鑫鲜农副产品市场公变	250	利通区	96.87%	7.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变529西环II线五星建材城3#公变	630	利通区	85.47%	91.57	负载率超过80%，不直接接入负荷
西郊变518西区I线滨河新村公变	400	利通区	40.60%	237.6	
北郊变541西盛线武装部公变	160	利通区	48.00%	83.2	
北郊变521古城线古城四队抽水公变	160	利通区	85.68%	22.92	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变516文卫线塔寺1队公变	160	利通区	80.42%	31.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变514城北线左营修配厂公变	400	利通区	99.41%	2.36	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变518新华线新生二队公变	160	利通区	36.46%	101.66	
北郊变518新华线左营一队公变	100	利通区	93.18%	6.82	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线华二村三队公变	80	利通区	46.01%	43.19	
西郊变525滨河线早元支线早元五队公变	80	利通区	84.04%	12.77	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变518新华线金星三队公变	160	利通区	40.09%	95.85	
北郊变533朔方乙线紫御府小区9号公变	800	利通区	52.71%	378.33	
北郊变533朔方乙线金韵名邸1#箱式变	800	利通区	28.40%	572.78	
西郊变525滨河线洼渠砖厂公变	50	利通区	78.14%	10.93	
北郊变531朔方甲线恒昌未来城1#箱式变	800	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变531朔方甲线恒昌未来城2#箱式变	800	利通区	43.91%	448.72	
北郊变533朔方乙线金韵名邸6#箱式变	800	利通区	34.63%	522.93	
北郊变531朔方甲线开元世家1#箱式变	1000	利通区	30.61%	693.87	
北郊变531朔方甲线开元世家2#箱式变	800	利通区	35.97%	512.27	
北郊变531朔方甲线开元世家5#箱式变	800	利通区	32.60%	539.2	
北郊变531朔方甲线开元世家4#箱式变	800	利通区	31.79%	545.7	
西郊变525滨河线早元供电所	30	利通区	49.27%	15.22	
吴忠变525富平甲线秦桥1队公变	50	利通区	78.58%	10.71	
西郊变525滨河线罗家湖新庄点1#公变	200	利通区	34.76%	130.49	
西郊变525滨河线罗家湖新庄点2#公变	100	利通区	48.84%	51.16	
西郊变525滨河线罗家湖四队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
西郊变525滨河线罗家湖一队公变	100	利通区	79.65%	20.35	
吴忠变529富平甲线秦桥二队公变	100	利通区	52.03%	47.97	
北郊变518新华线养殖园区公变	200	利通区	62.47%	75.07	
利通变516龙一线华二七队温棚西公变	80	利通区	36.70%	50.64	
北郊变518新华线寨上新居65号	315	利通区	34.03%	207.79	
北郊变518新华线华三二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变518新华线华三四队东公变	100	利通区	56.59%	43.41	
北郊变518新华线华三三队公变	50	利通区	97.62%	1.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变518新华线华三四队公变	160	利通区	30.93%	110.52	
利通变516龙一线华二八队温棚东公变	100	利通区	76.80%	23.2	
利通变516龙一线华二八队公变	80	利通区	59.01%	32.79	
利通变516龙一线华二八队温棚西公变	100	利通区	50.30%	49.7	
利通变516龙一线华二七队公变	160	利通区	66.63%	53.39	
利通变516龙一线华二九队西公变	80	利通区	78.80%	16.96	
利通变516龙一线华二四队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线华二五队公变	80	利通区	59.00%	32.8	
利通变516龙一线华二大队公变	400	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线华二六队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线华二一队公变	100	利通区	79.66%	20.34	
利通变516龙一线华二二队公变	100	利通区	49.78%	50.22	
利通变516龙一线华二七队温棚东公变	80	利通区	63.75%	29	
利通变516龙一线华二九队公变	80	利通区	74.46%	20.43	
利通变516龙一线华一四队公变	160	利通区	37.49%	100.02	
利通变516龙一线华二十队公变	50	利通区	65.78%	17.11	
北郊变518新华线二道桥136队公变	400	利通区	60.95%	156.2	
北郊变518新华线华三六队公变	200	利通区	54.48%	91.04	

北郊变518新华线二道桥二队公变	100	利通区	77.51%	22.49	
北郊变518新华线华三八队温棚公变	80	利通区	38.66%	49.07	
北郊变518新华线红星七队公变	200	利通区	45.88%	108.25	
北郊变518新华线华三十队公变	50	利通区	54.22%	22.89	
北郊变518新华线龙一五队公变	80	利通区	73.30%	21.36	
北郊变518新华线新龙队31#公变	200	利通区	64.51%	70.98	
北郊变518新华线塞上新居64#公变	315	利通区	35.55%	203.02	
北郊变518新华线华三三队温室公变	80	利通区	50.98%	39.22	
北郊变518新华线华三五队公变	80	利通区	97.35%	2.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变518新华线华三一队公变	160	利通区	87.29%	20.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变518新华线华三八队公变	160	利通区	76.14%	38.17	
北郊变518新华线二道桥村部公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变533朔方乙线金韵名邸2#箱式变	800	利通区	39.55%	483.62	
北郊变533朔方乙线金韵名邸3#箱式变	800	利通区	31.57%	547.43	
北郊变533朔方乙线金韵名邸4#箱式变	800	利通区	31.20%	550.41	
北郊变533朔方乙线金韵名邸5#箱式变	800	利通区	37.96%	496.29	
北郊变531朔方甲线恒昌未来城3#箱式变	800	利通区	45.10%	439.22	
北郊变531朔方甲线恒昌未来城4#箱式变	800	利通区	36.85%	505.17	
北郊变533朔方乙线紫御府小区8号公变	1000	利通区	42.94%	570.65	
金积变526秦渠线秦坝关1队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线秦坝关3队温棚公变	160	利通区	45.21%	87.66	
金积变526秦渠线秦坝关1队温棚公变	160	利通区	57.69%	67.7	
金积变522金积线马家桥大队公变	200	利通区	45.18%	109.64	
金积变526秦渠线大庙桥8、9队2号公变	200	利通区	50.80%	98.4	
金积变522金积线马家桥3.4队公变200kVA	200	利通区	92.79%	14.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线梨花桥4队公变	200	利通区	37.26%	125.49	
金积变522金积线梨花桥3队公变	200	利通区	60.86%	78.29	
金积变526秦渠线大庙桥5、6、7队公变	200	利通区	38.53%	122.95	
金积变526秦渠线大庙桥五、六、七队公变	100	利通区	57.15%	42.85	
金积变522金积线梨花桥五队养殖园区公变	250	利通区	45.03%	137.42	
金积变522金积线梨花桥六队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线田桥温棚公变	80	利通区	92.45%	6.04	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线梨花桥温棚公变	200	利通区	48.92%	102.17	
金积变522金积线马桥温棚公变	200	利通区	64.24%	71.53	
金积变522金积线马家桥五队公变	100	利通区	92.68%	7.32	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线马家桥11队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线梨花桥二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线塔湾3队公变	160	利通区	65.13%	55.79	
金积变526秦渠线河渠拜6队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线丁家湾7、8队公变	80	利通区	38.86%	48.91	
韩桥变514关马湖线东一所移民公变	80	利通区	65.00%	28	
金积变526秦渠线丁家湾6.14队公变	80	利通区	96.26%	2.99	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线丁家湾4队公变	50	利通区	76.04%	11.98	
金积变526秦渠线塔湾5队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线塔湾2队公变	80	利通区	95.43%	3.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线塔湾1队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线秦坝关4队公变	315	利通区	65.43%	108.9	
金积变526秦渠线秦坝关5队公变	160	利通区	67.53%	51.96	
金积变526秦渠线河渠拜1队公变	200	利通区	51.97%	96.06	
金积变526秦渠线河渠拜2.3队公变	200	利通区	54.97%	90.06	
金积变526秦渠线河渠拜5队公变	80	利通区	67.78%	25.78	
金积变526秦渠线河渠拜4队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线丁家湾11.12队公变	50	利通区	63.98%	18.01	
金积变522金积线梨花桥大队公变	200	利通区	80.77%	38.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线东门六队公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线大院子村公变	100	利通区	85.86%	14.14	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变马家湖线油粮桥十队养殖园区公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线东门一队公变	315	利通区	81.28%	58.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线芦沟闸2.3.5队温棚公变	100	利通区	51.08%	48.92	
金积变526秦渠线大院子5队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线大院子7.8队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线西门6队公变	200	利通区	35.29%	129.42	
金积变526秦渠线西门蔬菜基地公变	100	利通区	32.53%	67.47	
金积变522金积线马家桥七队公变	200	利通区	57.37%	85.27	
金积变522金积线梨花桥八队公变	50	利通区	96.08%	1.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线金积11号公变	315	利通区	64.91%	110.54	
韩桥变515马家湖线油粮桥蔬菜基地公变	100	利通区	47.73%	52.27	
金积变526秦渠线露田洼子蔬菜基地1#公变	100	利通区	47.67%	52.33	
金积变522金积线东街2#箱式公变	500	利通区	95.72%	21.39	负载率超过80%，不直接接入负荷

金积变522金积线东街1#箱式公变	500	利通区	70.74%	146.3	
韩桥变515马家湖线油粮桥奶牛养殖园区	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线秦渠乡政府公变	200	利通区	62.69%	74.62	
金积变522金积线金积7号公变	400	利通区	93.50%	26.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线露田洼子2.3队公变	200	利通区	45.16%	109.69	
金积变526秦渠线郝渠1队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线丁家湾3队公变	50	利通区	64.10%	17.95	
金积变522金积线东街3#箱式公变	500	利通区	60.95%	195.26	
韩桥变515马家湖线田桥六队二号公变	200	利通区	43.93%	112.14	
韩桥变515马家湖线田桥十二队园区二号公变	200	利通区	66.67%	66.66	
金积变526秦渠线秦渠关提水闸公变	30	利通区	52.07%	14.38	
金积变526秦渠线丁家湾5队公变	100	利通区	94.89%	5.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变533金滨II线北门四队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线田桥七八队公变	80	利通区	44.94%	44.05	
韩桥变515马家湖线油梁桥三队园区公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线油梁桥四五队公变	200	利通区	59.22%	81.57	
韩桥变515马家湖线田桥九队公变	80	利通区	45.78%	43.38	
金积变533金滨II线关渠二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线金积南街8号公变	400	利通区	60.78%	156.87	
金积变526秦渠线大院子3.4队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线大院子1队抗旱抽水公变	200	利通区	29.24%	141.53	
金积变526秦渠线郝渠6队公变	50	利通区	89.76%	5.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线郝渠7、8队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线郝渠9队公变	50	利通区	51.40%	24.3	
金积变526秦渠线露田洼子7队2号公变	50	利通区	51.14%	24.43	
金积变526秦渠线露田洼子6队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线露田洼子7队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线秦渠关2队公变	160	利通区	60.99%	62.41	
金积变526秦渠线秦渠关6队公变	100	利通区	65.74%	34.26	
金积变526秦渠线大庙桥1队公变	100	利通区	73.28%	26.72	
金积变526秦渠线回乐人家B区公变	200	利通区	29.95%	140.1	
金积变526秦渠线芦沟闸大队公变	100	利通区	79.12%	20.88	
金积变526秦渠线芦沟闸1队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线郝渠5队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线郝渠4队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线郝渠2.3队公变	50	利通区	93.48%	3.26	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线大院子6.9队公变	200	利通区	49.74%	100.53	
金积变526秦渠线郝渠1队温棚公变	50	利通区	79.30%	10.35	
金积变526秦渠线郝渠8队蔬菜基地公变	160	利通区	26.88%	116.99	
金积变526秦渠线郝渠9队蔬菜基地公变	160	利通区	41.91%	92.95	
金积变526秦渠线芦沟闸3队公变	50	利通区	62.04%	18.98	
金积变526秦渠线露田洼子大队公变	160	利通区	64.74%	56.41	
金积变522金积线梨花桥九队公变	160	利通区	56.94%	68.89	
金积变522金积线梨花桥十队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线梨花桥养殖园区公变	80	利通区	71.24%	23.01	
金积变522金积线西街2#箱式公变	500	利通区	53.48%	232.61	
金积变526秦渠线大庙桥8.9队公变	100	利通区	31.42%	68.58	
金积变533金滨II线关渠三队公变	50	利通区	77.08%	11.46	
金积变526秦渠线秦渠关8.9队	160	利通区	89.26%	17.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变522金积线西门二队公变	100	利通区	61.66%	38.34	
韩桥变515马家湖线油粮桥支线油粮桥养殖园区	200	利通区	71.11%	57.78	
韩桥变515马家湖线油粮桥八队公变	80	利通区	81.89%	14.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线回乐人家A区公变	200	利通区	36.98%	126.05	
金积变526秦渠线回乐人家C区公变	200	利通区	39.17%	121.67	
金积变526秦渠线芦沟闸5队公变	50	利通区	44.28%	27.86	
金积变526秦渠线芦沟闸4队公变	200	利通区	64.77%	70.46	
金积变526秦渠线露田洼子1队公变	30	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线大庙桥2队公变	160	利通区	54.76%	72.39	
金积变526秦渠线秦渠关3队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线秦渠关10队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线芦沟闸3队温棚公变	250	利通区	81.16%	47.09	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变526秦渠线北门1队公变	200	利通区	59.48%	81.04	
金积变526秦渠线露田洼子养殖园区公变	100	利通区	79.18%	20.82	
金积变526秦渠线露田洼子4队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线油梁桥三队公变	100	利通区	56.76%	43.24	
韩桥变515马家湖线油梁桥一二队公变	80	利通区	67.46%	26.03	
韩桥变515马家湖线田桥三队公变	80	利通区	58.19%	33.45	
韩桥变515马家湖线田桥十二队园区公变	160	利通区	60.85%	62.64	
韩桥变515马家湖线田桥七队养殖小区公变	200	利通区	73.22%	53.57	

韩桥变515马家湖线田桥四五队公变	315	利通区	46.35%	168.99	
韩桥变515马家湖线田桥六队公变	80	利通区	63.43%	29.26	
韩桥变515马家湖线田桥十一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线田桥七队养殖园区公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线田桥十一队园区公变	100	利通区	85.92%	14.08	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖供电所公变	50	利通区	98.40%	0.8	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线油梁桥十二队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线油梁桥十一队公变	80	利通区	53.76%	36.99	
韩桥变515马家湖线油梁桥六七队公变	80	利通区	97.25%	2.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线油梁桥十三队公变	250	利通区	65.64%	85.9	
韩桥变513电石厂线巴浪湖电石厂公变	250	利通区	61.53%	96.18	
金积变526秦渠线丁家湾养殖园区公变	100	利通区	82.07%	17.93	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线田桥1.2队公变	400	利通区	44.29%	222.84	
金积变526秦渠线大庙桥10队温棚100kVA	100	利通区	67.50%	32.5	
金积变522金积线马家桥1队公变200kVA	200	利通区	45.54%	108.92	
金积变526秦渠线大庙桥3.4队200kVA	200	利通区	45.49%	109.03	
金积变526秦渠线大庙桥3.4队2#200kVA	200	利通区	41.43%	117.15	
金积变522金积线马家桥2队公变200kVA	200	利通区	48.72%	102.57	
韩桥变514关马湖线李桥八队公变	200	利通区	58.01%	83.99	
韩桥变514关马湖线关马湖一中队公变	100	利通区	80.43%	19.57	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变514关马湖线李桥东林场公变	160	利通区	78.43%	34.51	
韩桥变514关马湖线李桥二队猪场公变	200	利通区	84.88%	30.24	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线金牛化工公司公变	200	利通区	26.52%	146.96	
韩桥变517高闸线怡和人家D区公变	315	利通区	52.72%	148.94	
关马湖变523东干渠线韩桥十队公变	160	利通区	61.78%	61.15	
韩桥变517高闸线怡和人家A区公变	400	利通区	33.92%	264.31	
韩桥变517高闸线怡和人家B区公变	400	利通区	46.47%	214.11	
韩桥变517高闸线怡和人家C区公变	400	利通区	36.69%	253.23	
关马湖变526银湖线韩桥十队移民点公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线高闸十一队公变	50	利通区	60.76%	19.62	
关马湖变523东干渠线郭桥一队移民点公变	80	利通区	85.69%	11.45	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线周闸三队移民点公变	50	利通区	71.46%	14.27	
韩桥变517高闸线郭桥十队公变	100	利通区	43.65%	56.35	
韩桥变517高闸线郭桥五、六队公变	200	利通区	45.72%	108.56	
韩桥变517高闸线郭桥村七队公变	100	利通区	97.55%	2.45	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线郭桥村八队公变	200	利通区	31.71%	136.58	
韩桥变517高闸线郭桥四队公变	200	利通区	55.41%	89.18	
韩桥变515马家湖线韩桥一、九队公变	200	利通区	44.86%	110.29	
韩桥变515马家湖线韩桥三队公变	400	利通区	41.01%	235.98	
韩桥变515马家湖线马家湖八、九队公变	200	利通区	44.98%	110.05	
韩桥变515马家湖线马家湖大队南公变	200	利通区	45.12%	109.77	
韩桥变517高闸线郭桥九队公变	200	利通区	62.10%	75.81	
韩桥变517高闸线朱渠一队养殖小区公变	100	利通区	63.80%	36.2	
关马湖变523东干渠线朱渠十二队猪场公变	200	利通区	45.30%	109.41	
高闸变512朱渠线朱渠二队养殖园区公变	100	利通区	92.14%	7.86	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变514关马湖线李桥二队园区公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变514关马湖线李桥二队公变	200	利通区	39.84%	120.33	
韩桥变517高闸线朱渠中心村1#箱式公变	630	利通区	31.52%	431.44	
韩桥变517高闸线朱渠中心村2#箱式公变	630	利通区	27.05%	459.58	
韩桥变517高闸线高闸九队公变	200	利通区	41.48%	117.05	
韩桥变515马家湖线马家湖三队公变	200	利通区	43.81%	112.39	
韩桥变514关马湖线李桥西林场公变	50	利通区	89.56%	5.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变514关马湖线李桥三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线朱渠四队居民公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线朱渠五队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线朱渠九队公变	50	利通区	79.60%	10.2	
韩桥变517高闸线高闸六队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线郭桥三队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸一队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸一队养殖园区公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸二队公变	100	利通区	80.13%	19.87	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸五队园区公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线朱渠四队公变	80	利通区	98.80%	0.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线朱渠八队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线朱渠七队公变	160	利通区	42.59%	91.85	
高闸变512朱渠线朱渠六队公变	200	利通区	66.80%	66.4	
高闸变512朱渠线朱渠一队公变	100	利通区	54.38%	45.62	
韩桥变514关马湖线李桥十队公变	50	利通区	70.94%	14.53	
韩桥变514关马湖线李桥四队公变	80	利通区	60.06%	31.95	

韩桥变514关马湖线李桥一队公变	200	利通区	36.90%	126.2	
韩桥变517高闸线周闸九队公变	160	利通区	60.61%	63.02	
韩桥变517高闸线周闸二队养殖园区公变	100	利通区	75.63%	24.37	
韩桥变517高闸线郭桥二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线朱渠三队公变	160	利通区	43.88%	89.8	
韩桥变517高闸线周闸六队公变	100	利通区	97.02%	2.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸七队公变	100	利通区	81.45%	18.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸十一队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线郭桥一队公变	100	利通区	47.18%	52.82	
韩桥变517高闸线周闸四队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线周闸五队公变	100	利通区	79.33%	20.67	
韩桥变517高闸线高闸七队公变	200	利通区	30.41%	139.18	
韩桥变517高闸线高闸十队公变	100	利通区	57.99%	42.01	
韩桥变517高闸线郭桥养殖园区公变	80	利通区	78.83%	16.94	
韩桥变517高闸线高闸镇政府公变	400	利通区	88.27%	46.91	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线高闸一、二队公变	100	利通区	83.29%	16.71	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线高闸四、五队公变	200	利通区	83.54%	32.92	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线朱渠二队公变	200	利通区	87.09%	25.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线高闸三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖十队公变	50	利通区	89.68%	5.16	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖五队公变	100	利通区	33.16%	66.84	
韩桥变515马家湖线马家湖六队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖四队公变	50	利通区	61.74%	19.13	
韩桥变515马家湖线韩桥六队公变	160	利通区	47.54%	83.93	
韩桥变515马家湖线韩桥八队公变	80	利通区	88.39%	9.29	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线关马湖二中队公变	250	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线韩桥四队公变	160	利通区	66.46%	53.67	
韩桥变515马家湖线李桥九队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖一队公变	160	利通区	63.09%	59.06	
韩桥变515马家湖线马家湖十一队公变	50	利通区	70.74%	14.63	
韩桥变515马家湖线马家湖十二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖十三队公变	50	利通区	95.14%	2.43	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线马家湖西点公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变515马家湖线韩桥二队公变	50	利通区	94.64%	2.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线周闸十八队公变	50	利通区	41.56%	29.22	
关马湖变523东干渠线朱渠林场公变	80	利通区	73.45%	21.24	
关马湖变523东干渠线朱渠十二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线雪龙养殖园区公变	160	利通区	84.76%	24.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变517高闸线怡和人家E区公变	400	利通区	47.42%	210.33	
韩桥变515马家湖线马家湖大队公变	400	利通区	48.04%	207.85	
韩桥变514关马湖线李桥六队公变	200	利通区	42.83%	114.35	
韩桥变514关马湖线李桥七队公变	200	利通区	34.72%	130.57	
关马湖变523东干渠线周闸三队公变	200	利通区	52.14%	95.72	
汉渠变511园艺线吴忠市文明黄沙窝奶牛养殖合作社公变	200	利通区	20.01%	159.98	
金银滩变526灵白线四支渠三队南点	100	利通区	64.38%	35.62	
金银滩变526灵白线四支渠三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线四支渠五队北点	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线四支渠五队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩吧526灵白线贺家庄公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线灵武东滩南点公变	160	利通区	67.62%	51.81	
金银滩变526灵白线灵武东滩北点公变	160	利通区	51.18%	78.11	
金银滩变525九公里线跃进七队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线跃进五队公变	200	利通区	44.54%	110.93	
金银滩变526灵白线早岗子三队公变	100	利通区	68.97%	31.03	
金银滩变526灵白线早岗子一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线四支渠一队公变	80	利通区	56.25%	35	
金银滩变526灵白线金银滩村公变	200	利通区	62.82%	74.36	
金银滩变526灵白线银新奶牛养殖生态园公变	200	利通区	54.38%	91.25	
金银滩变513金桥线金银滩农场鸡场公变	160	利通区	55.22%	71.65	
金银滩变513金桥线金银滩农场五队(南)公变	160	利通区	59.65%	64.56	
金银滩变513金桥线园艺场二队抽水公变	50	利通区	30.36%	34.82	
金银滩变513金桥线新生抽水公变	80	利通区	74.76%	20.19	
金银滩变526灵白线四支渠二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线水电局供水	100	利通区	82.94%	17.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线灵白村二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线灵白村2队东点公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线金银滩镇灵白村北点公变	50	利通区	60.00%	20	
金银滩变526灵白线灵白村公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线银新村一四队公变	200	利通区	74.65%	50.71	

金银滩变526灵白线银新村公变	100	利通区	92.56%	7.44	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线银新村脱粒公变	100	利通区	93.78%	6.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线四支渠七队公变	80	利通区	82.25%	14.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线东滩一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线大羊奇村公变	100	利通区	85.54%	14.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线东滩二队公变	50	利通区	93.16%	3.42	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线马家滩大羊奇公变	200	利通区	64.63%	70.75	
金银滩变526灵白线郭桥搬迁点公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线东滩4队公变	100	利通区	76.43%	23.57	
金银滩变526灵白线东滩三四队公变	100	利通区	69.58%	30.42	
金银滩变526灵白线农场八队园区公变	100	利通区	87.81%	12.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线东滩五六队公变	50	利通区	50.92%	24.54	
金银滩变526灵白线东滩五六队西点公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线马湾村四队公变	200	利通区	82.67%	34.67	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线金银滩西滩五队公变	200	利通区	51.30%	97.41	
汉渠变511园艺线金银滩西滩林场公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线金银滩西滩三队公变	200	利通区	57.79%	84.42	
金银滩变513金桥线良繁良种繁育基地公变	200	利通区	29.01%	141.99	
金银滩变513金桥线良繁场园区南点公变	100	利通区	70.84%	29.16	
金银滩变513金桥线金银滩农场三队公变	200	利通区	89.09%	21.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线金银滩农场四队公变	315	利通区	52.20%	150.57	
金银滩变513金桥线金银滩农场六队公变	315	利通区	78.84%	66.64	
金银滩变513金桥线金银滩农场五队北公变	160	利通区	70.69%	46.89	
金银滩变513金桥线金银滩农场七队公变	80	利通区	91.23%	7.02	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线农场七队园区公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖搬迁队公变	50	利通区	69.18%	15.41	
金银滩变525九公里线跃进四队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线跃进三队公变	160	利通区	81.58%	29.47	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线跃进一队公变	50	利通区	69.62%	15.19	
金银滩变525九公里线吴忠林场艺苑新村公变	200	利通区	41.24%	117.52	
金银滩变525九公里线吴忠林场居民点公变	100	利通区	38.71%	61.29	
金银滩变525九公里线园艺场三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线吴忠市园艺场三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线园艺场一队公变	100	利通区	61.52%	38.48	
金银滩变525九公里线园艺场部公变	160	利通区	87.57%	19.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线园艺二队公变	100	利通区	66.81%	33.19	
金银滩变525九公里线跃进二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线郭桥乡机关公变	400	利通区	41.03%	235.87	
金银滩变526灵白线金银滩村东点公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线早岗子三队西点公变	100	利通区	79.09%	20.91	
利通变525郭桥线吴桥七、八队公变	80	利通区	84.39%	12.49	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线吴桥三队公变	50	利通区	65.96%	17.02	
利通变525郭桥线吴桥二队公变	200	利通区	56.43%	87.15	
利通变525郭桥线吴桥村奶牛养殖合作社公变	200	利通区	30.78%	138.45	
利通变525郭桥线刘湾养殖园区公变	160	利通区	77.96%	35.27	
利通变525郭桥线郭桥四队公变	100	利通区	59.59%	40.41	
利通变525郭桥线郭桥新村公变	200	利通区	37.81%	124.39	
利通变525郭桥线郭桥三队公变	80	利通区	99.81%	0.15	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线郭桥二队公变	100	利通区	53.62%	46.38	
利通变525郭桥线马湾五队羊场公变	80	利通区	53.73%	37.02	
周闸变528苏滩线苏滩寨上新居公变	400	利通区	58.95%	164.22	
利通变525郭桥线杨岔村三五队公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线四支渠四队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线东滩二队西公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变526灵白线早岗子四队公变	200	利通区	60.84%	78.32	
金银滩变513金桥线东湾一队东点公变	200	利通区	63.57%	72.87	
金银滩变513金桥线东湾二队东点公变	200	利通区	57.57%	84.87	
汉渠变511园艺线金银滩西滩5队西公变	100	利通区	98.59%	1.41	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线刘湾四队公变	80	利通区	72.54%	21.97	
周闸变528苏滩线清水沟三四队公变	100	利通区	24.26%	75.74	
周闸变528苏滩线苏滩村四队羊场公变	160	利通区	84.59%	24.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线穆民小区5号公变	400	利通区	20.09%	319.66	
金银滩变513金桥线新渠九队抽水公变	80	利通区	45.06%	43.95	
金银滩变513金桥线巴浪湖七队2公变	400	利通区	91.78%	32.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线新渠八队公变	100	利通区	74.97%	25.03	
金银滩变513金桥线新渠三队公变	400	利通区	44.91%	220.36	
金银滩变513金桥线新渠一二队公变	80	利通区	67.90%	25.68	
金银滩变513金桥线新渠二队公变	100	利通区	71.01%	28.99	
金银滩变513金桥线新渠五队公变	200	利通区	35.92%	128.17	

金银滩变513金桥线新渠六队公变	100	利通区	31.85%	68.15	
金银滩变513金桥线巴浪湖七队公变	100	利通区	84.03%	15.97	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线东湾五队公变	200	利通区	46.33%	107.35	
金银滩变513金桥线东湾三队公变	100	利通区	85.89%	14.11	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线东湾一队公变	200	利通区	34.86%	130.29	
金银滩变513金桥线新渠七队公变	160	利通区	55.47%	71.25	
金银滩变513金桥线杨马湖十一队公变	100	利通区	59.62%	40.38	
金银滩变513金桥线杨马湖一队公变	160	利通区	57.16%	68.54	
金银滩变513金桥线杨马湖二队公变	100	利通区	96.90%	3.1	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖四队公变	160	利通区	79.79%	32.34	
金银滩变513金桥线杨马湖三队公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖九十队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖九队公变	100	利通区	42.68%	57.32	
金银滩变513金桥线杨马湖十二队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖十四队公变	100	利通区	81.90%	18.1	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖六队养殖园区公变	100	利通区	74.42%	25.58	
金银滩变513金桥线杨马湖六队南点公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线复合肥料厂公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖十三队公变	160	利通区	82.91%	27.34	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖八队公变	200	利通区	86.04%	27.93	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨东队公变	80	利通区	45.90%	43.28	
金银滩变513金桥线东湾二队安置点公变	100	利通区	41.01%	58.99	
金银滩变513金桥线东湾六队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线沟台四队公变	50	利通区	74.14%	12.93	
金银滩变513金桥线沟台三队公变	315	利通区	73.55%	83.31	
金银滩变513金桥线沟台一队公变	100	利通区	65.26%	34.74	
金银滩变513金桥线沟台二队公变	160	利通区	55.39%	71.38	
金银滩变513金桥线金银滩农场九队公变	160	利通区	90.55%	15.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线金银滩农场一队公变	200	利通区	54.00%	92	
金银滩变513金桥线金银滩农场二队南点公变	160	利通区	76.65%	37.36	
金银滩变513金桥线金银滩农场二队公变	100	利通区	63.60%	36.4	
金银滩变513金桥线金银滩金川九队养殖园区公变	160	利通区	63.29%	58.74	
金银滩变513金桥线金银滩镇金川三队奶牛核心园公变	100	利通区	50.38%	49.62	
金银滩变513金桥线金银滩农场八队公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线良繁场一队（北）公变	160	利通区	44.55%	88.72	
金银滩变513金桥线良繁场二队公变	160	利通区	65.64%	54.98	
金银滩变513金桥线金银滩镇良繁场养殖园区公变	200	利通区	65.83%	68.34	
金银滩变513金桥线金银滩农场厂部公变	200	利通区	89.47%	21.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变525九公里线艺苑新村二期1#公变	200	利通区	26.31%	147.38	
利通变525郭桥线郭桥一队公变	100	利通区	59.90%	40.1	
利通变525郭桥线郭桥村二队公变	200	利通区	55.65%	88.7	
利通变525郭桥线刘湾三队北点公变	200	利通区	40.11%	119.79	
利通变525郭桥线马湾三队公变	160	利通区	78.67%	34.13	
利通变525郭桥线杨岔一队公变	50	利通区	92.42%	3.79	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线国营巴浪湖农场01#配变	400	利通区	29.85%	280.62	
金银滩变513金桥线国营巴浪湖农场02#配变	800	利通区	30.39%	556.86	
利通变525郭桥线穆民小区4号公变	315	利通区	22.20%	245.07	
利通变525郭桥线穆民小区6号公变	400	利通区	36.14%	255.45	
利通变525郭桥线穆民小区7号公变	200	利通区	53.18%	93.64	
利通变525郭桥线穆民小区1号公变	400	利通区	40.41%	238.35	
利通变525郭桥线穆民小区2号公变	400	利通区	31.48%	274.08	
金银滩变526灵白线灵白村抽水公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线马湾六队公变	200	利通区	54.30%	91.41	
周闸变528苏滩线苏滩村4队公变	80	利通区	64.94%	28.05	
金银滩变513金桥线沟台二队西点公变	100	利通区	94.77%	5.23	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线郭桥七队新庄电公变	200	利通区	41.40%	117.21	
金银滩变513金桥线巴浪湖七队新村支线公变	200	利通区	38.91%	122.18	
金银滩变513金桥线新渠四队公变	100	利通区	65.01%	34.99	
金银滩变513金桥线东湾二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖二队安置点公变	100	利通区	32.47%	67.53	
金银滩变513金桥线杨马湖七队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖五队公变	100	利通区	86.70%	13.3	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线杨马湖六队公变	160	利通区	58.11%	67.02	
汉渠变511园艺线天骄奶牛养殖园区公变	315	利通区	22.29%	244.78	
汉渠变511园艺线西滩四队公变	200	利通区	88.53%	22.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线西滩一队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线西滩二队公变	315	利通区	47.80%	164.43	
汉渠变511园艺线良繁场四队公变	100	利通区	89.88%	10.12	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线园艺四队抽水公变	100	利通区	63.37%	36.63	

汉渠变511园艺线良繁场新建队公变	100	利通区	46.40%	53.6	
汉渠变511园艺线西滩七队公变	100	利通区	50.53%	49.47	
汉渠变511园艺线石家庄公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线富民园区公变	400	利通区	29.89%	280.44	
汉渠变511园艺线金银滩奶牛核心园区公变	100	利通区	20.00%	80	
汉渠变511园艺线奶牛信息中心公变	315	利通区	69.71%	95.4	
汉渠变511园艺线团庄东滩公变	100	利通区	76.82%	23.18	
金银滩变525九公里线农贸市场公变	315	利通区	46.00%	170.11	
汉渠变511园艺线金银滩镇机关农场奶牛核心园区公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线利牛养殖园区公变	100	利通区	20.00%	80	
汉渠变511园艺线机具农场公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线金元养殖园区公变	315	利通区	20.00%	252	
汉渠变511园艺线王荣光养殖园区公变	100	利通区	20.00%	80	
汉渠变511园艺线拘留所公变	200	利通区	34.62%	130.77	
汉渠变511园艺线养路段农场公变	50	利通区	42.46%	28.77	
汉渠变511园艺线团庄二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线绿色能源公变	315	利通区	50.43%	156.14	
汉渠变511园艺线科技土地养殖园区公变	80	利通区	40.76%	47.39	
汉渠变511园艺线马泽宁园区002#公变	315	利通区	54.03%	144.8	
汉渠变511园艺线武警队农场公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸变528苏滩线苏滩村三队东公变	80	利通区	78.85%	16.92	
周闸变528苏滩线苏滩村四队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸变528苏滩线苏滩村三队公变	80	利通区	78.78%	16.98	
周闸变528苏滩线苏滩村石头桥公变	400	利通区	67.24%	131.06	
周闸变528苏滩线苏滩村五队牛场公变	100	利通区	42.45%	57.55	
利通变525郭桥线刘湾羊场公变	200	利通区	34.00%	132	
利通变525郭桥线山水沟面粉厂公变	200	利通区	93.16%	13.69	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线山水沟养殖园区公变	315	利通区	44.11%	176.06	
利通变525郭桥线山水沟一队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线山水沟四、五队公变	80	利通区	70.31%	23.75	
利通变525郭桥线杨岔二队公变	100	利通区	61.85%	38.15	
利通变525郭桥线马湾二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线刘湾六队公变	100	利通区	53.17%	46.83	
利通变525郭桥线刘湾七队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线刘湾五队公变	160	利通区	39.14%	97.37	
利通变525郭桥线刘湾5队园区公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线郭桥三队牛场公变	80	利通区	89.50%	8.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线马湾抽水公变	50	利通区	28.72%	35.64	
利通变525郭桥线山水沟六队公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线郭桥四队牛场公变	100	利通区	64.61%	35.39	
利通变525郭桥线杨岔牛场公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线杨岔四队公变	315	利通区	50.11%	157.14	
利通变525郭桥线吴桥五六队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸变528苏滩线苏滩村五队公变	80	利通区	38.29%	49.37	
利通变525郭桥线刘湾三队（南）公变	100	利通区	79.32%	20.68	
利通变525郭桥线清水沟牛场公变	100	利通区	62.79%	37.21	
利通变525郭桥线清水沟七队公变	50	利通区	43.30%	28.35	
利通变525郭桥线马自兴公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线刘湾三队北公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线山水沟八队公变	200	利通区	55.42%	89.17	
利通变525郭桥线郭家桥回小公变	200	利通区	61.95%	76.11	
利通变525郭桥线山水沟2#温棚公变	100	利通区	65.60%	34.4	
利通变525郭桥线山水沟3#温棚公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线石佛寺1队公变	80	利通区	66.38%	26.9	
利通变525郭桥线山水沟三队公变	160	利通区	61.14%	62.18	
利通变525郭桥线郭桥八队公变	100	利通区	85.71%	14.29	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线郭桥七队公变	100	利通区	87.42%	12.58	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线山水沟温棚（北）公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线山水沟温棚（南）公变	160	利通区	74.88%	40.2	
金银滩变513金桥线新渠大队公变	100	利通区	52.81%	47.19	
利通变525郭桥线刘湾二队公变	80	利通区	91.46%	6.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线山水沟七队公变	200	利通区	60.91%	78.19	
周闸变528苏滩线苏滩村二队公变	315	利通区	91.18%	27.79	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变511园艺线金银滩西滩五队北公变	100	利通区	69.58%	30.42	
汉渠变511园艺线金银滩西滩五队东公变	100	利通区	71.77%	28.23	
吴忠变542中华II线盐环定管理处公变	200	利通区	86.06%	27.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙二五队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸变515富民甲线前锋村四队公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线干饭渠四队公变	400	利通区	44.03%	223.88	

周闸变515富民甲线涝河桥养殖园区23#公变	100	利通区	53.56%	46.44	
吴忠变512梁湾I线解放五队29#公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变512梁湾I线解放温棚30#公变	100	利通区	76.44%	23.56	
利通变518李园I线东塔供电所配变	630	利通区	55.13%	282.68	
吴忠变532中华I线牛家坊村博物馆公变	160	利通区	83.90%	25.76	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变516东环I线花寺三队箱式公变	630	利通区	27.61%	456.08	
吴忠变512梁湾I线罗渠温棚26#箱式公变	100	利通区	93.33%	6.67	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变532中华I线牛家坊二队28#公变	80	利通区	74.19%	20.65	
吴忠变532中华I线花寺二队29#公变	80	利通区	76.15%	19.08	
吴忠变532中华I线牛家坊养殖区30#公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变532中华I线牛家坊村部31#公变	200	利通区	69.90%	60.2	
吴忠变532中华I线牛家坊三队32#公变	80	利通区	50.73%	39.42	
吴忠变532中华I线牛家坊六队33#公变	160	利通区	84.88%	24.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变532中华I线牛家坊七队34#公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变532中华I线牛家坊温棚35#公变	200	利通区	37.08%	125.84	
周闸变515富民甲线牛家坊一队公变	200	利通区	85.01%	29.99	负载率超过80%，不直接接入负荷
周闸变515富民甲线涝河桥一队公变	200	利通区	46.64%	106.73	
吴忠变512梁湾I线新解放三队公变	200	利通区	41.75%	116.5	
吴忠变512梁湾I线新解放四队公变	200	利通区	54.79%	90.43	
吴忠变512梁湾I线新解放大队公变	200	利通区	40.89%	118.23	
周闸变524富民乙线花寺一队	80	利通区	39.58%	48.34	
吴忠变512梁湾I线五队分支罗渠五队61#公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变517东兴I线李园2.7队公变	250	利通区	79.78%	50.55	
吴忠变512梁湾I线罗渠七队公变	80	利通区	91.73%	6.62	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变532中华I线花寺七队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变532中华I线花寺村八队公变	80	利通区	85.25%	11.8	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线干饭渠温棚3队公变	200	利通区	37.79%	124.42	
利通变525郭桥线干饭渠养殖园区公变	160	利通区	52.41%	76.15	
利通变525郭桥线石佛寺7队公变	80	利通区	96.40%	2.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线干饭渠村公变	160	利通区	86.22%	22.05	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙二村万亩蔬菜基地	100	利通区	27.59%	72.41	
利通变525郭桥线干饭渠1.3队公变	160	利通区	85.50%	23.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变525郭桥线石佛寺3队公变	160	利通区	52.15%	76.56	
利通变516龙一线龙二8队葡萄温棚公变	100	利通区	52.54%	47.46	
利通变516龙一线龙二村1队公变	80	利通区	57.18%	34.26	
利通变516龙一线龙二村4队公变	160	利通区	64.68%	56.52	
利通变516龙一线龙二村2队公变	80	利通区	83.43%	13.26	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙一6.7队公变	200	利通区	60.46%	79.09	
利通变516龙一线龙一村2队公变	100	利通区	56.35%	43.65	
利通变516龙一线龙一村4队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙二村6队公变	80	利通区	64.20%	28.64	
利通变516龙一线机关农场公变	80	利通区	56.86%	34.51	
利通变516龙一线石村八队公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙一三队公变	200	利通区	46.36%	107.28	
利通变516龙一线龙二村7队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线刘村4队公变	100	利通区	95.02%	4.98	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙一村2队温棚公变	160	利通区	27.52%	115.97	
利通变516龙一线龙一村5队公变	80	利通区	85.21%	11.83	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙二村三队公变	160	利通区	52.93%	75.32	
利通变516龙一线二道桥4.5队公变	160	利通区	65.51%	55.18	
利通变516龙一线龙一村1队公变	80	利通区	90.79%	7.37	负载率超过80%，不直接接入负荷
利通变516龙一线龙二村8队公变	250	利通区	62.36%	94.1	
利通变516龙一线白寺滩村万亩蔬菜基地1#公变	250	利通区	86.40%	34	负载率超过80%，不直接接入负荷
北郊变516文卫线柴园村3队箱式公变	500	利通区	61.87%	190.64	
北郊变517城东线东塔乡塔寺村箱式公变	630	利通区	23.59%	481.37	
高闸变514马莲渠线岔渠桥一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线柴桥五队公变	100	利通区	79.61%	20.39	
高闸变514马莲渠线柴桥养殖园区公变	80	利通区	82.09%	14.33	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线马莲渠三队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线马莲渠四队公变	200	利通区	74.64%	50.73	
高闸变513巴农线巴浪潮农场场部	315	利通区	77.46%	71	
高闸变514马莲渠线马莲渠村七队公变	200	利通区	90.90%	18.2	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线汉北堡村八队公变	200	利通区	52.77%	94.47	
高闸变514马莲渠线柴桥村四队公变	200	利通区	56.63%	86.74	
金积变522金积线柴桥村八队公变	200	利通区	40.59%	118.83	
高闸变514马莲渠线柴桥七队公变	200	利通区	63.97%	72.07	
高闸变514马莲渠线马莲渠养殖园区公变2	200	利通区	51.71%	96.59	
金积变522金积线柴桥1队公变	200	利通区	34.91%	130.18	
高闸变514马莲渠线马莲渠五队公变	160	利通区	62.43%	60.12	

高闸变512朱渠线马莲渠村一队公变	200	利通区	56.95%	86.1	
汉渠变513团庄线陈木闸村三队公变	200	利通区	77.30%	45.41	
汉渠变513团庄线陈木闸村四队公变	200	利通区	63.17%	73.67	
汉渠变513团庄线陈木闸村六队公变	200	利通区	38.84%	122.32	
高闸变513巴农线回乐小镇1#箱式公变	630	利通区	29.15%	446.34	
高闸变513巴农线回乐小镇3#箱式公变	630	利通区	31.40%	432.16	
高闸变513巴农线回乐小镇2#箱式公变	630	利通区	28.47%	450.67	
高闸变513巴农线回乐小镇4#箱式公变	630	利通区	30.38%	438.61	
高闸变513巴农线回乐小镇5#箱式公变	630	利通区	26.41%	463.63	
高闸变513巴农线回乐小镇6#箱式公变	630	利通区	22.32%	489.39	
高闸变513巴农线回乐小镇7#箱式公变	630	利通区	27.13%	459.1	
高闸变513巴农线回乐小镇8#箱式公变	630	利通区	41.44%	368.9	
高闸变514马莲渠线马莲渠村黄花菜基地公变1	100	利通区	20.03%	79.97	
高闸变514马莲渠线柴桥村黄花菜基地公变1	100	利通区	37.84%	62.16	
高闸变514马莲渠线杨渠五队公变1	100	利通区	77.19%	22.81	
高闸变514马莲渠线杨渠三队公变1	200	利通区	63.91%	72.19	
高闸变514马莲渠线杨渠七队公变1	200	利通区	49.20%	101.61	
高闸变514马莲渠线汉北堡六队公变1	200	利通区	48.00%	104.01	
高闸变514马莲渠线柴桥六队公变1	200	利通区	56.19%	87.63	
高闸变514马莲渠线美丽乡村1#变压器	630	利通区	26.58%	462.52	
高闸变514马莲渠线美丽乡村2#变压器	630	利通区	30.57%	437.42	
高闸变513巴农线回乐小区1#公变	315	利通区	32.95%	211.21	
高闸变513巴农线回乐小区2#公变	200	利通区	34.36%	131.29	
高闸变513巴农线回乐小区3#公变	200	利通区	51.50%	97.01	
汉渠变513团庄线团庄九队养殖园区公变	400	利通区	87.48%	50.08	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线岔渠桥六队公变	50	利通区	74.64%	12.68	
汉渠变513团庄线疗桥二队养殖园区公变	100	利通区	69.99%	30.01	
汉渠变513团庄线陈木闸七队公变	50	利通区	99.88%	0.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线疗桥六队公变	160	利通区	49.97%	80.05	
汉渠变513团庄线陈木闸五队园区公变	160	利通区	70.87%	46.61	
汉渠变513团庄线陈木闸一队公变	80	利通区	71.86%	22.51	
汉渠变513团庄线疗桥五队公变	50	利通区	76.22%	11.89	
高闸变512朱渠线巴浪湖农场五队南关湖公变	200	利通区	67.41%	65.19	
高闸变512朱渠线马莲渠二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线巴浪湖农场四队公变	200	利通区	93.81%	12.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线马莲渠十队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变512朱渠线巴浪湖农场五队公变	100	利通区	83.12%	16.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线疗桥十二队公变	50	利通区	81.94%	9.03	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线陈木闸八队养殖园区公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线陈木闸二队公变	250	利通区	78.98%	52.56	
汉渠变513团庄线疗桥五队回公变	200	利通区	62.90%	74.21	
汉渠变513团庄线疗桥二队支线公变	250	利通区	48.71%	128.22	
汉渠变513团庄线疗桥一队公变	315	利通区	47.95%	163.96	
汉渠变513团庄线团庄十六队公变	100	利通区	89.94%	10.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄九队公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄七队公变	250	利通区	71.49%	71.28	
汉渠变513团庄线团庄十二队脱粒公变	50	利通区	41.26%	29.37	
汉渠变513团庄线团庄养殖园区二号公变	315	利通区	80.44%	61.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线疗桥十一队公变	100	利通区	73.63%	26.37	
汉渠变513团庄线团庄三队公变	80	利通区	93.39%	5.29	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄一队公变	80	利通区	69.69%	24.25	
汉渠变513团庄线团庄八队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线疗桥三队2公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄六队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线疗桥四队公变	160	利通区	43.21%	90.86	
汉渠变513团庄线疗桥三队1公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线汉三所公变	50	利通区	88.82%	5.59	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄五队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄十一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄七队养殖园区公变	160	利通区	85.65%	22.96	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄四队公变	80	利通区	87.40%	10.08	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄十三队公变	100	利通区	61.14%	38.86	
汉渠变513团庄线团庄十队公变	50	利通区	92.40%	3.8	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄四队养殖园区公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线团庄五队养殖园区公变	160	利通区	77.91%	35.35	
汉渠变513团庄线团庄十二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线陈木闸十队公变	200	利通区	64.44%	71.13	
高闸变513巴农线陈木闸十队园区公变	160	利通区	53.27%	74.77	
高闸变513巴农线巴农场一队公变	80	利通区	31.01%	55.19	

高闸变513巴农线巴浪湖二队粮场公变	50	利通区	88.70%	5.65	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴农场二队公变	50	利通区	75.26%	12.37	
高闸变513巴农线巴农二队新村公变	160	利通区	41.21%	94.07	
高闸变513巴农线巴农场种子队温棚公变	200	利通区	20.00%	160	
高闸变513巴农线巴二队新建蔬菜基地公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴农场葡萄基地4#公变	200	利通区	62.94%	74.13	
高闸变514马莲渠线巴浪湖五队温棚公变	160	利通区	70.44%	47.3	
高闸变513巴农线陈木闸九队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴农场一队蔬菜基地公变	80	利通区	58.46%	33.23	
高闸变513巴农线疗桥八队2公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴农场葡萄基地3#公变	200	利通区	20.01%	159.98	
高闸变513巴农线巴农场三队公变	80	利通区	61.43%	30.86	
高闸变513巴农线巴农场葡萄基地1#公变	160	利通区	35.00%	104	
高闸变513巴农线巴农场葡萄基地2#公变	200	利通区	32.15%	135.71	
高闸变513巴农线巴农场六队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴浪湖农场四队2公变	50	利通区	41.78%	29.11	
高闸变513巴农线疗桥九队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
金银滩变513金桥线新渠九队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线疗桥八队1公变	80	利通区	93.99%	4.81	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴场部东区公变	80	利通区	29.10%	56.72	
高闸变513巴农线巴场部新村公变	200	利通区	30.05%	139.91	
高闸变513巴农线巴农场一队新村公变	100	利通区	93.77%	6.23	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线巴种子队公变	80	利通区	81.84%	14.53	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变513巴农线场部西区公变	80	利通区	78.96%	16.83	
高闸变514马莲渠线巴浪湖五队公变	50	利通区	65.16%	17.42	
高闸变514马莲渠线巴浪湖六队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线杨渠四队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线岔渠桥三队公变	100	利通区	70.89%	29.11	
高闸变514马莲渠线马莲渠五队养殖园区公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线巴浪湖三队养殖园区公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线岔渠桥养殖园区公变	250	利通区	67.60%	81	
高闸变514马莲渠线杨渠一队公变	100	利通区	69.09%	30.91	
高闸变514马莲渠线杨渠奶牛养殖园区公变	160	利通区	50.63%	79	
高闸变514马莲渠线岔渠桥三、五队养殖园区公变	200	利通区	55.79%	88.42	
高闸变514马莲渠线岔渠桥6队公变	50	利通区	53.08%	23.46	
高闸变514马莲渠线汉北堡大队公变	200	利通区	65.11%	69.78	
高闸变514马莲渠线巴浪湖四队公变	100	利通区	90.94%	9.06	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线汉北堡十四队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线汉北堡十三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线汉北堡养殖园区公变	100	利通区	75.49%	24.51	
高闸变514马莲渠线岔渠桥抽水机公变	100	利通区	79.38%	20.62	
高闸变514马莲渠线汉北堡十二队公变	50	利通区	56.36%	21.82	
高闸变514马莲渠线汉北堡五队公变	100	利通区	86.34%	13.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线巴浪湖三队公变	200	利通区	51.08%	97.85	
高闸变514马莲渠线汉北堡十五队公变	160	利通区	81.54%	29.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线杨渠二队公变	100	利通区	77.71%	22.29	
高闸变514马莲渠线杨渠六队公变	100	利通区	61.87%	38.13	
高闸变514马莲渠线杨渠养殖园区公变	160	利通区	74.76%	40.39	
高闸变514马莲渠线汉北堡一队公变	100	利通区	69.25%	30.75	
高闸变514马莲渠线汉北堡二队公变	50	利通区	49.54%	25.23	
高闸变514马莲渠线汉北堡九队养殖园区公变	160	利通区	53.11%	75.03	
高闸变514马莲渠线汉北堡九队公变	80	利通区	86.16%	11.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线汉北堡十一队公变	100	利通区	70.16%	29.84	
高闸变514马莲渠线马莲渠六队公变	80	利通区	66.64%	26.69	
高闸变514马莲渠线马莲渠乡政府公变1	400	利通区	50.82%	196.74	
高闸变514马莲渠线柴桥三队新村公变1	400	利通区	30.32%	278.74	
高闸变513巴农线巴一队养殖区变台公变	200	利通区	65.22%	69.56	
汉渠变513团庄线陈木闸五队支线公变	200	利通区	41.54%	116.92	
汉渠变513团庄线团庄养殖园区一号公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
汉渠变513团庄线疗桥7队公变	400	利通区	43.39%	226.46	
高闸变514马莲渠线巴浪湖七队公变	80	利通区	73.68%	21.06	
高闸变514马莲渠线巴浪湖一队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线杨渠八队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线波浪渠一队公变	200	利通区	45.18%	109.65	
高闸变514马莲渠线波浪渠五队公变	315	利通区	39.05%	191.99	
高闸变514马莲渠线波浪渠塞上新居公变	160	利通区	41.76%	93.19	
高闸变514马莲渠线波浪渠四队公变	315	利通区	53.40%	146.79	
吴忠变512梁湾I线巷道四队公变	200	利通区	48.27%	103.46	
吴忠变512梁湾I线巷道五队公变	200	利通区	53.96%	92.08	

吴忠变512梁湾I线巷道养殖小区公变	200	利通区	52.37%	95.26	
高闸变514马莲渠线波浪渠六队公变	200	利通区	47.62%	104.76	
金积变514板桥线板桥农具厂公变	315	利通区	87.67%	38.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变514板桥线板桥4队公变	80	利通区	70.31%	23.75	
吴忠变512梁湾I线梁湾8队公变	100	利通区	40.03%	59.97	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥新村2#公变	200	利通区	38.39%	123.23	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥4队脱粒场公变	200	利通区	85.66%	28.68	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线波浪渠八队公变	315	利通区	68.51%	99.2	
高闸变514马莲渠线波浪渠三队公变	200	利通区	54.88%	90.25	
高闸变514马莲渠线波浪渠五队养殖园区公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线波浪渠二队公变	200	利通区	39.03%	121.95	
高闸变514马莲渠线任桥一、二队公变	200	利通区	36.99%	126.03	
高闸变514马莲渠线任桥养殖园区公变	200	利通区	53.77%	92.46	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥寨上新居1#公变	200	利通区	31.43%	137.15	
西郊变525滨河线早元二队公变	80	利通区	65.50%	27.6	
西郊变531西滨线早元一队公变	100	利通区	55.86%	44.14	
金积变519园区I线板桥2队公变	200	利通区	75.11%	49.78	
金积变531园区II线板桥道堂公变	250	利通区	36.89%	157.78	
金积变514板桥线板桥32#公变	80	利通区	77.38%	18.1	
金积变514板桥线板桥一队33#公变	50	利通区	91.80%	4.1	负载率超过80%，不直接接入负荷
金积变514板桥线板桥六队38#公变	80	利通区	76.58%	18.74	
吴忠变523梁湾II线新渠七队51#公变	200	利通区	65.40%	69.2	
吴忠变523梁湾II线新渠8队公变	200	利通区	48.63%	102.74	
吴忠变523梁湾II线新渠6队公变	200	利通区	38.37%	123.27	
吴忠变523梁湾II线新渠4、5队公变	200	利通区	56.07%	87.86	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥一队公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥四队公变	200	利通区	27.63%	144.74	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥五队公变	200	利通区	38.77%	122.47	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥六队公变	200	利通区	35.16%	129.68	
西郊变531西滨线蔡桥支线蔡桥大队公变	200	利通区	47.98%	104.05	
高闸变514马莲渠线波浪渠2队养殖小区公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
高闸变514马莲渠线任桥4队公变	250	利通区	47.22%	131.95	
高闸变514马莲渠线任桥5队公变	200	利通区	37.18%	125.64	
高闸变514马莲渠线波浪渠七队公变	200	利通区	49.92%	100.16	
吴忠变512梁湾I线高家湖三队公变	200	利通区	76.20%	47.61	
吴忠变512梁湾I线巷道六队公变	200	利通区	78.66%	42.69	
高闸变514马莲渠线任桥六、七队公变	200	利通区	50.79%	98.42	
高闸变514马莲渠线任桥八队公变	200	利通区	37.73%	124.54	
吴忠变512梁湾I线巷道1队公变	200	利通区	56.26%	87.48	
吴忠变512梁湾I线巷道2队公变	200	利通区	81.03%	37.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
吴忠变512梁湾I线巷道3队公变	200	利通区	36.88%	126.24	
金积变543园区IV线板桥七队公变	200	利通区	33.77%	132.46	
扁担沟变513黄沙窝线二闸羊场公变新	200	利通区	45.33%	109.35	
扁担沟变513黄沙窝线沟湾一队公变新	200	利通区	74.94%	50.13	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝村部公变新	200	利通区	57.78%	84.44	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝一队北公变新	200	利通区	78.53%	42.95	
关马湖变523东干渠线二道湾作业队公变新	100	利通区	91.73%	8.27	负载率超过80%，不直接接入负荷
513黄沙窝线高糜湾一队西公变	200	利通区	62.72%	74.57	
扁担沟变512同利线西沟沿一八队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线同利村#6公变	315	利通区	43.19%	178.94	
扁担沟变512同利线喷灌#1公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线山草羊三区公变	100	利通区	30.00%	70	
扁担沟变512同利线山草羊公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线五里坡一七队公变	80	利通区	72.03%	22.38	
扁担沟变512同利线新建四队北公变	100	利通区	54.82%	45.18	
扁担沟变512同利线西沟沿六队2#公变	200	利通区	48.98%	102.05	
扁担沟变512同利线新建二队2#公变	100	利通区	50.22%	49.78	
扁担沟变513黄沙窝线沟湾三队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝二队南公变	50	利通区	90.86%	4.57	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线海子井三队公变	200	利通区	48.95%	102.11	
扁担沟变512同利线新建五队新公变	200	利通区	78.54%	42.92	
扁担沟变512同利线五里坡一七队2#公变	200	利通区	89.67%	20.66	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线五里坡大队东公变	100	利通区	77.90%	22.1	
扁担沟变512同利线海子井一队公变	200	利通区	65.97%	68.07	
关马湖变523东干渠线烽火墩新立北新公变	400	利通区	37.76%	248.97	
扁担沟变513黄沙窝线双吉沟三队新公变	200	利通区	94.13%	11.75	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线五里坡大队西公变	200	利通区	39.68%	120.64	
关马湖变523东干渠线烽火墩四队西公变	200	利通区	56.05%	87.91	
扁担沟变512同利线新建村部东公变	200	利通区	42.45%	115.11	

扁担沟变512同利线新建村部西公变	200	利通区	54.24%	91.52	
扁担沟变512同利线西沟沿九队公变新	200	利通区	62.19%	75.63	
扁担沟变512同利线南梁四队公变新	400	利通区	54.28%	182.88	
扁担沟变513黄沙窝线高糜子湾美丽村庄1#公变	400	利通区	51.61%	193.57	
扁担沟变513黄沙窝线高糜子湾美丽村庄2#公变	400	利通区	46.22%	215.13	
扁担沟变512同利线南梁六队公变	200	利通区	44.76%	110.48	
扁担沟变512同利线西沟沿十队公变	200	利通区	39.99%	120.02	
扁担沟变512同利线南梁三队公变	160	利通区	72.69%	43.7	
扁担沟变513黄沙窝线扁担沟移民新村公变	80	利通区	76.63%	18.7	
扁担沟变514孙家滩线烽火墩四队南公变	200	利通区	70.51%	58.98	
扁担沟变514孙家滩线高糜湾一队南公变	30	利通区	72.73%	8.18	
扁担沟变514孙家滩线烽火墩四队公变	160	利通区	48.60%	82.24	
扁担沟变514孙家滩线高糜湾园区公变	200	利通区	57.26%	85.49	
扁担沟变514孙家滩线双吉沟一队南公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线同利村肉羊养殖场公变	315	利通区	39.81%	189.6	
关马湖变523东干渠线良繁场养殖园区公变	160	利通区	50.59%	79.06	
关马湖变523东干渠线烽火墩一队南公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线烽火墩六队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线扁担沟七队水井公变	50	利通区	60.86%	19.57	
关马湖变523东干渠线扁担沟七队南公变	80	利通区	68.96%	24.83	
关马湖变523东干渠线烽火墩五队西公变	50	利通区	68.14%	15.93	
韩桥变527园区I线郭桥十二队北公变	200	利通区	45.59%	108.83	
扁担沟变513黄沙窝线高糜子湾三、四队新增公变	200	利通区	59.88%	80.24	
扁担沟变513黄沙窝线高糜子湾五、七队2号公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线高糜子湾六队2号公变	200	利通区	65.62%	68.77	
扁担沟变513黄沙窝线高糜子湾美丽村庄3#公变	400	利通区	39.17%	243.32	
高糜子湾养殖园区2号公变	200	利通区	40.34%	119.33	
关马湖变523东干渠线良繁场新增公变	200	利通区	35.16%	129.69	
关马湖变523东干渠线烽火墩五队西2#公变	200	利通区	44.75%	110.5	
关马湖变523东干渠线扁担沟三队2号公变	200	利通区	61.69%	76.62	
关马湖变523东干渠线扁担沟四队新增公变	200	利通区	43.04%	113.93	
韩桥变527园区I线扁担沟五队新增公变	200	利通区	44.75%	110.51	
韩桥变527园区I线扁担沟养殖园区新增公变	200	利通区	46.83%	106.34	
扁担沟变512同利线西沟沿九队北公变	400	利通区	66.20%	135.22	
关马湖变523东干渠线良繁场2#变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线烽火一队北	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿六队北公变	100	利通区	39.88%	60.12	
扁担沟变513黄沙窝线巴浪湖居民点公变	80	利通区	82.41%	14.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿九队南公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线五里坡乡政府新公变	200	利通区	80.80%	38.41	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线南梁五队抽水公变	100	利通区	93.74%	6.26	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变514关马湖线油粮桥二级抽支线001#公变	200	利通区	69.08%	61.85	
关马湖变523东干渠线烽火墩一队公变	100	利通区	74.12%	25.88	
关马湖变523东干渠线烽火墩搬迁点公变	100	利通区	97.40%	2.6	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿三七队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿二队公变	50	利通区	80.24%	9.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线山草羊二区公变	50	利通区	69.90%	15.05	
扁担沟变512同利线山草羊一区公变	50	利通区	54.02%	22.99	
扁担沟变512同利线五里坡四队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿五队公变	80	利通区	84.96%	12.03	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿二五队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线新建村部南公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线五里坡大泉分场公变	100	利通区	54.13%	45.87	
扁担沟变512同利线白沙窝分场公变	160	利通区	41.03%	94.35	
扁担沟变512同利线同利村#1公变	315	利通区	53.45%	146.62	
扁担沟变512同利线同利村#2公变	315	利通区	83.41%	52.27	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线同利村#3公变	315	利通区	70.03%	94.39	
扁担沟变512同利线海子井吊庄公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线西沟沿四队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线南梁二队公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线五里坡乡政府公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线南梁八队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线新建村部公变	80	利通区	69.85%	24.12	
扁担沟变512同利线同利村#4公变	315	利通区	61.76%	120.45	
扁担沟变512同利线吴义明牛场公变	315	利通区	88.43%	36.46	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变512同利线小西牛公变	315	利通区	41.75%	183.48	
扁担沟变512同利线同利村#5公变	315	利通区	52.77%	148.76	
关马湖变523东干渠线烽火墩六队西公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线扁担沟一小公变	100	利通区	68.57%	31.43	

关马湖变523东干渠线扁担沟四队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线扁担沟三队公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线扁担沟三队南公变	200	利通区	46.99%	106.02	
关马湖变523东干渠线良繁场1#公变	80	利通区	66.80%	26.56	
关马湖变523东干渠线二道湾作业二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线二道湾场部公变	160	利通区	30.39%	111.37	
关马湖变523东干渠线烽火墩三队公变	100	利通区	77.37%	22.63	
关马湖变523东干渠线烽火墩二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线烽火墩三队园区公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线烽火墩五队公变	100	利通区	73.47%	26.53	
关马湖变523东干渠线种畜场公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变527园区I线扁担沟养殖园区公变	100	利通区	86.15%	13.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变527园区I线郭桥十二队公变	50	利通区	94.58%	2.71	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线扁担沟五队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
关马湖变523东干渠线扁担沟一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变527园区I线扁担沟二队北公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变527园区I线扁担沟五队北公变	50	利通区	47.12%	26.44	
韩桥变527园区I线扁担沟一队西公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
韩桥变527园区I线扁担沟二队南公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线扁担沟林管公变	80	利通区	20.00%	64	
扁担沟变513黄沙窝线乡政府公变	315	利通区	63.17%	116.02	
扁担沟变513黄沙窝线高糜湾二队公变	100	利通区	77.48%	22.52	
扁担沟变513黄沙窝线高糜湾一队公变	100	利通区	50.09%	49.91	
扁担沟变513黄沙窝线高糜湾三四队公变	250	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝一队南公变	200	利通区	57.76%	84.48	
扁担沟变513黄沙窝线二闸一队公变	160	利通区	78.92%	33.73	
扁担沟变513黄沙窝线二闸二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线二闸四队北公变	50	利通区	88.66%	5.67	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线二闸四队公变	50	利通区	97.10%	1.45	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线渠西南台子公变	100	利通区	67.08%	32.92	
扁担沟变513黄沙窝线渠西一队公变	160	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线渠西四队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线渠西四队南公变	50	利通区	52.22%	23.89	
扁担沟变513黄沙窝线渠西三队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝二队东公变	50	利通区	87.22%	6.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线巴浪湖十队公变	100	利通区	49.56%	50.44	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝六队西公变	80	利通区	98.49%	1.21	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝六队东公变	50	利通区	80.82%	9.59	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝五队公变	200	利通区	54.98%	90.04	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝七队东公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝七队西公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线沟湾二队南公变	30	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线沟湾二队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线渠口马西抽公变	200	利通区	62.68%	74.65	
扁担沟变513黄沙窝线渠口一队公变	200	利通区	60.06%	79.89	
扁担沟变513黄沙窝线渠口村公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线渠口四队公变	160	利通区	78.60%	34.24	
扁担沟变513黄沙窝线渠口三队公变	160	利通区	77.86%	35.42	
扁担沟变513黄沙窝线巴浪湖八队公变	160	利通区	43.88%	89.79	
扁担沟变513黄沙窝线巴浪湖九队公变	160	利通区	41.20%	94.08	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝二队北公变	50	利通区	90.92%	4.54	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线储草站北公变	100	利通区	81.37%	18.63	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝三队公变	315	利通区	71.00%	91.36	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝乡政府公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线双吉沟五队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线双吉沟一队南点公变	30	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线双吉沟二队公变	200	利通区	89.87%	20.27	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线储草站公变	100	利通区	49.42%	50.58	
扁担沟变513黄沙窝线沟湾一队南公变	100	利通区	95.05%	4.95	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线储草站抽水公变	100	利通区	29.48%	70.52	
扁担沟变513黄沙窝线沟湾奶牛园区公变	80	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线新民点公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变513黄沙窝线高糜湾六队公变	100	利通区	70.27%	29.73	
扁担沟变513黄沙窝线高糜湾五七队公变	250	利通区	74.05%	64.87	
扁担沟变513黄沙窝线中华村公变	80	利通区	50.89%	39.29	
扁担沟变513黄沙窝线双吉沟一队公变	160	利通区	52.97%	75.25	
扁担沟变513黄沙窝线黄沙窝四队公变	200	利通区	61.71%	76.58	
扁担沟变513黄沙窝线二闸四队南公变	100	利通区	51.75%	48.25	
孙家滩变522赵家沟线13.14斗公变新	400	利通区	62.77%	148.93	

孙家滩变522赵家沟线吴家沟六队东新公变	100	利通区	88.92%	11.08	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线石家窑二队北公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线石家窑一队公变	100	利通区	77.17%	22.83	
孙家滩变512瑞禾线白义子八队公变	50	利通区	35.86%	32.07	
孙家滩变521大义线供电所公变	100	利通区	61.66%	38.34	
绿洲变514金川线吴家沟六队西二号公变	200	利通区	42.40%	115.2	
孙家滩变521大义线种畜场2#公变	200	利通区	53.78%	92.45	
孙家滩变521大义线种畜场1#公变	200	利通区	55.66%	88.68	
孙家滩变521大义线孙家滩移民1#公变	315	利通区	45.54%	171.54	
孙家滩变521大义线生态移民2#公变	315	利通区	55.60%	139.85	
孙家滩变521大义线利通新村2#公变	160	利通区	86.41%	21.74	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变521大义线利通新村2#北公变	160	利通区	74.11%	41.42	
孙家滩变521大义线利通新村1#公变	160	利通区	57.12%	68.61	
孙家滩变522赵家沟线吴家沟四队西公变	100	利通区	86.90%	13.1	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线吴家沟一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线赵家沟11.12斗公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线吴家沟一队二号公变	100	利通区	40.66%	59.34	
扁担沟变514孙家滩线石家窑一队北2#公变	200	利通区	79.00%	42	
孙家滩变512瑞禾线温棚2#公变	100	利通区	29.51%	70.49	
孙家滩变512瑞禾线温棚3#公变	100	利通区	20.02%	79.98	
孙家滩变512瑞禾线温棚4#公变	100	利通区	20.02%	79.98	
孙家滩变512瑞禾线水源地1#公变	200	利通区	94.61%	10.79	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线16，17斗公变	100	利通区	98.11%	1.89	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线赵家沟13.14斗新民点公变	80	利通区	97.28%	2.18	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线白义子三队公变	200	利通区	39.10%	121.8	
扁担沟变514孙家滩线石家窑村部公变	160	利通区	38.23%	98.84	
扁担沟变514孙家滩线石家窑五队西公变	100	利通区	63.41%	36.59	
孙家滩变522赵家沟线白子三队东公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线干饭沟四队养殖园区公变	200	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟四队南公变	80	利通区	98.94%	0.85	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟五队东公变	160	利通区	63.29%	58.74	
孙家滩变522赵家沟线吴家沟五队东公变	50	利通区	95.16%	2.42	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟五队北公变	100	利通区	80.06%	19.94	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟五队南公变	200	利通区	60.94%	78.12	
孙家滩变522赵家沟线吴家沟三队西公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟六队西公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟六队东公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吴家沟六队南公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线通电工程公变	200	利通区	85.30%	29.4	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变522赵家沟线吊庄16.17队公变	80	利通区	52.29%	38.17	
孙家滩变522赵家沟线吴家沟三队抽水公变	250	利通区	55.48%	111.31	
孙家滩变522赵家沟线赵家沟15斗公变	100	利通区	73.95%	26.05	
孙家滩变522赵家沟线吴家沟四队公变	200	利通区	63.85%	72.3	
扁担沟变514孙家滩线吴家沟一队北公变	100	利通区	67.73%	32.27	
扁担沟变514孙家滩线吴家沟一队南公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变521大义线温棚1#公变	160	利通区	89.55%	16.72	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线石家窑一队东公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线石家窑一队西公变	200	利通区	56.66%	86.68	
扁担沟变514孙家滩线石家窑一队北公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线杨马湖南点公变	63	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线汉渠搬迁点公变	200	利通区	78.75%	42.51	
扁担沟变514孙家滩线石家窑二队南公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线双吉沟沟沿公变	100	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线马金点公变	200	利通区	49.51%	100.98	
扁担沟变514孙家滩线三泵一区公变	100	利通区	51.96%	48.04	
扁担沟变514孙家滩线石家窑五队南公变	100	利通区	79.56%	20.44	
扁担沟变514孙家滩线吴家沟一队公变	50	利通区	100.00%	0	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线石家窑四队公变	160	利通区	66.68%	53.31	
扁担沟变514孙家滩线吴家沟二队公变	100	利通区	64.51%	35.49	
孙家滩变521大义线杨马湖搬迁点公变	100	利通区	59.58%	40.42	
孙家滩变512瑞禾线孙家滩山地温棚公变	200	利通区	76.52%	46.97	
孙家滩变521大义线横沟抽水2#公变	315	利通区	89.15%	34.19	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变521大义线横沟抽水1#公变	250	利通区	83.37%	41.57	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变512瑞禾线喷灌1#公变	30	利通区	20.10%	23.97	
孙家滩变512瑞禾线喷灌2#公变	250	利通区	97.25%	6.88	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变512瑞禾线孙家滩开发奶牛养殖园区公变	100	利通区	39.66%	60.34	
孙家滩变512瑞禾线喷灌3#公变	80	利通区	20.00%	64	
孙家滩变521大义线利通新村3#公变	400	利通区	47.96%	208.16	
孙家滩变521大义线喷灌4#公变	400	利通区	57.81%	168.78	

孙家滩变512瑞禾线大白驿子养殖园区公变	200	利通区	89.75%	20.51	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变512瑞禾线山草羊基地公变	50	利通区	20.00%	40	
孙家滩变521大义线水源地3#公变	100	利通区	20.05%	79.95	
孙家滩变521大义线白义子五队公变	160	利通区	54.28%	73.15	
孙家滩变512瑞禾线日光温棚公变	250	利通区	34.66%	163.36	
孙家滩变521大义线利源新村1#公变	200	利通区	54.61%	90.79	
孙家滩变512瑞禾线利源新村养殖场公变	100	利通区	37.89%	62.11	
孙家滩变521大义线尚农牧场公变	160	利通区	93.51%	10.39	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变521大义线利源新村2#公变	160	利通区	80.91%	30.55	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变521大义线金积搬迁点公变	100	利通区	72.96%	27.04	
孙家滩变521大义线育苗中心公变	100	利通区	86.78%	13.22	负载率超过80%，不直接接入负荷
孙家滩变521大义线孙家滩牛棚公变	200	利通区	83.97%	32.07	负载率超过80%，不直接接入负荷
扁担沟变514孙家滩线管委会公变	400	利通区	44.01%	223.96	
孙家滩变521大义线种蓄厂配变	200	利通区	79.12%	41.76	
孙家滩变522赵家沟线赵家沟17队公变	100	利通区	58.09%	41.91	
孙家滩变521大义线水源地2#公变	100	利通区	65.38%	34.62	
孙家滩变521大义线白义子六队公变	100	利通区	43.48%	56.52	